

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 11/09/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,0	100		1,0	100		0,0	73		3,2	100		0,27	100		22,4	100		1,9	100		0,2	100		115312,4	100		9,3	100		145,8	100		989,3	100	In marcia
01:00		1,7	100		0,6	100		0,0	100		3,0	100		0,27	100		24,1	100		1,9	100		0,2	100		116036,1	100		9,3	100		145,6	100		979,0	100	In marcia
01:30		2,1	100		2,0	100		0,0	100		2,6	100		0,27	100		18,6	100		1,9	100		0,3	100		117178,0	100		9,7	100		146,4	100		977,5	100	In marcia
02:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,27	100		20,7	100		1,9	100		0,2	100		114595,4	100		9,5	100		145,3	100		975,9	100	In marcia
02:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,27	94		31,8	100		1,9	100		0,2	100		116467,8	100		9,8	100		145,3	100		953,8	100	In marcia
03:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,28	100		36,4	100		1,9	100		0,2	100		116627,7	100		9,3	100		147,8	100		973,8	100	In marcia
03:30		1,6	100		0,0	100		0,05	100		3,3	100		0,27	100		22,0	100		1,9	100		0,2	100		116348,2	100		9,5	100		146,8	100		980,8	100	In marcia
04:00		1,8	100		0,4	100		0,12	100		2,9	100		0,27	100		21,8	100		1,9	100		0,2	100		116010,2	100		9,3	100		146,9	100		983,9	100	In marcia
04:30		2,4	100		1,3	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		15,7	96		1,9	100		0,3	100		116327,0	100		9,7	100		145,4	100		981,2	100	In marcia
05:00		5,0	100		1,8	100		0,03	100		2,9	100		0,26	100		21,1	100		1,9	100		0,3	100		116546,6	100		9,6	100		145,2	100		980,0	100	In marcia
05:30		2,3	100		0,5	100		0,09	100		3,8	100		0,27	100		25,9	100		1,9	100		0,3	100		115904,8	100		9,5	100		144,3	100		984,2	100	In marcia
06:00		6,2	100		1,3	100		0,01	100		3,2	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,2	100		115416,5	100		9,7	100		143,6	100		971,5	100	In marcia
06:30		3,5	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	94		24,7	100		1,9	100		0,2	100		115171,8	100		9,5	100		140,8	100		979,4	100	In marcia
07:00		1,6	84		0,0	84		0,0	100		3,1	84		0,26	100		25,1	84		1,9	84		0,2	84		114604,1	100		9,4	84		141,0	100		981,9	100	In marcia
07:30		1,7	79		0,2	79		0,0	100		3,3	79		0,26	100		30,9	79		1,9	79		0,1	79		114794,1	100		9,4	79		139,6	100		976,6	100	In marcia
08:00		2,6	100		1,6	100		0,01	100		3,4	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,2	100		115329,4	100		9,6	100		140,4	100		985,2	100	In marcia
08:30		2,8	100		1,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		23,6	100		1,9	100		0,1	100		114809,2	100		9,7	100		140,5	100		985,2	100	In marcia
09:00		1,7	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		31,1	100		1,9	100		0,2	100		115527,0	100		9,5	100		141,5	100		983,4	100	In marcia
09:30		1,6	100		0,1	100		0,0	100		3,3	100		0,27	100		33,7	100		1,9	100		0,1	100		116786,2	100		9,4	100		142,9	100		983,9	100	In marcia
10:00		1,8	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,2	100		118118,7	100		9,6	100		143,2	100		978,1	100	In marcia
10:30		1,9	100		0,6	100		0,0	73		3,0	100		0,27	94		21,0	100		1,9	100		0,2	100		118078,0	100		9,5	100		143,8	100		981,3	100	In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,27	100		21,5	100		1,9	100		0,2	100		116724,3	100		9,4	100		143,5	100		980,3	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		20,5	100		1,9	100		0,2	100		116831,0	100		9,8	100		143,0	100		971,2	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		16,7	100		1,8	100		0,1	100		116270,2	100		9,5	100		144,2	100		988,8	100	In marcia
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		21,7	100		1,9	100		0,2	100		115298,8	100		9,6	100		143,5	100		981,3	100	In marcia
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		27,3	100		1,9	100		0,2	100		116031,5	100		9,4	100		143,4	100		983,3	100	In marcia
13:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,27	100		26,5	100		1,9	100		0,2	100		116697,1	100		9,6	100		143,0	100		979,5	100	In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		22,2	100		1,9	100		0,2	100		115591,9	100		9,7	100		140,1	100		984,8	100	In marcia
14:30		1,8	100		1,3	100		0,0	73		3,1	100		0,26	94		22,8	100		1,9	100		0,2	100		114833,3	100		9,5	100		140,7	100		984,9	100	In marcia
15:00		1,6	100		0,6	100		0,0	100		3,1	100		0,27	100		35,7	100		1,9	100		0,2	100		114334,2	100		9,3	100		141,0	100		981,9	100	In marcia
15:30		1,8	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,27	100		47,3	100		1,9	100		0,3	100		115920,2	100		9,1	100		143,4	100		969,9	100	In marcia
16:00		1,6	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,27	100		28,7	100		1,9	100		0,1	100		117638,5	100		9,8	100		143,6	100		969,7	100	In marcia
16:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,27	100		19,1	100		1,8	100		0,1	100		117472,4	100		10,0	100		143,9	100		966,5	100	In marcia
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,27	100		11,2	100		1,8	100		0,1	100		116647,0	100		9,7	100		142,8	100		972,5	100	In marcia
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		7,7	92		1,8	100		0,2	100		114860,8	100		9,4	100		141,7	100		993,0	100	In marcia
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		13,9	99		1,9	1																

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 11/09/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		2,0	100		1,0	100		0,0	73		3,2	100		0,27	100		22,4	100		1,9	100		0,2	100		115312,4	100		9,3	100		145,8	100	989,3	100	in Betrieb	
01:00		1,7	100		0,6	100		0,0	100		3,0	100		0,27	100		24,1	100		1,9	100		0,2	100		116036,1	100		9,3	100		145,6	100	979,0	100	in Betrieb	
01:30		2,1	100		2,0	100		0,0	100		2,6	100		0,27	100		18,6	100		1,9	100		0,3	100		117178,0	100		9,7	100		146,4	100	977,5	100	in Betrieb	
02:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,27	100		20,7	100		1,9	100		0,2	100		114595,4	100		9,5	100		145,3	100	975,9	100	in Betrieb	
02:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,27	94		31,8	100		1,9	100		0,2	100		116467,8	100		9,8	100		145,3	100	953,8	100	in Betrieb	
03:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,28	100		36,4	100		1,9	100		0,2	100		116627,7	100		9,3	100		147,8	100	973,8	100	in Betrieb	
03:30		1,6	100		0,0	100		0,05	100		3,3	100		0,27	100		22,0	100		1,9	100		0,2	100		116348,2	100		9,5	100		146,8	100	980,8	100	in Betrieb	
04:00		1,8	100		0,4	100		0,12	100		2,9	100		0,27	100		21,8	100		1,9	100		0,2	100		116010,2	100		9,3	100		146,9	100	983,9	100	in Betrieb	
04:30		2,4	100		1,3	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		15,7	96		1,9	100		0,3	100		116327,0	100		9,7	100		145,4	100	981,2	100	in Betrieb	
05:00		5,0	100		1,8	100		0,03	100		2,9	100		0,26	100		21,1	100		1,9	100		0,3	100		116546,6	100		9,6	100		145,2	100	980,0	100	in Betrieb	
05:30		2,3	100		0,5	100		0,09	100		3,8	100		0,27	100		25,9	100		1,9	100		0,3	100		115904,8	100		9,5	100		144,3	100	984,2	100	in Betrieb	
06:00		6,2	100		1,3	100		0,01	100		3,2	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,2	100		115416,5	100		9,7	100		143,6	100	971,5	100	in Betrieb	
06:30		3,5	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	94		24,7	100		1,9	100		0,2	100		115171,8	100		9,5	100		140,8	100	979,4	100	in Betrieb	
07:00		1,6	84		0,0	84		0,0	100		3,1	84		0,26	100		25,1	84		1,9	84		0,2	84		114604,1	100		9,4	84		141,0	100	981,9	100	in Betrieb	
07:30		1,7	79		0,2	79		0,0	100		3,3	79		0,26	100		30,9	79		1,9	79		0,1	79		114794,1	100		9,4	79		139,6	100	976,6	100	in Betrieb	
08:00		2,6	100		1,6	100		0,01	100		3,4	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,2	100		115329,4	100		9,6	100		140,4	100	985,2	100	in Betrieb	
08:30		2,8	100		1,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		23,6	100		1,9	100		0,1	100		114809,2	100		9,7	100		140,5	100	985,2	100	in Betrieb	
09:00		1,7	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		31,1	100		1,9	100		0,2	100		115527,0	100		9,5	100		141,5	100	983,4	100	in Betrieb	
09:30		1,6	100		0,1	100		0,0	100		3,3	100		0,27	100		33,7	100		1,9	100		0,1	100		116786,2	100		9,4	100		142,9	100	983,9	100	in Betrieb	
10:00		1,8	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,2	100		118118,7	100		9,6	100		143,2	100	978,1	100	in Betrieb	
10:30		1,9	100		0,6	100		0,0	73		3,0	100		0,27	94		21,0	100		1,9	100		0,2	100		118078,0	100		9,5	100		143,8	100	981,3	100	in Betrieb	
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,27	100		21,5	100		1,9	100		0,2	100		116724,3	100		9,4	100		143,5	100	980,3	100	in Betrieb	
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		20,5	100		1,9	100		0,2	100		116831,0	100		9,8	100		143,0	100	971,2	100	in Betrieb	
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		16,7	100		1,8	100		0,1	100		116270,2	100		9,5	100		144,2	100	988,8	100	in Betrieb	
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		21,7	100		1,9	100		0,2	100		115298,8	100		9,6	100		143,5	100	981,3	100	in Betrieb	
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		27,3	100		1,9	100		0,2	100		116031,5	100		9,4	100		143,4	100	983,3	100	in Betrieb	
13:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,27	100		26,5	100		1,9	100		0,2	100		116697,1	100		9,6	100		143,0	100	979,5	100	in Betrieb	
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		22,2	100		1,9	100		0,2	100		115591,9	100		9,7	100		140,1	100	984,8	100	in Betrieb	
14:30		1,8	100		1,3	100		0,0	73		3,1	100		0,26	94		22,8	100		1,9	100		0,2	100		114833,3	100		9,5	100		140,7	100	984,9	100	in Betrieb	
15:00		1,6	100		0,6	100		0,0	100		3,1	100		0,27	100		35,7	100		1,9	100		0,2	100		114334,2	100		9,3	100		141,0	100	981,9	100	in Betrieb	
15:30		1,8	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,27	100		47,3	100		1,9	100		0,3	100		115920,2	100		9,1	100		143,4	100	969,9	100	in Betrieb	
16:00		1,6	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,27	100		28,7	100		1,9	100		0,1	100		117638,5	100		9,8	100		143,6	100	969,7	100	in Betrieb	
16:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,27	100		19,1	100		1,8	100		0,1	100		117472,4	100		10,0	100		143,9	100	966,5	100	in Betrieb	
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,27	100		11,2	100		1,8	100		0,1	100		116647,0	100		9,7	100		142,8	100	972,5	100	in Betrieb	
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		7,7	92		1,8	100		0,2	100		114860,8	100		9,4	100		141,7	100	993,0	100	in Betrieb	
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		13,9	99		1,9	100		0,2	100		112032,1	100		9,5	100		139,9	100	983,0	100	in Betrieb	
18:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100</																									