

Report Medic Semiorarie

NOTE:	Elaborazioni conformi D.Lgs n.152/2006	Elaborazioni del parametro CO secondo D.Lgs 152/2006 (soglia 95%)
(1) Assenza RegISTRAZIONI Medie	Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol.	140 Medie 10 Minuti del CO valide.
(4) Media Non Valida		38 Medie 10 Minuti del CO valide con impianto in marcia.
(5) Supero Limite di Legge		0 Medie 10 Minuti del CO valide superiori al Limite di 150 mg/Nm3 (con impianto in marcia)
(7) Media non calcolata		38 Medie 10 Minuti del CO valide inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (con impianto in marcia)
(9) Fondo scala superato		100 % Medie 10 Minuti del CO valide inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (con impianto in marcia)

Elaborazioni conformi D.Lgs n.152/2006
Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol.

Elaborazioni del parametro CO secondo D.Lgs 152/2006 (soglia 95%)	
140	Medie 10 Minuti del CO valide.
38	Medie 10 Minuti del CO valide con impianto in marcia.
0	Medie 10 Minuti del CO valide superiori al Limite di 150 mg/Nm3 (con impianto in marcia)
38	Medie 10 Minuti del CO valide inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (con impianto in marcia)
100	% Medie 10 Minuti del CO valide inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (con impianto in marcia)

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 12/09/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage	
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand	
00:30		5,6	100		0,5	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,1	100		111823,8	100		9,0	100		142,9	100		996,5	100	in Betrieb	
01:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		27,6	100		1,9	100		0,2	100		112532,8	100		9,3	100		143,0	100		986,0	100	in Betrieb	
01:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,27	100		39,2	100		1,9	100		0,2	100		112797,9	100		9,2	100		144,0	100		989,3	100	in Betrieb	
02:00		5,0	100		0,5	100		0,0	100		4,0	100		0,27	100		34,9	100		1,9	100		0,1	100		112521,0	100		9,2	100		144,7	100		989,3	100	in Betrieb	
02:30		3,2	100		0,3	100		0,0	73		3,4	100		0,27	94		26,6	100		1,9	100		0,1	100		113513,0	100		9,2	100		144,0	100		992,8	100	in Betrieb	
03:00		2,8	100		0,7	100		0,0	100		2,8	100		0,27	100		23,6	100		1,9	100		0,1	100		113996,1	100		9,2	100		144,6	100		989,9	100	in Betrieb	
03:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,27	100		23,7	100		1,9	100		0,1	100		114564,7	100		9,4	100		144,6	100		983,4	100	in Betrieb	
04:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,27	100		17,9	100		1,9	100		0,2	100		114424,7	100		9,3	100		145,2	100		986,5	100	in Betrieb	
04:30		3,7	100		0,5	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		18,4	100		1,9	100		0,2	100		113945,5	100		9,5	100		144,5	100		981,6	100	in Betrieb	
05:00		6,9	100		0,9	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		21,8	100		1,9	100		0,2	100		113718,6	100		9,2	100		144,2	100		989,5	100	in Betrieb	
05:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		24,0	100		1,9	100		0,1	100		114102,1	100		9,3	100		145,9	100		991,6	100	in Betrieb	
06:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,28	100		39,1	100		1,9	100		0,2	100		118916,6	100		9,5	100		158,3	100		979,0	100	in Betrieb	
06:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,27	95		9,3	100		1,9	100		0,3	100		99290,5	100		10,2	100		160,7	100		958,8	100	in Betrieb	
07:00																																					Kein Mull	
07:30																																					Kein Mull	
08:00																																					Kein Mull	
08:30																																					Kein Mull	
09:00																																					Kein Mull	
09:30																																					Kein Mull	
10:00																																					Angehalten	
10:30																																					Angehalten	
11:00																																					Angehalten	
11:30																																					Angehalten	
12:00																																					Angehalten	
12:30																																					Angehalten	
13:00																																					Angehalten	
13:30																																					Angehalten	
14:00																																					Angehalten	
14:30																																					Angehalten	
15:00																																					Angehalten	
15:30																																					Angehalten	
16:00																																						

NOTE:
(1) Mittelwert-Aufzeichnung nicht vorhanden
(4) Ungültiger Mittelwert
(5) Grenzwertüberschreitung
(7) Nicht berechneter Mittelwert
(9) Messbereichsendwert überschritten

Berechnungen nach GvD Nr. 152/2006
Die Ergebnisse der Emissionsmessungen beziehen sich auf einen
Bezugssauerstoffgehalt von 11% Vol.

Berechnungen der CO-Parameter nach GvD Nr. 152/2006 (Schwelle 95%)	
140	Gültige Mittelwerte 10 Minuten von CO
38	Gültige Mittelwerte 10 Minuten von CO mit Anlage in Betrieb
0	Gültige Mittelwerte 10 Minuten von CO über den Grenzwert von 150 mg/Nm3 (mit Anlage in Betrieb)
38	Gültige Mittelwerte 10 Minuten von CO unter den Grenzwert von 150 mg/Nm3 (mit Anlage in Betrieb)
100	% Gültige Mittelwerte 10 Minuten von CO unter den Grenzwert von 150 mg/Nm3 (mit Anlage in Betrieb)