

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 21/11/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			HG mg/Nm3			CO mg/Nm3			Polveri mg/Nm3			NOx mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Portata fumi secca Nm3/h			O2 %			Temperatura fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato
00:30		1,1	100		0,5	100		1,2	73		4,1	100		0,3	100		34,1	100		0,3	100		0,2	100		112437,4	100		9,2	100		140,7	100		971,9	100	In marcia
01:00		1,9	100		0,9	100		2,6	100		3,4	100		0,3	100		28,9	100		0,3	100		0,2	100		114271,2	100		9,8	100		140,0	100		965,3	100	In marcia
01:30		2,9	100		1,4	100		2,8	100		2,7	100		0,4	100		26,2	100		0,4	100		0,2	100		120152,2	100		10,7	100		140,7	100		944,2	100	In marcia
02:00		2,0	100		1,1	100		1,5	100		3,0	100		0,4	100		11,1	100		0,5	100		0,2	100		111607,6	100		12,3	100		138,1	100		902,8	100	In marcia
02:30																																					In marcia senza rifiuto
03:00																																					In marcia senza rifiuto
03:30																																					Fermo
04:00																																					Fermo
04:30																																					Fermo
05:00																																					Fermo
05:30																																					Fermo
06:00																																					Fermo
06:30																																					Fermo
07:00																																					Fermo
07:30																																					Fermo
08:00																																					Fermo
08:30																																					Fermo
09:00																																					Fermo
09:30																																					Fermo
10:00																																					Fermo
10:30																																					Fermo
11:00																																					Fermo
11:30																																					Fermo
12:00																																					Fermo
12:30																																					Fermo
13:00																																					Fermo
13:30																																					Fermo
14:00																																					Fermo
14:30																																					Fermo
15:00																																					Fermo
15:30																																					Fermo
16:00																																					Fermo
16:30																																					
17:00																																					
17:30																																					
18:00																																					
18:30																																					
19:00																																					
19:30																																					
20:00																																					
20:30																																					
21:00																																					
21:30																																					
22:00																																					
22:30																																					
23:00																																					
23:30																																					
24:00																																					
MIN		1,1			0,5			1,2			2,7			0,30			11,1			0,3			0,2			111607,6			9,2			138,1			902,8		
MAX		2,9			1,4			2,8			4,1			0,40			34,1			0,5			0,2			120152,2			12,3			140,7			971,9		
Limite Semiorario		200			60					100			30			400			20			60															
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		0,0/0,0			0,0/0,0			0,7		0,0/0,0			1,4/1,4			0,0/0,0			0,0/0,0			0,0/0,0															
% Medie Semiorarie < Soglia 97%		100,00			99,98								100,00			100,00			100,00			100,00															
Valore Soglia 97%		50			10								10			200			10			30															
Media Giorno	(7)		0	(7)		0	(7)		0	(7)		0	(7)		0	(7)		0	(7)		0	(7)		0	(7)		0	(7)		0	(7)		0	(7)		0	4
Limite Giorno		50			10					50			5			200			10			30															

NOTE:
(1) Assenza RegISTRAZIONI Medie
(4) Media Non Valida
(5) Supero Limite di Legge
(7) Media non calcolata
(9) Fondo scala superato

Elaborazioni conformi D.Lgs n.152/2006

Elaborazioni del parametro CO secondo D.Lgs 152/2006 (soglia 95%)	
84	Medie 10 Minuti del CO valide.
13	Medie 10 Minuti del CO valide con impianto in marcia.
0	Medie 10 Minuti del CO valide superiori al Limite di 150 mg/Nm3 (con impianto in marcia)
13	Medie 10 Minuti del CO valide inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (con impianto in marcia)
100	% Medie 10 Minuti del CO valide inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (con impianto in marcia)

Report Halbstündiger Mittelwert

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			HG mg/Nm3			CO mg/Nm3			Polveri mg/Nm3			NOx mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		1,1	100		0,5	100		1,2	73		4,1	100		0,3	100		34,1	100		0,3	100		0,2	100		112437,4	100		9,2	100		140,7	100		971,9	100	In marcia
01:00		1,9	100		0,9	100		2,6	100		3,4	100		0,3	100		28,9	100		0,3	100		0,2	100		114271,2	100		9,8	100		140,0	100		965,3	100	In marcia
01:30		2,9	100		1,4	100		2,8	100		2,7	100		0,4	100		26,2	100		0,4	100		0,2	100		120152,2	100		10,7	100		140,7	100		944,2	100	In marcia
02:00		2,0	100		1,1	100		1,5	100		3,0	100		0,4	100		11,1	100		0,5	100		0,2	100		111607,6	100		12,3	100		138,1	100		902,8	100	In marcia
02:30																																					In marcia senza rifiuto
03:00																																					In marcia senza rifiuto
03:30																																					Fermo
04:00																																					Fermo
04:30																																					Fermo
05:00																																					Fermo
05:30																																					Fermo
06:00																																					Fermo
06:30																																					Fermo
07:00																																					Fermo
07:30																																					Fermo
08:00																																					Fermo
08:30																																					Fermo
09:00																																					Fermo
09:30																																					Fermo
10:00																																					Fermo
10:30																																					Fermo
11:00																																					Fermo
11:30																																					Fermo
12:00																																					Fermo
12:30																																					Fermo
13:00																																					Fermo
13:30																																					Fermo
14:00																																					Fermo
14:30																																					Fermo
15:00																																					Fermo
15:30																																					Fermo
16:00																																					Fermo
16:30																																					
17:00																																					
17:30																																					
18:00																																					
18:30																																					
19:00																																					
19:30																																					
20:00																																					
20:30																																					
21:00																																					
21:30																																					
22:00																																					
22:30																																					
23:00																																					
23:30																																					
24:00																																					
MIN		1,1			0,5			1,2			2,7			0,30			11,1			0,3			0,2			111607,6			9,2			138,1			902,8		
MAX		2,9			1,4			2,8			4,1			0,40			34,1			0,5			0,2			120152,2			12,3			140,7			971,9		
Grenzwert 1/2 h		200			60					100			30			400			20			60															
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)		0,0/0,0			0,0/0,0			0,7		0,0/0,0			1,4/1,4			0,0/0,0			0,0/0,0			0,0/0,0															
% Mittelwert 1/2 h < Schwelle 97%		100,00			99,98								100,00			100,00			100,00			100,00															
Schwellenwert 97%		50			10								10			200			10			30															
Tagesmittelwert	(7)		0	(7)		0	(7)		0	(7)		0	(7)		0	(7)		0	(7)		0	(7)		0	(7)		0	(7)		0	(7)		0	(7)		0	4
Grenzwert 24 h		50			10					50			5			200			10			30															

NOTE:
(1) Mittelwert-Aufzeichnung nicht vorhanden
(4) Ungültiger Mittelwert
(5) Grenzwertüberschreitung
(7) Nicht berechneter Mittelwert
(9) Messbereichsendwert überschritten

Berechnungen nach GvD Nr. 152/2006

Berechnungen der CO-Parameter nach GvD Nr. 152/2006 (Schwelle 95%)	
84	Gültige Mittelwerte 10 Minuten von CO.
13	Gültige Mittelwerte 10 Minuten von CO mit Anlage in Betrieb.
0	Gültige Mittelwerte 10 Minuten von CO über den Grenzwert von 150 mg/Nm3 (mit Anlage in Betrieb)
13	Gültige Mittelwerte 10 Minuten von CO unter den Grenzwert von 150 mg/Nm3 (mit Anlage in Betrieb)
100	% Gültige Mittelwerte 10 Minuten von CO unter den Grenzwert von 150 mg/Nm3 (mit Anlage in Betrieb)