

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,1	100		0,0	100		0,82	73		0,7	100		0,24	100		24,9	100		0,7	100		0,5	100		110212,6	100		10,6	100		142,2	100		908,0	100	In marcia
01:00		3,1	100		1,1	100		1,15	100		1,2	100		0,23	100		23,7	100		0,7	100		0,4	100		110361,1	100		10,5	100		141,9	100		917,2	100	In marcia
01:30		3,4	100		0,3	100		0,78	100		1,3	100		0,23	100		18,9	100		0,8	100		0,4	100		108508,9	100		10,7	100		141,9	100		910,6	100	In marcia
02:00		3,8	100		0,9	100		0,74	100		1,2	100		0,23	100		25,5	100		0,7	100		0,5	100		107590,8	100		10,5	100		141,7	100		916,3	100	In marcia
02:30		4,9	100		1,1	100		0,69	73		2,0	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,5	100		106827,1	100		10,3	100		141,7	100		921,9	100	In marcia
03:00		3,9	100		0,9	100		0,61	100		1,2	100		0,23	95		22,9	100		0,7	100		0,4	100		106943,6	100		10,4	100		141,6	100		921,9	100	In marcia
03:30		4,4	100		1,1	100		0,59	100		1,5	100		0,23	100		27,2	100		0,7	100		0,5	100		106608,7	100		10,2	100		141,7	100		923,2	100	In marcia
04:00		4,4	100		0,5	100		0,69	100		1,2	100		0,24	100		26,4	100		0,8	100		0,5	100		106409,8	100		10,2	100		141,7	100		926,8	100	In marcia
04:30		3,9	100		0,3	100		0,61	73		1,5	100		0,24	100		32,0	100		0,8	100		0,6	100		107321,4	100		10,0	100		142,0	100		920,5	100	In marcia
05:00		3,3	100		0,8	100		0,57	100		1,1	100		0,24	100		25,2	100		0,8	100		0,4	100		108207,4	100		10,4	100		141,9	100		911,4	100	In marcia
05:30		3,4	100		1,1	100		0,66	100		0,6	100		0,24	100		21,8	100		0,7	100		0,5	100		108646,1	100		10,4	100		141,8	100		914,9	100	In marcia
06:00		3,0	100		1,0	100		0,59	100		0,4	100		0,24	100		25,1	100		0,7	100		0,5	100		107660,3	100		10,6	100		141,8	100		914,1	100	In marcia
06:30		4,7	100		1,8	100		0,58	73		0,7	100		0,24	100		24,7	100		0,7	100		0,6	100		107483,7	100		10,4	100		142,1	100		919,1	100	In marcia
07:00		6,0	100		0,7	100		0,7	100		1,9	100		0,24	94		19,3	100		0,7	100		0,6	100		107481,7	100		10,2	100		141,9	100		921,3	100	In marcia
07:30		3,2	100		0,2	100		0,58	100		1,7	100		0,24	100		20,0	100		0,8	100		0,5	100		108498,5	100		10,5	100		141,6	100		916,8	100	In marcia
08:00		2,7	100		0,0	100		0,63	100		1,3	100		0,24	100		22,4	100		0,8	100		0,6	100		108099,7	100		10,4	100		142,0	100		919,0	100	In marcia
08:30		3,8	100		0,4	100		0,63	73		1,4	100		0,24	100		24,7	100		0,7	100		0,5	100		107863,1	100		10,4	100		142,0	100		913,1	100	In marcia
09:00		5,2	86		0,7	86		0,63	100		1,1	86		0,24	100		33,8	86		0,7	86		0,5	86		108645,4	100		10,4	86		141,9	100		914,9	100	In marcia
09:30		3,3	78		0,3	78		0,72	100		2,2	78		0,24	100		32,5	78		0,8	78		0,2	78		108808,0	100		10,6	78		142,0	100		913,8	100	In marcia
10:00		2,8	100		0,5	100		0,65	100		1,3	100		0,24	100		31,9	100		0,7	100		0,2	100		108618,1	100		10,5	100		142,1	100		913,0	100	In marcia
10:30		5,3	100		1,5	100		0,66	73		1,7	100		0,24	100		30,6	100		0,7	100		0,5	100		108015,1	100		9,9	100		142,3	100		932,4	100	In marcia
11:00		4,5	100		1,1	100		0,81	100		1,6	100		0,24	94		20,2	100		0,7	100		0,3	100		107985,6	100		10,5	100		141,7	100		915,4	100	In marcia
11:30		3,2	100		0,3	100		0,71	100		1,6	100		0,24	100		20,1	100		0,7	100		0,3	100		107450,5	100		10,3	100		141,9	100		916,9	100	In marcia
12:00		2,7	100		1,0	100		0,72	100		1,7	100		0,24	100		20,0	100		0,7	100		0,2	100		107275,1	100		10,3	100		141,9	100		916,2	100	In marcia
12:30		2,7	100		1,3	100		0,7	73		1,8	100		0,24	100		16,0	100		0,7	100		0,4	100		106287,3	100		10,2	100		141,9	100		922,4	100	In marcia
13:00		5,2	100		2,1	100		0,6	100		1,8	100		0,24	100		24,4	100		0,7	100		0,4	100		107792,7	100		10,4	100		142,2	100		919,5	100	In marcia
13:30		3,9	100		1,1	100		0,5	100		2,1	100		0,24	100		31,7	100		0,8	100		0,3	100		108147,7	100		10,3	100		142,0	100		909,2	100	In marcia
14:00		2,5	100		0,5	100		0,63	100		1,2	100		0,24	100		25,0	100		0,7	100		0,3	100		109072,4	100		10,4	100		142,2	100		907,4	100	In marcia
14:30		3,3	100		1,1	100		0,59	73		1,3	100		0,24	100		33,0	100		0,7	100		0,3	100		108710,7	100		10,1	100		142,4	100		912,4	100	In marcia
15:00		7,2	100		2,1	100		0,66	100		2,0	100		0,24	94		30,4	100		0,7	100		0,2	100		110548,9	100		10,4	100		142,1	100		905,3	100	In marcia
15:30		3,0	100		0,4	100		0,69	100		1,9	100		0,24	100		30,4	100		0,8	100		0,4	100		110011,0	100		10,3	100		142,2	100		916,4	100	In marcia
16:00		3,1	100		0,8	100		0,6	100		1,4	100		0,24	100		21,9	100		0,7	100		0,2	100		109361,6	100		10,5	100		142,1	100		912,1	100	In marcia
16:30		3,7	100		1,1	100		0,59	73		1,8	100		0,24	100		26,6	100		0,7	100		0,3	100		108813,6	100		10,4	100		142,3	100		911,1	100	In marcia
17:00		4,2	100		1,4	100		0,67	100		1,7	100		0,24	100		26,6	100		0,7	100		0,3	100		109186,7	100		10,4	100		142,2	100		909,5	100	In marcia
17:30		4,1	100		1,3	100		0,59	100		1,4	100		0,24	100		28,1	100		0,7	100		0,3	100		108900,7	100		10,3	100		142,5	100		910,0	100	In marcia
18:00		4,7	100		1,3	100		0,69	100		1,9	100		0,24	100		21,6	100		0,7	100		0,3	100		108783,2	100		10,4	100		142,0	100		914,6	100	In marcia
18:30		4,4	100		1,1	100		0,61	73		1,5	100		0,24	100		16,9	100		0,7	100		0,3	100		108283,9	100		10,4	100		142,0	100		912,9	100	In marcia
19:00		4,0	100		0,6	100		0,59	100		1,6	100		0,24	94		18,2	100		0,7	100		0,3	100		107930,7	100		10,4	100		141,9	100		917,9	100	In marcia
19:30		2,9	100		0,9	100		0,64	100		1,1	100		0,24	100		13,9	100		0,7	100		0,4	100		107328,0	100		10,1	100		141,9	100		922,7	100	In marcia
20:00		2,9	100		1,5	100		0,55	100		1,4	100		0,24	100		21,3	100		0,7	100		0,3	100		107011,2	100		10,2	100		142,0	100		920,1	100	In marcia
20:30		2,9	100		1,3	100		0,59	73		1,3	100		0,24	100		25,0	100		0,7	100		0,4	100		106905,8	100		9,9	100		141,9	100		928,8	100	In marcia
21:00		2,8	85		1,2	85		0,63	100		1,3	85		0,24	100		27,3	85		0,7	85		0,2	85		108642,8	100		10,2	85		142,1	100		915,5	100	In marcia
21:30		3,6	78		2,2	78		0,57	100		1,6	78		0,24	100		31,4	78		0,7	78		0,2	78		109458,4	100		10,5	78		142,0	100		908,2	100	

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,1	100		0,0	100		0,82	73		0,7	100		0,24	100		24,9	100		0,7	100		0,5	100		110212,6	100		10,6	100		142,2	100		908,0	100		in Betrieb
01:00		3,1	100		1,1	100		1,15	100		1,2	100		0,23	100		23,7	100		0,7	100		0,4	100		110361,1	100		10,5	100		141,9	100		917,2	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		0,3	100		0,78	100		1,3	100		0,23	100		18,9	100		0,8	100		0,4	100		108508,9	100		10,7	100		141,9	100		910,6	100		in Betrieb
02:00		3,8	100		0,9	100		0,74	100		1,2	100		0,23	100		25,5	100		0,7	100		0,5	100		107590,8	100		10,5	100		141,7	100		916,3	100		in Betrieb
02:30		4,9	100		1,1	100		0,69	73		2,0	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,5	100		106827,1	100		10,3	100		141,7	100		921,9	100		in Betrieb
03:00		3,9	100		0,9	100		0,61	100		1,2	100		0,23	95		22,9	100		0,7	100		0,4	100		106943,6	100		10,4	100		141,6	100		921,9	100		in Betrieb
03:30		4,4	100		1,1	100		0,59	100		1,5	100		0,23	100		27,2	100		0,7	100		0,5	100		106608,7	100		10,2	100		141,7	100		923,2	100		in Betrieb
04:00		4,4	100		0,5	100		0,69	100		1,2	100		0,24	100		26,4	100		0,8	100		0,5	100		106409,8	100		10,2	100		141,7	100		926,8	100		in Betrieb
04:30		3,9	100		0,3	100		0,61	73		1,5	100		0,24	100		32,0	100		0,8	100		0,6	100		107321,4	100		10,0	100		142,0	100		920,5	100		in Betrieb
05:00		3,3	100		0,8	100		0,57	100		1,1	100		0,24	100		25,2	100		0,8	100		0,4	100		108207,4	100		10,4	100		141,9	100		911,4	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		1,1	100		0,66	100		0,6	100		0,24	100		21,8	100		0,7	100		0,5	100		108646,1	100		10,4	100		141,8	100		914,9	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		1,0	100		0,59	100		0,4	100		0,24	100		25,1	100		0,7	100		0,5	100		107660,3	100		10,6	100		141,8	100		914,1	100		in Betrieb
06:30		4,7	100		1,8	100		0,58	73		0,7	100		0,24	100		24,7	100		0,7	100		0,6	100		107483,7	100		10,4	100		142,1	100		919,1	100		in Betrieb
07:00		6,0	100		0,7	100		0,7	100		1,9	100		0,24	94		19,3	100		0,7	100		0,6	100		107481,7	100		10,2	100		141,9	100		921,3	100		in Betrieb
07:30		3,2	100		0,2	100		0,58	100		1,7	100		0,24	100		20,0	100		0,8	100		0,5	100		108498,5	100		10,5	100		141,6	100		916,8	100		in Betrieb
08:00		2,7	100		0,0	100		0,63	100		1,3	100		0,24	100		22,4	100		0,8	100		0,6	100		108099,7	100		10,4	100		142,0	100		919,0	100		in Betrieb
08:30		3,8	100		0,4	100		0,63	73		1,4	100		0,24	100		24,7	100		0,7	100		0,5	100		107863,1	100		10,4	100		142,0	100		913,1	100		in Betrieb
09:00		5,2	86		0,7	86		0,63	100		1,1	86		0,24	100		33,8	86		0,7	86		0,5	86		108645,4	100		10,4	86		141,9	100		914,9	100		in Betrieb
09:30		3,3	78		0,3	78		0,72	100		2,2	78		0,24	100		32,5	78		0,8	78		0,2	78		108808,0	100		10,6	78		142,0	100		913,8	100		in Betrieb
10:00		2,8	100		0,5	100		0,65	100		1,3	100		0,24	100		31,9	100		0,7	100		0,2	100		108618,1	100		10,5	100		142,1	100		913,0	100		in Betrieb
10:30		5,3	100		1,5	100		0,66	73		1,7	100		0,24	100		30,6	100		0,7	100		0,5	100		108015,1	100		9,9	100		142,3	100		932,4	100		in Betrieb
11:00		4,5	100		1,1	100		0,81	100		1,6	100		0,24	94		20,2	100		0,7	100		0,3	100		107985,6	100		10,5	100		141,7	100		915,4	100		in Betrieb
11:30		3,2	100		0,3	100		0,71	100		1,6	100		0,24	100		20,1	100		0,7	100		0,3	100		107450,5	100		10,3	100		141,9	100		916,9	100		in Betrieb
12:00		2,7	100		1,0	100		0,72	100		1,7	100		0,24	100		20,0	100		0,7	100		0,2	100		107275,1	100		10,3	100		141,9	100		916,2	100		in Betrieb
12:30		2,7	100		1,3	100		0,7	73		1,8	100		0,24	100		16,0	100		0,7	100		0,4	100		106287,3	100		10,2	100		141,9	100		922,4	100		in Betrieb
13:00		5,2	100		2,1	100		0,6	100		1,8	100		0,24	100		24,4	100		0,7	100		0,4	100		107792,7	100		10,4	100		142,2	100		919,5	100		in Betrieb
13:30		3,9	100		1,1	100		0,5	100		2,1	100		0,24	100		31,7	100		0,8	100		0,3	100		108147,7	100		10,3	100		142,0	100		909,2	100		in Betrieb
14:00		2,5	100		0,5	100		0,63	100		1,2	100		0,24	100		25,0	100		0,7	100		0,3	100		109072,4	100		10,4	100		142,2	100		907,4	100		in Betrieb
14:30		3,3	100		1,1	100		0,59	73		1,3	100		0,24	100		33,0	100		0,7	100		0,3	100		108710,7	100		10,1	100		142,4	100		912,4	100		in Betrieb
15:00		7,2	100		2,1	100		0,66	100		2,0	100		0,24	94		30,4	100		0,7	100		0,2	100		110548,9	100		10,4	100		142,1	100		905,3	100		in Betrieb
15:30		3,0	100		0,4	100		0,69	100		1,9	100		0,24	100		30,4	100		0,8	100		0,4	100		110011,0	100		10,3	100		142,2	100		916,4	100		in Betrieb
16:00		3,1	100		0,8	100		0,6	100		1,4	100		0,24	100		21,9	100		0,7	100		0,2	100		109361,6	100		10,5	100		142,1	100		912,1	100		in Betrieb
16:30		3,7	100		1,1	100		0,59	73		1,8	100		0,24	100		26,6	100		0,7	100		0,3	100		108813,6	100		10,4	100		142,3	100		911,1	100		in Betrieb
17:00		4,2	100		1,4	100		0,67	100		1,7	100		0,24	100		26,6	100		0,7	100		0,3	100		109186,7	100		10,4	100		142,2	100		909,5	100		in Betrieb
17:30		4,1	100		1,3	100		0,59	100		1,4	100		0,24	100		28,1	100		0,7	100		0,3	100		108900,7	100		10,3	100		142,5	100		910,0	100		in Betrieb
18:00		4,7	100		1,3	100		0,69	100		1,9	100		0,24	100		21,6	100		0,7	100		0,3	100		108783,2	100		10,4	100		142,0	100		914,6	100		in Betrieb
18:30		4,4	100		1,1	100		0,61	73		1,5	100		0,24	100		16,9	100		0,7	100		0,3	100		108283,9	100		10,4	100		142,0	100		912,9	100		in Betrieb
19:00		4,0	100		0,6	100		0,59	100		1,6	100		0,24	94		18,2	100		0,7	100		0,3	100		107930,7	100		10,4	100		141,9	100		917,9	100		in Betrieb
19:30		2,9	100		0,9	100		0,64	100		1,1	100		0,24	100		13,9	100		0,7	100		0,4	100		107328,0	100		10,1	100		141,9	100		922,7	100		in Betrieb
20:00		2,9	100		1,5	100		0,55	100		1,4	100		0,24	100		21,3	100		0,7	100		0,3	100		107011,2	100		10,2	100		142,0	100		920,1	100		in Betrieb
20:30		2,9	100		1,3	100		0,59	73		1,3	100		0,24	100		25,0	100		0,7	100		0,4	100		106905,8	100		9,9	100		141,9	100		928,8	100		in Betrieb
21:00		2,8	85		1,2	85		0,63	100		1,3	85		0,24	100		27,3	85		0,7	85		0,2	85		108642,8	100		10,2	85		142,1	100		915,5	100		in Betrieb
21:30		3,6	78		2,2	78		0,57	100		1,6	78		0,24	100		31,4	78																				