

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 25/01/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto
		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	
00:30		3,1	100	0,3	100	0,74	73	2,3	100	0,23	100	25,1	100	0,7	100	0,3	100	111426,1	100	10,6	100	142,0	100	910,1	100	In marcia
01:00		5,5	100	1,1	100	0,79	100	2,7	100	0,23	100	21,0	100	0,7	100	0,3	100	110897,6	100	10,5	100	141,9	100	913,9	100	In marcia
01:30		4,8	100	0,0	100	0,73	100	3,1	100	0,23	100	21,2	100	0,7	100	0,3	100	111757,1	100	10,6	100	142,0	100	913,3	100	In marcia
02:00		2,5	100	0,0	100	0,77	100	2,0	100	0,24	100	27,5	100	0,7	100	0,3	100	112392,3	100	11,2	100	142,7	100	896,1	100	In marcia
02:30		5,5	100	0,0	100	0,69	73	2,5	100	0,23	100	24,9	100	0,7	100	0,3	100	108752,6	100	10,4	100	141,7	100	914,0	100	In marcia
03:00		3,1	100	0,0	100	0,72	100	3,1	100	0,23	95	22,8	100	0,7	100	0,2	100	109124,7	100	10,2	100	141,9	100	924,8	100	In marcia
03:30		3,1	100	0,0	100	0,66	100	2,5	100	0,23	100	27,9	100	0,7	100	0,2	100	109033,5	100	10,2	100	142,0	100	922,2	100	In marcia
04:00		4,0	100	0,3	100	0,64	100	2,1	100	0,24	100	31,6	100	0,7	100	0,3	100	108981,9	100	10,1	100	141,9	100	922,7	100	In marcia
04:30		4,7	100	0,7	100	0,67	73	2,2	100	0,23	100	23,9	100	0,7	100	0,3	100	109191,9	100	10,2	100	141,8	100	924,6	100	In marcia
05:00		3,7	100	0,6	100	0,7	100	2,1	100	0,23	100	22,5	100	0,7	100	0,2	100	109829,0	100	10,4	100	141,6	100	919,6	100	In marcia
05:30		3,4	100	0,4	100	0,67	100	2,0	100	0,23	100	26,8	100	0,7	100	0,2	100	109975,0	100	10,5	100	141,8	100	913,8	100	In marcia
06:00		3,9	100	1,3	100	0,67	100	1,9	100	0,23	100	26,5	100	0,7	100	0,1	100	109198,3	100	10,5	100	141,8	100	918,5	100	In marcia
06:30		4,4	100	1,1	100	0,62	73	2,3	100	0,23	100	20,2	100	0,7	100	0,3	100	109280,0	100	10,6	100	141,9	100	913,2	100	In marcia
07:00		3,8	100	0,3	100	0,7	100	2,0	100	0,23	94	25,1	100	0,7	100	0,1	100	108919,4	100	10,2	100	141,8	100	922,0	100	In marcia
07:30		4,6	100	0,6	100	0,73	100	2,1	100	0,23	100	21,6	100	0,7	100	0,3	100	109682,4	100	10,6	100	141,4	100	914,7	100	In marcia
08:00		4,4	100	0,5	100	0,81	100	2,8	100	0,23	100	24,5	100	0,8	100	0,3	100	108854,7	100	10,3	100	142,0	100	920,1	100	In marcia
08:30		3,3	100	0,1	100	0,62	73	2,5	100	0,23	100	18,7	100	0,8	100	0,2	100	109363,5	100	10,5	100	141,8	100	919,0	100	In marcia
09:00		2,3	86	0,0	86	0,58	100	2,2	86	0,23	100	19,4	86	0,7	86	0,2	86	109049,7	100	10,4	86	141,9	100	918,6	100	In marcia
09:30		2,2	78	0,6	78	0,72	100	3,0	78	0,23	100	28,1	78	0,7	78	0,1	78	110336,1	100	10,4	78	142,1	100	921,1	100	In marcia
10:00		2,4	100	1,3	100	0,95	100	2,0	100	0,24	100	34,7	100	0,7	100	0,1	100	111721,7	100	10,2	100	142,4	100	928,4	100	In marcia
10:30		3,9	100	2,4	100	0,78	73	1,6	100	0,23	100	26,2	100	0,7	100	0,0	100	111717,7	100	10,7	100	141,9	100	917,0	100	In marcia
11:00		2,8	100	0,0	100	0,66	100	2,1	100	0,23	94	30,1	100	0,7	100	0,0	100	111554,5	100	10,7	100	142,0	100	914,7	100	In marcia
11:30		2,5	100	0,6	100	0,75	100	1,6	100	0,23	100	31,0	100	0,7	100	0,0	100	110443,8	100	10,9	100	141,8	100	912,4	100	In marcia
12:00		3,4	100	1,3	100	0,75	100	2,0	100	0,23	100	28,0	100	0,7	100	0,0	100	109684,0	100	10,5	100	141,9	100	918,7	100	In marcia
12:30		5,2	100	1,3	100	0,64	73	1,7	100	0,24	100	32,3	100	0,7	100	0,0	100	110065,6	100	10,5	100	142,3	100	918,5	100	In marcia
13:00		3,7	100	1,8	100	0,66	100	2,3	100	0,23	100	21,8	100	0,7	100	0,0	100	109617,6	100	10,5	100	142,0	100	922,7	100	In marcia
13:30		2,6	100	0,9	100	0,62	100	2,4	100	0,23	100	20,3	100	0,7	100	0,0	100	110108,8	100	10,9	100	142,0	100	908,4	100	In marcia
14:00		2,1	100	0,2	100	0,66	100	2,1	100	0,23	100	14,8	100	0,7	100	0,1	100	109232,5	100	10,5	100	141,9	100	921,5	100	In marcia
14:30		2,2	100	0,0	100	0,66	73	2,0	100	0,23	100	16,9	100	0,7	100	0,0	100	109072,9	100	10,6	100	142,0	100	918,0	100	In marcia
15:00		2,4	100	0,3	100	0,76	100	2,1	100	0,24	94	26,6	100	0,7	100	0,2	100	109026,1	100	9,9	100	142,3	100	931,3	100	In marcia
15:30		2,6	100	1,0	100	0,77	100	1,9	100	0,24	100	24,8	100	0,7	100	0,0	100	108781,3	100	10,3	100	142,0	100	921,0	100	In marcia
16:00		4,2	100	1,4	100	0,74	100	1,9	100	0,23	100	28,7	100	0,7	100	0,1	100	109069,0	100	10,4	100	141,7	100	925,0	100	In marcia
16:30		3,9	100	1,6	100	0,64	73	1,8	100	0,24	100	33,9	100	0,7	100	0,0	100	109101,1	100	10,5	100	142,3	100	916,3	100	In marcia
17:00		3,2	100	1,6	100	0,66	100	1,7	100	0,24	100	30,3	100	0,7	100	0,0	100	109352,5	100	10,3	100	141,9	100	927,9	100	In marcia
17:30		3,4	100	1,8	100	0,69	100	1,4	100	0,23	100	25,7	100	0,7	100	0,1	100	109929,9	100	10,7	100	142,1	100	917,9	100	In marcia
18:00		2,2	100	0,3	100	0,63	100	1,4	100	0,23	100	18,7	100	0,7	100	0,1	100	108697,3	100	10,5	100	141,9	100	921,2	100	In marcia
18:30		2,6	100	0,9	100	0,64	73	1,6	100	0,23	100	20,1	100	0,7	100	0,1	100	109003,3	100	10,7	100	142,0	100	919,0	100	In marcia
19:00		2,8	100	1,0	100	0,64	100	2,4	100	0,23	94	19,7	100	0,7	100	0,0	100	109025,6	100	10,5	100	142,0	100	924,5	100	In marcia
19:30		3,0	100	1,5	100	0,61	100	1,9	100	0,23	100	20,1	100	0,7	100	0,1	100	108913,9	100	10,5	100	142,0	100	923,5	100	In marcia
20:00		2,7	100	0,9	100	0,61	100	2,2	100	0,24	100	26,2	100	0,7	100	0,1	100	109177,7	100	10,5	100	142,1	100	920,6	100	In marcia
20:30		4,1	100	1,7	100	0,62	73	1,9	100	0,24	100	24,0	100	0,7	100	0,1	100	108965,1	100	10,1	100	142,2	100	933,8	100	In marcia
21:00		4,0	86	2,2	86	0,62	100	3,1	86	0,23	100	25,0	86	0,7	86	0,0	86	109588,0	100	10,6	86	142,0	100	922,5	100	In marcia
21:30		2,2	78	0,8	78	0,6	100	3,1	78	0,23	100	26,8	78	0,7	78	0,0	78	109617,6	100	10,7	78	141,9	100	917,5	100	In marcia
22:00		2,1	100	0,6	100	0,63	100	2,9	100	0,23	100	26,9	100	0,7	100	0,0	100	109492,5	100	10,6	100	142,0	100	918,0	100	In marcia
22:30		2,8	100	1,9	100	0,61	73	2,2	100	0,23	100	30,4	100	0,7	100	0,0	100	109831,2	100	10,4	100	141,8	100	921,7	100	In marcia
23:00		3,1	100	1,4	100	0,61	100	2,4	100	0,23	94	31,7	100	0,7	100	0,0	100	108748,7	100	10,6	100	141,9	100	916,1	100	In marcia
23:30		3,5	100	1,5	100	0,6	100	2,4	100	0,23	100	22,5	100	0,7	100	0,0	100	109766,8	100	10,7	100	142,0	100	915,6	100	In marcia
24:00		2,6	100	1,2	100	0,59	100	2,4	100	0,23	100	27,8	100	0,7	100	0,0	100	109421,8	100	10,5	100	142,0	100	917,8	100	In marcia
MIN		2,1		0		0,58		1,4		0,23		14,8		0,7		0		108697,3		9,9		141,4		896,1		
MAX		5,5		2,4		0,95		3,1		0,24		34,7		0,8		0,3		112392,3		11,2		142,7		933,8		
Limite Semiorario		200		60				100		30		400		20		60										
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3		1,8/1,8		0,5		1,6/1,6		0,6/0,6		19,0/21,4		0,4/1,2		0,4/0,2										
% Medie Semiorarie < Soglia 97%		100,00		100,00				</																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,1	100		0,3	100		0,74	73		2,3	100		0,23	100		25,1	100		0,7	100		0,3	100		111426,1	100		10,6	100		142,0	100		910,1	100		in Betrieb
01:00		5,5	100		1,1	100		0,79	100		2,7	100		0,23	100		21,0	100		0,7	100		0,3	100		110897,6	100		10,5	100		141,9	100		913,9	100		in Betrieb
01:30		4,8	100		0,0	100		0,73	100		3,1	100		0,23	100		21,2	100		0,7	100		0,3	100		111757,1	100		10,6	100		142,0	100		913,3	100		in Betrieb
02:00		2,5	100		0,0	100		0,77	100		2,0	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,3	100		112392,3	100		11,2	100		142,7	100		896,1	100		in Betrieb
02:30		5,5	100		0,0	100		0,69	73		2,5	100		0,23	100		24,9	100		0,7	100		0,3	100		108752,6	100		10,4	100		141,7	100		914,0	100		in Betrieb
03:00		3,1	100		0,0	100		0,72	100		3,1	100		0,23	95		22,8	100		0,7	100		0,2	100		109124,7	100		10,2	100		141,9	100		924,8	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		0,0	100		0,66	100		2,5	100		0,23	100		27,9	100		0,7	100		0,2	100		109033,5	100		10,2	100		142,0	100		922,2	100		in Betrieb
04:00		4,0	100		0,3	100		0,64	100		2,1	100		0,24	100		31,6	100		0,7	100		0,3	100		108981,9	100		10,1	100		141,9	100		922,7	100		in Betrieb
04:30		4,7	100		0,7	100		0,67	73		2,2	100		0,23	100		23,9	100		0,7	100		0,3	100		109191,9	100		10,2	100		141,8	100		924,6	100		in Betrieb
05:00		3,7	100		0,6	100		0,7	100		2,1	100		0,23	100		22,5	100		0,7	100		0,2	100		109829,0	100		10,4	100		141,6	100		919,6	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		0,4	100		0,67	100		2,0	100		0,23	100		26,8	100		0,7	100		0,2	100		109975,0	100		10,5	100		141,8	100		913,8	100		in Betrieb
06:00		3,9	100		1,3	100		0,67	100		1,9	100		0,23	100		26,5	100		0,7	100		0,1	100		109198,3	100		10,5	100		141,8	100		918,5	100		in Betrieb
06:30		4,4	100		1,1	100		0,62	73		2,3	100		0,23	100		20,2	100		0,7	100		0,3	100		109280,0	100		10,6	100		141,9	100		913,2	100		in Betrieb
07:00		3,8	100		0,3	100		0,7	100		2,0	100		0,23	94		25,1	100		0,7	100		0,1	100		108919,4	100		10,2	100		141,8	100		922,0	100		in Betrieb
07:30		4,6	100		0,6	100		0,73	100		2,1	100		0,23	100		21,6	100		0,7	100		0,3	100		109682,4	100		10,6	100		141,4	100		914,7	100		in Betrieb
08:00		4,4	100		0,5	100		0,81	100		2,8	100		0,23	100		24,5	100		0,8	100		0,3	100		108854,7	100		10,3	100		142,0	100		920,1	100		in Betrieb
08:30		3,3	100		0,1	100		0,62	73		2,5	100		0,23	100		18,7	100		0,8	100		0,2	100		109363,5	100		10,5	100		141,8	100		919,0	100		in Betrieb
09:00		2,3	86		0,0	86		0,58	100		2,2	86		0,23	100		19,4	86		0,7	86		0,2	86		109049,7	100		10,4	86		141,9	100		918,6	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		0,6	78		0,72	100		3,0	78		0,23	100		28,1	78		0,7	78		0,1	78		110336,1	100		10,4	78		142,1	100		921,1	100		in Betrieb
10:00		2,4	100		1,3	100		0,95	100		2,0	100		0,24	100		34,7	100		0,7	100		0,1	100		111721,7	100		10,2	100		142,4	100		928,4	100		in Betrieb
10:30		3,9	100		2,4	100		0,78	73		1,6	100		0,23	100		26,2	100		0,7	100		0,0	100		111717,7	100		10,7	100		141,9	100		917,0	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		0,0	100		0,66	100		2,1	100		0,23	94		30,1	100		0,7	100		0,0	100		111554,5	100		10,7	100		142,0	100		914,7	100		in Betrieb
11:30		2,5	100		0,6	100		0,75	100		1,6	100		0,23	100		31,0	100		0,7	100		0,0	100		110443,8	100		10,9	100		141,8	100		912,4	100		in Betrieb
12:00		3,4	100		1,3	100		0,75	100		2,0	100		0,23	100		28,0	100		0,7	100		0,0	100		109684,0	100		10,5	100		141,9	100		918,7	100		in Betrieb
12:30		5,2	100		1,3	100		0,64	73		1,7	100		0,24	100		32,3	100		0,7	100		0,0	100		110065,6	100		10,5	100		142,3	100		918,5	100		in Betrieb
13:00		3,7	100		1,8	100		0,66	100		2,3	100		0,23	100		21,8	100		0,7	100		0,0	100		109617,6	100		10,5	100		142,0	100		922,7	100		in Betrieb
13:30		2,6	100		0,9	100		0,62	100		2,4	100		0,23	100		20,3	100		0,7	100		0,0	100		110108,8	100		10,9	100		142,0	100		908,4	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		0,2	100		0,66	100		2,1	100		0,23	100		14,8	100		0,7	100		0,1	100		109232,5	100		10,5	100		141,9	100		921,5	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,0	100		0,66	73		2,0	100		0,23	100		16,9	100		0,7	100		0,0	100		109072,9	100		10,6	100		142,0	100		918,0	100		in Betrieb
15:00		2,4	100		0,3	100		0,76	100		2,1	100		0,24	94		26,6	100		0,7	100		0,2	100		109026,1	100		9,9	100		142,3	100		931,3	100		in Betrieb
15:30		2,6	100		1,0	100		0,77	100		1,9	100		0,24	100		24,8	100		0,7	100		0,0	100		108781,3	100		10,3	100		142,0	100		921,0	100		in Betrieb
16:00		4,2	100		1,4	100		0,74	100		1,9	100		0,23	100		28,7	100		0,7	100		0,1	100		109069,0	100		10,4	100		141,7	100		925,0	100		in Betrieb
16:30		3,9	100		1,6	100		0,64	73		1,8	100		0,24	100		33,9	100		0,7	100		0,0	100		109101,1	100		10,5	100		142,3	100		916,3	100		in Betrieb
17:00		3,2	100		1,6	100		0,66	100		1,7	100		0,24	100		30,3	100		0,7	100		0,0	100		109352,5	100		10,3	100		141,9	100		927,9	100		in Betrieb
17:30		3,4	100		1,8	100		0,69	100		1,4	100		0,23	100		25,7	100		0,7	100		0,1	100		109929,9	100		10,7	100		142,1	100		917,9	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		0,3	100		0,63	100		1,4	100		0,23	100		18,7	100		0,7	100		0,1	100		108697,3	100		10,5	100		141,9	100		921,2	100		in Betrieb
18:30		2,6	100		0,9	100		0,64	73		1,6	100		0,23	100		20,1	100		0,7	100		0,1	100		109003,3	100		10,7	100		142,0	100		919,0	100		in Betrieb
19:00		2,8	100		1,0	100		0,64	100		2,4	100		0,23	94		19,7	100		0,7	100		0,0	100		109025,6	100		10,5	100		142,0	100		924,5	100		in Betrieb
19:30		3,0	100		1,5	100		0,61	100		1,9	100		0,23	100		20,1	100		0,7	100		0,1	100		108913,9	100		10,5	100		142,0	100		923,5	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		0,9	100		0,61	100		2,2	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,1	100		109177,7	100		10,5	100		142,1	100		920,6	100		in Betrieb
20:30		4,1	100		1,7	100		0,62	73		1,9	100		0,24	100		24,0	100		0,7	100		0,1	100		108965,1	100		10,1	100		142,2	100		933,8	100		in Betrieb
21:00		4,0	86		2,2	86		0,62	100		3,1	86		0,23	100		25,0	86		0,7	86		0,0	86		109588,0	100		10,6	86		142,0	100		922,5	100		in Betrieb
21:30		2,2	78		0,8	78		0,6	100		3,1	78		0,23	100		26,8																					