

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		5,6	100		0,2	100		0,56	73		2,8	100		0,23	100		26,5	100		0,7	100		0,2	100		110671,5	100		10,8	100		142,1	100		913,8	100	In marcia
01:00		5,8	100		0,0	100		0,5	100		4,2	100		0,23	100		18,1	100		0,8	100		0,0	100		110517,8	100		11,0	100		141,8	100		908,4	100	In marcia
01:30		2,1	100		0,0	100		0,63	100		3,1	100		0,24	100		17,3	100		0,8	100		0,3	100		110135,0	100		10,8	100		142,4	100		912,6	100	In marcia
02:00		2,5	100		0,0	100		0,62	100		3,8	100		0,23	100		19,3	100		0,7	100		0,2	100		110074,9	100		10,3	100		142,0	100		925,3	100	In marcia
02:30		4,0	100		0,0	100		0,65	73		4,2	100		0,23	100		21,6	100		0,7	100		0,1	100		109769,8	100		10,5	100		142,1	100		915,0	100	In marcia
03:00		3,8	100		0,0	100		0,8	100		4,4	100		0,23	94		15,2	100		0,8	100		0,3	100		109706,3	100		10,6	100		141,9	100		915,2	100	In marcia
03:30		2,6	100		0,0	100		0,81	100		2,6	100		0,23	100		28,6	100		0,7	100		0,2	100		110825,9	100		10,7	100		142,2	100		913,7	100	In marcia
04:00		3,5	100		0,0	100		0,82	100		2,5	100		0,23	100		39,2	100		0,7	100		0,2	100		110498,0	100		10,6	100		142,1	100		914,1	100	In marcia
04:30		5,6	100		0,4	100		0,76	73		2,0	100		0,23	100		32,8	100		0,7	100		0,3	100		109702,8	100		10,6	100		142,1	100		918,9	100	In marcia
05:00		4,9	100		0,0	100		0,7	100		3,2	100		0,23	100		24,9	100		0,7	100		0,3	100		110459,2	100		10,6	100		142,1	100		915,6	100	In marcia
05:30		3,2	100		0,0	100		0,62	100		3,2	100		0,23	100		17,1	100		0,7	100		0,2	100		110727,7	100		10,6	100		142,0	100		918,8	100	In marcia
06:00		2,2	100		0,0	100		0,59	100		2,5	100		0,23	100		19,3	100		0,7	100		0,3	100		110383,6	100		10,7	100		142,1	100		912,7	100	In marcia
06:30		3,1	100		0,6	100		0,97	73		2,7	100		0,24	100		30,2	100		0,7	100		0,3	100		110263,6	100		10,5	100		142,5	100		917,7	100	In marcia
07:00		5,5	100		1,1	100		1,26	100		3,0	100		0,23	94		25,0	100		0,7	100		0,2	100		112019,1	100		10,7	100		142,1	100		909,3	100	In marcia
07:30		3,3	100		0,3	100		1,06	100		2,5	100		0,23	100		27,8	100		0,7	100		0,2	100		111660,1	100		10,8	100		141,9	100		908,8	100	In marcia
08:00		5,5	100		0,9	100		1,25	100		2,3	100		0,23	100		28,6	100		0,7	100		0,1	100		112660,7	100		10,7	100		142,3	100		915,7	100	In marcia
08:30		3,3	100		0,1	100		0,78	73		2,3	100		0,23	100		27,1	100		0,7	100		0,2	100		110890,0	100		11,1	100		142,2	100		902,1	100	In marcia
09:00		3,1	85		0,2	85		0,97	100		1,6	85		0,23	100		28,1	85		0,7	85		0,2	85		111442,6	100		10,7	85		142,1	100		909,2	100	In marcia
09:30		4,1	79		0,6	79		0,99	100		2,6	79		0,24	100		32,2	79		0,7	79		0,2	79		110687,7	100		10,6	79		142,3	100		912,7	100	In marcia
10:00		5,0	100		0,3	100		0,95	100		3,0	100		0,23	100		26,5	100		0,7	100		0,1	100		111003,2	100		10,7	100		141,8	100		914,4	100	In marcia
10:30		2,9	100		0,5	100		0,9	73		3,1	100		0,23	100		28,7	100		0,7	100		0,1	100		110576,0	100		10,5	100		141,9	100		916,3	100	In marcia
11:00		2,4	100		0,2	100		1,09	100		2,5	100		0,23	95		25,3	100		0,7	100		0,1	100		110832,7	100		10,8	100		142,1	100		909,1	100	In marcia
11:30		5,2	100		2,4	100		1,17	100		3,2	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,1	100		110337,5	100		10,6	100		141,7	100		916,0	100	In marcia
12:00		2,1	100		0,0	100		0,64	100		2,9	100		0,23	100		22,0	100		0,7	100		0,1	100		110686,3	100		10,7	100		142,0	100		911,5	100	In marcia
12:30		2,1	100		0,0	100		0,65	73		2,6	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,2	100		110346,1	100		10,3	100		142,5	100		920,1	100	In marcia
13:00		2,1	100		0,0	100		0,91	100		3,4	100		0,23	100		19,7	100		0,7	100		0,1	100		110242,2	100		10,4	100		141,9	100		921,6	100	In marcia
13:30		2,1	100		0,0	100		1,08	100		3,0	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,1	100		109886,7	100		10,5	100		142,0	100		914,5	100	In marcia
14:00		4,1	100		1,0	100		0,97	100		2,9	100		0,23	100		26,8	100		0,7	100		0,1	100		110331,9	100		10,6	100		142,0	100		913,5	100	In marcia
14:30		4,7	100		0,0	100		0,63	73		3,5	100		0,23	100		28,5	100		0,7	100		0,1	100		109892,4	100		10,7	100		142,0	100		912,1	100	In marcia
15:00		3,7	100		0,0	100		0,71	100		2,7	100		0,23	94		27,2	100		0,7	100		0,1	100		110165,2	100		10,7	100		142,1	100		916,1	100	In marcia
15:30		4,4	100		0,5	100		0,79	100		2,7	100		0,23	100		25,5	100		0,7	100		0,2	100		109951,7	100		10,5	100		142,0	100		919,8	100	In marcia
16:00		3,7	100		0,5	100		0,77	100		2,8	100		0,23	100		23,4	100		0,7	100		0,2	100		110259,8	100		10,7	100		141,9	100		909,9	100	In marcia
16:30		4,3	100		0,5	100		0,72	73		2,9	100		0,23	100		21,4	100		0,7	100		0,1	100		110326,4	100		10,8	100		142,1	100		908,4	100	In marcia
17:00		3,8	100		0,5	100		0,74	100		2,5	100		0,23	100		23,1	100		0,7	100		0,1	100		109754,7	100		10,6	100		141,9	100		914,4	100	In marcia
17:30		3,3	100		0,6	100		0,76	100		3,3	100		0,23	100		27,8	100		0,7	100		0,1	100		109671,2	100		10,7	100		142,0	100		910,6	100	In marcia
18:00		2,8	100		0,6	100		0,8	100		3,3	100		0,24	100		37,7	100		0,7	100		0,2	100		109642,9	100		10,1	100		142,4	100		923,3	100	In marcia
18:30		5,7	100		2,1	100		0,84	73		3,3	100		0,23	100		23,5	100		0,7	100		0,2	100		109259,3	100		10,3	100		142,0	100		920,7	100	In marcia
19:00		2,1	100		0,0	100		0,72	100		3,0	100		0,23	94		17,4	100		0,7	100		0,1	100		110350,4	100		10,6	100		141,8	100		910,5	100	In marcia
19:30		2,1	100		0,0	100		0,76	100		3,0	100		0,23	100		19,9	100		0,7	100		0,2	100		110413,0	100		10,6	100		142,1	100		907,2	100	In marcia
20:00		2,1	100		0,0	100		0,9	100		2,6	100		0,24	100		30,5	100		0,7	100		0,2	100		110619,0	100		10,7	100		142,2	100		908,3	100	In marcia
20:30		2,3	100		0,2	100		0,78	73		3,2	100		0,23	100		20,2	100		0,7	100		0,1	100		110615,8	100		10,6	100		141,9	100		914,6	100	In marcia
21:00		2,6	84		0,7	84		0,82	100		3,5	84		0,23	100		26,6	84		0,7	84		0,1	84		110895,4	100		10,8	84		142,1	100		914,4	100	In marcia
21:30		3,7	79		1,4	79		0,84	100		2,4	79		0,23	100		27,0	79		0,7	79		0,2	79		110088,6	100		10,7	79		142,0	100		909,5	100	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,6	100		0,2	100		0,56	73		2,8	100		0,23	100		26,5	100		0,7	100		0,2	100		110671,5	100		10,8	100		142,1	100		913,8	100		in Betrieb
01:00		5,8	100		0,0	100		0,5	100		4,2	100		0,23	100		18,1	100		0,8	100		0,0	100		110517,8	100		11,0	100		141,8	100		908,4	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		0,0	100		0,63	100		3,1	100		0,24	100		17,3	100		0,8	100		0,3	100		110135,0	100		10,8	100		142,4	100		912,6	100		in Betrieb
02:00		2,5	100		0,0	100		0,62	100		3,8	100		0,23	100		19,3	100		0,7	100		0,2	100		110074,9	100		10,3	100		142,0	100		925,3	100		in Betrieb
02:30		4,0	100		0,0	100		0,65	73		4,2	100		0,23	100		21,6	100		0,7	100		0,1	100		109769,8	100		10,5	100		142,1	100		915,0	100		in Betrieb
03:00		3,8	100		0,0	100		0,8	100		4,4	100		0,23	94		15,2	100		0,8	100		0,3	100		109706,3	100		10,6	100		141,9	100		915,2	100		in Betrieb
03:30		2,6	100		0,0	100		0,81	100		2,6	100		0,23	100		28,6	100		0,7	100		0,2	100		110825,9	100		10,7	100		142,2	100		913,7	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		0,0	100		0,82	100		2,5	100		0,23	100		39,2	100		0,7	100		0,2	100		110498,0	100		10,6	100		142,1	100		914,1	100		in Betrieb
04:30		5,6	100		0,4	100		0,76	73		2,0	100		0,23	100		32,8	100		0,7	100		0,3	100		109702,8	100		10,6	100		142,1	100		918,9	100		in Betrieb
05:00		4,9	100		0,0	100		0,7	100		3,2	100		0,23	100		24,9	100		0,7	100		0,3	100		110459,2	100		10,6	100		142,1	100		915,6	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		0,0	100		0,62	100		3,2	100		0,23	100		17,1	100		0,7	100		0,2	100		110727,7	100		10,6	100		142,0	100		918,8	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		0,0	100		0,59	100		2,5	100		0,23	100		19,3	100		0,7	100		0,3	100		110383,6	100		10,7	100		142,1	100		912,7	100		in Betrieb
06:30		3,1	100		0,6	100		0,97	73		2,7	100		0,24	100		30,2	100		0,7	100		0,3	100		110263,6	100		10,5	100		142,5	100		917,7	100		in Betrieb
07:00		5,5	100		1,1	100		1,26	100		3,0	100		0,23	94		25,0	100		0,7	100		0,2	100		112019,1	100		10,7	100		142,1	100		909,3	100		in Betrieb
07:30		3,3	100		0,3	100		1,06	100		2,5	100		0,23	100		27,8	100		0,7	100		0,2	100		111660,1	100		10,8	100		141,9	100		908,8	100		in Betrieb
08:00		5,5	100		0,9	100		1,25	100		2,3	100		0,23	100		28,6	100		0,7	100		0,1	100		112660,7	100		10,7	100		142,3	100		915,7	100		in Betrieb
08:30		3,3	100		0,1	100		0,78	73		2,3	100		0,23	100		27,1	100		0,7	100		0,2	100		110890,0	100		11,1	100		142,2	100		902,1	100		in Betrieb
09:00		3,1	85		0,2	85		0,97	100		1,6	85		0,23	100		28,1	85		0,7	85		0,2	85		111442,6	100		10,7	85		142,1	100		909,2	100		in Betrieb
09:30		4,1	79		0,6	79		0,99	100		2,6	79		0,24	100		32,2	79		0,7	79		0,2	79		110687,7	100		10,6	79		142,3	100		912,7	100		in Betrieb
10:00		5,0	100		0,3	100		0,95	100		3,0	100		0,23	100		26,5	100		0,7	100		0,1	100		111003,2	100		10,7	100		141,8	100		914,4	100		in Betrieb
10:30		2,9	100		0,5	100		0,9	73		3,1	100		0,23	100		28,7	100		0,7	100		0,1	100		110576,0	100		10,5	100		141,9	100		916,3	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		0,2	100		1,09	100		2,5	100		0,23	95		25,3	100		0,7	100		0,1	100		110832,7	100		10,8	100		142,1	100		909,1	100		in Betrieb
11:30		5,2	100		2,4	100		1,17	100		3,2	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,1	100		110337,5	100		10,6	100		141,7	100		916,0	100		in Betrieb
12:00		2,1	100		0,0	100		0,64	100		2,9	100		0,23	100		22,0	100		0,7	100		0,1	100		110686,3	100		10,7	100		142,0	100		911,5	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		0,0	100		0,65	73		2,6	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,2	100		110346,1	100		10,3	100		142,5	100		920,1	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		0,0	100		0,91	100		3,4	100		0,23	100		19,7	100		0,7	100		0,1	100		110242,2	100		10,4	100		141,9	100		921,6	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		0,0	100		1,08	100		3,0	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,1	100		109886,7	100		10,5	100		142,0	100		914,5	100		in Betrieb
14:00		4,1	100		1,0	100		0,97	100		2,9	100		0,23	100		26,8	100		0,7	100		0,1	100		110331,9	100		10,6	100		142,0	100		913,5	100		in Betrieb
14:30		4,7	100		0,0	100		0,63	73		3,5	100		0,23	100		28,5	100		0,7	100		0,1	100		109892,4	100		10,7	100		142,0	100		912,1	100		in Betrieb
15:00		3,7	100		0,0	100		0,71	100		2,7	100		0,23	94		27,2	100		0,7	100		0,1	100		110165,2	100		10,7	100		142,1	100		916,1	100		in Betrieb
15:30		4,4	100		0,5	100		0,79	100		2,7	100		0,23	100		25,5	100		0,7	100		0,2	100		109951,7	100		10,5	100		142,0	100		919,8	100		in Betrieb
16:00		3,7	100		0,5	100		0,77	100		2,8	100		0,23	100		23,4	100		0,7	100		0,2	100		110259,8	100		10,7	100		141,9	100		909,9	100		in Betrieb
16:30		4,3	100		0,5	100		0,72	73		2,9	100		0,23	100		21,4	100		0,7	100		0,1	100		110326,4	100		10,8	100		142,1	100		908,4	100		in Betrieb
17:00		3,8	100		0,5	100		0,74	100		2,5	100		0,23	100		23,1	100		0,7	100		0,1	100		109754,7	100		10,6	100		141,9	100		914,4	100		in Betrieb
17:30		3,3	100		0,6	100		0,76	100		3,3	100		0,23	100		27,8	100		0,7	100		0,1	100		109671,2	100		10,7	100		142,0	100		910,6	100		in Betrieb
18:00		2,8	100		0,6	100		0,8	100		3,3	100		0,24	100		37,7	100		0,7	100		0,2	100		109642,9	100		10,1	100		142,4	100		923,3	100		in Betrieb
18:30		5,7	100		2,1	100		0,84	73		3,3	100		0,23	100		23,5	100		0,7	100		0,2	100		109259,3	100		10,3	100		142,0	100		920,7	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		0,0	100		0,72	100		3,0	100		0,23	94		17,4	100		0,7	100		0,1	100		110350,4	100		10,6	100		141,8	100		910,5	100		in Betrieb
19:30		2,1	100		0,0	100		0,76	100		3,0	100		0,23	100		19,9	100		0,7	100		0,2	100		110413,0	100		10,6	100		142,1	100		907,2	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		0,0	100		0,9	100		2,6	100		0,24	100		30,5	100		0,7	100		0,2	100		110619,0	100		10,7	100		142,2	100		908,3	100		in Betrieb
20:30		2,3	100		0,2	100		0,78	73		3,2	100		0,23	100		20,2	100		0,7	100		0,1	100		110615,8	100		10,6	100		141,9	100		914,6	100		in Betrieb
21:00		2,6	84		0,7	84		0,82	100		3,5	84		0,23	100		26,6	84		0,7	84		0,1	84		110895,4	100		10,8	84		142,1	100		914,4	100		in Betrieb
21:30		3,7	79		1,4	79		0,84	100		2,4	79		0,23	100		27,0	7																				