

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		2,1	100		0,0	100		0,67	73		3,2	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,5	100		109860,9	100	10,6	100		142,2	100		912,3	100	In marcia
01:00		2,1	100		0,0	100		0,98	100		2,7	100		0,23	100		27,7	100		0,7	100		0,4	100		110186,5	100	10,7	100		142,1	100		911,9	100	In marcia
01:30		2,4	100		1,1	100		0,82	100		3,1	100		0,23	100		27,0	100		0,7	100		0,5	100		109800,4	100	10,4	100		142,1	100		918,8	100	In marcia
02:00		2,6	100		1,3	100		0,73	100		4,1	100		0,23	100		22,7	100		0,7	100		0,5	100		109841,9	100	10,9	100		141,9	100		903,1	100	In marcia
02:30		2,4	100		0,7	100		0,6	73		3,8	100		0,24	100		26,5	100		0,7	100		0,5	100		109829,0	100	10,5	100		142,1	100		914,7	100	In marcia
03:00		3,7	100		1,6	100		0,49	100		2,8	100		0,24	94		30,2	100		0,7	100		0,5	100		109891,0	100	10,7	100		142,1	100		911,7	100	In marcia
03:30		2,4	100		1,3	100		0,5	100		2,6	100		0,24	100		28,2	100		0,7	100		0,5	100		109676,4	100	10,5	100		142,3	100		916,3	100	In marcia
04:00		2,2	100		1,7	100		0,66	100		2,7	100		0,23	100		21,2	100		0,7	100		0,4	100		110554,6	100	10,7	100		142,2	100		915,9	100	In marcia
04:30		2,2	100		0,5	100		0,68	73		2,8	100		0,24	100		22,6	100		0,7	100		0,6	100		109855,7	100	10,5	100		142,2	100		916,2	100	In marcia
05:00		2,5	100		0,9	100		0,54	100		2,7	100		0,24	100		22,7	100		0,7	100		0,5	100		108892,5	100	10,3	100		142,2	100		923,1	100	In marcia
05:30		2,4	100		1,7	100		0,49	100		2,8	100		0,23	100		21,3	100		0,7	100		0,6	100		109646,6	100	10,5	100		141,8	100		914,2	100	In marcia
06:00		2,5	100		1,1	100		0,49	100		2,3	100		0,23	100		22,3	100		0,7	100		0,5	100		110265,1	100	10,6	100		141,9	100		911,8	100	In marcia
06:30		4,0	100		2,5	100		0,49	73		1,9	100		0,23	100		28,5	100		0,7	100		0,4	100		110139,5	100	10,7	100		141,8	100		911,4	100	In marcia
07:00		4,6	100		0,0	100		0,63	100		2,9	100		0,23	94		25,0	100		0,7	100		0,4	100		109958,7	100	10,6	100		141,7	100		912,7	100	In marcia
07:30		2,2	100		0,0	100		0,71	100		2,3	100		0,23	100		26,3	100		0,7	100		0,4	100		109765,1	100	10,5	100		141,7	100		916,7	100	In marcia
08:00		2,2	100		0,0	100		0,76	100		2,7	100		0,23	100		19,2	100		0,7	100		0,5	100		109482,6	100	10,7	100		141,9	100		917,2	100	In marcia
08:30		2,5	100		1,2	100		0,65	73		1,8	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,4	100		110217,0	100	10,8	100		141,9	100		915,2	100	In marcia
09:00		3,6	86		2,7	86		0,61	100		1,7	86		0,23	100		15,8	86		0,7	86		0,4	86		110192,8	100	10,6	86		141,6	100		924,7	100	In marcia
09:30		2,1	78		0,0	78		0,59	100		3,0	78		0,23	100		21,3	78		0,7	78		0,4	78		109811,7	100	10,5	78		141,8	100		921,0	100	In marcia
10:00		2,1	100		0,2	100		0,64	100		2,9	100		0,23	100		32,2	100		0,7	100		0,4	100		109445,9	100	10,5	100		142,2	100		923,5	100	In marcia
10:30		2,1	100		0,8	100		0,64	73		2,8	100		0,23	100		32,4	100		0,7	100		0,3	100		109264,9	100	10,6	100		141,7	100		920,7	100	In marcia
11:00		2,2	100		1,7	100		0,64	100		2,9	100		0,23	94		36,2	100		0,7	100		0,4	100		109299,1	100	10,4	100		141,9	100		917,2	100	In marcia
11:30		2,1	100		1,3	100		0,56	100		3,7	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,3	100		109277,7	100	10,5	100		141,9	100		917,6	100	In marcia
12:00		2,2	100		1,6	100		0,5	100		3,1	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,4	100		109557,6	100	10,5	100		141,8	100		918,0	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,7	100		0,59	73		3,5	100		0,24	100		30,1	100		0,7	100		0,3	100		109673,3	100	10,4	100		142,3	100		923,4	100	In marcia
13:00		2,5	100		2,1	100		0,65	100		3,3	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,4	100		110280,2	100	10,5	100		142,0	100		919,6	100	In marcia
13:30		2,1	100		0,5	100		0,61	100		3,2	100		0,24	100		20,8	100		0,7	100		0,4	100		109361,0	100	10,5	100		141,9	100		915,5	100	In marcia
14:00		2,1	100		0,8	100		0,62	100		2,9	100		0,24	100		16,4	100		0,7	100		0,4	100		110031,8	100	10,5	100		142,0	100		916,9	100	In marcia
14:30		2,3	100		1,0	100		0,61	73		3,0	100		0,24	100		14,7	100		0,7	100		0,4	100		109308,7	100	10,2	100		142,2	100		929,0	100	In marcia
15:00		2,2	100		1,2	100		0,68	100		3,0	100		0,24	95		19,2	100		0,7	100		0,4	100		108827,2	100	10,4	100		142,0	100		920,2	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,7	100		0,69	100		3,2	100		0,24	100		24,7	100		0,6	100		0,4	100		108876,8	100	10,3	100		142,1	100		922,8	100	In marcia
16:00		2,3	100		1,1	100		0,7	100		2,4	100		0,24	100		28,1	100		0,6	100		0,4	100		109195,2	100	10,3	100		142,1	100		916,3	100	In marcia
16:30		2,5	100		2,1	100		0,6	73		2,6	100		0,24	100		35,1	100		0,7	100		0,4	100		109431,2	100	10,4	100		142,3	100		913,1	100	In marcia
17:00		2,2	100		1,1	100		0,58	100		2,6	100		0,24	100		28,8	100		0,7	100		0,4	100		110311,0	100	10,7	100		142,2	100		909,8	100	In marcia
17:30		2,2	100		1,4	100		0,59	100		2,5	100		0,24	100		25,4	100		0,7	100		0,3	100		109710,5	100	10,3	100		141,9	100		922,3	100	In marcia
18:00		2,2	100		1,4	100		0,59	100		2,4	100		0,24	100		19,7	100		0,7	100		0,4	100		109295,4	100	10,4	100		142,1	100		920,8	100	In marcia
18:30		2,1	100		1,1	100		0,57	73		2,5	100		0,23	100		17,1	100		0,7	100		0,3	100		110255,4	100	10,6	100		142,0	100		917,8	100	In marcia
19:00		2,2	100		1,2	100		0,59	100		2,6	100		0,24	94		26,4	100		0,7	100		0,5	100		109991,7	100	10,5	100		142,2	100		912,0	100	In marcia
19:30		2,2	100		1,5	100		0,59	100		2,2	100		0,24	100		31,1	100		0,7	100		0,4	100		110178,1	100	10,3	100		142,2	100		920,1	100	In marcia
20:00		2,2	100		1,9	100		0,59	100		2,7	100		0,23	100		20,8	100		0,7	100		0,3	100		109928,0	100	10,3	100		141,9	100		925,8	100	In marcia
20:30		2,2	100		1,3	100		0,64	73		3,2	100		0,23	100		22,6	100		0,7	100		0,3	100		110222,2	100	10,6	100		142,0	100		917,3	100	In marcia
21:00		2,1	86		1,9	86		0,7	100		3,2	86		0,23	100		25,3	86		0,7	86		0,3	86		110190,5	100	10,7	86		141,8	100		914,9	100	In marcia
21:30		2,1	78		0,4	78		0,67	100		1,9	78		0,23	100		32,1	78		0,7	78		0,2	78		109962,4	100	10,6	78		142,0	100		915,1	100	In marcia
22:00		2,1	100		0,9	100		0,69	100		1,7	100		0,23	100		29,8	100		0,7	100		0,3	100		110253,8	100									

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,1	100		0,0	100		0,67	73		3,2	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,5	100		109860,9	100		10,6	100		142,2	100		912,3	100		in Betrieb
01:00		2,1	100		0,0	100		0,98	100		2,7	100		0,23	100		27,7	100		0,7	100		0,4	100		110186,5	100		10,7	100		142,1	100		911,9	100		in Betrieb
01:30		2,4	100		1,1	100		0,82	100		3,1	100		0,23	100		27,0	100		0,7	100		0,5	100		109800,4	100		10,4	100		142,1	100		918,8	100		in Betrieb
02:00		2,6	100		1,3	100		0,73	100		4,1	100		0,23	100		22,7	100		0,7	100		0,5	100		109841,9	100		10,9	100		141,9	100		903,1	100		in Betrieb
02:30		2,4	100		0,7	100		0,6	73		3,8	100		0,24	100		26,5	100		0,7	100		0,5	100		109829,0	100		10,5	100		142,1	100		914,7	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		1,6	100		0,49	100		2,8	100		0,24	94		30,2	100		0,7	100		0,5	100		109891,0	100		10,7	100		142,1	100		911,7	100		in Betrieb
03:30		2,4	100		1,3	100		0,5	100		2,6	100		0,24	100		28,2	100		0,7	100		0,5	100		109676,4	100		10,5	100		142,3	100		916,3	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		1,7	100		0,66	100		2,7	100		0,23	100		21,2	100		0,7	100		0,4	100		110554,6	100		10,7	100		142,2	100		915,9	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		0,5	100		0,68	73		2,8	100		0,24	100		22,6	100		0,7	100		0,6	100		109855,7	100		10,5	100		142,2	100		916,2	100		in Betrieb
05:00		2,5	100		0,9	100		0,54	100		2,7	100		0,24	100		22,7	100		0,7	100		0,5	100		108892,5	100		10,3	100		142,2	100		923,1	100		in Betrieb
05:30		2,4	100		1,7	100		0,49	100		2,8	100		0,23	100		21,3	100		0,7	100		0,6	100		109646,6	100		10,5	100		141,8	100		914,2	100		in Betrieb
06:00		2,5	100		1,1	100		0,49	100		2,3	100		0,23	100		22,3	100		0,7	100		0,5	100		110265,1	100		10,6	100		141,9	100		911,8	100		in Betrieb
06:30		4,0	100		2,5	100		0,49	73		1,9	100		0,23	100		28,5	100		0,7	100		0,4	100		110139,5	100		10,7	100		141,8	100		911,4	100		in Betrieb
07:00		4,6	100		0,0	100		0,63	100		2,9	100		0,23	94		25,0	100		0,7	100		0,4	100		109958,7	100		10,6	100		141,7	100		912,7	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		0,0	100		0,71	100		2,3	100		0,23	100		26,3	100		0,7	100		0,4	100		109765,1	100		10,5	100		141,7	100		916,7	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		0,0	100		0,76	100		2,7	100		0,23	100		19,2	100		0,7	100		0,5	100		109482,6	100		10,7	100		141,9	100		917,2	100		in Betrieb
08:30		2,5	100		1,2	100		0,65	73		1,8	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,4	100		110217,0	100		10,8	100		141,9	100		915,2	100		in Betrieb
09:00		3,6	86		2,7	86		0,61	100		1,7	86		0,23	100		15,8	86		0,7	86		0,4	86		110192,8	100		10,6	86		141,6	100		924,7	100		in Betrieb
09:30		2,1	78		0,0	78		0,59	100		3,0	78		0,23	100		21,3	78		0,7	78		0,4	78		109811,7	100		10,5	78		141,8	100		921,0	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		0,2	100		0,64	100		2,9	100		0,23	100		32,2	100		0,7	100		0,4	100		109445,9	100		10,5	100		142,2	100		923,5	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		0,8	100		0,64	73		2,8	100		0,23	100		32,4	100		0,7	100		0,3	100		109264,9	100		10,6	100		141,7	100		920,7	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		1,7	100		0,64	100		2,9	100		0,23	94		36,2	100		0,7	100		0,4	100		109299,1	100		10,4	100		141,9	100		917,2	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		1,3	100		0,56	100		3,7	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,3	100		109277,7	100		10,5	100		141,9	100		917,6	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		1,6	100		0,5	100		3,1	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,4	100		109557,6	100		10,5	100		141,8	100		918,0	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,7	100		0,59	73		3,5	100		0,24	100		30,1	100		0,7	100		0,3	100		109673,3	100		10,4	100		142,3	100		923,4	100		in Betrieb
13:00		2,5	100		2,1	100		0,65	100		3,3	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,4	100		110280,2	100		10,5	100		142,0	100		919,6	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		0,5	100		0,61	100		3,2	100		0,24	100		20,8	100		0,7	100		0,4	100		109361,0	100		10,5	100		141,9	100		915,5	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		0,8	100		0,62	100		2,9	100		0,24	100		16,4	100		0,7	100		0,4	100		110031,8	100		10,5	100		142,0	100		916,9	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		1,0	100		0,61	73		3,0	100		0,24	100		14,7	100		0,7	100		0,4	100		109308,7	100		10,2	100		142,2	100		929,0	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		1,2	100		0,68	100		3,0	100		0,24	95		19,2	100		0,7	100		0,4	100		108827,2	100		10,4	100		142,0	100		920,2	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,7	100		0,69	100		3,2	100		0,24	100		24,7	100		0,6	100		0,4	100		108876,8	100		10,3	100		142,1	100		922,8	100		in Betrieb
16:00		2,3	100		1,1	100		0,7	100		2,4	100		0,24	100		28,1	100		0,6	100		0,4	100		109195,2	100		10,3	100		142,1	100		916,3	100		in Betrieb
16:30		2,5	100		2,1	100		0,6	73		2,6	100		0,24	100		35,1	100		0,7	100		0,4	100		109431,2	100		10,4	100		142,3	100		913,1	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		1,1	100		0,58	100		2,6	100		0,24	100		28,8	100		0,7	100		0,4	100		110311,0	100		10,7	100		142,2	100		909,8	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		1,4	100		0,59	100		2,5	100		0,24	100		25,4	100		0,7	100		0,3	100		109710,5	100		10,3	100		141,9	100		922,3	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		1,4	100		0,59	100		2,4	100		0,24	100		19,7	100		0,7	100		0,4	100		109295,4	100		10,4	100		142,1	100		920,8	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		1,1	100		0,57	73		2,5	100		0,23	100		17,1	100		0,7	100		0,3	100		110255,4	100		10,6	100		142,0	100		917,8	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		1,2	100		0,59	100		2,6	100		0,24	94		26,4	100		0,7	100		0,5	100		109991,7	100		10,5	100		142,2	100		912,0	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		1,5	100		0,59	100		2,2	100		0,24	100		31,1	100		0,7	100		0,4	100		110178,1	100		10,3	100		142,2	100		920,1	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		1,9	100		0,59	100		2,7	100		0,23	100		20,8	100		0,7	100		0,3	100		109928,0	100		10,3	100		141,9	100		925,8	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		1,3	100		0,64	73		3,2	100		0,23	100		22,6	100		0,7	100		0,3	100		110222,2	100		10,6	100		142,0	100		917,3	100		in Betrieb
21:00		2,1	86		1,9	86		0,7	100		3,2	86		0,23	100		25,3	86		0,7	86		0,3	86		110190,5	100		10,7	86		141,8	100		914,9	100		in Betrieb
21:30		2,1	78		0,4	78		0,67	100		1,9	78		0,23	100		32,1	7																				