

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 24/02/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,9	100		0,3	100		0,94	73		3,5	100		0,24	100		35,2	100		0,7	100		0,4	100		110835,0	100		10,3	100		142,2	100		925,7	100	In marcia
01:00		3,9	100		0,5	100		0,95	100		3,2	100		0,24	100		30,3	100		0,7	100		0,4	100		111997,7	100		10,4	100		142,3	100		925,6	100	In marcia
01:30		3,7	100		0,4	100		0,91	100		3,1	100		0,24	100		26,4	100		0,7	100		0,4	100		111993,0	100		10,5	100		142,6	100		918,7	100	In marcia
02:00		4,9	100		0,4	100		0,92	100		3,7	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		0,4	100		112347,5	100		10,4	100		142,5	100		924,7	100	In marcia
02:30		4,2	100		0,4	100		0,7	73		3,6	100		0,24	100		19,2	100		0,7	100		0,4	100		112765,6	100		10,5	100		142,4	100		927,6	100	In marcia
03:00		3,6	100		0,5	100		0,7	100		3,7	100		0,24	94		24,5	100		0,7	100		0,5	100		112905,9	100		10,2	100		142,6	100		933,8	100	In marcia
03:30		3,4	100		0,4	100		0,72	100		3,7	100		0,24	100		21,6	100		0,7	100		0,4	100		112414,2	100		10,6	100		142,4	100		921,3	100	In marcia
04:00		2,9	100		0,0	100		0,79	100		4,5	100		0,24	100		24,1	100		0,7	100		0,5	100		112191,8	100		10,4	100		142,9	100		922,9	100	In marcia
04:30		4,6	100		0,6	100		0,84	73		3,3	100		0,24	100		20,5	100		0,7	100		0,6	100		112271,5	100		10,5	100		142,4	100		917,4	100	In marcia
05:00		4,5	100		0,4	100		0,72	100		3,2	100		0,24	100		19,8	100		0,7	100		0,5	100		112361,3	100		10,5	100		142,4	100		920,9	100	In marcia
05:30		2,9	100		0,1	100		0,71	100		2,5	100		0,24	100		27,4	100		0,7	100		0,4	100		112243,8	100		10,4	100		142,3	100		924,0	100	In marcia
06:00		3,7	100		0,6	100		0,74	100		3,8	100		0,24	100		21,8	100		0,7	100		0,5	100		112946,5	100		10,6	100		142,3	100		919,6	100	In marcia
06:30		3,9	100		0,6	100		0,7	73		3,4	100		0,24	100		28,9	100		0,7	100		0,4	100		112676,6	100		10,5	100		142,5	100		923,2	100	In marcia
07:00		5,2	100		1,1	100		0,7	100		3,3	100		0,23	94		22,5	100		0,7	100		0,3	100		112834,0	100		10,6	100		142,4	100		920,5	100	In marcia
07:30		3,2	100		0,1	100		0,68	100		3,3	100		0,23	100		28,3	100		0,7	100		0,4	100		112032,9	100		10,5	100		142,1	100		919,5	100	In marcia
08:00		3,8	100		0,5	100		0,73	100		2,9	100		0,23	100		27,2	100		0,7	100		0,5	100		112515,9	100		10,6	100		142,1	100		921,4	100	In marcia
08:30		4,5	100		1,3	100		0,65	73		2,7	100		0,23	100		31,0	100		0,7	100		0,4	100		111662,2	100		10,6	100		142,0	100		917,2	100	In marcia
09:00		3,9	85		0,1	85		0,65	100		3,7	85		0,23	100		20,5	85		0,7	85		0,4	85		111546,3	100		10,3	85		142,3	100		929,0	100	In marcia
09:30		2,4	78		1,0	78		0,84	100		2,6	78		0,24	100		22,2	78		0,7	78		0,0	78		110663,4	100		10,6	78		142,2	100		919,7	100	In marcia
10:00		2,4	100		0,6	100		0,91	100		3,0	100		0,24	100		26,3	100		0,7	100		0,0	100		109988,9	100		10,4	100		142,3	100		912,4	100	In marcia
10:30		2,3	100		0,9	100		0,86	73		3,9	100		0,24	100		16,5	100		0,7	100		0,0	100		110393,2	100		10,6	100		142,0	100		916,5	100	In marcia
11:00		2,2	100		1,3	100		0,94	100		3,5	100		0,24	94		26,6	100		0,7	100		0,0	100		109969,7	100		10,5	100		142,1	100		915,0	100	In marcia
11:30		3,0	100		1,5	100		0,93	100		4,1	100		0,24	100		24,8	100		0,7	100		0,0	100		109286,1	100		10,5	100		142,0	100		914,1	100	In marcia
12:00		3,0	100		1,8	100		0,84	100		2,8	100		0,24	100		25,6	100		0,7	100		0,0	100		109339,8	100		10,7	100		142,3	100		911,1	100	In marcia
12:30		3,2	100		1,6	100		0,73	73		3,3	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,1	100		108539,9	100		10,3	100		142,1	100		918,2	100	In marcia
13:00		2,2	100		1,5	100		0,76	100		3,4	100		0,24	100		29,5	100		0,7	100		0,0	100		109261,0	100		10,5	100		142,2	100		911,3	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,2	100		0,71	100		2,9	100		0,24	100		25,6	100		0,7	100		0,0	100		109431,8	100		10,1	100		142,2	100		922,9	100	In marcia
14:00		2,2	100		1,5	100		0,79	100		2,5	100		0,24	100		20,5	100		0,7	100		0,0	100		109736,8	100		10,8	100		142,1	100		910,1	100	In marcia
14:30		3,1	100		1,7	100		0,63	73		2,4	100		0,24	100		27,2	100		0,7	100		0,0	100		108646,0	100		10,2	100		142,1	100		921,5	100	In marcia
15:00		2,5	100		0,4	100		0,64	100		2,1	100		0,24	94		21,1	100		0,7	100		0,0	100		108877,9	100		10,5	100		141,9	100		914,4	100	In marcia
15:30		3,5	100		0,8	100		0,67	100		2,0	100		0,24	100		40,5	100		0,7	100		0,0	100		108884,5	100		10,5	100		142,2	100		913,9	100	In marcia
16:00		4,3	100		0,6	100		0,64	100		2,1	100		0,24	100		31,4	100		0,7	100		0,0	100		109329,7	100		10,7	100		142,0	100		909,9	100	In marcia
16:30		6,4	100		0,1	100		0,66	73		2,2	100		0,24	100		22,0	100		0,7	100		0,0	100		108577,8	100		10,5	100		141,8	100		911,6	100	In marcia
17:00		3,4	100		0,0	100		0,7	100		2,5	100		0,24	100		20,2	100		0,7	100		0,0	100		108427,9	100		10,5	100		142,1	100		918,1	100	In marcia
17:30		3,1	100		0,0	100		0,73	100		2,3	100		0,24	100		16,8	100		0,7	100		0,0	100		108205,9	100		10,6	100		142,0	100		914,4	100	In marcia
18:00		2,7	100		0,0	100		0,71	100		2,2	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,0	100		107784,9	100		10,8	100		142,2	100		909,1	100	In marcia
18:30		4,0	100		0,5	100		0,62	73		2,7	100		0,24	100		29,3	100		0,7	100		0,0	100		108254,0	100		10,3	100		142,0	100		916,4	100	In marcia
19:00		3,8	100		0,8	100		0,6	100		2,3	100		0,24	94		20,0	100		0,7	100		0,0	100		109001,0	100		10,6	100		141,9	100		916,1	100	In marcia
19:30		3,4	100		1,0	100		0,59	100		2,1	100		0,24	100		19,8	100		0,7	100		0,0	100		109187,2	100		10,7	100		142,1	100		915,4	100	In marcia
20:00		2,7	100		0,5	100		0,6	100		2,3	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		0,0	100		108731,6	100		10,4	100		142,4	100		919,2	100	In marcia
20:30		4,8	100		2,1	100		0,65	73		2,2	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,0	100		108750,6	100		10,6	100		142,0	100		915,8	100	In marcia
21:00		4,8	84		1,8	84		0,63	100		2,5	84		0,24	100		23,4	84		0,7	84		0,0	84		108571,3	100		10,6	84		142,1	100		915,3	100	In marcia
21:30		4,3	79		0,5	79		0,61	100		2,7	79		0,23	100		28,6	79		0,7	79		0,4	79		109342,0	100		10,7	79		141,9	100		916,0	1	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,9	100		0,3	100		0,94	73		3,5	100		0,24	100		35,2	100		0,7	100		0,4	100		110835,0	100		10,3	100		142,2	100		925,7	100		in Betrieb
01:00		3,9	100		0,5	100		0,95	100		3,2	100		0,24	100		30,3	100		0,7	100		0,4	100		111997,7	100		10,4	100		142,3	100		925,6	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		0,4	100		0,91	100		3,1	100		0,24	100		26,4	100		0,7	100		0,4	100		111993,0	100		10,5	100		142,6	100		918,7	100		in Betrieb
02:00		4,9	100		0,4	100		0,92	100		3,7	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		0,4	100		112347,5	100		10,4	100		142,5	100		924,7	100		in Betrieb
02:30		4,2	100		0,4	100		0,7	73		3,6	100		0,24	100		19,2	100		0,7	100		0,4	100		112765,6	100		10,5	100		142,4	100		927,6	100		in Betrieb
03:00		3,6	100		0,5	100		0,7	100		3,7	100		0,24	94		24,5	100		0,7	100		0,5	100		112905,9	100		10,2	100		142,6	100		933,8	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		0,4	100		0,72	100		3,7	100		0,24	100		21,6	100		0,7	100		0,4	100		112414,2	100		10,6	100		142,4	100		921,3	100		in Betrieb
04:00		2,9	100		0,0	100		0,79	100		4,5	100		0,24	100		24,1	100		0,7	100		0,5	100		112191,8	100		10,4	100		142,9	100		922,9	100		in Betrieb
04:30		4,6	100		0,6	100		0,84	73		3,3	100		0,24	100		20,5	100		0,7	100		0,6	100		112271,5	100		10,5	100		142,4	100		917,4	100		in Betrieb
05:00		4,5	100		0,4	100		0,72	100		3,2	100		0,24	100		19,8	100		0,7	100		0,5	100		112361,3	100		10,5	100		142,4	100		920,9	100		in Betrieb
05:30		2,9	100		0,1	100		0,71	100		2,5	100		0,24	100		27,4	100		0,7	100		0,4	100		112243,8	100		10,4	100		142,3	100		924,0	100		in Betrieb
06:00		3,7	100		0,6	100		0,74	100		3,8	100		0,24	100		21,8	100		0,7	100		0,5	100		112946,5	100		10,6	100		142,3	100		919,6	100		in Betrieb
06:30		3,9	100		0,6	100		0,7	73		3,4	100		0,24	100		28,9	100		0,7	100		0,4	100		112676,6	100		10,5	100		142,5	100		923,2	100		in Betrieb
07:00		5,2	100		1,1	100		0,7	100		3,3	100		0,23	94		22,5	100		0,7	100		0,3	100		112834,0	100		10,6	100		142,4	100		920,5	100		in Betrieb
07:30		3,2	100		0,1	100		0,68	100		3,3	100		0,23	100		28,3	100		0,7	100		0,4	100		112032,9	100		10,5	100		142,1	100		919,5	100		in Betrieb
08:00		3,8	100		0,5	100		0,73	100		2,9	100		0,23	100		27,2	100		0,7	100		0,5	100		112515,9	100		10,6	100		142,1	100		921,4	100		in Betrieb
08:30		4,5	100		1,3	100		0,65	73		2,7	100		0,23	100		31,0	100		0,7	100		0,4	100		111662,2	100		10,6	100		142,0	100		917,2	100		in Betrieb
09:00		3,9	85		0,1	85		0,65	100		3,7	85		0,23	100		20,5	85		0,7	85		0,4	85		111546,3	100		10,3	85		142,3	100		929,0	100		in Betrieb
09:30		2,4	78		1,0	78		0,84	100		2,6	78		0,24	100		22,2	78		0,7	78		0,0	78		110663,4	100		10,6	78		142,2	100		919,7	100		in Betrieb
10:00		2,4	100		0,6	100		0,91	100		3,0	100		0,24	100		26,3	100		0,7	100		0,0	100		109988,9	100		10,4	100		142,3	100		912,4	100		in Betrieb
10:30		2,3	100		0,9	100		0,86	73		3,9	100		0,24	100		16,5	100		0,7	100		0,0	100		110393,2	100		10,6	100		142,0	100		916,5	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		1,3	100		0,94	100		3,5	100		0,24	94		26,6	100		0,7	100		0,0	100		109969,7	100		10,5	100		142,1	100		915,0	100		in Betrieb
11:30		3,0	100		1,5	100		0,93	100		4,1	100		0,24	100		24,8	100		0,7	100		0,0	100		109286,1	100		10,5	100		142,0	100		914,1	100		in Betrieb
12:00		3,0	100		1,8	100		0,84	100		2,8	100		0,24	100		25,6	100		0,7	100		0,0	100		109339,8	100		10,7	100		142,3	100		911,1	100		in Betrieb
12:30		3,2	100		1,6	100		0,73	73		3,3	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,1	100		108539,9	100		10,3	100		142,1	100		918,2	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		1,5	100		0,76	100		3,4	100		0,24	100		29,5	100		0,7	100		0,0	100		109261,0	100		10,5	100		142,2	100		911,3	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,2	100		0,71	100		2,9	100		0,24	100		25,6	100		0,7	100		0,0	100		109431,8	100		10,1	100		142,2	100		922,9	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		1,5	100		0,79	100		2,5	100		0,24	100		20,5	100		0,7	100		0,0	100		109736,8	100		10,8	100		142,1	100		910,1	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		1,7	100		0,63	73		2,4	100		0,24	100		27,2	100		0,7	100		0,0	100		108646,0	100		10,2	100		142,1	100		921,5	100		in Betrieb
15:00		2,5	100		0,4	100		0,64	100		2,1	100		0,24	94		21,1	100		0,7	100		0,0	100		108877,9	100		10,5	100		141,9	100		914,4	100		in Betrieb
15:30		3,5	100		0,8	100		0,67	100		2,0	100		0,24	100		40,5	100		0,7	100		0,0	100		108884,5	100		10,5	100		142,2	100		913,9	100		in Betrieb
16:00		4,3	100		0,6	100		0,64	100		2,1	100		0,24	100		31,4	100		0,7	100		0,0	100		109329,7	100		10,7	100		142,0	100		909,9	100		in Betrieb
16:30		6,4	100		0,1	100		0,66	73		2,2	100		0,24	100		22,0	100		0,7	100		0,0	100		108577,8	100		10,5	100		141,8	100		911,6	100		in Betrieb
17:00		3,4	100		0,0	100		0,7	100		2,5	100		0,24	100		20,2	100		0,7	100		0,0	100		108427,9	100		10,5	100		142,1	100		918,1	100		in Betrieb
17:30		3,1	100		0,0	100		0,73	100		2,3	100		0,24	100		16,8	100		0,7	100		0,0	100		108205,9	100		10,6	100		142,0	100		914,4	100		in Betrieb
18:00		2,7	100		0,0	100		0,71	100		2,2	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,0	100		107784,9	100		10,8	100		142,2	100		909,1	100		in Betrieb
18:30		4,0	100		0,5	100		0,62	73		2,7	100		0,24	100		29,3	100		0,7	100		0,0	100		108254,0	100		10,3	100		142,0	100		916,4	100		in Betrieb
19:00		3,8	100		0,8	100		0,6	100		2,3	100		0,24	94		20,0	100		0,7	100		0,0	100		109001,0	100		10,6	100		141,9	100		916,1	100		in Betrieb
19:30		3,4	100		1,0	100		0,59	100		2,1	100		0,24	100		19,8	100		0,7	100		0,0	100		109187,2	100		10,7	100		142,1	100		915,4	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		0,5	100		0,6	100		2,3	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		0,0	100		108731,6	100		10,4	100		142,4	100		919,2	100		in Betrieb
20:30		4,8	100		2,1	100		0,65	73		2,2	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,0	100		108750,6	100		10,6	100		142,0	100		915,8	100		in Betrieb
21:00		4,8	84		1,8	84		0,63	100		2,5	84		0,24	100		23,4	84		0,7	84		0,0	84		108571,3	100		10,6	84		142,1	100		915,3	100		in Betrieb
21:30		4,3	79		0,5	79		0,61	100		2,7	79		0,23	100		28,6	79																				