

**Termovalorizzatore Bolzano**

Data: 27/02/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,4	100		0,7	100		0,65	73		3,2	100		0,23	100		18,0	100		0,7	100		0,4	100		108920,2	100		10,7	100		141,8	100		917,8	100		In marcia
01:00		2,5	100		0,1	100		0,72	100		2,5	100		0,24	100		25,6	100		0,7	100		0,4	100		109362,4	100		10,4	100		142,2	100		925,6	100		In marcia
01:30		4,2	100		0,8	100		0,81	100		2,5	100		0,23	100		23,7	100		0,7	100		0,4	100		108654,3	100		10,5	100		141,7	100		925,5	100		In marcia
02:00		3,9	100		0,9	100		0,85	100		2,3	100		0,23	100		26,0	100		0,7	100		0,4	100		108798,9	100		10,6	100		141,8	100		920,4	100		In marcia
02:30		4,2	100		0,8	100		0,71	73		2,6	100		0,23	100		25,1	100		0,7	100		0,4	100		109018,7	100		10,6	100		141,9	100		923,3	100		In marcia
03:00		4,8	100		0,8	100		0,66	100		2,3	100		0,23	94		24,7	100		0,7	100		0,4	100		109015,5	100		10,6	100		141,8	100		921,4	100		In marcia
03:30		3,0	100		0,3	100		0,64	100		2,0	100		0,23	100		30,3	100		0,7	100		0,4	100		110393,4	100		10,7	100		142,0	100		917,3	100		In marcia
04:00		3,2	100		1,2	100		0,74	100		1,9	100		0,23	100		23,3	100		0,7	100		0,4	100		109011,2	100		10,5	100		141,7	100		925,7	100		In marcia
04:30		4,1	100		1,2	100		0,65	73		2,3	100		0,23	100		29,2	100		0,7	100		0,4	100		109322,3	100		10,6	100		142,0	100		918,9	100		In marcia
05:00		5,9	100		1,8	100		0,65	100		2,4	100		0,23	100		21,8	100		0,7	100		0,4	100		109302,5	100		10,5	100		141,7	100		923,2	100		In marcia
05:30		3,8	100		0,5	100		0,6	100		2,8	100		0,23	100		16,3	100		0,7	100		0,3	100		109808,7	100		10,9	100		141,5	100		918,9	100		In marcia
06:00		3,5	100		0,5	100		0,6	100		2,2	100		0,23	100		19,8	100		0,7	100		0,3	100		109966,0	100		10,9	100		141,7	100		917,0	100		In marcia
06:30		5,3	100		0,7	100		0,59	73		3,8	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,4	100		110107,3	100		10,6	100		141,7	100		923,4	100		In marcia
07:00		4,1	100		0,0	100		0,6	100		6,4	100		0,23	94		20,5	100		0,7	100		0,5	100		109421,3	100		10,5	100		141,8	100		927,1	100		In marcia
07:30		3,0	100		0,0	100		0,61	100		4,5	100		0,23	100		25,9	100		0,7	100		0,4	100		110205,1	100		10,8	100		141,6	100		915,6	100		In marcia
08:00		3,4	100		0,2	100		0,6	100		3,9	100		0,23	100		28,2	100		0,7	100		0,3	100		109981,4	100		10,7	100		141,6	100		918,5	100		In marcia
08:30		4,7	100		0,8	100		0,66	73		4,2	100		0,23	100		29,3	100		0,7	100		0,5	100		109979,0	100		10,9	100		141,8	100		911,8	100		In marcia
09:00		2,6	85		0,2	85		0,78	100		4,3	85		0,23	100		31,5	85		0,7	85		0,4	85		110332,7	100		10,7	85		141,9	100		916,8	100		In marcia
09:30		2,1	79		0,0	79		0,91	100		2,6	79		0,23	100		30,5	79		0,7	79		0,2	79		110140,1	100		10,8	79		142,1	100		918,8	100		In marcia
10:00		2,2	100		0,4	100		1,11	100		2,1	100		0,23	100		29,6	100		0,7	100		0,3	100		109583,3	100		10,7	100		141,7	100		922,2	100		In marcia
10:30		3,0	100		1,0	100		0,9	73		2,9	100		0,23	100		26,4	100		0,7	100		0,3	100		109775,7	100		10,8	100		141,8	100		918,3	100		In marcia
11:00		4,3	100		0,6	100		0,8	100		3,2	100		0,24	94		31,0	100		0,7	100		0,3	100		109217,8	100		10,2	100		141,9	100		923,9	100		In marcia
11:30		3,8	100		1,0	100		0,76	100		3,2	100		0,23	100		21,7	100		0,7	100		0,3	100		109281,2	100		10,6	100		141,9	100		915,1	100		In marcia
12:00		2,8	100		1,4	100		0,74	100		3,5	100		0,24	100		24,5	100		0,7	100		0,3	100		109351,1	100		10,7	100		142,1	100		916,1	100		In marcia
12:30		2,2	100		1,0	100		0,78	73		3,5	100		0,24	100		22,6	100		0,7	100		0,3	100		109092,1	100		10,5	100		142,0	100		916,9	100		In marcia
13:00		2,2	100		0,7	100		0,99	100		2,4	100		0,24	100		24,1	100		0,6	100		0,4	100		109768,6	100		10,3	100		142,3	100		923,8	100		In marcia
13:30		2,1	100		0,8	100		1,07	100		3,0	100		0,23	100		14,8	100		0,6	100		0,2	100		109573,6	100		10,7	100		141,9	100		912,9	100		In marcia
14:00		2,1	100		1,3	100		1,0	100		3,1	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,2	100		110050,5	100		10,7	100		141,9	100		914,0	100		In marcia
14:30		3,3	100		1,1	100		0,73	73		2,9	100		0,23	100		24,7	100		0,7	100		0,2	100		109890,8	100		10,9	100		142,1	100		910,2	100		In marcia
15:00		3,5	100		0,8	100		0,74	100		2,8	100		0,23	94		31,6	100		0,7	100		0,2	100		109728,9	100		10,8	100		141,8	100		912,4	100		In marcia
15:30		4,0	100		1,3	100		0,71	100		2,9	100		0,23	100		30,5	100		0,7	100		0,2	100		109283,7	100		10,6	100		141,9	100		918,7	100		In marcia
16:00		2,8	100		1,4	100		0,68	100		2,2	100		0,23	100		21,8	100		0,7	100		0,2	100		109611,7	100		10,7	100		141,7	100		919,1	100		In marcia
16:30		2,1	100		1,0	100		0,67	73		2,2	100		0,23	100		25,5	100		0,7	100		0,1	100		109236,4	100		10,8	100		141,8	100		914,0	100		In marcia
17:00		2,1	100		1,5	100		0,71	100		2,0	100		0,23	100		33,3	100		0,7	100		0,2	100		109418,5	100		10,6	100		142,0	100		919,2	100		In marcia
17:30		2,1	100		1,4	100		0,71	100		1,8	100		0,24	100		30,6	100		0,7	100		0,4	100		108934,1	100		10,5	100		142,1	100		921,4	100		In marcia
18:00		2,2	100		2,3	100		0,76	100		1,9	100		0,23	100		19,5	100		0,7	100		0,3	100		108945,8	100		10,5	100		141,5	100		924,0	100		In marcia
18:30		2,1	100		0,9	100		0,59	73		2,4	100		0,23	100		19,0	100		0,7	100		0,1	100		110514,9	100		10,9	100		142,1	100		910,8	100		In marcia
19:00		2,1	100		1,3	100		0,61	100		2,3	100		0,23	94		22,8	100		0,7	100		0,2	100		110360,5	100		10,6	100		142,1	100		912,4	100		In marcia
19:30		3,3	100		1,5	100		0,57	100		1,7	100		0,23	100		9,5	100		0,7	100		0,2	100		110865,3	100		11,1	100		141,8	100		910,6	100		In marcia
20:00		2,1	100		0,6	100		0,56	100		2,1	100		0,23	100		11,5	100		0,7	100		0,1	100		109839,5	100		11,1	100		141,4	100		912,7	100		In marcia
20:30		2,1	100		0,8	100		0,6	73		2,3	100		0,23	100		17,8	100		0,7	100		0,2	100		109368,9	100		11,1	100		141,6	100		913,8	100		In marcia
21:00		2,1	86		0,0	86		0,63	100		1,8	86		0,23	100		37,2	86		0,7	86		0,3	86		109552,2	100		10,9	86		141,9	100		915,9	100		In marcia
21:30		2,1	78		0,4	78		0,7	100		2,0	78		0,23	10																							

**MVA Bozen**

Datum: 27/02/2023

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,4	100		0,7	100		0,65	73		3,2	100		0,23	100		18,0	100		0,7	100		0,4	100		108920,2	100		10,7	100		141,8	100		917,8	100		in Betrieb
01:00		2,5	100		0,1	100		0,72	100		2,5	100		0,24	100		25,6	100		0,7	100		0,4	100		109362,4	100		10,4	100		142,2	100		925,6	100		in Betrieb
01:30		4,2	100		0,8	100		0,81	100		2,5	100		0,23	100		23,7	100		0,7	100		0,4	100		108654,3	100		10,5	100		141,7	100		925,5	100		in Betrieb
02:00		3,9	100		0,9	100		0,85	100		2,3	100		0,23	100		26,0	100		0,7	100		0,4	100		108798,9	100		10,6	100		141,8	100		920,4	100		in Betrieb
02:30		4,2	100		0,8	100		0,71	73		2,6	100		0,23	100		25,1	100		0,7	100		0,4	100		109018,7	100		10,6	100		141,9	100		923,3	100		in Betrieb
03:00		4,8	100		0,8	100		0,66	100		2,3	100		0,23	94		24,7	100		0,7	100		0,4	100		109015,5	100		10,6	100		141,8	100		921,4	100		in Betrieb
03:30		3,0	100		0,3	100		0,64	100		2,0	100		0,23	100		30,3	100		0,7	100		0,4	100		110393,4	100		10,7	100		142,0	100		917,3	100		in Betrieb
04:00		3,2	100		1,2	100		0,74	100		1,9	100		0,23	100		23,3	100		0,7	100		0,4	100		109011,2	100		10,5	100		141,7	100		925,7	100		in Betrieb
04:30		4,1	100		1,2	100		0,65	73		2,3	100		0,23	100		29,2	100		0,7	100		0,4	100		109322,3	100		10,6	100		142,0	100		918,9	100		in Betrieb
05:00		5,9	100		1,8	100		0,65	100		2,4	100		0,23	100		21,8	100		0,7	100		0,4	100		109302,5	100		10,5	100		141,7	100		923,2	100		in Betrieb
05:30		3,8	100		0,5	100		0,6	100		2,8	100		0,23	100		16,3	100		0,7	100		0,3	100		109808,7	100		10,9	100		141,5	100		918,9	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		0,5	100		0,6	100		2,2	100		0,23	100		19,8	100		0,7	100		0,3	100		109966,0	100		10,9	100		141,7	100		917,0	100		in Betrieb
06:30		5,3	100		0,7	100		0,59	73		3,8	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,4	100		110307,3	100		10,6	100		141,7	100		923,4	100		in Betrieb
07:00		4,1	100		0,0	100		0,6	100		6,4	100		0,23	94		20,5	100		0,7	100		0,5	100		109421,3	100		10,5	100		141,8	100		927,1	100		in Betrieb
07:30		3,0	100		0,0	100		0,61	100		4,5	100		0,23	100		25,9	100		0,7	100		0,4	100		110205,1	100		10,8	100		141,6	100		915,6	100		in Betrieb
08:00		3,4	100		0,2	100		0,6	100		3,9	100		0,23	100		28,2	100		0,7	100		0,3	100		109981,4	100		10,7	100		141,6	100		918,5	100		in Betrieb
08:30		4,7	100		0,8	100		0,66	73		4,2	100		0,23	100		29,3	100		0,7	100		0,5	100		109979,0	100		10,9	100		141,8	100		911,8	100		in Betrieb
09:00		2,6	85		0,2	85		0,78	100		4,3	85		0,23	100		31,5	85		0,7	85		0,4	85		110332,7	100		10,7	85		141,9	100		916,8	100		in Betrieb
09:30		2,1	79		0,0	79		0,91	100		2,6	79		0,23	100		30,5	79		0,7	79		0,2	79		110140,1	100		10,8	79		142,1	100		918,8	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,4	100		1,11	100		2,1	100		0,23	100		29,6	100		0,7	100		0,3	100		109583,3	100		10,7	100		141,7	100		922,2	100		in Betrieb
10:30		3,0	100		1,0	100		0,9	73		2,9	100		0,23	100		26,4	100		0,7	100		0,3	100		109775,7	100		10,8	100		141,8	100		918,3	100		in Betrieb
11:00		4,3	100		0,6	100		0,8	100		3,2	100		0,24	94		31,0	100		0,7	100		0,3	100		109217,8	100		10,2	100		141,9	100		923,9	100		in Betrieb
11:30		3,8	100		1,0	100		0,76	100		3,2	100		0,23	100		21,7	100		0,7	100		0,3	100		109281,2	100		10,6	100		141,9	100		915,1	100		in Betrieb
12:00		2,8	100		1,4	100		0,74	100		3,5	100		0,24	100		24,5	100		0,7	100		0,3	100		109351,1	100		10,7	100		142,1	100		916,1	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,0	100		0,78	73		3,5	100		0,24	100		22,6	100		0,7	100		0,3	100		109092,1	100		10,5	100		142,0	100		916,9	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,7	100		0,99	100		2,4	100		0,24	100		24,1	100		0,6	100		0,4	100		109768,6	100		10,3	100		142,3	100		923,8	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		0,8	100		1,07	100		3,0	100		0,23	100		14,8	100		0,6	100		0,2	100		109573,6	100		10,7	100		141,9	100		912,9	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		1,3	100		1,0	100		3,1	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,2	100		110050,5	100		10,7	100		141,9	100		914,0	100		in Betrieb
14:30		3,3	100		1,1	100		0,73	73		2,9	100		0,23	100		24,7	100		0,7	100		0,2	100		109890,8	100		10,9	100		142,1	100		910,2	100		in Betrieb
15:00		3,5	100		0,8	100		0,74	100		2,8	100		0,23	94		31,6	100		0,7	100		0,2	100		109728,9	100		10,8	100		141,8	100		912,4	100		in Betrieb
15:30		4,0	100		1,3	100		0,71	100		2,9	100		0,23	100		30,5	100		0,7	100		0,2	100		109283,7	100		10,6	100		141,9	100		918,7	100		in Betrieb
16:00		2,8	100		1,4	100		0,68	100		2,2	100		0,23	100		21,8	100		0,7	100		0,2	100		109611,7	100		10,7	100		141,7	100		919,1	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		1,0	100		0,67	73		2,2	100		0,23	100		25,5	100		0,7	100		0,1	100		109236,4	100		10,8	100		141,8	100		914,0	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		1,5	100		0,71	100		2,0	100		0,23	100		33,3	100		0,7	100		0,2	100		109418,5	100		10,6	100		142,0	100		919,2	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		1,4	100		0,71	100		1,8	100		0,24	100		30,6	100		0,7	100		0,4	100		108934,1	100		10,5	100		142,1	100		921,4	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		2,3	100		0,76	100		1,9	100		0,23	100		19,5	100		0,7	100		0,3	100		108945,8	100		10,5	100		141,5	100		924,0	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		0,9	100		0,59	73		2,4	100		0,23	100		19,0	100		0,7	100		0,1	100		110514,9	100		10,9	100		142,1	100		910,8	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		1,3	100		0,61	100		2,3	100		0,23	94		22,8	100		0,7	100		0,2	100		110360,5	100		10,6	100		142,1	100		912,4	100		in Betrieb
19:30		3,3	100		1,5	100		0,57	100		1,7	100		0,23	100		9,5	100		0,7	100		0,2	100		110865,3	100		11,1	100		141,8	100		910,6	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		0,6	100		0,56	100		2,1	100		0,23	100		11,5	100		0,7	100		0,1	100		109839,5	100		11,1	100		141,4	100		912,7	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		0,8	100		0,6	73		2,3	100		0,23	100		17,8	100		0,7	100		0,2	100		109368,9	100		11,1	100		141,6	100		913,8	100		in Betrieb
21:00		2,1	86		0,0	86		0,63	100		1,8	86		0,23	100		37,2	86		0,7	86		0,3	86		109552,2	100		10,9	86		141,9	100		915,9	100		in Betrieb
21:30		2,1	78		0,4	78		0,7	100		2,0	78		0,23	100		49,5	78																				