

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 02/03/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		4,5	100		1,1	100		2,1	73		1,9	100		0,23	100		23,5	100		0,7	100		0,8	100		108135,8	100	10,4	100		142,1	100		918,2	100		In marcia
01:00		3,9	100		0,9	100		1,59	100		2,0	100		0,23	100		17,4	100		0,7	100		0,6	100		108117,2	100	10,5	100		142,0	100		915,7	100		In marcia
01:30		3,1	100		0,7	100		1,5	100		2,2	100		0,24	100		21,8	100		0,7	100		0,8	100		108285,0	100	10,3	100		142,4	100		917,4	100		In marcia
02:00		3,8	100		1,5	100		1,63	100		2,5	100		0,24	100		24,8	100		0,7	100		0,8	100		108915,6	100	10,3	100		142,3	100		917,4	100		In marcia
02:30		4,1	100		1,8	100		1,44	73		1,9	100		0,24	100		24,8	100		0,7	100		0,8	100		108676,3	100	10,3	100		142,1	100		924,8	100		In marcia
03:00		3,0	100		1,6	100		1,29	100		2,2	100		0,24	94		21,0	100		0,7	100		0,8	100		109183,9	100	10,6	100		142,3	100		917,3	100		In marcia
03:30		2,6	100		0,7	100		1,28	100		2,1	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,7	100		109252,4	100	10,5	100		142,1	100		920,3	100		In marcia
04:00		5,0	100		1,6	100		1,45	100		2,1	100		0,24	100		22,5	100		0,7	100		0,7	100		108906,1	100	10,4	100		142,3	100		920,7	100		In marcia
04:30		3,6	100		0,9	100		0,97	73		2,1	100		0,24	100		26,7	100		0,7	100		0,9	100		108733,6	100	10,3	100		142,7	100		921,8	100		In marcia
05:00		5,1	100		1,4	100		1,16	100		2,2	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,8	100		108922,9	100	10,3	100		142,0	100		923,2	100		In marcia
05:30		3,5	100		0,6	100		0,86	100		2,3	100		0,24	100		28,1	100		0,7	100		0,7	100		108584,4	100	10,4	100		142,2	100		916,7	100		In marcia
06:00		4,1	100		1,2	100		0,97	100		2,5	100		0,24	100		24,0	100		0,7	100		0,8	100		109076,6	100	10,4	100		142,0	100		922,1	100		In marcia
06:30		4,6	100		0,6	100		0,74	73		2,6	100		0,24	100		20,3	100		0,7	100		0,8	100		109155,9	100	10,6	100		142,4	100		915,9	100		In marcia
07:00		4,7	100		0,1	100		0,74	100		2,8	100		0,24	94		17,8	100		0,7	100		0,8	100		109028,4	100	10,3	100		142,3	100		925,2	100		In marcia
07:30		3,5	100		0,2	100		0,76	100		3,1	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,8	100		108932,4	100	10,4	100		142,0	100		921,1	100		In marcia
08:00		2,6	100		0,0	100		0,66	100		3,8	100		0,24	100		22,8	100		0,7	100		0,8	100		108982,6	100	10,6	100		142,1	100		917,4	100		In marcia
08:30		4,0	100		0,5	100		0,77	73		3,6	100		0,24	100		29,9	100		0,7	100		0,8	100		109060,3	100	10,2	100		142,3	100		926,5	100		In marcia
09:00		4,4	84		0,9	84		0,85	100		2,8	84		0,24	100		33,8	84		0,7	84		0,8	84		109794,6	100	10,5	84		142,4	100		915,9	100		In marcia
09:30		5,6	79		0,3	79		0,73	100		2,7	79		0,23	100		24,1	79		0,8	79		0,3	79		110410,1	100	10,9	79		142,1	100		914,1	100		In marcia
10:00		3,7	100		0,0	100		0,65	100		2,5	100		0,23	100		22,4	100		0,7	100		0,3	100		109701,2	100	10,4	100		142,4	100		922,8	100		In marcia
10:30		2,9	100		0,0	100		0,64	73		3,6	100		0,23	100		23,9	100		0,7	100		0,2	100		109983,7	100	10,5	100		142,0	100		921,5	100		In marcia
11:00		2,2	100		0,3	100		0,78	100		2,3	100		0,24	94		36,3	100		0,7	100		0,3	100		110100,9	100	10,4	100		142,5	100		917,7	100		In marcia
11:30		4,6	100		2,0	100		1,09	100		2,3	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,3	100		109522,0	100	10,6	100		142,2	100		916,2	100		In marcia
12:00		5,5	100		0,9	100		0,77	100		2,4	100		0,23	100		18,9	100		0,7	100		0,3	100		109376,0	100	10,6	100		142,1	100		921,5	100		In marcia
12:30		2,6	100		0,1	100		0,66	73		2,4	100		0,23	100		24,5	100		0,7	100		0,3	100		110215,2	100	10,8	100		142,2	100		917,7	100		In marcia
13:00		2,4	100		0,5	100		0,88	100		1,7	100		0,24	100		29,3	100		0,7	100		0,3	100		109422,6	100	10,5	100		142,3	100		920,2	100		In marcia
13:30		2,8	100		1,5	100		1,03	100		1,5	100		0,23	100		24,4	100		0,7	100		0,3	100		109351,9	100	10,9	100		142,2	100		912,7	100		In marcia
14:00		2,2	100		0,5	100		0,99	100		2,3	100		0,24	100		31,5	100		0,7	100		0,3	100		109628,4	100	10,1	100		142,6	100		922,8	100		In marcia
14:30		2,1	100		0,2	100		0,89	73		1,8	100		0,23	100		19,9	100		0,7	100		0,3	100		109680,8	100	10,8	100		142,2	100		918,7	100		In marcia
15:00		2,1	100		0,2	100		1,05	100		1,7	100		0,24	94		22,7	100		0,6	100		0,2	100		110160,4	100	10,5	100		142,4	100		921,8	100		In marcia
15:30		3,2	100		1,1	100		1,24	100		1,9	100		0,24	100		25,8	100		0,6	100		0,2	100		109191,6	100	10,4	100		142,1	100		922,1	100		In marcia
16:00		5,7	100		2,3	100		1,0	100		1,8	100		0,23	100		24,0	100		0,7	100		0,3	100		110080,9	100	10,6	100		142,2	100		913,6	100		In marcia
16:30		3,3	100		0,5	100		0,75	73		1,9	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,2	100		110025,0	100	10,8	100		142,0	100		913,5	100		In marcia
17:00		2,6	100		0,3	100		0,79	100		1,8	100		0,23	100		20,4	100		0,7	100		0,3	100		109751,0	100	10,6	100		142,2	100		916,7	100		In marcia
17:30		3,1	100		1,4	100		0,9	100		1,6	100		0,23	100		26,2	100		0,7	100		0,2	100		110109,2	100	10,9	100		142,1	100		915,5	100		In marcia
18:00		3,6	100		1,5	100		0,91	100		1,7	100		0,23	100		32,5	100		0,7	100		0,2	100		109607,8	100	10,6	100		142,3	100		918,5	100		In marcia
18:30		4,7	100		1,1	100		0,79	73		1,7	100		0,23	100		28,7	100		0,7	100		0,3	100		109736,0	100	10,8	100		141,9	100		916,1	100		In marcia
19:00		4,2	100		0,6	100		0,77	100		1,9	100		0,23	94		23,8	100		0,7	100		0,3	100		109649,2	100	10,8	100		142,0	100		915,6	100		In marcia
19:30		3,4	100		0,4	100		0,71	100		1,9	100		0,23	100		18,6	100		0,7	100		0,2	100		109418,2	100	10,7	100		142,0	100		917,4	100		In marcia
20:00		3,2	100		0,2	100		0,71	100		1,5	100		0,23	100		19,8	100		0,7	100		0,2	100		109744,9	100	10,8	100		142,0	100		915,9	100		In marcia
20:30		4,6	100		0,7	100		0,7	73		2,0	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,3	100		109205,3	100	10,5	100		142,3	100		922,7	100		In marcia
21:00		4,3	85		0,5	85		0,73	100		2,6	85		0,23	100		25,1	85		0,7	85		0,3	85		109299,5	100	10,7	85		142,0	100		913,3	100		In marcia
21:30		4,0	78		0,8	78		0,71	100		1,9	78		0,23	100		25,3	78		0,7	78		0,0	78		109350,6	100	10,6	78		142,0	100		911,8	100		In marcia
22:00		4,0																																			

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,5	100		1,1	100		2,1	73		1,9	100		0,23	100		23,5	100		0,7	100		0,8	100		108135,8	100		10,4	100		142,1	100		918,2	100		in Betrieb
01:00		3,9	100		0,9	100		1,59	100		2,0	100		0,23	100		17,4	100		0,7	100		0,6	100		108117,2	100		10,5	100		142,0	100		915,7	100		in Betrieb
01:30		3,1	100		0,7	100		1,5	100		2,2	100		0,24	100		21,8	100		0,7	100		0,8	100		108285,0	100		10,3	100		142,4	100		917,4	100		in Betrieb
02:00		3,8	100		1,5	100		1,63	100		2,5	100		0,24	100		24,8	100		0,7	100		0,8	100		108915,6	100		10,3	100		142,3	100		917,4	100		in Betrieb
02:30		4,1	100		1,8	100		1,44	73		1,9	100		0,24	100		24,8	100		0,7	100		0,8	100		108676,3	100		10,3	100		142,1	100		924,8	100		in Betrieb
03:00		3,0	100		1,6	100		1,29	100		2,2	100		0,24	94		21,0	100		0,7	100		0,8	100		109183,9	100		10,6	100		142,3	100		917,3	100		in Betrieb
03:30		2,6	100		0,7	100		1,28	100		2,1	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,7	100		109252,4	100		10,5	100		142,1	100		920,3	100		in Betrieb
04:00		5,0	100		1,6	100		1,45	100		2,1	100		0,24	100		22,5	100		0,7	100		0,7	100		108906,1	100		10,4	100		142,3	100		920,7	100		in Betrieb
04:30		3,6	100		0,9	100		0,97	73		2,1	100		0,24	100		26,7	100		0,7	100		0,9	100		108733,6	100		10,3	100		142,7	100		921,8	100		in Betrieb
05:00		5,1	100		1,4	100		1,16	100		2,2	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,8	100		108922,9	100		10,3	100		142,0	100		923,2	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		0,6	100		0,86	100		2,3	100		0,24	100		28,1	100		0,7	100		0,7	100		108584,4	100		10,4	100		142,2	100		916,7	100		in Betrieb
06:00		4,1	100		1,2	100		0,97	100		2,5	100		0,24	100		24,0	100		0,7	100		0,8	100		109076,6	100		10,4	100		142,0	100		922,1	100		in Betrieb
06:30		4,6	100		0,6	100		0,74	73		2,6	100		0,24	100		20,3	100		0,7	100		0,8	100		109155,9	100		10,6	100		142,4	100		915,9	100		in Betrieb
07:00		4,7	100		0,1	100		0,74	100		2,8	100		0,24	94		17,8	100		0,7	100		0,8	100		109028,4	100		10,3	100		142,3	100		925,2	100		in Betrieb
07:30		3,5	100		0,2	100		0,76	100		3,1	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,8	100		108932,4	100		10,4	100		142,0	100		921,1	100		in Betrieb
08:00		2,6	100		0,0	100		0,66	100		3,8	100		0,24	100		22,8	100		0,7	100		0,8	100		108982,6	100		10,6	100		142,1	100		917,4	100		in Betrieb
08:30		4,0	100		0,5	100		0,77	73		3,6	100		0,24	100		29,9	100		0,7	100		0,8	100		109060,3	100		10,2	100		142,3	100		926,5	100		in Betrieb
09:00		4,4	84		0,9	84		0,85	100		2,8	84		0,24	100		33,8	84		0,7	84		0,8	84		109794,6	100		10,5	84		142,4	100		915,9	100		in Betrieb
09:30		5,6	79		0,3	79		0,73	100		2,7	79		0,23	100		24,1	79		0,8	79		0,3	79		110410,1	100		10,9	79		142,1	100		914,1	100		in Betrieb
10:00		3,7	100		0,0	100		0,65	100		2,5	100		0,23	100		22,4	100		0,7	100		0,3	100		109701,2	100		10,4	100		142,4	100		922,8	100		in Betrieb
10:30		2,9	100		0,0	100		0,64	73		3,6	100		0,23	100		23,9	100		0,7	100		0,2	100		109983,7	100		10,5	100		142,0	100		921,5	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,3	100		0,78	100		2,3	100		0,24	94		36,3	100		0,7	100		0,3	100		110100,9	100		10,4	100		142,5	100		917,7	100		in Betrieb
11:30		4,6	100		2,0	100		1,09	100		2,3	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,3	100		109522,0	100		10,6	100		142,2	100		916,2	100		in Betrieb
12:00		5,5	100		0,9	100		0,77	100		2,4	100		0,23	100		18,9	100		0,7	100		0,3	100		109376,0	100		10,6	100		142,1	100		921,5	100		in Betrieb
12:30		2,6	100		0,1	100		0,66	73		2,4	100		0,23	100		24,5	100		0,7	100		0,3	100		110215,2	100		10,8	100		142,2	100		917,7	100		in Betrieb
13:00		2,4	100		0,5	100		0,88	100		1,7	100		0,24	100		29,3	100		0,7	100		0,3	100		109422,6	100		10,5	100		142,3	100		920,2	100		in Betrieb
13:30		2,8	100		1,5	100		1,03	100		1,5	100		0,23	100		24,4	100		0,7	100		0,3	100		109351,9	100		10,9	100		142,2	100		912,7	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,5	100		0,99	100		2,3	100		0,24	100		31,5	100		0,7	100		0,3	100		109628,4	100		10,1	100		142,6	100		922,8	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		0,2	100		0,89	73		1,8	100		0,23	100		19,9	100		0,7	100		0,3	100		109680,8	100		10,8	100		142,2	100		918,7	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		0,2	100		1,05	100		1,7	100		0,24	94		22,7	100		0,6	100		0,2	100		110160,4	100		10,5	100		142,4	100		921,8	100		in Betrieb
15:30		3,2	100		1,1	100		1,24	100		1,9	100		0,24	100		25,8	100		0,6	100		0,2	100		109191,6	100		10,4	100		142,1	100		922,1	100		in Betrieb
16:00		5,7	100		2,3	100		1,0	100		1,8	100		0,23	100		24,0	100		0,7	100		0,3	100		110080,9	100		10,6	100		142,2	100		913,6	100		in Betrieb
16:30		3,3	100		0,5	100		0,75	73		1,9	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,2	100		110025,0	100		10,8	100		142,0	100		913,5	100		in Betrieb
17:00		2,6	100		0,3	100		0,79	100		1,8	100		0,23	100		20,4	100		0,7	100		0,3	100		109751,0	100		10,6	100		142,2	100		916,7	100		in Betrieb
17:30		3,1	100		1,4	100		0,9	100		1,6	100		0,23	100		26,2	100		0,7	100		0,2	100		110109,2	100		10,9	100		142,1	100		915,5	100		in Betrieb
18:00		3,6	100		1,5	100		0,91	100		1,7	100		0,23	100		32,5	100		0,7	100		0,2	100		109607,8	100		10,6	100		142,3	100		918,5	100		in Betrieb
18:30		4,7	100		1,1	100		0,79	73		1,7	100		0,23	100		28,7	100		0,7	100		0,3	100		109736,0	100		10,8	100		141,9	100		916,1	100		in Betrieb
19:00		4,2	100		0,6	100		0,77	100		1,9	100		0,23	94		23,8	100		0,7	100		0,3	100		109649,2	100		10,8	100		142,0	100		915,6	100		in Betrieb
19:30		3,4	100		0,4	100		0,71	100		1,9	100		0,23	100		18,6	100		0,7	100		0,2	100		109418,2	100		10,7	100		142,0	100		917,4	100		in Betrieb
20:00		3,2	100		0,2	100		0,71	100		1,5	100		0,23	100		19,8	100		0,7	100		0,2	100		109744,9	100		10,8	100		142,0	100		915,9	100		in Betrieb
20:30		4,6	100		0,7	100		0,7	73		2,0	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,3	100		109205,3	100		10,5	100		142,3	100		922,7	100		in Betrieb
21:00		4,3	85		0,5	85		0,73	100		2,6	85		0,23	100		25,1	85		0,7	85		0,3	85		109299,5	100		10,7	85		142,0	100		913,3	100		in Betrieb
21:30		4,0	78		0,8	78		0,71	100		1,9	78		0,23	100		25,3	78																				