

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 04/03/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,4	100		0,0	100		0,71	73		5,0	100		0,23	100		32,0	100		0,7	100		0,0	100		110240,8	100		10,9	100		141,7	100		910,5	100	In marcia
01:00		4,1	100		0,3	100		0,71	100		2,9	100		0,23	100		32,1	100		0,7	100		0,0	100		109790,4	100		10,8	100		141,8	100		918,9	100	In marcia
01:30		3,8	100		0,7	100		0,68	100		2,6	100		0,23	100		34,8	100		0,7	100		0,0	100		108899,7	100		11,1	100		141,7	100		910,4	100	In marcia
02:00		2,4	100		0,0	100		0,66	100		2,9	100		0,23	100		32,8	100		0,7	100		0,0	100		109898,0	100		10,6	100		142,1	100		927,1	100	In marcia
02:30		3,5	100		0,4	100		0,68	73		2,5	100		0,23	100		28,3	100		0,7	100		0,0	100		109178,2	100		10,8	100		141,8	100		921,6	100	In marcia
03:00		3,2	100		0,9	100		0,7	100		2,7	100		0,23	94		27,7	100		0,7	100		0,1	100		109378,8	100		10,7	100		142,0	100		917,3	100	In marcia
03:30		5,4	100		1,5	100		0,72	100		3,1	100		0,23	100		24,6	100		0,7	100		0,0	100		109379,8	100		10,7	100		141,9	100		918,7	100	In marcia
04:00		4,0	100		0,7	100		0,7	100		2,2	100		0,23	100		25,6	100		0,7	100		0,0	100		109040,0	100		10,6	100		142,0	100		919,7	100	In marcia
04:30		5,5	100		0,6	100		0,64	73		2,5	100		0,23	100		20,4	100		0,7	100		0,0	100		108979,0	100		10,4	100		142,2	100		928,0	100	In marcia
05:00		4,0	100		0,0	100		0,62	100		3,1	100		0,23	100		14,4	100		0,7	100		0,0	100		109470,0	100		10,9	100		141,6	100		914,5	100	In marcia
05:30		3,5	100		0,0	100		0,65	100		2,7	100		0,23	100		19,4	100		0,7	100		0,0	100		109848,0	100		10,6	100		142,0	100		921,9	100	In marcia
06:00		4,5	100		0,5	100		0,66	100		2,9	100		0,23	100		20,2	100		0,7	100		0,0	100		110153,6	100		11,0	100		141,3	100		912,5	100	In marcia
06:30		3,5	100		0,0	100		0,6	73		2,4	100		0,23	100		23,9	100		0,7	100		0,0	100		109821,4	100		10,7	100		142,1	100		915,4	100	In marcia
07:00		3,9	100		0,2	100		0,67	100		3,1	100		0,23	95		22,7	100		0,7	100		0,0	100		109317,4	100		10,6	100		141,9	100		925,2	100	In marcia
07:30		3,1	100		0,0	100		0,6	100		4,2	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,0	100		109592,6	100		10,6	100		141,7	100		921,3	100	In marcia
08:00		3,2	100		0,3	100		0,71	100		3,5	100		0,23	100		30,6	100		0,7	100		0,0	100		109203,0	100		10,7	100		141,7	100		919,3	100	In marcia
08:30		6,5	100		0,9	100		0,64	73		7,9	100		0,23	100		27,0	100		0,7	100		0,0	100		109430,7	100		10,7	100		141,9	100		918,9	100	In marcia
09:00		3,9	84		0,2	84		0,62	100		6,5	84		0,23	100		24,6	84		0,7	84		0,0	84		109914,0	100		10,6	84		142,0	100		919,6	100	In marcia
09:30		3,5	79		0,1	79		0,7	100		7,7	79		0,23	100		21,4	79		0,7	79		0,1	79		110160,0	100		10,8	79		141,7	100		918,4	100	In marcia
10:00		2,4	100		0,0	100		0,61	100		11,3	100		0,23	100		16,6	100		0,7	100		0,0	100		110587,3	100		10,8	100		141,8	100		915,6	100	In marcia
10:30		3,0	100		0,0	100		0,66	73		7,3	100		0,23	100		20,5	100		0,7	100		0,2	100		110128,8	100		10,5	100		142,2	100		921,8	100	In marcia
11:00		3,6	100		0,0	100		0,78	100		7,5	100		0,23	94		25,4	100		0,7	100		0,1	100		110373,9	100		10,8	100		142,0	100		910,6	100	In marcia
11:30		4,5	100		0,0	100		0,78	100		6,3	100		0,23	100		28,2	100		0,7	100		0,1	100		110478,1	100		10,7	100		142,1	100		912,1	100	In marcia
12:00		3,6	100		0,0	100		0,68	100		5,7	100		0,23	100		27,0	100		0,7	100		0,0	100		110421,3	100		10,8	100		142,1	100		911,6	100	In marcia
12:30		3,0	100		0,0	100		0,71	73		5,5	100		0,24	100		36,5	100		0,7	100		0,2	100		110381,3	100		10,8	100		142,5	100		917,1	100	In marcia
13:00		4,6	100		0,1	100		0,9	100		4,8	100		0,23	100		29,8	100		0,7	100		0,1	100		109909,0	100		10,6	100		142,1	100		916,3	100	In marcia
13:30		4,2	100		0,0	100		0,87	100		4,1	100		0,23	100		27,4	100		0,7	100		0,1	100		109802,5	100		10,6	100		142,0	100		921,6	100	In marcia
14:00		4,0	100		0,0	100		0,96	100		4,4	100		0,23	100		31,4	100		0,7	100		0,1	100		109899,5	100		10,7	100		142,3	100		917,2	100	In marcia
14:30		4,4	100		0,1	100		0,88	73		5,5	100		0,24	100		25,4	100		0,7	100		0,3	100		109512,9	100		10,4	100		142,2	100		927,5	100	In marcia
15:00		3,5	100		0,0	100		0,87	100		6,8	100		0,23	94		17,8	100		0,7	100		0,3	100		109867,1	100		10,7	100		142,1	100		918,1	100	In marcia
15:30		3,2	100		0,3	100		0,97	100		3,5	100		0,24	100		25,0	100		0,7	100		0,2	100		109747,1	100		10,5	100		142,2	100		919,9	100	In marcia
16:00		4,8	100		0,8	100		0,99	100		3,4	100		0,24	100		28,4	100		0,7	100		0,1	100		109021,7	100		10,4	100		142,1	100		923,3	100	In marcia
16:30		3,7	100		0,0	100		0,78	73		2,7	100		0,23	100		25,9	100		0,7	100		0,1	100		109168,0	100		10,8	100		141,9	100		919,5	100	In marcia
17:00		4,4	100		0,3	100		0,85	100		4,7	100		0,23	100		18,9	100		0,7	100		0,1	100		110181,8	100		10,8	100		142,1	100		918,9	100	In marcia
17:30		3,4	100		0,2	100		0,86	100		2,9	100		0,23	100		18,2	100		0,7	100		0,1	100		109400,3	100		10,8	100		141,9	100		919,3	100	In marcia
18:00		4,3	100		0,5	100		0,9	100		2,8	100		0,23	100		20,5	100		0,7	100		0,1	100		109236,9	100		10,8	100		142,0	100		918,8	100	In marcia
18:30		3,5	100		0,3	100		0,96	73		3,0	100		0,23	100		25,6	100		0,7	100		0,1	100		109859,0	100		10,6	100		142,1	100		925,9	100	In marcia
19:00		3,6	100		0,8	100		0,88	100		2,9	100		0,23	94		22,1	100		0,7	100		0,1	100		109278,8	100		10,8	100		141,9	100		923,2	100	In marcia
19:30		3,6	100		0,7	100		0,99	100		3,1	100		0,23	100		32,0	100		0,7	100		0,1	100		109119,8	100		10,6	100		142,0	100		924,7	100	In marcia
20:00		6,2	100		1,8	100		1,0	100		8,6	100		0,23	100		25,3	100		0,7	100		0,1	100		110065,8	100		10,8	100		142,0	100		922,4	100	In marcia
20:30		2,7	100		0,0	100		0,84	73		4,3	100		0,24	100		26,0	100		0,7	100		0,2	100		109026,0	100		10,1	100		142,3	100		935,3	100	In marcia
21:00		4,1	85		0,7	85		0,94	100		3,6	85		0,23	100		19,1	85		0,7	85		0,1	85		109879,4	100		10,6	85		141,9	100		921,9	100	In marcia
21:30		3,9	78		0,4	78		0,81	100		2,9	78		0,23	100		25,8	78		0,7	78		0,1	78		109787,4	100		11,1	78		141,9	100		920,3	1	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,4	100		0,0	100		0,71	73		5,0	100		0,23	100		32,0	100		0,7	100		0,0	100		110240,8	100		10,9	100		141,7	100		910,5	100		in Betrieb
01:00		4,1	100		0,3	100		0,71	100		2,9	100		0,23	100		32,1	100		0,7	100		0,0	100		109790,4	100		10,8	100		141,8	100		918,9	100		in Betrieb
01:30		3,8	100		0,7	100		0,68	100		2,6	100		0,23	100		34,8	100		0,7	100		0,0	100		108899,7	100		11,1	100		141,7	100		910,4	100		in Betrieb
02:00		2,4	100		0,0	100		0,66	100		2,9	100		0,23	100		32,8	100		0,7	100		0,0	100		109898,0	100		10,6	100		142,1	100		927,1	100		in Betrieb
02:30		3,5	100		0,4	100		0,68	73		2,5	100		0,23	100		28,3	100		0,7	100		0,0	100		109178,2	100		10,8	100		141,8	100		921,6	100		in Betrieb
03:00		3,2	100		0,9	100		0,7	100		2,7	100		0,23	94		27,7	100		0,7	100		0,1	100		109378,8	100		10,7	100		142,0	100		917,3	100		in Betrieb
03:30		5,4	100		1,5	100		0,72	100		3,1	100		0,23	100		24,6	100		0,7	100		0,0	100		109379,8	100		10,7	100		141,9	100		918,7	100		in Betrieb
04:00		4,0	100		0,7	100		0,7	100		2,2	100		0,23	100		25,6	100		0,7	100		0,0	100		109040,0	100		10,6	100		142,0	100		919,7	100		in Betrieb
04:30		5,5	100		0,6	100		0,64	73		2,5	100		0,23	100		20,4	100		0,7	100		0,0	100		108979,0	100		10,4	100		142,2	100		928,0	100		in Betrieb
05:00		4,0	100		0,0	100		0,62	100		3,1	100		0,23	100		14,4	100		0,7	100		0,0	100		109470,0	100		10,9	100		141,6	100		914,5	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		0,0	100		0,65	100		2,7	100		0,23	100		19,4	100		0,7	100		0,0	100		109848,0	100		10,6	100		142,0	100		921,9	100		in Betrieb
06:00		4,5	100		0,5	100		0,66	100		2,9	100		0,23	100		20,2	100		0,7	100		0,0	100		110153,6	100		11,0	100		141,3	100		912,5	100		in Betrieb
06:30		3,5	100		0,0	100		0,6	73		2,4	100		0,23	100		23,9	100		0,7	100		0,0	100		109821,4	100		10,7	100		142,1	100		915,4	100		in Betrieb
07:00		3,9	100		0,2	100		0,67	100		3,1	100		0,23	95		22,7	100		0,7	100		0,0	100		109317,4	100		10,6	100		141,9	100		925,2	100		in Betrieb
07:30		3,1	100		0,0	100		0,6	100		4,2	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,0	100		109592,6	100		10,6	100		141,7	100		921,3	100		in Betrieb
08:00		3,2	100		0,3	100		0,71	100		3,5	100		0,23	100		30,6	100		0,7	100		0,0	100		109203,0	100		10,7	100		141,7	100		919,3	100		in Betrieb
08:30		6,5	100		0,9	100		0,64	73		7,9	100		0,23	100		27,0	100		0,7	100		0,0	100		109430,7	100		10,7	100		141,9	100		918,9	100		in Betrieb
09:00		3,9	84		0,2	84		0,62	100		6,5	84		0,23	100		24,6	84		0,7	84		0,0	84		109914,0	100		10,6	84		142,0	100		919,6	100		in Betrieb
09:30		3,5	79		0,1	79		0,7	100		7,7	79		0,23	100		21,4	79		0,7	79		0,1	79		110160,0	100		10,8	79		141,7	100		918,4	100		in Betrieb
10:00		2,4	100		0,0	100		0,61	100		11,3	100		0,23	100		16,6	100		0,7	100		0,0	100		110587,3	100		10,8	100		141,8	100		915,6	100		in Betrieb
10:30		3,0	100		0,0	100		0,66	73		7,3	100		0,23	100		20,5	100		0,7	100		0,2	100		110128,8	100		10,5	100		142,2	100		921,8	100		in Betrieb
11:00		3,6	100		0,0	100		0,78	100		7,5	100		0,23	94		25,4	100		0,7	100		0,1	100		110373,9	100		10,8	100		142,0	100		910,6	100		in Betrieb
11:30		4,5	100		0,0	100		0,78	100		6,3	100		0,23	100		28,2	100		0,7	100		0,1	100		110478,1	100		10,7	100		142,1	100		912,1	100		in Betrieb
12:00		3,6	100		0,0	100		0,68	100		5,7	100		0,23	100		27,0	100		0,7	100		0,0	100		110421,3	100		10,8	100		142,1	100		911,6	100		in Betrieb
12:30		3,0	100		0,0	100		0,71	73		5,5	100		0,24	100		36,5	100		0,7	100		0,2	100		110381,3	100		10,8	100		142,5	100		917,1	100		in Betrieb
13:00		4,6	100		0,1	100		0,9	100		4,8	100		0,23	100		29,8	100		0,7	100		0,1	100		109909,0	100		10,6	100		142,1	100		916,3	100		in Betrieb
13:30		4,2	100		0,0	100		0,87	100		4,1	100		0,23	100		27,4	100		0,7	100		0,1	100		109802,5	100		10,6	100		142,0	100		921,6	100		in Betrieb
14:00		4,0	100		0,0	100		0,96	100		4,4	100		0,23	100		31,4	100		0,7	100		0,1	100		109899,5	100		10,7	100		142,3	100		917,2	100		in Betrieb
14:30		4,4	100		0,1	100		0,88	73		5,5	100		0,24	100		25,4	100		0,7	100		0,3	100		109512,9	100		10,4	100		142,2	100		927,5	100		in Betrieb
15:00		3,5	100		0,0	100		0,87	100		6,8	100		0,23	94		17,8	100		0,7	100		0,3	100		109867,1	100		10,7	100		142,1	100		918,1	100		in Betrieb
15:30		3,2	100		0,3	100		0,97	100		3,5	100		0,24	100		25,0	100		0,7	100		0,2	100		109747,1	100		10,5	100		142,2	100		919,9	100		in Betrieb
16:00		4,8	100		0,8	100		0,99	100		3,4	100		0,24	100		28,4	100		0,7	100		0,1	100		109021,7	100		10,4	100		142,1	100		923,3	100		in Betrieb
16:30		3,7	100		0,0	100		0,78	73		2,7	100		0,23	100		25,9	100		0,7	100		0,1	100		109168,0	100		10,8	100		141,9	100		919,5	100		in Betrieb
17:00		4,4	100		0,3	100		0,85	100		4,7	100		0,23	100		18,9	100		0,7	100		0,1	100		110181,8	100		10,8	100		142,1	100		918,9	100		in Betrieb
17:30		3,4	100		0,2	100		0,86	100		2,9	100		0,23	100		18,2	100		0,7	100		0,1	100		109400,3	100		10,8	100		141,9	100		919,3	100		in Betrieb
18:00		4,3	100		0,5	100		0,9	100		2,8	100		0,23	100		20,5	100		0,7	100		0,1	100		109236,9	100		10,8	100		142,0	100		918,8	100		in Betrieb
18:30		3,5	100		0,3	100		0,96	73		3,0	100		0,23	100		25,6	100		0,7	100		0,1	100		109959,0	100		10,6	100		142,1	100		925,9	100		in Betrieb
19:00		3,6	100		0,8	100		0,88	100		2,9	100		0,23	94		22,1	100		0,7	100		0,1	100		109278,8	100		10,8	100		141,9	100		923,2	100		in Betrieb
19:30		3,6	100		0,7	100		0,99	100		3,1	100		0,23	100		32,0	100		0,7	100		0,1	100		109119,8	100		10,6	100		142,0	100		924,7	100		in Betrieb
20:00		6,2	100		1,8	100		1,0	100		8,6	100		0,23	100		25,3	100		0,7	100		0,1	100		110065,8	100		10,8	100		142,0	100		922,4	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		0,0	100		0,84	73		4,3	100		0,24	100		26,0	100		0,7	100		0,2	100		109026,0	100		10,1	100		142,3	100		935,3	100		in Betrieb
21:00		4,1	85		0,7	85		0,94	100		3,6	85		0,23	100		19,1	85		0,7	85		0,1	85		109879,4	100		10,6	85		141,9	100		921,9	100		in Betrieb
21:30		3,9	78		0,4	78		0,81	100		2,9	78		0,23	100		25,8	78																				