

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 10/03/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		4,5	100		0,8	100		0,61	73		2,3	100		0,24	100		19,7	100		0,7	100		0,3	100		104751,3	100	11,0	100		141,6	100		898,6	100		In marcia
01:00		3,6	100		0,9	100		0,65	100		2,1	100		0,24	100		22,5	100		0,7	100		0,3	100		104511,4	100	10,9	100		141,3	100		902,2	100		In marcia
01:30		4,4	100		0,7	100		0,69	100		2,4	100		0,24	100		27,6	100		0,7	100		0,4	100		103974,1	100	10,6	100		141,6	100		905,1	100		In marcia
02:00		4,3	100		1,1	100		0,7	100		3,5	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,3	100		104051,9	100	10,7	100		141,6	100		903,9	100		In marcia
02:30		3,8	100		0,7	100		0,56	73		2,7	100		0,24	100		30,4	100		0,7	100		0,3	100		103819,4	100	10,5	100		141,4	100		911,8	100		In marcia
03:00		4,5	100		0,8	100		0,57	100		2,6	100		0,23	94		21,5	100		0,7	100		0,2	100		103633,0	100	10,9	100		141,5	100		901,0	100		In marcia
03:30		3,8	100		0,8	100		0,58	100		2,2	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		0,4	100		103588,9	100	10,9	100		141,2	100		903,7	100		In marcia
04:00		2,3	100		0,0	100		0,58	100		2,1	100		0,24	100		25,7	100		0,7	100		0,4	100		102240,7	100	10,8	100		141,2	100		904,7	100		In marcia
04:30		2,2	100		0,0	100		0,68	73		2,3	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,4	100		102271,5	100	10,6	100		141,5	100		908,9	100		In marcia
05:00		2,5	100		0,0	100		0,86	100		2,3	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,5	100		102371,2	100	10,2	100		142,0	100		916,3	100		In marcia
05:30		3,5	100		0,5	100		1,07	100		2,2	100		0,24	100		19,5	100		0,7	100		0,4	100		103376,7	100	10,2	100		141,4	100		919,9	100		In marcia
06:00		4,5	100		0,9	100		0,85	100		2,5	100		0,24	100		16,9	100		0,7	100		0,3	100		103676,4	100	10,8	100		141,3	100		903,1	100		In marcia
06:30		4,4	100		0,3	100		0,62	73		2,7	100		0,24	100		19,6	100		0,7	100		0,4	100		103734,2	100	10,8	100		141,5	100		901,6	100		In marcia
07:00		4,1	100		0,5	100		0,59	100		2,7	100		0,24	94		22,0	100		0,7	100		0,5	100		103914,6	100	10,7	100		141,5	100		905,0	100		In marcia
07:30		3,7	100		0,5	100		0,58	100		2,5	100		0,24	100		24,8	100		0,7	100		0,4	100		104120,0	100	10,7	100		141,3	100		904,2	100		In marcia
08:00		4,8	100		0,4	100		0,56	100		2,1	100		0,24	100		28,6	100		0,7	100		0,4	100		104553,4	100	10,8	100		141,4	100		906,3	100		In marcia
08:30		5,9	100		0,0	100		0,57	73		3,1	100		0,23	100		15,9	100		0,7	100		0,2	100		104412,6	100	11,0	100		140,8	100		903,3	100		In marcia
09:00		2,3	84		0,0	84		0,61	100		3,7	84		0,24	100		19,6	84		0,8	84		0,2	84		100554,0	100	11,3	84		141,4	100		891,9	100		In marcia
09:30		2,2	79		0,0	79		0,67	100		2,5	79		0,24	100		34,5	79		0,7	79		0,2	79		103023,6	100	10,4	79		141,6	100		910,3	100		In marcia
10:00		2,1	100		0,0	100		0,74	100		1,9	100		0,24	100		34,0	100		0,7	100		0,3	100		103359,4	100	10,4	100		141,6	100		910,1	100		In marcia
10:30		2,5	100		0,8	100		0,85	73		1,7	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,3	100		103220,7	100	10,6	100		141,3	100		901,8	100		In marcia
11:00		3,8	100		1,1	100		0,89	100		1,6	100		0,24	94		26,8	100		0,7	100		0,3	100		103703,5	100	10,7	100		141,6	100		900,5	100		In marcia
11:30		5,6	100		1,8	100		0,91	100		1,7	100		0,24	100		21,7	100		0,7	100		0,3	100		103202,7	100	10,7	100		141,3	100		902,0	100		In marcia
12:00		6,1	100		1,1	100		0,75	100		2,4	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,2	100		103295,7	100	10,7	100		141,4	100		902,4	100		In marcia
12:30		3,1	100		0,5	100		0,72	73		2,4	100		0,24	100		27,0	100		0,7	100		0,4	100		103035,0	100	10,5	100		141,6	100		907,5	100		In marcia
13:00		2,2	100		0,1	100		0,75	100		1,9	100		0,24	100		31,0	100		0,7	100		0,4	100		103530,6	100	10,6	100		141,8	100		903,5	100		In marcia
13:30		2,3	100		0,6	100		1,08	100		2,5	100		0,24	100		26,0	100		0,7	100		0,4	100		103923,5	100	10,3	100		141,8	100		908,1	100		In marcia
14:00		3,4	100		2,1	100		1,19	100		1,8	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,3	100		104229,3	100	10,6	100		141,7	100		899,4	100		In marcia
14:30		2,7	100		1,9	100		0,8	73		1,8	100		0,24	100		18,7	100		0,7	100		0,3	100		104219,5	100	10,6	100		141,8	100		905,9	100		In marcia
15:00		2,5	100		1,4	100		0,83	100		2,1	100		0,24	94		15,4	100		0,7	100		0,2	100		104117,8	100	10,6	100		141,6	100		903,0	100		In marcia
15:30		2,1	100		0,7	100		0,75	100		2,4	100		0,24	100		20,2	100		0,7	100		0,2	100		102855,8	100	10,7	100		141,5	100		903,0	100		In marcia
16:00																																					Fermo
16:30		0,0	100		0,0	100		1,43	73		2,9	100		0,25	100		88,1	100		0,9	100		2,5	100		104387,9	100	10,4	100		167,1	100		907,1	100		In marcia
17:00		3,6	100		1,5	100		1,21	100		3,5	100		0,25	100		20,0	100		1,1	100		0,9	100		102900,1	100	10,4	100		158,1	100		904,2	100		In marcia
17:30		6,4	100		2,9	100		0,95	100		3,1	100		0,24	100		5,8	100		1,0	100		1,2	100		103124,3	100	10,7	100		143,0	100		887,5	100		In marcia
18:00		3,0	100		1,4	100		0,68	100		2,3	100		0,24	100		6,5	100		0,9	100		2,7	100		103243,1	100	11,1	100		141,4	100		880,4	100		In marcia
18:30		2,9	100		0,7	100		0,69	73		2,2	100		0,24	100		6,6	100		0,9	100		3,4	100		102057,6	100	10,6	100		141,2	100		892,5	100		In marcia
19:00		2,5	100		0,3	100		0,59	100		2,2	100		0,24	94		6,7	100		0,9	100		3,3	100		102915,4	100	10,9	100		141,3	100		888,1	100		In marcia
19:30		2,2	100		0,8	100		0,64	100		2,6	100		0,24	100		5,7	100		0,8	100		2,7	100		102279,9	100	10,2	100		141,7	100		900,3	100		In marcia
20:00		2,4	100		3,1	100		0,67	100		2,6	100		0,24	100		5,9	100		0,8	100		1,9	100		102843,8	100	10,2	100		140,8	100		904,7	100		In marcia
20:30		2,5	100		0,5	100		0,65	73		3,0	100		0,24	100		5,6	100		0,8	100		1,4	100		103345,3	100	10,6	100		141,1	100		899,6	100		In marcia
21:00		2,9	86		0,3	86		0,66	100		1,9	86		0,24	100		6,4	86		0,8	86		1,1	86		104006,7	100	10,8	86		141,3	100		899,2	100		In marcia
21:30		2,9	78		0,2	78		0,61	100		2,0	78		0,23	100		9,1	78		0,8	78		0,5	78		104230,9	100	9,1	78		140,9	100		894,3	100		In marcia
22:00		4,7	100		0,5	100		0,6	100		1,9	100		0,23	100		12,7	100																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,5	100		0,8	100		0,61	73		2,3	100		0,24	100		19,7	100		0,7	100		0,3	100		104751,3	100	11,0	100		141,6	100		898,6	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		0,9	100		0,65	100		2,1	100		0,24	100		22,5	100		0,7	100		0,3	100		104511,4	100	10,9	100		141,3	100		902,2	100		in Betrieb
01:30		4,4	100		0,7	100		0,69	100		2,4	100		0,24	100		27,6	100		0,7	100		0,4	100		103974,1	100	10,6	100		141,6	100		905,1	100		in Betrieb
02:00		4,3	100		1,1	100		0,7	100		3,5	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,3	100		104051,9	100	10,7	100		141,6	100		903,9	100		in Betrieb
02:30		3,8	100		0,7	100		0,56	73		2,7	100		0,24	100		30,4	100		0,7	100		0,3	100		103819,4	100	10,5	100		141,4	100		911,8	100		in Betrieb
03:00		4,5	100		0,8	100		0,57	100		2,6	100		0,23	94		21,5	100		0,7	100		0,2	100		103633,0	100	10,9	100		141,5	100		901,0	100		in Betrieb
03:30		3,8	100		0,8	100		0,58	100		2,2	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		0,4	100		103588,9	100	10,9	100		141,2	100		903,7	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		0,0	100		0,58	100		2,1	100		0,24	100		25,7	100		0,7	100		0,4	100		102240,7	100	10,8	100		141,2	100		904,7	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		0,0	100		0,68	73		2,3	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,4	100		102271,5	100	10,6	100		141,5	100		908,9	100		in Betrieb
05:00		2,5	100		0,0	100		0,86	100		2,3	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,5	100		102371,2	100	10,2	100		142,0	100		916,3	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		0,5	100		1,07	100		2,2	100		0,24	100		19,5	100		0,7	100		0,4	100		103376,7	100	10,2	100		141,4	100		919,9	100		in Betrieb
06:00		4,5	100		0,9	100		0,85	100		2,5	100		0,24	100		16,9	100		0,7	100		0,3	100		103676,4	100	10,8	100		141,3	100		903,1	100		in Betrieb
06:30		4,4	100		0,3	100		0,62	73		2,7	100		0,24	100		19,6	100		0,7	100		0,4	100		103734,2	100	10,8	100		141,5	100		901,6	100		in Betrieb
07:00		4,1	100		0,5	100		0,59	100		2,7	100		0,24	94		22,0	100		0,7	100		0,5	100		103914,6	100	10,7	100		141,5	100		905,0	100		in Betrieb
07:30		3,7	100		0,5	100		0,58	100		2,5	100		0,24	100		24,8	100		0,7	100		0,4	100		104120,0	100	10,7	100		141,3	100		904,2	100		in Betrieb
08:00		4,8	100		0,4	100		0,56	100		2,1	100		0,24	100		28,6	100		0,7	100		0,4	100		104553,4	100	10,8	100		141,4	100		906,3	100		in Betrieb
08:30		5,9	100		0,0	100		0,57	73		3,1	100		0,23	100		15,9	100		0,7	100		0,2	100		104412,6	100	11,0	100		140,8	100		903,3	100		in Betrieb
09:00		2,3	84		0,0	84		0,61	100		3,7	84		0,24	100		19,6	84		0,8	84		0,2	84		100554,0	100	11,3	84		141,4	100		891,9	100		in Betrieb
09:30		2,2	79		0,0	79		0,67	100		2,5	79		0,24	100		34,5	79		0,7	79		0,2	79		103023,6	100	10,4	79		141,6	100		910,3	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		0,0	100		0,74	100		1,9	100		0,24	100		34,0	100		0,7	100		0,3	100		103359,4	100	10,4	100		141,6	100		910,1	100		in Betrieb
10:30		2,5	100		0,8	100		0,85	73		1,7	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,3	100		103220,7	100	10,6	100		141,3	100		901,8	100		in Betrieb
11:00		3,8	100		1,1	100		0,89	100		1,6	100		0,24	94		26,8	100		0,7	100		0,3	100		103703,5	100	10,7	100		141,6	100		900,5	100		in Betrieb
11:30		5,6	100		1,8	100		0,91	100		1,7	100		0,24	100		21,7	100		0,7	100		0,3	100		103202,7	100	10,7	100		141,3	100		902,0	100		in Betrieb
12:00		6,1	100		1,1	100		0,75	100		2,4	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,2	100		103295,7	100	10,7	100		141,4	100		902,4	100		in Betrieb
12:30		3,1	100		0,5	100		0,72	73		2,4	100		0,24	100		27,0	100		0,7	100		0,4	100		103035,0	100	10,5	100		141,6	100		907,5	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,1	100		0,75	100		1,9	100		0,24	100		31,0	100		0,7	100		0,4	100		103530,6	100	10,6	100		141,8	100		903,5	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		0,6	100		1,08	100		2,5	100		0,24	100		26,0	100		0,7	100		0,4	100		103923,5	100	10,3	100		141,8	100		908,1	100		in Betrieb
14:00		3,4	100		2,1	100		1,19	100		1,8	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,3	100		104229,3	100	10,6	100		141,7	100		899,4	100		in Betrieb
14:30		2,7	100		1,9	100		0,8	73		1,8	100		0,24	100		18,7	100		0,7	100		0,3	100		104219,5	100	10,6	100		141,8	100		905,9	100		in Betrieb
15:00		2,5	100		1,4	100		0,83	100		2,1	100		0,24	94		15,4	100		0,7	100		0,2	100		104117,8	100	10,6	100		141,6	100		903,0	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		0,7	100		0,75	100		2,4	100		0,24	100		20,2	100		0,7	100		0,2	100		102855,8	100	10,7	100		141,5	100		903,0	100		in Betrieb
16:00																																					Angehalten
16:30		0,0	100		0,0	100		1,43	73		2,9	100		0,25	100		88,1	100		0,9	100		2,5	100		104387,9	100	10,4	100		167,1	100		907,1	100		in Betrieb
17:00		3,6	100		1,5	100		1,21	100		3,5	100		0,25	100		20,0	100		1,1	100		0,9	100		102900,1	100	10,4	100		158,1	100		904,2	100		in Betrieb
17:30		6,4	100		2,9	100		0,95	100		3,1	100		0,24	100		5,8	100		1,0	100		1,2	100		103124,3	100	10,7	100		143,0	100		887,5	100		in Betrieb
18:00		3,0	100		1,4	100		0,68	100		2,3	100		0,24	100		6,5	100		0,9	100		2,7	100		103243,1	100	11,1	100		141,4	100		880,4	100		in Betrieb
18:30		2,9	100		0,7	100		0,69	73		2,2	100		0,24	100		6,6	100		0,9	100		3,4	100		102057,6	100	10,6	100		141,2	100		892,5	100		in Betrieb
19:00		2,5	100		0,3	100		0,59	100		2,2	100		0,24	94		6,7	100		0,9	100		3,3	100		102915,4	100	10,9	100		141,3	100		888,1	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		0,8	100		0,64	100		2,6	100		0,24	100		5,7	100		0,8	100		2,7	100		102279,9	100	10,2	100		141,7	100		900,3	100		in Betrieb
20:00		2,4	100		3,1	100		0,67	100		2,6	100		0,24	100		5,9	100		0,8	100		1,9	100		102843,8	100	10,2	100		140,8	100		904,7	100		in Betrieb
20:30		2,5	100		0,5	100		0,65	73		3,0	100		0,24	100		5,6	100		0,8	100		1,4	100		103345,3	100	10,6	100		141,1	100		899,6	100		in Betrieb
21:00		2,9	86		0,3	86		0,66	100		1,9	86		0,24	100		6,4	86		0,8	86		1,1	86		104006,7	100	10,8	86		141,3	100		899,2	100		in Betrieb
21:30		2,9	78		0,2	78		0,61	100		2,0	78		0,23	100		9,1	78		0,8	78		0,5	78		104230,9	100	9,1	78		140,9	100		894,3	100		in Betrieb
22:00		4,7	100		0,5	100		0,6	100		1,9	100		0,23	100		12,7	100		0,																	