

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		3,8	100		1,5	100		0,63	73		2,6	100		0,23	100		18,6	100		0,7	100		0,5	100		104756,2	100	11,0	100		141,1	100		909,3	100	In marcia
01:00		2,9	100		1,0	100		0,63	100		2,7	100		0,24	100		22,5	100		0,7	100		0,6	100		105057,8	100	10,7	100		141,5	100		915,8	100	In marcia
01:30		4,5	100		2,3	100		0,68	100		2,2	100		0,24	100		22,8	100		0,7	100		0,6	100		104909,3	100	10,6	100		141,4	100		917,6	100	In marcia
02:00		2,6	100		0,6	100		0,61	100		2,3	100		0,24	100		25,4	100		0,7	100		0,6	100		106110,0	100	10,8	100		141,6	100		912,7	100	In marcia
02:30		2,7	100		0,8	100		0,66	73		2,2	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,6	100		104306,5	100	10,3	100		141,5	100		924,2	100	In marcia
03:00		2,9	100		1,6	100		0,68	100		2,6	100		0,24	94		25,9	100		0,7	100		0,6	100		104639,2	100	10,6	100		141,4	100		912,3	100	In marcia
03:30		2,7	100		1,0	100		0,67	100		2,2	100		0,24	100		29,1	100		0,7	100		0,6	100		105396,1	100	10,7	100		141,6	100		909,7	100	In marcia
04:00		2,4	100		1,1	100		0,7	100		2,4	100		0,24	100		29,9	100		0,7	100		0,6	100		104634,2	100	10,7	100		141,5	100		905,2	100	In marcia
04:30		2,2	100		0,6	100		0,68	73		2,5	100		0,24	100		32,8	100		0,7	100		0,7	100		105316,4	100	10,6	100		142,5	100		907,3	100	In marcia
05:00		2,2	100		1,0	100		0,76	100		2,6	100		0,24	100		26,7	100		0,7	100		0,7	100		105616,4	100	10,4	100		141,8	100		916,2	100	In marcia
05:30		2,3	100		1,4	100		0,78	100		2,4	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		0,5	100		106319,4	100	10,9	100		142,0	100		899,1	100	In marcia
06:00		3,1	100		1,3	100		0,75	100		2,0	100		0,24	100		17,9	100		0,7	100		0,6	100		105482,5	100	10,6	100		141,5	100		914,1	100	In marcia
06:30		2,8	100		1,0	100		0,68	73		2,4	100		0,24	100		16,6	100		0,7	100		0,7	100		105427,7	100	10,8	100		141,9	100		904,6	100	In marcia
07:00		3,4	100		1,2	100		0,73	100		2,4	100		0,24	95		25,3	100		0,7	100		0,8	100		104927,8	100	10,6	100		141,7	100		907,3	100	In marcia
07:30		3,2	100		1,7	100		0,71	100		1,7	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,5	100		106192,7	100	10,7	100		141,8	100		908,7	100	In marcia
08:00		3,4	100		1,9	100		0,7	100		2,5	100		0,24	100		19,7	100		0,7	100		0,6	100		106131,4	100	10,8	100		141,4	100		910,4	100	In marcia
08:30		5,3	100		1,4	100		0,57	73		3,2	100		0,23	100		20,1	100		0,7	100		0,5	100		106607,4	100	10,9	100		141,1	100		907,8	100	In marcia
09:00		2,4	84		0,0	84		0,53	100		2,9	84		0,24	100		23,1	84		0,7	84		0,4	84		104239,6	100	11,2	84		140,9	100		905,2	100	In marcia
09:30		2,1	79		0,0	79		0,57	100		1,7	79		0,24	100		30,5	79		0,7	79		0,2	79		105653,5	100	11,0	79		140,9	100		907,7	100	In marcia
10:00		2,3	100		0,0	100		0,65	100		1,5	100		0,24	100		32,2	100		0,7	100		0,2	100		105099,5	100	10,8	100		141,3	100		914,4	100	In marcia
10:30		3,4	100		0,5	100		0,7	73		1,2	100		0,24	100		24,7	100		0,7	100		0,3	100		105223,3	100	11,0	100		141,4	100		906,4	100	In marcia
11:00		5,7	100		0,4	100		0,71	100		2,2	100		0,24	94		24,7	100		0,7	100		0,4	100		105451,3	100	10,8	100		141,4	100		911,7	100	In marcia
11:30		5,6	100		0,0	100		0,75	100		2,2	100		0,24	100		19,7	100		0,7	100		0,3	100		105558,0	100	10,9	100		141,4	100		909,5	100	In marcia
12:00		3,2	100		0,0	100		0,84	100		2,6	100		0,24	100		25,1	100		0,7	100		0,3	100		105689,0	100	10,5	100		141,7	100		920,7	100	In marcia
12:30		2,3	100		0,0	100		0,71	73		1,8	100		0,24	100		19,7	100		0,7	100		0,3	100		105091,7	100	10,6	100		141,4	100		918,6	100	In marcia
13:00		2,6	100		0,5	100		0,82	100		2,8	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,3	100		104424,6	100	10,8	100		141,3	100		908,8	100	In marcia
13:30		3,5	100		0,4	100		0,79	100		1,9	100		0,24	100		26,8	100		0,7	100		0,3	100		104498,6	100	10,7	100		141,5	100		911,3	100	In marcia
14:00		2,5	100		0,7	100		0,87	100		1,4	100		0,24	100		31,5	100		0,7	100		0,2	100		104432,1	100	10,7	100		141,4	100		914,3	100	In marcia
14:30		2,4	100		0,3	100		0,68	73		1,2	100		0,24	100		33,9	100		0,7	100		0,3	100		104624,9	100	10,6	100		141,7	100		914,4	100	In marcia
15:00		2,4	100		0,8	100		0,84	100		2,1	100		0,24	94		24,1	100		0,7	100		0,2	100		104679,0	100	10,8	100		141,3	100		909,1	100	In marcia
15:30		2,3	100		1,0	100		0,75	100		1,4	100		0,24	100		25,2	100		0,7	100		0,2	100		104743,2	100	10,8	100		141,6	100		911,8	100	In marcia
16:00		2,5	100		1,0	100		0,75	100		2,9	100		0,24	100		17,9	100		0,7	100		0,3	100		104364,5	100	10,8	100		141,4	100		909,9	100	In marcia
16:30		3,9	100		1,6	100		0,72	73		3,7	100		0,24	100		18,4	100		0,7	100		0,2	100		104879,2	100	10,9	100		141,3	100		906,6	100	In marcia
17:00		3,8	100		1,3	100		0,73	100		3,5	100		0,24	100		18,9	100		0,7	100		0,3	100		104261,2	100	10,6	100		141,5	100		912,1	100	In marcia
17:30		4,3	100		1,6	100		0,74	100		2,9	100		0,24	100		23,1	100		0,7	100		0,3	100		104632,9	100	10,6	100		141,5	100		912,6	100	In marcia
18:00		3,2	100		0,9	100		0,71	100		1,6	100		0,24	100		22,0	100		0,7	100		0,2	100		104345,2	100	10,8	100		141,4	100		910,7	100	In marcia
18:30		2,5	100		0,5	100		0,67	73		1,8	100		0,24	100		27,7	100		0,7	100		0,2	100		104399,8	100	10,8	100		141,4	100		909,0	100	In marcia
19:00		4,5	100		1,0	100		0,71	100		1,3	100		0,24	94		34,6	100		0,7	100		0,2	100		104613,4	100	10,6	100		141,1	100		913,5	100	In marcia
19:30		2,9	100		0,5	100		0,64	100		1,6	100		0,24	100		32,9	100		0,7	100		0,3	100		104677,4	100	10,8	100		141,4	100		912,1	100	In marcia
20:00		2,9	100		0,7	100		0,66	100		2,3	100		0,24	100		31,9	100		0,7	100		0,2	100		104858,9	100	10,7	100		141,4	100		910,2	100	In marcia
20:30		4,8	100		1,0	100		0,67	73		2,3	100		0,24	100		25,1	100		0,7	100		0,3	100		104879,9	100	10,3	100		141,8	100		920,8	100	In marcia
21:00		5,4	85		1,1	85		0,68	100		2,9	85		0,24	100		20,9	85		0,7	85		0,3	85		105012,5	100	10,7	85		141,3	100		907,4	100	In marcia
21:30		4,1	78		0,3	78		0,63	100		2,5	78		0,24	100		20,6	78		0,7	78		0,1	78		104413,7	100	10,7	78		141,1	100		912,1	100	In marcia
22:00		2,8	100		0,2	100		0,66	100		2,8	100		0,24	100		20,5	100		0,7	100		0,2	100		105328,2	100									

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,8	100		1,5	100		0,63	73		2,6	100		0,23	100		18,6	100		0,7	100		0,5	100		104756,2	100	11,0	100		141,1	100		909,3	100		in Betrieb
01:00		2,9	100		1,0	100		0,63	100		2,7	100		0,24	100		22,5	100		0,7	100		0,6	100		105057,8	100	10,7	100		141,5	100		915,8	100		in Betrieb
01:30		4,5	100		2,3	100		0,68	100		2,2	100		0,24	100		22,8	100		0,7	100		0,6	100		104909,3	100	10,6	100		141,4	100		917,6	100		in Betrieb
02:00		2,6	100		0,6	100		0,61	100		2,3	100		0,24	100		25,4	100		0,7	100		0,6	100		106110,0	100	10,8	100		141,6	100		912,7	100		in Betrieb
02:30		2,7	100		0,8	100		0,66	73		2,2	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,6	100		104306,5	100	10,3	100		141,5	100		924,2	100		in Betrieb
03:00		2,9	100		1,6	100		0,68	100		2,6	100		0,24	94		25,9	100		0,7	100		0,6	100		104639,2	100	10,6	100		141,4	100		912,3	100		in Betrieb
03:30		2,7	100		1,0	100		0,67	100		2,2	100		0,24	100		29,1	100		0,7	100		0,6	100		105396,1	100	10,7	100		141,6	100		909,7	100		in Betrieb
04:00		2,4	100		1,1	100		0,7	100		2,4	100		0,24	100		29,9	100		0,7	100		0,6	100		104634,2	100	10,7	100		141,5	100		905,2	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		0,6	100		0,68	73		2,5	100		0,24	100		32,8	100		0,7	100		0,7	100		105316,4	100	10,6	100		142,5	100		907,3	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,0	100		0,76	100		2,6	100		0,24	100		26,7	100		0,7	100		0,7	100		105616,4	100	10,4	100		141,8	100		916,2	100		in Betrieb
05:30		2,3	100		1,4	100		0,78	100		2,4	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		0,5	100		106319,4	100	10,9	100		142,0	100		899,1	100		in Betrieb
06:00		3,1	100		1,3	100		0,75	100		2,0	100		0,24	100		17,9	100		0,7	100		0,6	100		105482,5	100	10,6	100		141,5	100		914,1	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		1,0	100		0,68	73		2,4	100		0,24	100		16,6	100		0,7	100		0,7	100		105427,7	100	10,8	100		141,9	100		904,6	100		in Betrieb
07:00		3,4	100		1,2	100		0,73	100		2,4	100		0,24	95		25,3	100		0,7	100		0,8	100		104927,8	100	10,6	100		141,7	100		907,3	100		in Betrieb
07:30		3,2	100		1,7	100		0,71	100		1,7	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,5	100		106192,7	100	10,7	100		141,8	100		908,7	100		in Betrieb
08:00		3,4	100		1,9	100		0,7	100		2,5	100		0,24	100		19,7	100		0,7	100		0,6	100		106131,4	100	10,8	100		141,4	100		910,4	100		in Betrieb
08:30		5,3	100		1,4	100		0,57	73		3,2	100		0,23	100		20,1	100		0,7	100		0,5	100		106607,4	100	10,9	100		141,1	100		907,8	100		in Betrieb
09:00		2,4	84		0,0	84		0,53	100		2,9	84		0,24	100		23,1	84		0,7	84		0,4	84		104239,6	100	11,2	84		140,9	100		905,2	100		in Betrieb
09:30		2,1	79		0,0	79		0,57	100		1,7	79		0,24	100		30,5	79		0,7	79		0,2	79		105653,5	100	11,0	79		140,9	100		907,7	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		0,0	100		0,65	100		1,5	100		0,24	100		32,2	100		0,7	100		0,2	100		105099,5	100	10,8	100		141,3	100		914,4	100		in Betrieb
10:30		3,4	100		0,5	100		0,7	73		1,2	100		0,24	100		24,7	100		0,7	100		0,3	100		105223,3	100	11,0	100		141,4	100		906,4	100		in Betrieb
11:00		5,7	100		0,4	100		0,71	100		2,2	100		0,24	94		24,7	100		0,7	100		0,4	100		105451,3	100	10,8	100		141,4	100		911,7	100		in Betrieb
11:30		5,6	100		0,0	100		0,75	100		2,2	100		0,24	100		19,7	100		0,7	100		0,3	100		105558,0	100	10,9	100		141,4	100		909,5	100		in Betrieb
12:00		3,2	100		0,0	100		0,84	100		2,6	100		0,24	100		25,1	100		0,7	100		0,3	100		105689,0	100	10,5	100		141,7	100		920,7	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		0,0	100		0,71	73		1,8	100		0,24	100		19,7	100		0,7	100		0,3	100		105091,7	100	10,6	100		141,4	100		918,6	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		0,5	100		0,82	100		2,8	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,3	100		104424,6	100	10,8	100		141,3	100		908,8	100		in Betrieb
13:30		3,5	100		0,4	100		0,79	100		1,9	100		0,24	100		26,8	100		0,7	100		0,3	100		104498,6	100	10,7	100		141,5	100		911,3	100		in Betrieb
14:00		2,5	100		0,7	100		0,87	100		1,4	100		0,24	100		31,5	100		0,7	100		0,2	100		104432,1	100	10,7	100		141,4	100		914,3	100		in Betrieb
14:30		2,4	100		0,3	100		0,68	73		1,2	100		0,24	100		33,9	100		0,7	100		0,3	100		104624,9	100	10,6	100		141,7	100		914,4	100		in Betrieb
15:00		2,4	100		0,8	100		0,84	100		2,1	100		0,24	94		24,1	100		0,7	100		0,2	100		104679,0	100	10,8	100		141,3	100		909,1	100		in Betrieb
15:30		2,3	100		1,0	100		0,75	100		1,4	100		0,24	100		25,2	100		0,7	100		0,2	100		104743,2	100	10,8	100		141,6	100		911,8	100		in Betrieb
16:00		2,5	100		1,0	100		0,75	100		2,9	100		0,24	100		17,9	100		0,7	100		0,3	100		104364,5	100	10,8	100		141,4	100		909,9	100		in Betrieb
16:30		3,9	100		1,6	100		0,72	73		3,7	100		0,24	100		18,4	100		0,7	100		0,2	100		104879,2	100	10,9	100		141,3	100		906,6	100		in Betrieb
17:00		3,8	100		1,3	100		0,73	100		3,5	100		0,24	100		18,9	100		0,7	100		0,3	100		104261,2	100	10,6	100		141,5	100		912,1	100		in Betrieb
17:30		4,3	100		1,6	100		0,74	100		2,9	100		0,24	100		23,1	100		0,7	100		0,3	100		104632,9	100	10,6	100		141,5	100		912,6	100		in Betrieb
18:00		3,2	100		0,9	100		0,71	100		1,6	100		0,24	100		22,0	100		0,7	100		0,2	100		104345,2	100	10,8	100		141,4	100		910,7	100		in Betrieb
18:30		2,5	100		0,5	100		0,67	73		1,8	100		0,24	100		27,7	100		0,7	100		0,2	100		104399,8	100	10,8	100		141,4	100		909,0	100		in Betrieb
19:00		4,5	100		1,0	100		0,71	100		1,3	100		0,24	94		34,6	100		0,7	100		0,2	100		104613,4	100	10,6	100		141,1	100		913,5	100		in Betrieb
19:30		2,9	100		0,5	100		0,64	100		1,6	100		0,24	100		32,9	100		0,7	100		0,3	100		104677,4	100	10,8	100		141,4	100		912,1	100		in Betrieb
20:00		2,9	100		0,7	100		0,66	100		2,3	100		0,24	100		31,9	100		0,7	100		0,2	100		104858,9	100	10,7	100		141,4	100		910,2	100		in Betrieb
20:30		4,8	100		1,0	100		0,67	73		2,3	100		0,24	100		25,1	100		0,7	100		0,3	100		104879,9	100	10,3	100		141,8	100		920,8	100		in Betrieb
21:00		5,4	85		1,1	85		0,68	100		2,9	85		0,24	100		20,9	85		0,7	85		0,3	85		105012,5	100	10,7	85		141,3	100		907,4	100		in Betrieb
21:30		4,1	78		0,3	78		0,63	100		2,5	78		0,24	100		20,6	78		0,7	78		0,1	78		104413,7	100	10,7	78		141,1	100		912,1	100		in Betrieb
22:00		2,8																																			