

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 21/03/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto
		Val.	ID %		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	
00:30		4,1	100		0,3	100	0,68	73	2,1	100	0,23	100	31,0	100	0,7	100	0,2	100	112548,4	100	10,9	100	142,2	100	908,2	100	In marcia
01:00		4,0	100		0,0	100	0,68	100	3,0	100	0,23	100	18,9	100	0,7	100	0,2	100	109718,1	100	11,2	100	141,6	100	900,5	100	In marcia
01:30		3,4	100		0,0	100	0,63	100	3,5	100	0,23	100	19,5	100	0,7	100	0,2	100	111634,0	100	10,9	100	141,7	100	907,5	100	In marcia
02:00		3,8	100		0,0	100	0,72	100	2,3	100	0,23	100	18,1	100	0,7	100	0,1	100	107956,9	100	11,3	100	141,8	100	899,7	100	In marcia
02:30		3,4	100		0,0	100	0,64	73	1,9	100	0,23	100	25,6	100	0,7	100	0,2	100	111297,9	100	10,8	100	142,2	100	909,1	100	In marcia
03:00		4,1	100		0,6	100	0,73	100	2,5	100	0,23	94	25,2	100	0,7	100	0,2	100	110959,8	100	10,8	100	141,9	100	910,0	100	In marcia
03:30		5,1	100		1,0	100	0,71	100	2,7	100	0,23	100	21,1	100	0,7	100	0,2	100	110773,0	100	10,9	100	141,8	100	912,7	100	In marcia
04:00		3,9	100		0,1	100	0,67	100	3,3	100	0,23	100	27,3	100	0,7	100	0,2	100	109661,9	100	11,2	100	141,9	100	901,0	100	In marcia
04:30		3,5	100		0,0	100	0,64	73	2,8	100	0,23	100	27,3	100	0,7	100	0,3	100	110315,2	100	10,5	100	142,2	100	918,9	100	In marcia
05:00		3,7	100		0,0	100	0,76	100	2,6	100	0,23	100	20,8	100	0,7	100	0,2	100	110867,8	100	10,8	100	141,9	100	912,3	100	In marcia
05:30		3,0	100		0,0	100	0,97	100	3,2	100	0,23	100	33,0	100	0,7	100	0,2	100	111521,9	100	10,6	100	142,5	100	913,9	100	In marcia
06:00		4,7	100		1,2	100	1,06	100	3,6	100	0,24	100	28,5	100	0,7	100	0,3	100	110620,8	100	11,2	100	142,3	100	901,2	100	In marcia
06:30		5,8	100		0,8	100	0,76	73	3,2	100	0,23	100	26,6	100	0,7	100	0,3	100	112846,9	100	10,9	100	142,3	100	904,1	100	In marcia
07:00		3,0	100		0,0	100	0,75	100	2,6	100	0,23	94	21,5	100	0,7	100	0,3	100	112394,8	100	11,0	100	142,3	100	904,1	100	In marcia
07:30		3,8	100		0,4	100	0,84	100	2,6	100	0,23	100	22,3	100	0,7	100	0,3	100	111846,7	100	10,8	100	142,3	100	912,5	100	In marcia
08:00		2,5	100		0,0	100	0,69	100	2,1	100	0,23	100	17,6	100	0,7	100	0,3	100	111052,4	100	11,1	100	142,1	100	902,4	100	In marcia
08:30		3,9	100		0,9	100	0,89	73	2,9	100	0,23	100	22,8	100	0,7	100	0,3	100	112028,4	100	10,8	100	141,9	100	910,9	100	In marcia
09:00		5,7	85		1,1	85	1,01	100	3,1	85	0,23	100	29,6	85	0,7	85	0,2	85	112251,7	100	10,8	85	142,2	100	910,3	100	In marcia
09:30		7,1	78		0,0	78	0,96	100	4,1	78	0,23	100	34,9	78	0,7	78	0,2	78	111827,5	100	11,0	78	141,9	100	911,7	100	In marcia
10:00		3,5	100		0,0	100	0,75	100	4,8	100	0,23	100	37,0	100	0,7	100	0,2	100	111832,4	100	10,9	100	142,1	100	905,5	100	In marcia
10:30		2,2	100		0,0	100	0,72	73	4,0	100	0,23	100	43,1	100	0,7	100	0,3	100	111041,7	100	11,0	100	142,2	100	902,2	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,0	100	0,99	100	3,0	100	0,24	94	34,9	100	0,7	100	0,4	100	112311,7	100	10,9	100	142,6	100	902,9	100	In marcia
11:30		2,8	100		0,7	100	1,42	100	3,0	100	0,24	100	30,4	100	0,7	100	0,3	100	112803,0	100	10,7	100	142,8	100	903,4	100	In marcia
12:00		6,6	100		0,9	100	1,29	100	4,4	100	0,24	100	19,9	100	0,7	100	0,4	100	112047,5	100	10,8	100	142,6	100	905,8	100	In marcia
12:30		3,3	100		0,0	100	0,82	73	3,1	100	0,24	100	13,4	100	0,7	100	0,5	100	112189,4	100	10,6	100	142,6	100	909,9	100	In marcia
13:00		3,0	100		0,7	100	1,05	100	3,2	100	0,23	100	12,8	100	0,7	100	0,2	100	112466,4	100	11,0	100	142,4	100	904,4	100	In marcia
13:30		3,5	100		0,9	100	0,97	100	3,2	100	0,24	100	18,6	100	0,7	100	0,4	100	112622,6	100	10,8	100	142,6	100	911,1	100	In marcia
14:00		5,0	100		2,0	100	1,09	100	2,8	100	0,24	100	29,9	100	0,7	100	0,3	100	112874,1	100	10,9	100	142,9	100	906,5	100	In marcia
14:30		5,5	100		0,4	100	0,71	73	3,7	100	0,24	100	21,4	100	0,7	100	0,4	100	111834,9	100	10,5	100	142,5	100	917,6	100	In marcia
15:00		2,4	100		0,0	100	0,64	100	4,1	100	0,23	95	18,3	100	0,7	100	0,3	100	112051,9	100	11,0	100	142,5	100	901,9	100	In marcia
15:30		2,7	100		0,0	100	0,75	100	3,1	100	0,23	100	26,6	100	0,7	100	0,3	100	111894,8	100	10,8	100	142,4	100	911,2	100	In marcia
16:00		5,2	100		0,1	100	0,74	100	4,0	100	0,24	100	27,7	100	0,7	100	0,3	100	111389,6	100	11,1	100	142,6	100	901,5	100	In marcia
16:30		2,2	100		0,0	100	0,7	73	3,9	100	0,23	100	24,5	100	0,7	100	0,3	100	111539,4	100	10,9	100	142,4	100	907,9	100	In marcia
17:00		2,6	100		1,0	100	1,26	100	2,9	100	0,24	100	33,6	100	0,7	100	0,3	100	111130,5	100	10,7	100	142,6	100	910,9	100	In marcia
17:30		3,6	100		1,7	100	1,3	100	2,6	100	0,24	100	27,1	100	0,7	100	0,3	100	111504,8	100	10,9	100	142,7	100	908,8	100	In marcia
18:00		3,7	100		1,7	100	1,61	100	2,6	100	0,24	100	25,2	100	0,7	100	0,3	100	111033,6	100	10,8	100	142,4	100	912,7	100	In marcia
18:30		5,6	100		1,9	100	1,09	73	2,8	100	0,23	100	19,7	100	0,7	100	0,3	100	111763,6	100	10,7	100	142,4	100	913,7	100	In marcia
19:00		4,1	100		0,4	100	0,85	100	3,4	100	0,23	94	23,5	100	0,7	100	0,2	100	112422,9	100	10,9	100	142,3	100	912,6	100	In marcia
19:30		2,6	100		0,0	100	0,66	100	3,1	100	0,24	100	24,6	100	0,7	100	0,3	100	109782,3	100	11,2	100	142,2	100	903,3	100	In marcia
20:00		2,7	100		0,0	100	0,75	100	3,2	100	0,24	100	32,7	100	0,7	100	0,4	100	111701,6	100	10,7	100	142,8	100	916,9	100	In marcia
20:30		4,4	100		1,2	100	0,92	73	2,8	100	0,23	100	29,1	100	0,7	100	0,3	100	112425,4	100	10,9	100	142,6	100	911,6	100	In marcia
21:00		5,1	86		1,0	86	0,74	100	2,8	86	0,23	100	24,1	86	0,7	86	0,3	86	111773,1	100	11,0	86	142,4	100	905,6	100	In marcia
21:30		3,2	77		0,0	77	0,64	100	3,9	77	0,23	100	19,3	77	0,7	77	0,3	77	112270,5	100	10,8	77	142,2	100	909,0	100	In marcia
22:00		2,4	100		0,1	100	0,66	100	3,2	100	0,23	100	22,0	100	0,7	100	0,3	100	112211,9	100	10,8	100	142,4	100	908,8	100	In marcia
22:30		4,5	100		0,9	100	0,79	73	3,8	100	0,23	100	21,5	100	0,7	100	0,2	100	112007,2	100	11,0	100	142,2	100	905,4	100	In marcia
23:00		5,7	100		1,0	100	0,73	100	3,9	100	0,23	94	22,9	100	0,7	100	0,2	100	112230,2	100	10,9	100	142,6	100	909,8	100	In marcia
23:30		4,1	100		0,2	100	0,67	100	4,0	100	0,23	100	21,7	100	0,7	100	0,3	100	112243,5	100	10,7	100	142,2	100	916,0	100	In marcia
24:00		4,1	100		0,0	100	0,67	100	4,6	100	0,23	100	20,8	100	0,7	100	0,3	100	111849,6	100	10,8	100	142,2	100	912,6	100	In marcia
<b>MIN</b>		2,2			0		0,63		1,9		0,23		12,8		0,7		0,1		107956,9		10,5		141,6		899,7		
<b>MAX</b>		7,1			2		1,61		4,8		0,24		43,1		0,7		0,5		112874,1		11,3		142,9		918,9		
<b>Limite Semiorario</b>		200			60				100		30		400		20		60										
<b>Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)</b>																											

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,1	100		0,3	100		0,68	73		2,1	100		0,23	100		31,0	100		0,7	100		0,2	100		112548,4	100		10,9	100		142,2	100		908,2	100		in Betrieb
01:00		4,0	100		0,0	100		0,68	100		3,0	100		0,23	100		18,9	100		0,7	100		0,2	100		109718,1	100		11,2	100		141,6	100		900,5	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		0,0	100		0,63	100		3,5	100		0,23	100		19,5	100		0,7	100		0,2	100		111634,0	100		10,9	100		141,7	100		907,5	100		in Betrieb
02:00		3,8	100		0,0	100		0,72	100		2,3	100		0,23	100		18,1	100		0,7	100		0,1	100		107956,9	100		11,3	100		141,8	100		899,7	100		in Betrieb
02:30		3,4	100		0,0	100		0,64	73		1,9	100		0,23	100		25,6	100		0,7	100		0,2	100		111297,9	100		10,8	100		142,2	100		909,1	100		in Betrieb
03:00		4,1	100		0,6	100		0,73	100		2,5	100		0,23	94		25,2	100		0,7	100		0,2	100		110959,8	100		10,8	100		141,9	100		910,0	100		in Betrieb
03:30		5,1	100		1,0	100		0,71	100		2,7	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,2	100		110773,0	100		10,9	100		141,8	100		912,7	100		in Betrieb
04:00		3,9	100		0,1	100		0,67	100		3,3	100		0,23	100		27,3	100		0,7	100		0,2	100		109661,9	100		11,2	100		141,9	100		901,0	100		in Betrieb
04:30		3,5	100		0,0	100		0,64	73		2,8	100		0,23	100		27,3	100		0,7	100		0,3	100		110315,2	100		10,5	100		142,2	100		918,9	100		in Betrieb
05:00		3,7	100		0,0	100		0,76	100		2,6	100		0,23	100		20,8	100		0,7	100		0,2	100		110867,8	100		10,8	100		141,9	100		912,3	100		in Betrieb
05:30		3,0	100		0,0	100		0,97	100		3,2	100		0,23	100		33,0	100		0,7	100		0,2	100		111521,9	100		10,6	100		142,5	100		913,9	100		in Betrieb
06:00		4,7	100		1,2	100		1,06	100		3,6	100		0,24	100		28,5	100		0,7	100		0,3	100		110620,8	100		11,2	100		142,3	100		901,2	100		in Betrieb
06:30		5,8	100		0,8	100		0,76	73		3,2	100		0,23	100		26,6	100		0,7	100		0,3	100		112846,9	100		10,9	100		142,3	100		904,1	100		in Betrieb
07:00		3,0	100		0,0	100		0,75	100		2,6	100		0,23	94		21,5	100		0,7	100		0,3	100		112394,8	100		11,0	100		142,3	100		904,1	100		in Betrieb
07:30		3,8	100		0,4	100		0,84	100		2,6	100		0,23	100		22,3	100		0,7	100		0,3	100		111846,7	100		10,8	100		142,3	100		912,5	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		0,0	100		0,69	100		2,1	100		0,23	100		17,6	100		0,7	100		0,3	100		111052,4	100		11,1	100		142,1	100		902,4	100		in Betrieb
08:30		3,9	100		0,9	100		0,89	73		2,9	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,3	100		112028,4	100		10,8	100		141,9	100		910,9	100		in Betrieb
09:00		5,7	85		1,1	85		1,01	100		3,1	85		0,23	100		29,6	85		0,7	85		0,2	85		112251,7	100		10,8	85		142,2	100		910,3	100		in Betrieb
09:30		7,1	78		0,0	78		0,96	100		4,1	78		0,23	100		34,9	78		0,7	78		0,2	78		111827,5	100		11,0	78		141,9	100		911,7	100		in Betrieb
10:00		3,5	100		0,0	100		0,75	100		4,8	100		0,23	100		37,0	100		0,7	100		0,2	100		111832,4	100		10,9	100		142,1	100		905,5	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,0	100		0,72	73		4,0	100		0,23	100		43,1	100		0,7	100		0,3	100		111041,7	100		11,0	100		142,2	100		902,2	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,0	100		0,99	100		3,0	100		0,24	94		34,9	100		0,7	100		0,4	100		112311,7	100		10,9	100		142,6	100		902,9	100		in Betrieb
11:30		2,8	100		0,7	100		1,42	100		3,0	100		0,24	100		30,4	100		0,7	100		0,3	100		112803,0	100		10,7	100		142,8	100		903,4	100		in Betrieb
12:00		6,6	100		0,9	100		1,29	100		4,4	100		0,24	100		19,9	100		0,7	100		0,4	100		112047,5	100		10,8	100		142,6	100		905,8	100		in Betrieb
12:30		3,3	100		0,0	100		0,82	73		3,1	100		0,24	100		13,4	100		0,7	100		0,5	100		112189,4	100		10,6	100		142,6	100		909,9	100		in Betrieb
13:00		3,0	100		0,7	100		1,05	100		3,2	100		0,23	100		12,8	100		0,7	100		0,2	100		112466,4	100		11,0	100		142,4	100		904,4	100		in Betrieb
13:30		3,5	100		0,9	100		0,97	100		3,2	100		0,24	100		18,6	100		0,7	100		0,4	100		112622,6	100		10,8	100		142,6	100		911,1	100		in Betrieb
14:00		5,0	100		2,0	100		1,09	100		2,8	100		0,24	100		29,9	100		0,7	100		0,3	100		112874,1	100		10,9	100		142,9	100		906,5	100		in Betrieb
14:30		5,5	100		0,4	100		0,71	73		3,7	100		0,24	100		21,4	100		0,7	100		0,4	100		111834,9	100		10,5	100		142,5	100		917,6	100		in Betrieb
15:00		2,4	100		0,0	100		0,64	100		4,1	100		0,23	95		18,3	100		0,7	100		0,3	100		112051,9	100		11,0	100		142,5	100		901,9	100		in Betrieb
15:30		2,7	100		0,0	100		0,75	100		3,1	100		0,23	100		26,6	100		0,7	100		0,3	100		111894,8	100		10,8	100		142,4	100		911,2	100		in Betrieb
16:00		5,2	100		0,1	100		0,74	100		4,0	100		0,24	100		27,7	100		0,7	100		0,3	100		111389,6	100		11,1	100		142,6	100		901,5	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		0,0	100		0,7	73		3,9	100		0,23	100		24,5	100		0,7	100		0,3	100		111539,4	100		10,9	100		142,4	100		907,9	100		in Betrieb
17:00		2,6	100		1,0	100		1,26	100		2,9	100		0,24	100		33,6	100		0,7	100		0,3	100		111130,5	100		10,7	100		142,6	100		910,9	100		in Betrieb
17:30		3,6	100		1,7	100		1,3	100		2,6	100		0,24	100		27,1	100		0,7	100		0,3	100		111504,8	100		10,9	100		142,7	100		908,8	100		in Betrieb
18:00		3,7	100		1,7	100		1,61	100		2,6	100		0,24	100		25,2	100		0,7	100		0,3	100		111033,6	100		10,8	100		142,4	100		912,7	100		in Betrieb
18:30		5,6	100		1,9	100		1,09	73		2,8	100		0,23	100		19,7	100		0,7	100		0,3	100		111763,6	100		10,7	100		142,4	100		913,7	100		in Betrieb
19:00		4,1	100		0,4	100		0,85	100		3,4	100		0,23	94		23,5	100		0,7	100		0,2	100		112422,9	100		10,9	100		142,3	100		912,6	100		in Betrieb
19:30		2,6	100		0,0	100		0,66	100		3,1	100		0,24	100		24,6	100		0,7	100		0,3	100		109782,3	100		11,2	100		142,2	100		903,3	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		0,0	100		0,75	100		3,2	100		0,24	100		32,7	100		0,7	100		0,4	100		111701,6	100		10,7	100		142,8	100		916,9	100		in Betrieb
20:30		4,4	100		1,2	100		0,92	73		2,8	100		0,23	100		29,1	100		0,7	100		0,3	100		112425,4	100		10,9	100		142,6	100		911,6	100		in Betrieb
21:00		5,1	86		1,0	86		0,74	100		2,8	86		0,23	100		24,1	86		0,7	86		0,3	86		111773,1	100		11,0	86		142,4	100		905,6	100		in Betrieb
21:30		3,2	77		0,0	77		0,64	100		3,9	77		0,23	100		19,3																					