

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		2,1	100		0,0	100		64,54	73		3,2	100		0,23	100		19,0	100		0,7	100		0,0	100		112035,3	100		10,8	100		142,1	100		910,7	100	In marcia
01:00		2,1	100		0,0	100		40,27	100		2,4	100		0,23	100		19,2	100		0,7	100		0,0	100		111560,0	100		11,0	100		142,2	100		910,7	100	In marcia
01:30		2,3	100		0,0	100		36,37	100		3,6	100		0,23	100		15,7	100		0,7	100		0,0	100		111707,6	100		11,0	100		142,0	100		911,5	100	In marcia
02:00		2,5	100		0,0	100		44,02	100		3,4	100		0,23	100		15,7	100		0,7	100		0,0	100		111602,9	100		10,9	100		141,9	100		915,7	100	In marcia
02:30		3,3	100		0,0	100		30,0	73		3,8	100		0,23	100		19,7	100		0,7	100		0,0	100		110412,3	100		11,0	100		142,3	100		913,8	100	In marcia
03:00		2,1	100		0,0	100		22,79	100		4,2	100		0,23	95		27,2	100		0,7	100		0,1	100		110675,4	100		10,7	100		142,2	100		918,6	100	In marcia
03:30		2,1	100		0,0	100		23,9	100		3,8	100		0,24	100		34,8	100		0,7	100		0,0	100		110772,7	100		11,1	100		142,0	100		909,9	100	In marcia
04:00		2,1	100		0,0	100		30,59	100		2,9	100		0,24	100		39,7	100		0,7	100		0,0	100		111303,8	100		11,0	100		142,3	100		915,1	100	In marcia
04:30		2,1	100		0,0	100		22,93	73		3,1	100		0,24	100		36,3	100		0,7	100		0,0	100		110927,5	100		10,7	100		142,5	100		918,4	100	In marcia
05:00		2,1	100		0,0	100		23,32	100		3,1	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,0	100		110862,4	100		10,8	100		142,1	100		914,5	100	In marcia
05:30		2,1	100		0,0	100		18,63	100		3,8	100		0,24	100		28,0	100		0,7	100		0,0	100		110953,5	100		10,5	100		142,7	100		914,4	100	In marcia
06:00		2,2	100		0,0	100		16,88	100		4,0	100		0,24	100		21,5	100		0,7	100		0,1	100		110745,4	100		10,4	100		142,9	100		915,1	100	In marcia
06:30		2,2	100		0,0	100		13,42	73		3,8	100		0,24	100		24,7	100		0,7	100		0,1	100		110980,2	100		10,7	100		143,4	100		910,1	100	In marcia
07:00		2,1	100		0,0	100		24,8	100		3,9	100		0,24	94		16,2	100		0,7	100		0,0	100		111105,1	100		10,6	100		141,9	100		914,5	100	In marcia
07:30		2,1	100		0,0	100		26,35	100		2,8	100		0,23	100		14,1	100		0,7	100		0,1	100		111500,7	100		10,7	100		141,8	100		917,1	100	In marcia
08:00		2,1	100		0,0	100		9,66	100		3,2	100		0,23	100		22,7	100		0,7	100		0,1	100		111289,5	100		10,9	100		142,4	100		909,2	100	In marcia
08:30		2,1	100		0,0	100		6,52	73		3,4	100		0,24	100		25,9	100		0,7	100		0,0	100		111542,6	100		10,9	100		142,2	100		911,4	100	In marcia
09:00		2,1	84		0,0	84		16,56	100		5,0	84		0,24	100		28,7	84		0,7	84		0,0	84		111628,9	100		10,8	84		142,6	100		906,8	100	In marcia
09:30		2,2	79		0,0	79		58,94	100		4,1	79		0,24	100		21,4	79		0,7	79		0,6	79		111746,6	100		10,8	79		142,7	100		913,6	100	In marcia
10:00		3,6	100		1,5	100	(9)	>75	100		3,9	100		0,24	100		29,1	100		0,7	100		0,7	100		112060,8	100		10,5	100		142,8	100		910,4	100	In marcia
10:30		4,1	100		1,4	100		50,58	73		5,0	100		0,24	100		32,1	100		0,7	100		0,6	100		111136,1	100		10,5	100		142,6	100		908,4	100	In marcia
11:00		3,3	100		0,3	100		10,97	100		4,7	100		0,24	94		27,6	100		0,7	100		0,6	100		110883,4	100		10,7	100		142,3	100		907,4	100	In marcia
11:30		3,1	100		0,1	100		5,97	100		3,9	100		0,24	100		21,0	100		0,7	100		0,5	100		111131,8	100		10,9	100		142,4	100		910,5	100	In marcia
12:00		3,1	100		0,6	100		6,79	100		2,4	100		0,24	100		22,4	100		0,6	100		0,4	100		111536,2	100		10,8	100		142,4	100		911,8	100	In marcia
12:30		3,3	100		1,0	100		8,93	73		2,4	100		0,24	100		21,0	100		0,6	100		0,5	100		111736,4	100		10,8	100		142,6	100		917,0	100	In marcia
13:00		4,5	100		1,6	100		10,8	100		3,8	100		0,24	100		18,4	100		0,6	100		0,5	100		111757,9	100		10,7	100		142,4	100		917,9	100	In marcia
13:30		5,8	100		1,6	100		8,29	100		2,5	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,5	100		111117,0	100		10,8	100		142,2	100		919,2	100	In marcia
14:00		5,3	100		0,7	100		4,95	100		2,4	100		0,23	100		25,2	100		0,7	100		0,5	100		110397,0	100		11,1	100		142,1	100		910,5	100	In marcia
14:30		3,8	100		0,2	100		3,58	73		2,2	100		0,23	100		33,7	100		0,7	100		0,5	100		111664,6	100		10,9	100		142,2	100		912,0	100	In marcia
15:00		3,0	100		0,0	100		4,65	100		3,0	100		0,24	94		34,8	100		0,7	100		0,6	100		112078,2	100		10,7	100		142,6	100		916,5	100	In marcia
15:30		5,0	100		0,6	100		5,99	100		3,0	100		0,23	100		22,7	100		0,7	100		0,4	100		110685,7	100		11,1	100		142,0	100		918,2	100	In marcia
16:00		3,5	100		0,0	100		3,38	100		2,6	100		0,23	100		24,4	100		0,7	100		0,4	100		110774,1	100		11,1	100		142,2	100		908,1	100	In marcia
16:30		2,7	100		0,0	100		3,0	73		2,6	100		0,23	100		22,3	100		0,7	100		0,5	100		110851,1	100		11,1	100		142,2	100		912,0	100	In marcia
17:00		4,1	100		1,2	100		5,17	100		2,2	100		0,24	100		28,0	100		0,7	100		0,4	100		109907,3	100		11,2	100		142,2	100		905,3	100	In marcia
17:30		4,7	100		1,2	100		3,87	100		2,3	100		0,23	100		24,0	100		0,7	100		0,4	100		111838,7	100		11,0	100		142,3	100		908,3	100	In marcia
18:00		4,0	100		0,8	100		2,91	100		3,7	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,6	100		111960,5	100		10,8	100		142,5	100		909,2	100	In marcia
18:30		4,0	100		0,2	100		1,98	73		3,3	100		0,24	100		18,3	100		0,7	100		0,5	100		111998,3	100		11,0	100		142,6	100		912,4	100	In marcia
19:00		3,8	100		0,0	100		2,08	100		3,8	100		0,24	94		24,2	100		0,7	100		0,5	100		112178,8	100		11,0	100		142,5	100		912,2	100	In marcia
19:30		3,2	100		0,2	100		2,22	100		2,8	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,5	100		111628,8	100		11,0	100		142,3	100		913,8	100	In marcia
20:00		2,5	100		0,4	100		2,55	100		2,5	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		0,4	100		111674,9	100		11,1	100		142,4	100		917,1	100	In marcia
20:30		5,6	100		1,5	100		2,82	73		2,5	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,4	100		111302,9	100		11,2	100		142,4	100		912,6	100	In marcia
21:00		6,2	85		0,0	85		1,39	100		2,9	85		0,23	100		22,2	85		0,7	85		0,5	85		112685,6	100		11,0	85		142,3	100		913,1	100	In marcia
21:30		2,2	78		0,0	78		1,4	100		3,8	78		0,24	100		29,1	78		0,7	78		0,0	78		111473,8	100		11,1	78		142,4	100		907,5	100	In marcia
22:0																																					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage
		Wert	ID %		Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	
00:30		2,1	100		0,0	100	64,54	73	3,2	100	0,23	100	19,0	100	0,7	100	0,0	100	112035,3	100	10,8	100	142,1	100	910,7	100	in Betrieb
01:00		2,1	100		0,0	100	40,27	100	2,4	100	0,23	100	19,2	100	0,7	100	0,0	100	111560,0	100	11,0	100	142,2	100	910,7	100	in Betrieb
01:30		2,3	100		0,0	100	36,37	100	3,6	100	0,23	100	15,7	100	0,7	100	0,0	100	111707,6	100	11,0	100	142,0	100	911,5	100	in Betrieb
02:00		2,5	100		0,0	100	44,02	100	3,4	100	0,23	100	15,7	100	0,7	100	0,0	100	111602,9	100	10,9	100	141,9	100	915,7	100	in Betrieb
02:30		3,3	100		0,0	100	30,0	73	3,8	100	0,23	100	19,7	100	0,7	100	0,0	100	110412,3	100	11,0	100	142,3	100	913,8	100	in Betrieb
03:00		2,1	100		0,0	100	22,79	100	4,2	100	0,23	95	27,2	100	0,7	100	0,1	100	110675,4	100	10,7	100	142,2	100	918,6	100	in Betrieb
03:30		2,1	100		0,0	100	23,9	100	3,8	100	0,24	100	34,8	100	0,7	100	0,0	100	110772,7	100	11,1	100	142,0	100	909,9	100	in Betrieb
04:00		2,1	100		0,0	100	30,59	100	2,9	100	0,24	100	39,7	100	0,7	100	0,0	100	111303,8	100	11,0	100	142,3	100	915,1	100	in Betrieb
04:30		2,1	100		0,0	100	22,93	73	3,1	100	0,24	100	36,3	100	0,7	100	0,0	100	110927,5	100	10,7	100	142,5	100	918,4	100	in Betrieb
05:00		2,1	100		0,0	100	23,32	100	3,1	100	0,24	100	26,2	100	0,7	100	0,0	100	110862,4	100	10,8	100	142,1	100	914,5	100	in Betrieb
05:30		2,1	100		0,0	100	18,63	100	3,8	100	0,24	100	28,0	100	0,7	100	0,0	100	110953,5	100	10,5	100	142,7	100	914,4	100	in Betrieb
06:00		2,2	100		0,0	100	16,88	100	4,0	100	0,24	100	21,5	100	0,7	100	0,1	100	110745,4	100	10,4	100	142,9	100	915,1	100	in Betrieb
06:30		2,2	100		0,0	100	13,42	73	3,8	100	0,24	100	24,7	100	0,7	100	0,1	100	110980,2	100	10,7	100	143,4	100	910,1	100	in Betrieb
07:00		2,1	100		0,0	100	24,8	100	3,9	100	0,24	94	16,2	100	0,7	100	0,0	100	111105,1	100	10,6	100	141,9	100	914,5	100	in Betrieb
07:30		2,1	100		0,0	100	26,35	100	2,8	100	0,23	100	14,1	100	0,7	100	0,1	100	111500,7	100	10,7	100	141,8	100	917,1	100	in Betrieb
08:00		2,1	100		0,0	100	9,66	100	3,2	100	0,23	100	22,7	100	0,7	100	0,1	100	111289,5	100	10,9	100	142,4	100	909,2	100	in Betrieb
08:30		2,1	100		0,0	100	6,52	73	3,4	100	0,24	100	25,9	100	0,7	100	0,0	100	111542,6	100	10,9	100	142,2	100	911,4	100	in Betrieb
09:00		2,1	84		0,0	84	16,56	100	5,0	84	0,24	100	28,7	84	0,7	84	0,0	84	111628,9	100	10,8	84	142,6	100	906,8	100	in Betrieb
09:30		2,2	79		0,0	79	58,94	100	4,1	79	0,24	100	21,4	79	0,7	79	0,6	79	111746,6	100	10,8	79	142,7	100	913,6	100	in Betrieb
10:00		3,6	100		1,5	100	>75	100	3,9	100	0,24	100	29,1	100	0,7	100	0,7	100	112060,8	100	10,5	100	142,8	100	910,4	100	in Betrieb
10:30		4,1	100		1,4	100	50,58	73	5,0	100	0,24	100	32,1	100	0,7	100	0,6	100	111136,1	100	10,5	100	142,6	100	908,4	100	in Betrieb
11:00		3,3	100		0,3	100	10,97	100	4,7	100	0,24	94	27,6	100	0,7	100	0,6	100	110883,4	100	10,7	100	142,3	100	907,4	100	in Betrieb
11:30		3,1	100		0,1	100	5,97	100	3,9	100	0,24	100	21,0	100	0,7	100	0,5	100	111131,8	100	10,9	100	142,4	100	910,5	100	in Betrieb
12:00		3,1	100		0,6	100	6,79	100	2,4	100	0,24	100	22,4	100	0,6	100	0,4	100	111536,2	100	10,8	100	142,4	100	911,8	100	in Betrieb
12:30		3,3	100		1,0	100	8,93	73	2,4	100	0,24	100	21,0	100	0,6	100	0,5	100	111736,4	100	10,8	100	142,6	100	917,0	100	in Betrieb
13:00		4,5	100		1,6	100	10,8	100	3,8	100	0,24	100	18,4	100	0,6	100	0,5	100	111757,9	100	10,7	100	142,4	100	917,9	100	in Betrieb
13:30		5,8	100		1,6	100	8,29	100	2,5	100	0,23	100	24,8	100	0,7	100	0,5	100	111117,0	100	10,8	100	142,2	100	919,2	100	in Betrieb
14:00		5,3	100		0,7	100	4,95	100	2,4	100	0,23	100	25,2	100	0,7	100	0,5	100	110397,0	100	11,1	100	142,1	100	910,5	100	in Betrieb
14:30		3,8	100		0,2	100	3,58	73	2,2	100	0,23	100	33,7	100	0,7	100	0,5	100	111664,6	100	10,9	100	142,2	100	912,0	100	in Betrieb
15:00		3,0	100		0,0	100	4,65	100	3,0	100	0,24	94	34,8	100	0,7	100	0,6	100	112078,2	100	10,7	100	142,6	100	916,5	100	in Betrieb
15:30		5,0	100		0,6	100	5,99	100	3,0	100	0,23	100	22,7	100	0,7	100	0,4	100	110685,7	100	11,1	100	142,0	100	918,2	100	in Betrieb
16:00		3,5	100		0,0	100	3,38	100	2,6	100	0,23	100	24,4	100	0,7	100	0,4	100	110774,1	100	11,1	100	142,2	100	908,1	100	in Betrieb
16:30		2,7	100		0,0	100	3,0	73	2,6	100	0,23	100	22,3	100	0,7	100	0,5	100	110851,1	100	11,1	100	142,2	100	912,0	100	in Betrieb
17:00		4,1	100		1,2	100	5,17	100	2,2	100	0,24	100	28,0	100	0,7	100	0,4	100	109907,3	100	11,2	100	142,2	100	905,3	100	in Betrieb
17:30		4,7	100		1,2	100	3,87	100	2,3	100	0,23	100	24,0	100	0,7	100	0,4	100	111838,7	100	11,0	100	142,3	100	908,3	100	in Betrieb
18:00		4,0	100		0,8	100	2,91	100	3,7	100	0,24	100	23,5	100	0,7	100	0,6	100	111960,5	100	10,8	100	142,5	100	909,2	100	in Betrieb
18:30		4,0	100		0,2	100	1,98	73	3,3	100	0,24	100	18,3	100	0,7	100	0,5	100	111998,3	100	11,0	100	142,6	100	912,4	100	in Betrieb
19:00		3,8	100		0,0	100	2,08	100	3,8	100	0,24	94	24,2	100	0,7	100	0,5	100	112178,8	100	11,0	100	142,5	100	912,2	100	in Betrieb
19:30		3,2	100		0,2	100	2,22	100	2,8	100	0,24	100	23,0	100	0,7	100	0,5	100	111628,8	100	11,0	100	142,3	100	913,8	100	in Betrieb
20:00		2,5	100		0,4	100	2,55	100	2,5	100	0,24	100	22,3	100	0,7	100	0,4	100	111674,9	100	11,1	100	142,4	100	917,1	100	in Betrieb
20:30		5,6	100		1,5	100	2,82	73	2,5	100	0,24	100	23,5	100	0,7	100	0,4	100	111302,9	100	11,2	100	142,4	100	912,6	100	in Betrieb
21:00		6,2	85		0,0	85	1,39	100	2,9	85	0,23	100	22,2	85	0,7	85	0,5	85	112685,6	100	11,0	85	142,3	100	913,1	100	in Betrieb
21:30		2,2	78		0,0	78	1,4	100	3,8	78	0,24	100	29,1	78	0,7	78	0,0	78	111473,8	100	11,1	78	142,4	100	907,5	100	in Betrieb
22:00		2,4	100		0,0	100	1,82	100	4,4	100	0,23	100	29,0	100	0,7	100	0,1	100	112602,1	100	11,0	100	142,4	100	911,5	100	in Betrieb
22:30		3,3	100		0,0	100	2,37	73	5,7	100	0,24	100	31,3	100	0,7	100	0,1	100	111781,6	100	11,1	100	142,9	100	907,3	100	in Betrieb
23:00		3,6	100		0,1	100	2,31	100	4,5	100	0,23	95	21,4	100	0,7	100	0,0	100	112572,4	100	11,0	100	142,3	100	912,0	100	in Betrieb
23:30		5,4	100		0,7	100	2,72	100	3,7	100	0,23	100	20,8	100	0,7	100	0,0	100	113099,4	100	10,8	100	142,5	100	912,1	100	in Betrieb
24:00		5,3	100		0,2	100	1,92	100	4,2	100	0,23	100	22,5	100	0,7	100	0,0	100	112083,4	100	11,1	100	142,0	100	907,4	100	in Betrieb
MIN		2,1			0		1,39		2,2		0,23		14,1		0,6		0		109907,3		10,4		141,8		905,3		
MAX		6,2			1,6		84,02		5,7		0,24		39,7		0,7		0,7		113099,4		11,2		143,4		919,2		
Grenzwert 1/2 h		200			60				100		30		400		20		60										
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)																											