

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,3	100		1,5	100		0,14	100		3,6	100		0,25	100		17,2	100		1,5	100		0,0	100		119715,6	100		10,8	100		140,7	100		922,6	100	In marcia
01:00		2,9	100		1,2	100		0,15	100		3,0	100		0,25	100		14,7	100		1,6	100		0,0	100		118337,2	100		10,7	100		140,6	100		919,6	100	In marcia
01:30		2,6	100		1,3	100		0,22	100		2,7	100		0,26	94		25,1	100		1,5	100		0,1	100		116464,2	100		10,4	100		140,9	100		922,3	100	In marcia
02:00		3,2	100		2,3	100		0,14	73		2,5	100		0,25	100		21,7	100		1,5	100		0,1	100		116121,1	100		10,4	100		140,3	100		928,1	100	In marcia
02:30		3,3	100		1,1	100		0,23	100		3,9	100		0,26	100		37,4	100		1,6	100		0,0	100		114732,8	100		10,2	100		140,5	100		920,5	100	In marcia
03:00		3,6	100		0,5	100		0,22	100		3,6	100		0,26	100		42,4	100		1,6	100		0,1	100		116994,7	100		10,0	100		141,3	100		923,4	100	In marcia
03:30		3,5	100		0,9	100		0,18	100		3,3	100		0,25	100		16,6	100		1,5	100		0,1	100		118092,6	100		10,6	100		140,7	100		921,4	100	In marcia
04:00		2,8	100		1,0	100		0,12	73		2,8	100		0,25	100		15,1	100		1,5	100		0,0	100		116992,1	100		10,4	100		140,5	100		922,6	100	In marcia
04:30		3,2	100		1,7	100		0,14	100		2,5	100		0,25	100		14,4	100		1,5	100		0,0	100		116165,6	100		10,7	100		140,3	100		921,3	100	In marcia
05:00		5,1	100		2,1	100		0,14	100		2,6	100		0,25	100		16,0	100		1,5	100		0,0	100		114912,6	100		10,3	100		139,8	100		927,6	100	In marcia
05:30		4,9	100		0,3	100		0,12	100		3,5	100		0,25	94		19,6	100		1,6	100		0,0	100		114609,3	100		10,5	100		139,3	100		922,8	100	In marcia
06:00		2,0	100		0,0	100		0,1	73		5,6	100		0,25	100		28,5	100		1,6	100		0,0	100		114899,7	100		10,4	100		139,9	100		925,6	100	In marcia
06:30		3,0	100		0,2	100		0,04	100		2,8	100		0,26	100		39,8	100		1,6	100		0,1	100		114223,5	100		10,3	100		140,3	100		924,8	100	In marcia
07:00		4,7	85		1,2	85		0,07	100		3,6	85		0,25	100		34,1	85		1,6	85		0,0	85		114428,2	100		10,3	85		139,7	100		928,2	100	In marcia
07:30		3,4	78		0,4	78		0,04	100		2,9	78		0,25	100		34,8	78		1,5	78		0,1	78		115251,2	100		10,4	78		139,8	100		930,1	100	In marcia
08:00		4,2	100		1,4	100		0,07	73		3,3	100		0,25	100		32,6	100		1,5	100		0,2	100		114758,2	100		10,5	100		140,1	100		922,8	100	In marcia
08:30		3,5	100		1,3	100		0,04	100		3,4	100		0,25	100		26,5	100		1,5	100		0,0	100		114974,1	100		10,5	100		139,9	100		924,7	100	In marcia
09:00		3,7	100		1,3	100		0,1	100		2,8	100		0,25	100		22,8	100		1,6	100		0,1	100		114307,8	100		10,6	100		139,8	100		921,1	100	In marcia
09:30		4,1	100		1,8	100		0,09	100		3,3	100		0,26	95		27,3	100		1,6	100		0,1	100		114585,0	100		10,3	100		140,3	100		922,8	100	In marcia
10:00		3,8	100		1,6	100		0,08	73		3,9	100		0,25	100		25,3	100		1,6	100		0,1	100		115098,2	100		10,3	100		140,2	100		925,7	100	In marcia
10:30		4,3	100		0,7	100		0,06	100		3,5	100		0,25	100		18,9	100		1,6	100		0,0	100		115073,8	100		10,6	100		139,8	100		919,6	100	In marcia
11:00		3,4	100		0,1	100		0,06	100		3,2	100		0,25	100		19,1	100		1,6	100		0,1	100		114434,4	100		10,5	100		139,8	100		924,3	100	In marcia
11:30		3,5	100		0,6	100		0,1	100		3,2	100		0,25	100		19,4	100		1,5	100		0,1	100		114121,3	100		10,4	100		139,7	100		919,6	100	In marcia
12:00		3,6	100		0,7	100		0,03	73		3,6	100		0,25	100		27,1	100		1,5	100		0,1	100		114409,8	100		10,3	100		140,0	100		925,2	100	In marcia
12:30		5,3	100		1,4	100		0,08	100		3,9	100		0,25	100		24,8	100		1,6	100		0,1	100		115400,6	100		10,5	100		140,2	100		925,1	100	In marcia
13:00		2,6	100		0,2	100		0,17	100		4,2	100		0,25	100		27,0	100		1,5	100		0,1	100		115450,8	100		10,3	100		140,5	100		922,3	100	In marcia
13:30		3,6	100		2,1	100		0,4	100		3,7	100		0,25	94		23,8	100		1,5	100		0,1	100		115853,9	100		10,5	100		140,4	100		919,6	100	In marcia
14:00		1,7	100		0,4	100		0,43	73		4,1	100		0,26	100		26,9	100		1,5	100		0,1	100		115801,6	100		10,4	100		140,4	100		919,7	100	In marcia
14:30		1,9	100		0,8	100		1,48	100		3,8	100		0,26	100		32,3	100		1,6	100		0,1	100		116060,4	100		10,2	100		141,0	100		917,7	100	In marcia
15:00		2,7	100		2,8	100		1,82	100		3,1	100		0,25	100		25,9	100		1,5	100		0,1	100		117825,7	100		10,5	100		140,9	100		913,5	100	In marcia
15:30		1,6	100		0,8	100		1,47	100		3,2	100		0,26	100		24,4	100		1,5	100		0,1	100		117161,2	100		10,7	100		140,8	100		905,0	100	In marcia
16:00		3,0	100		1,2	100		2,03	73		3,8	100		0,25	100		25,7	100		1,5	100		0,1	100		117287,3	100		10,4	100		140,6	100		913,5	100	In marcia
16:30		3,3	100		0,9	100		0,96	100		3,4	100		0,25	100		25,9	100		1,5	100		0,1	100		117810,7	100		10,6	100		140,9	100		914,1	100	In marcia
17:00		2,4	100		1,3	100		1,15	100		4,2	100		0,26	100		27,0	100		1,5	100		0,1	100		117404,3	100		10,5	100		140,8	100		917,9	100	In marcia
17:30		4,5	100		2,7	100		1,13	100		3,2	100		0,25	94		26,6	100		1,5	100		0,0	100		118536,9	100		10,6	100		141,0	100		919,8	100	In marcia
18:00		2,3	100		0,0	100		0,49	73		4,0	100		0,25	100		18,7	100		1,5	100		0,1	100		119369,3	100		11,0	100		140,9	100		908,6	100	In marcia
18:30		2,2	100		0,7	100		0,75	100		3,3	100		0,25	100		25,1	100		1,5	100		0,1	100		118256,1	100		10,4	100		141,0	100		920,6	100	In marcia
19:00		2,9	85		1,2	85		0,67	100		2,7	85		0,25	100		20,1	85		1,5	85		0,1	85		118331,9	100		10,6	85		141,0	100		916,5	100	In marcia
19:30		4,3	78		2,8	78		0,6	100		2,9	78		0,25	100		19,5	78		1,5	78		0,2	78		119122,9	100		10,7	78		140,8	100		921,4	100	In marcia
20:00		2,0	100		0,2	100		0,23	73		3,1	100		0,25	100		19,5	100		1,5	100		0,2	100		116754,7	100		10,6	100		140,6	100		920,1	100	In marcia
20:30		3,3	100		1,7	100		0,45	100		3,3	100		0,25	100		23,9	100		1,5	100		0,2	100		116450,9	100		10,4	100		140,5	100		923,7	100	In marcia
21:00		2,6	100		1,5	100		0,34	100		3,2	100		0,25	100		25,2	100		1,5	100		0,3	100		116913,9	100		10,5	100		140,4	100		919,4	100	In marcia
21:30		2,9	100		1,3	100		0,38	100		3,7	100		0,25	94		28,8	100		1,5	100		0,3	100		116830,4	100		10,5	100		140,5	100				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage										
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand						
00:30		3,3	100		1,5	100		0,14	100		3,6	100		0,25	100		17,2	100		1,5	100		10,8	100		140,7	100		922,6	100	in Betrieb				
01:00		2,9	100		1,2	100		0,15	100		3,0	100		0,25	100		14,7	100		1,6	100		10,7	100		140,6	100		919,6	100	in Betrieb				
01:30		2,6	100		1,3	100		0,22	100		2,7	100		0,26	94		25,1	100		1,5	100		0,1	100		116464,2	100		10,4	100	140,9	100	922,3	100	in Betrieb
02:00		3,2	100		2,3	100		0,14	73		2,5	100		0,25	100		21,7	100		1,5	100		0,1	100		116121,1	100		10,4	100	140,3	100	928,1	100	in Betrieb
02:30		3,3	100		1,1	100		0,23	100		3,9	100		0,26	100		37,4	100		1,6	100		0,0	100		114732,8	100		10,2	100	140,5	100	920,5	100	in Betrieb
03:00		3,6	100		0,5	100		0,22	100		3,6	100		0,26	100		42,4	100		1,6	100		0,1	100		116994,7	100		10,0	100	141,3	100	923,4	100	in Betrieb
03:30		3,5	100		0,9	100		0,18	100		3,3	100		0,25	100		16,6	100		1,5	100		0,1	100		118092,6	100		10,6	100	140,7	100	921,4	100	in Betrieb
04:00		2,8	100		1,0	100		0,12	73		2,8	100		0,25	100		15,1	100		1,5	100		0,0	100		116992,1	100		10,4	100	140,5	100	922,6	100	in Betrieb
04:30		3,2	100		1,7	100		0,14	100		2,5	100		0,25	100		14,4	100		1,5	100		0,0	100		116165,6	100		10,7	100	140,3	100	921,3	100	in Betrieb
05:00		5,1	100		2,1	100		0,14	100		2,6	100		0,25	100		16,0	100		1,5	100		0,0	100		114912,6	100		10,3	100	139,8	100	927,6	100	in Betrieb
05:30		4,9	100		0,3	100		0,12	100		3,5	100		0,25	94		19,6	100		1,6	100		0,0	100		114609,3	100		10,5	100	139,3	100	922,8	100	in Betrieb
06:00		2,0	100		0,0	100		0,1	73		5,6	100		0,25	100		28,5	100		1,6	100		0,0	100		114899,7	100		10,4	100	139,9	100	925,6	100	in Betrieb
06:30		3,0	100		0,2	100		0,04	100		2,8	100		0,26	100		39,8	100		1,6	100		0,1	100		114223,5	100		10,3	100	140,3	100	924,8	100	in Betrieb
07:00		4,7	85		1,2	85		0,07	100		3,6	85		0,25	100		34,1	85		1,6	85		0,0	85		114428,2	100		10,3	85	139,7	100	928,2	100	in Betrieb
07:30		3,4	78		0,4	78		0,04	100		2,9	78		0,25	100		34,8	78		1,5	78		0,1	78		115251,2	100		10,4	78	139,8	100	930,1	100	in Betrieb
08:00		4,2	100		1,4	100		0,07	73		3,3	100		0,25	100		32,6	100		1,5	100		0,2	100		114758,2	100		10,5	100	140,1	100	922,8	100	in Betrieb
08:30		3,5	100		1,3	100		0,04	100		3,4	100		0,25	100		26,5	100		1,5	100		0,0	100		114974,1	100		10,5	100	139,9	100	924,7	100	in Betrieb
09:00		3,7	100		1,3	100		0,1	100		2,8	100		0,25	100		22,8	100		1,6	100		0,1	100		114307,8	100		10,6	100	139,8	100	921,1	100	in Betrieb
09:30		4,1	100		1,8	100		0,09	100		3,3	100		0,26	95		27,3	100		1,6	100		0,1	100		114585,0	100		10,3	100	140,3	100	922,8	100	in Betrieb
10:00		3,8	100		1,6	100		0,08	73		3,9	100		0,25	100		25,3	100		1,6	100		0,1	100		115098,2	100		10,3	100	140,2	100	925,7	100	in Betrieb
10:30		4,3	100		0,7	100		0,06	100		3,5	100		0,25	100		18,9	100		1,6	100		0,0	100		115073,8	100		10,6	100	139,8	100	919,6	100	in Betrieb
11:00		3,4	100		0,1	100		0,06	100		3,2	100		0,25	100		19,1	100		1,6	100		0,1	100		114434,4	100		10,5	100	139,8	100	924,3	100	in Betrieb
11:30		3,5	100		0,6	100		0,1	100		3,2	100		0,25	100		19,4	100		1,5	100		0,1	100		114121,3	100		10,4	100	139,7	100	919,6	100	in Betrieb
12:00		3,6	100		0,7	100		0,03	73		3,6	100		0,25	100		27,1	100		1,5	100		0,1	100		114409,8	100		10,3	100	140,0	100	925,2	100	in Betrieb
12:30		5,3	100		1,4	100		0,08	100		3,9	100		0,25	100		24,8	100		1,6	100		0,1	100		115400,6	100		10,5	100	140,2	100	925,1	100	in Betrieb
13:00		2,6	100		0,2	100		0,17	100		4,2	100		0,25	100		27,0	100		1,5	100		0,1	100		115450,8	100		10,3	100	140,5	100	922,3	100	in Betrieb
13:30		3,6	100		2,1	100		0,4	100		3,7	100		0,25	94		23,8	100		1,5	100		0,1	100		115853,9	100		10,5	100	140,4	100	919,6	100	in Betrieb
14:00		1,7	100		0,4	100		0,43	73		4,1	100		0,26	100		26,9	100		1,5	100		0,1	100		115801,6	100		10,4	100	140,4	100	919,7	100	in Betrieb
14:30		1,9	100		0,8	100		1,48	100		3,8	100		0,26	100		32,3	100		1,6	100		0,1	100		116060,4	100		10,2	100	141,0	100	917,7	100	in Betrieb
15:00		2,7	100		2,8	100		1,82	100		3,1	100		0,25	100		25,9	100		1,5	100		0,1	100		117825,7	100		10,5	100	140,9	100	913,5	100	in Betrieb
15:30		1,6	100		0,8	100		1,47	100		3,2	100		0,26	100		24,4	100		1,5	100		0,1	100		117161,2	100		10,7	100	140,8	100	905,0	100	in Betrieb
16:00		3,0	100		1,2	100		2,03	73		3,8	100		0,25	100		25,7	100		1,5	100		0,1	100		117287,3	100		10,4	100	140,6	100	913,5	100	in Betrieb
16:30		3,3	100		0,9	100		0,96	100		3,4	100		0,25	100		25,9	100		1,5	100		0,1	100		117810,7	100		10,6	100	140,9	100	914,1	100	in Betrieb
17:00		2,4	100		1,3	100		1,15	100		4,2	100		0,26	100		27,0	100		1,5	100		0,1	100		117404,3	100		10,5	100	140,8	100	917,9	100	in Betrieb
17:30		4,5	100		2,7	100		1,13	100		3,2	100		0,25	94		26,6	100		1,5	100		0,0	100		118536,9	100		10,6	100	141,0	100	919,8	100	in Betrieb
18:00		2,3	100		0,0	100		0,49	73		4,0	100		0,25	100		18,7	100		1,5	100		0,1	100		119369,3	100		11,0	100	140,9	100	908,6	100	in Betrieb
18:30		2,2	100		0,7	100		0,75	100		3,3	100		0,25	100		25,1	100		1,5	100		0,1	100		118256,1	100		10,4	100	141,0	100	920,6	100	in Betrieb
19:00		2,9	85		1,2	85		0,67	100		2,7	85		0,25	100		20,1	85		1,5	85		0,1	85		118331,9	100		10,6	85	141,0	100	916,5	100	in Betrieb
19:30		4,3	78		2,8	78		0,6	100		2,9	78		0,25	100		19,5	78		1,5	78		0,2	78		119122,9	100		10,7	78	140,8	100	921,4	100	in Betrieb
20:00		2,0	100		0,2	100		0,23	73		3,1	100		0,25	100		19,5	100		1,5	100		0,2	100		116754,7	100		10,6	100	140,6	100	920,1	100	in Betrieb
20:30		3,3	100		1,7	100		0,45	100		3,3	100		0,25	100		23,9	100		1,5	100		0,2	100		116450,9	100		10,4	100	140,5	100	923,7	100	in Betrieb
21:00		2,6	100		1,5	100		0,34	100		3,2	100		0,25	100		25,2	100		1,5	100		0,3	100		116913,9	100		10,5	100	140,4	100	919,4	100	in Betrieb
21:30		2,9	100		1,3	100		0,38	100		3,7	100		0,25	94		28,8	100		1,5	100		0,3	100		116830,4	100		10,5	100	140,5	100	916,7	100	in Betrieb
22:00		3,0	100		1,8	100		0,49	73		3,4	100		0,25	100		31,4	100		1,5	100		0,2	100		117203,6	100		10,5	100	140,8	100	916,9	100	in Betrieb
22:30		3,5	100		1,3	100		0,36	100		3,2	100		0,25	100		28,0	100		1,5	100		0,2	100											