

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 03/01/2024**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,5	100		1,4	100		0,1	100		3,5	100		0,26	100		25,2	100		1,6	100		0,0	100		119104,2	100		10,1	100		141,6	100		928,8	100		In marcia
01:00		2,0	100		1,0	100		0,11	100		3,1	100		0,26	100		21,1	100		1,5	100		0,0	100		117885,3	100		10,6	100		140,9	100		918,8	100		In marcia
01:30		2,9	100		1,7	100		0,1	100		3,2	100		0,26	94		24,3	100		1,6	100		0,0	100		116928,9	100		10,6	100		140,9	100		918,5	100		In marcia
02:00		2,7	100		0,9	100		0,08	73		3,7	100		0,26	100		25,5	100		1,6	100		0,0	100		117059,1	100		10,4	100		141,2	100		921,1	100		In marcia
02:30		1,9	100		1,0	100		0,1	100		3,7	100		0,26	100		28,5	100		1,6	100		0,0	100		117667,9	100		10,4	100		141,4	100		922,5	100		In marcia
03:00		6,0	100		1,6	100		0,09	100		3,8	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,0	100		118334,6	100		10,4	100		141,5	100		931,5	100		In marcia
03:30		3,0	100		0,0	100		0,07	100		3,9	100		0,26	100		29,3	100		1,6	100		0,0	100		118176,4	100		10,7	100		141,0	100		921,9	100		In marcia
04:00		2,0	100		0,6	100		0,06	73		4,3	100		0,26	100		23,4	100		1,5	100		0,0	100		117388,4	100		10,4	100		141,3	100		919,1	100		In marcia
04:30		2,9	100		1,3	100		0,01	100		4,0	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,0	100		117431,8	100		10,2	100		141,5	100		933,1	100		In marcia
05:00		2,7	100		0,8	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		19,0	100		1,5	100		0,0	100		118369,4	100		10,6	100		141,1	100		912,8	100		In marcia
05:30		3,0	100		0,9	100		0,04	100		4,0	100		0,26	95		23,5	100		1,5	100		0,0	100		118084,7	100		10,5	100		141,3	100		915,5	100		In marcia
06:00		3,3	100		1,1	100		0,01	73		4,3	100		0,26	100		20,6	100		1,5	100		0,0	100		117200,2	100		10,4	100		141,2	100		917,8	100		In marcia
06:30		1,6	100		0,2	100		0,11	100		4,5	100		0,26	100		20,2	100		1,5	100		0,1	100		117389,9	100		10,5	100		141,4	100		919,9	100		In marcia
07:00		1,7	85		1,0	85		0,17	100		3,6	85		0,26	100		26,6	85		1,6	85		0,0	85		118077,6	100		10,3	85		141,5	100		926,7	100		In marcia
07:30		7,9	79		2,4	79		0,15	100		3,9	79		0,26	100		23,5	79		1,6	79		0,0	79		116989,1	100		10,4	79		140,3	100		921,2	100		In marcia
08:00		2,4	100		0,0	100		0,03	73		3,7	100		0,26	100		28,2	100		1,6	100		0,0	100		115961,1	100		10,3	100		140,7	100		922,5	100		In marcia
08:30		3,6	100		0,1	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		31,4	100		1,6	100		0,0	100		115025,7	100		10,1	100		140,9	100		926,7	100		In marcia
09:00		3,1	100		0,4	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		24,7	100		1,6	100		0,0	100		115498,6	100		10,3	100		140,5	100		923,0	100		In marcia
09:30		2,5	100		0,8	100		0,01	100		4,0	100		0,26	94		24,9	100		1,5	100		0,0	100		115619,5	100		10,2	100		140,6	100		926,0	100		In marcia
10:00		3,2	100		0,9	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		24,8	100		1,6	100		0,0	100		116074,4	100		10,4	100		140,9	100		924,0	100		In marcia
10:30		3,7	100		1,9	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		23,1	100		1,5	100		0,0	100		115853,5	100		10,6	100		140,4	100		915,7	100		In marcia
11:00		4,6	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		28,8	100		1,6	100		0,0	100		115086,5	100		10,2	100		140,8	100		922,2	100		In marcia
11:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		20,9	100		1,5	100		0,0	100		116091,8	100		10,4	100		140,5	100		923,2	100		In marcia
12:00		2,3	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		22,9	100		1,5	100		0,0	100		116450,4	100		10,3	100		141,0	100		918,3	100		In marcia
12:30		1,7	100		0,5	100		0,08	100		3,8	100		0,26	100		25,5	100		1,6	100		0,0	100		117991,1	100		10,2	100		141,8	100		926,3	100		In marcia
13:00		1,7	100		1,4	100		0,11	100		3,9	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,0	100		118883,5	100		10,4	100		141,5	100		928,7	100		In marcia
13:30		3,2	100		2,3	100		0,1	100		2,9	100		0,25	94		17,7	100		1,5	100		0,0	100		117716,1	100		10,6	100		140,4	100		923,7	100		In marcia
14:00		1,8	100		0,0	100		0,01	73		3,6	100		0,25	100		23,7	100		1,5	100		0,0	100		116252,2	100		10,5	100		140,7	100		918,6	100		In marcia
14:30		2,6	100		0,8	100		0,05	100		3,6	100		0,26	100		33,8	100		1,5	100		0,0	100		116747,0	100		10,3	100		141,0	100		929,1	100		In marcia
15:00		3,7	100		2,0	100		0,07	100		3,8	100		0,25	100		26,9	100		1,5	100		0,0	100		116361,2	100		10,8	100		140,4	100		913,1	100		In marcia
15:30		1,8	100		0,8	100		0,03	100		3,1	100		0,25	100		19,3	100		1,5	100		0,0	100		115742,5	100		10,6	100		140,1	100		919,2	100		In marcia
16:00		1,6	100		0,0	100		0,01	73		3,3	100		0,25	100		24,2	100		1,5	100		0,0	100		115336,3	100		10,3	100		140,4	100		929,8	100		In marcia
16:30		3,8	100		1,5	100		0,12	100		4,4	100		0,26	100		34,1	100		1,6	100		0,0	100		114935,0	100		10,0	100		141,0	100		929,3	100		In marcia
17:00		3,7	100		0,0	100		0,06	100		4,6	100		0,25	100		25,2	100		1,6	100		0,0	100		115663,2	100		10,4	100		140,7	100		925,8	100		In marcia
17:30		1,7	100		0,0	100		0,04	100		3,5	100		0,26	94		31,2	100		1,5	100		0,0	100		115468,9	100		10,3	100		140,5	100		920,2	100		In marcia
18:00		4,4	100		0,5	100		0,09	73		3,8	100		0,26	100		28,5	100		1,5	100		0,0	100		115640,6	100		10,2	100		141,1	100		931,4	100		In marcia
18:30		2,5	100		1,0	100		0,04	100		3,9	100		0,26	100		19,8	100		1,5	100		0,0	100		116510,4	100		10,3	100		140,9	100		931,4	100		In marcia
19:00		4,5	85		1,5	85		0,01	100		3,2	85		0,25	100		10,6	85		1,5	85		0,0	85		116616,3	100		10,7	85		139,9	100		931,3	100		In marcia
19:30		6,1	79		0,0	79		0,0	100		3,1	79		0,25	100		14,7	79		1,6	79		0,2	79		114704,7	100		10,5	79		140,2	100		928,1	100		In marcia
20:00		2,7	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		21,0	100		1,5	100		0,1	100		114032,0	100		10,6	100		139,9	100		926,0	100		In marcia
20:30		3,7	100		0,0	100		0,04	100		3,2	100		0,25	100		25,8	100		1,5	100		0,1	100		113190,3	100		10,4	100		139,7	100		933,8	100		In marcia
21:00		1,8	100		0,0	100		0,07	100		4,4	100		0,26	100		45,3	100		1,6	100		0,2	100		113560,0	100		9,9	100		140,7	100		936,8	100		In marcia
21:30		3,9	100		1,6	100		0,14	100		3,7	100		0,26	94		35,0	100																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,5	100		1,4	100		0,1	100		3,5	100		0,26	100		25,2	100		1,6	100		0,0	100		119104,2	100		10,1	100		141,6	100		928,8	100		in Betrieb
01:00		2,0	100		1,0	100		0,11	100		3,1	100		0,26	100		21,1	100		1,5	100		0,0	100		117885,3	100		10,6	100		140,9	100		918,8	100		in Betrieb
01:30		2,9	100		1,7	100		0,1	100		3,2	100		0,26	94		24,3	100		1,6	100		0,0	100		116928,9	100		10,6	100		140,9	100		918,5	100		in Betrieb
02:00		2,7	100		0,9	100		0,08	73		3,7	100		0,26	100		25,5	100		1,6	100		0,0	100		117059,1	100		10,4	100		141,2	100		921,1	100		in Betrieb
02:30		1,9	100		1,0	100		0,1	100		3,7	100		0,26	100		28,5	100		1,6	100		0,0	100		117667,9	100		10,4	100		141,4	100		922,5	100		in Betrieb
03:00		6,0	100		1,6	100		0,09	100		3,8	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,0	100		118334,6	100		10,4	100		141,5	100		931,5	100		in Betrieb
03:30		3,0	100		0,0	100		0,07	100		3,9	100		0,26	100		29,3	100		1,6	100		0,0	100		118176,4	100		10,7	100		141,0	100		921,9	100		in Betrieb
04:00		2,0	100		0,6	100		0,06	73		4,3	100		0,26	100		23,4	100		1,5	100		0,0	100		117388,4	100		10,4	100		141,3	100		919,1	100		in Betrieb
04:30		2,9	100		1,3	100		0,01	100		4,0	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,0	100		117431,8	100		10,2	100		141,5	100		933,1	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		0,8	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		19,0	100		1,5	100		0,0	100		118369,4	100		10,6	100		141,1	100		912,8	100		in Betrieb
05:30		3,0	100		0,9	100		0,04	100		4,0	100		0,26	95		23,5	100		1,5	100		0,0	100		118084,7	100		10,5	100		141,3	100		915,5	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		1,1	100		0,01	73		4,3	100		0,26	100		20,6	100		1,5	100		0,0	100		117200,2	100		10,4	100		141,2	100		917,8	100		in Betrieb
06:30		1,6	100		0,2	100		0,11	100		4,5	100		0,26	100		20,2	100		1,5	100		0,1	100		117389,9	100		10,5	100		141,4	100		919,9	100		in Betrieb
07:00		1,7	85		1,0	85		0,17	100		3,6	85		0,26	100		26,6	85		1,6	85		0,0	85		118077,6	100		10,3	85		141,5	100		926,7	100		in Betrieb
07:30		7,9	79		2,4	79		0,15	100		3,9	79		0,26	100		23,5	79		1,6	79		0,0	79		116989,1	100		10,4	79		140,3	100		921,2	100		in Betrieb
08:00		2,4	100		0,0	100		0,03	73		3,7	100		0,26	100		28,2	100		1,6	100		0,0	100		115961,1	100		10,3	100		140,7	100		922,5	100		in Betrieb
08:30		3,6	100		0,1	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		31,4	100		1,6	100		0,0	100		115025,7	100		10,1	100		140,9	100		926,7	100		in Betrieb
09:00		3,1	100		0,4	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		24,7	100		1,6	100		0,0	100		115498,6	100		10,3	100		140,5	100		923,0	100		in Betrieb
09:30		2,5	100		0,8	100		0,01	100		4,0	100		0,26	94		24,9	100		1,5	100		0,0	100		115619,5	100		10,2	100		140,6	100		926,0	100		in Betrieb
10:00		3,2	100		0,9	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		24,8	100		1,6	100		0,0	100		116074,4	100		10,4	100		140,9	100		924,0	100		in Betrieb
10:30		3,7	100		1,9	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		23,1	100		1,5	100		0,0	100		115853,5	100		10,6	100		140,4	100		915,7	100		in Betrieb
11:00		4,6	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		28,8	100		1,6	100		0,0	100		115086,5	100		10,2	100		140,8	100		922,2	100		in Betrieb
11:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		20,9	100		1,5	100		0,0	100		116091,8	100		10,4	100		140,5	100		923,2	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		22,9	100		1,5	100		0,0	100		116450,4	100		10,3	100		141,0	100		918,3	100		in Betrieb
12:30		1,7	100		0,5	100		0,08	100		3,8	100		0,26	100		25,5	100		1,6	100		0,0	100		117991,1	100		10,2	100		141,8	100		926,3	100		in Betrieb
13:00		1,7	100		1,4	100		0,11	100		3,9	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,0	100		118883,5	100		10,4	100		141,5	100		928,7	100		in Betrieb
13:30		3,2	100		2,3	100		0,1	100		2,9	100		0,25	94		17,7	100		1,5	100		0,0	100		117716,1	100		10,6	100		140,4	100		923,7	100		in Betrieb
14:00		1,8	100		0,0	100		0,01	73		3,6	100		0,25	100		23,7	100		1,5	100		0,0	100		116252,2	100		10,5	100		140,7	100		918,6	100		in Betrieb
14:30		2,6	100		0,8	100		0,05	100		3,6	100		0,26	100		33,8	100		1,5	100		0,0	100		116747,0	100		10,3	100		141,0	100		929,1	100		in Betrieb
15:00		3,7	100		2,0	100		0,07	100		3,8	100		0,25	100		26,9	100		1,5	100		0,0	100		116361,2	100		10,8	100		140,4	100		913,1	100		in Betrieb
15:30		1,8	100		0,8	100		0,03	100		3,1	100		0,25	100		19,3	100		1,5	100		0,0	100		115742,5	100		10,6	100		140,1	100		919,2	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		0,0	100		0,01	73		3,3	100		0,25	100		24,2	100		1,5	100		0,0	100		115336,3	100		10,3	100		140,4	100		929,8	100		in Betrieb
16:30		3,8	100		1,5	100		0,12	100		4,4	100		0,26	100		34,1	100		1,6	100		0,0	100		114935,0	100		10,0	100		141,0	100		929,3	100		in Betrieb
17:00		3,7	100		0,0	100		0,06	100		4,6	100		0,25	100		25,2	100		1,6	100		0,0	100		115663,2	100		10,4	100		140,7	100		925,8	100		in Betrieb
17:30		1,7	100		0,0	100		0,04	100		3,5	100		0,26	94		31,2	100		1,5	100		0,0	100		115468,9	100		10,3	100		140,5	100		920,2	100		in Betrieb
18:00		4,4	100		0,5	100		0,09	73		3,8	100		0,26	100		28,5	100		1,5	100		0,0	100		115640,6	100		10,2	100		141,1	100		931,4	100		in Betrieb
18:30		2,5	100		1,0	100		0,04	100		3,9	100		0,26	100		19,8	100		1,5	100		0,0	100		116510,4	100		10,3	100		140,9	100		931,4	100		in Betrieb
19:00		4,5	85		1,5	85		0,01	100		3,2	85		0,25	100		10,6	85		1,5	85		0,0	85		116616,3	100		10,7	85		139,9	100		931,3	100		in Betrieb
19:30		6,1	79		0,0	79		0,0	100		3,1	79		0,25	100		14,7	79		1,6	79		0,2	79		114704,7	100		10,5	79		140,2	100		928,1	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		21,0	100		1,5	100		0,1	100		114032,0	100		10,6	100		139,9	100		926,0	100		in Betrieb
20:30		3,7	100		0,0	100		0,04	100		3,2	100		0,25	100		25,8	100		1,5	100		0,1	100		113190,3	100		10,4	100		139,7	100		933,8	100		in Betrieb
21:00		1,8	100		0,0	100		0,07	100		4,4	100		0,26	100		45,3	100		1,6	100		0,2	100		113560,0	100		9,9	100		140,7	100		936,8	100		in Betrieb
21:30		3,9	100		1,6	100		0,14	100		3,7	100		0,26	94		35,0	100		1,																		