

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,3	100		0,9	100		0,01	100		3,0	100		0,26	100		18,8	100		1,5	100		0,1	100		116275,3	100		10,5	100		140,9	100		917,2	100		In marcia
01:00		1,6	100		0,2	100		0,02	100		2,6	100		0,26	100		28,1	100		1,5	100		0,1	100		115536,1	100		10,5	100		141,0	100		917,6	100		In marcia
01:30		1,8	100		2,1	100		0,07	100		3,1	100		0,27	94		42,4	100		1,6	100		0,1	100		115479,3	100		10,0	100		141,8	100		931,9	100		In marcia
02:00		1,6	100		1,1	100		0,03	73		3,5	100		0,26	100		34,8	100		1,6	100		0,1	100		116754,7	100		10,3	100		141,9	100		921,0	100		In marcia
02:30		1,6	100		1,2	100		0,12	100		3,3	100		0,26	100		30,7	100		1,6	100		0,1	100		116989,6	100		10,2	100		141,3	100		921,6	100		In marcia
03:00		1,6	100		0,9	100		0,22	100		3,4	100		0,26	100		22,4	100		1,6	100		0,1	100		117376,9	100		10,3	100		141,4	100		923,0	100		In marcia
03:30		1,7	100		1,8	100		0,2	100		3,1	100		0,26	100		18,4	100		1,5	100		0,1	100		117379,6	100		10,3	100		141,4	100		918,1	100		In marcia
04:00		1,6	100		1,4	100		0,11	73		3,6	100		0,26	100		16,3	100		1,5	100		0,1	100		117404,2	100		10,3	100		141,6	100		924,6	100		In marcia
04:30		1,7	100		0,9	100		0,05	100		3,4	100		0,26	100		22,0	100		1,6	100		0,2	100		117339,2	100		10,1	100		141,9	100		923,6	100		In marcia
05:00		2,2	100		2,0	100		0,08	100		3,3	100		0,26	100		20,0	100		1,5	100		0,1	100		117121,6	100		10,6	100		141,3	100		909,5	100		In marcia
05:30		1,7	100		1,2	100		0,11	100		3,1	100		0,26	94		25,0	100		1,6	100		0,1	100		116718,5	100		10,3	100		141,4	100		920,1	100		In marcia
06:00		1,6	100		1,5	100		0,16	73		3,4	100		0,26	100		27,3	100		1,6	100		0,1	100		116257,9	100		10,2	100		141,4	100		918,9	100		In marcia
06:30		1,6	100		1,3	100		0,04	100		2,6	100		0,26	100		29,1	100		1,6	100		0,1	100		116177,0	100		10,4	100		141,7	100		916,6	100		In marcia
07:00		1,6	85		1,5	85		0,02	100		3,0	85		0,26	100		27,4	85		1,6	85		0,0	85		116518,2	100		10,2	85		141,3	100		924,1	100		In marcia
07:30		2,1	79		2,3	79		0,0	100		3,7	79		0,26	100		29,5	79		1,5	79		0,1	79		117839,9	100		10,2	79		141,3	100		925,2	100		In marcia
08:00		1,6	100		0,3	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		21,3	100		1,5	100		0,1	100		118850,6	100		10,8	100		141,5	100		915,3	100		In marcia
08:30		1,6	100		0,2	100		0,11	100		4,0	100		0,26	100		31,5	100		1,6	100		0,1	100		117199,9	100		10,1	100		141,9	100		919,3	100		In marcia
09:00		1,9	100		1,5	100		0,09	100		4,1	100		0,27	100		27,7	100		1,6	100		0,1	100		116655,4	100		10,2	100		141,9	100		914,2	100		In marcia
09:30		1,9	100		2,0	100		0,03	100		4,4	100		0,26	94		21,2	100		1,6	100		0,1	100		116653,3	100		10,2	100		141,2	100		919,0	100		In marcia
10:00		1,7	100		1,1	100		0,02	73		3,8	100		0,27	100		24,1	100		1,6	100		0,1	100		117703,5	100		10,4	100		142,0	100		908,9	100		In marcia
10:30		1,8	100		1,2	100		0,14	100		3,5	100		0,26	100		20,5	100		1,6	100		0,1	100		117301,1	100		10,3	100		141,5	100		917,0	100		In marcia
11:00		1,6	100		1,7	100		0,14	100		4,0	100		0,26	100		18,6	100		1,5	100		0,1	100		116505,5	100		10,4	100		141,2	100		911,9	100		In marcia
11:30		1,8	100		1,5	100		0,09	100		3,6	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,1	100		115335,9	100		10,1	100		141,7	100		917,2	100		In marcia
12:00		1,7	100		1,6	100		0,09	73		3,4	100		0,26	100		26,4	100		1,6	100		0,1	100		116440,4	100		10,3	100		141,4	100		916,7	100		In marcia
12:30		2,4	100		2,0	100		0,11	100		3,8	100		0,26	100		19,4	100		1,5	100		0,1	100		116581,0	100		10,4	100		141,1	100		915,6	100		In marcia
13:00		1,8	100		0,0	100		0,06	100		3,5	100		0,26	100		16,7	100		1,5	100		0,0	100		116942,3	100		10,6	100		141,2	100		919,2	100		In marcia
13:30		2,2	100		0,0	100		0,09	100		3,3	100		0,26	95		20,2	100		1,5	100		0,1	100		115615,8	100		10,4	100		140,9	100		925,3	100		In marcia
14:00		2,1	100		0,5	100		0,09	73		3,5	100		0,26	100		28,6	100		1,5	100		0,1	100		114278,4	100		10,4	100		140,7	100		926,4	100		In marcia
14:30		1,6	100		1,7	100		0,05	100		3,6	100		0,26	100		38,8	100		1,6	100		0,1	100		113981,1	100		10,1	100		140,9	100		929,0	100		In marcia
15:00		2,3	100		2,3	100		0,07	100		3,0	100		0,26	100		37,1	100		1,6	100		0,1	100		114094,8	100		10,0	100		141,1	100		935,0	100		In marcia
15:30		1,7	100		0,7	100		0,06	100		3,3	100		0,26	100		26,5	100		1,5	100		0,1	100		114816,5	100		10,4	100		140,9	100		921,5	100		In marcia
16:00		3,4	100		2,3	100		0,1	73		3,5	100		0,26	100		21,0	100		1,5	100		0,1	100		114212,0	100		10,2	100		140,8	100		928,4	100		In marcia
16:30		1,6	100		0,0	100		0,04	100		3,2	100		0,26	100		22,4	100		1,5	100		0,1	100		114674,8	100		10,3	100		140,9	100		925,8	100		In marcia
17:00		2,2	100		0,0	100		0,06	100		3,2	100		0,26	100		23,4	100		1,5	100		0,1	100		114703,5	100		10,2	100		140,9	100		926,0	100		In marcia
17:30		2,1	100		0,4	100		0,06	100		3,0	100		0,26	94		23,6	100		1,5	100		0,1	100		114874,4	100		10,2	100		140,9	100		926,0	100		In marcia
18:00		2,0	100		1,3	100		0,01	73		3,5	100		0,26	100		23,5	100		1,5	100		0,1	100		115165,1	100		10,2	100		141,1	100		927,4	100		In marcia
18:30		2,1	100		1,8	100		0,09	100		3,3	100		0,26	100		23,5	100		1,6	100		0,1	100		114853,3	100		10,3	100		141,3	100		925,0	100		In marcia
19:00		2,3	86		2,2	86		0,11	100		3,2	86		0,26	100		25,6	86		1,6	86		0,1	86		114968,3	100		9,9	86		141,3	100		930,9	100		In marcia
19:30		3,2	78		1,3	78		0,08	100		3,4	78		0,26	100		19,4	78		1,5	78		0,1	78		115517,3	100		10,4	78		140,9	100		922,6	100		In marcia
20:00		4,1	100		0,0	100		0,03	73		4,0	100		0,26	100		16,7	100		1,5	100		0,1	100		115276,3	100		10,5	100		140,6	100		921,2	100		In marcia
20:30		1,8	100		0,0	100		0,07	100		3,9	100		0,26	100		26,4	100		1,5	100		0,1	100		114682,4	100		10,2	100		141,1	100		926,5	100		In marcia
21:00		2,1	100		1,5	100		0,19	100		3,4	100		0,26	100		29,9	100		1,5	100		0,2	100		114648,0	100		10,3	100		140,9	100		921,8	100		In marcia
21:30		2,1	100		1,6	100		0,1	100		3,1	100		0,26	94		25,7	100	</																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,3	100		0,9	100		0,01	100		3,0	100		0,26	100		18,8	100		1,5	100		0,1	100		116275,3	100		10,5	100		140,9	100		917,2	100		in Betrieb
01:00		1,6	100		0,2	100		0,02	100		2,6	100		0,26	100		28,1	100		1,5	100		0,1	100		115536,1	100		10,5	100		141,0	100		917,6	100		in Betrieb
01:30		1,8	100		2,1	100		0,07	100		3,1	100		0,27	94		42,4	100		1,6	100		0,1	100		115479,3	100		10,0	100		141,8	100		931,9	100		in Betrieb
02:00		1,6	100		1,1	100		0,03	73		3,5	100		0,26	100		34,8	100		1,6	100		0,1	100		116754,7	100		10,3	100		141,9	100		921,0	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		1,2	100		0,12	100		3,3	100		0,26	100		30,7	100		1,6	100		0,1	100		116989,6	100		10,2	100		141,3	100		921,6	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		0,9	100		0,22	100		3,4	100		0,26	100		22,4	100		1,6	100		0,1	100		117376,9	100		10,3	100		141,4	100		923,0	100		in Betrieb
03:30		1,7	100		1,8	100		0,2	100		3,1	100		0,26	100		18,4	100		1,5	100		0,1	100		117379,6	100		10,3	100		141,4	100		918,1	100		in Betrieb
04:00		1,6	100		1,4	100		0,11	73		3,6	100		0,26	100		16,3	100		1,5	100		0,1	100		117404,2	100		10,3	100		141,6	100		924,6	100		in Betrieb
04:30		1,7	100		0,9	100		0,05	100		3,4	100		0,26	100		22,0	100		1,6	100		0,2	100		117339,2	100		10,1	100		141,9	100		923,6	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		2,0	100		0,08	100		3,3	100		0,26	100		20,0	100		1,5	100		0,1	100		117121,6	100		10,6	100		141,3	100		909,5	100		in Betrieb
05:30		1,7	100		1,2	100		0,11	100		3,1	100		0,26	94		25,0	100		1,6	100		0,1	100		116718,5	100		10,3	100		141,4	100		920,1	100		in Betrieb
06:00		1,6	100		1,5	100		0,16	73		3,4	100		0,26	100		27,3	100		1,6	100		0,1	100		116257,9	100		10,2	100		141,4	100		918,9	100		in Betrieb
06:30		1,6	100		1,3	100		0,04	100		2,6	100		0,26	100		29,1	100		1,6	100		0,1	100		116177,0	100		10,4	100		141,7	100		916,6	100		in Betrieb
07:00		1,6	85		1,5	85		0,02	100		3,0	85		0,26	100		27,4	85		1,6	85		0,0	85		116518,2	100		10,2	85		141,3	100		924,1	100		in Betrieb
07:30		2,1	79		2,3	79		0,0	100		3,7	79		0,26	100		29,5	79		1,5	79		0,1	79		117839,9	100		10,2	79		141,3	100		925,2	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		0,3	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		21,3	100		1,5	100		0,1	100		118850,6	100		10,8	100		141,5	100		915,3	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		0,2	100		0,11	100		4,0	100		0,26	100		31,5	100		1,6	100		0,1	100		117199,9	100		10,1	100		141,9	100		919,3	100		in Betrieb
09:00		1,9	100		1,5	100		0,09	100		4,1	100		0,27	100		27,7	100		1,6	100		0,1	100		116655,4	100		10,2	100		141,9	100		914,2	100		in Betrieb
09:30		1,9	100		2,0	100		0,03	100		4,4	100		0,26	94		21,2	100		1,6	100		0,1	100		116653,3	100		10,2	100		141,2	100		919,0	100		in Betrieb
10:00		1,7	100		1,1	100		0,02	73		3,8	100		0,27	100		24,1	100		1,6	100		0,1	100		117703,5	100		10,4	100		142,0	100		908,9	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		1,2	100		0,14	100		3,5	100		0,26	100		20,5	100		1,6	100		0,1	100		117301,1	100		10,3	100		141,5	100		917,0	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		1,7	100		0,14	100		4,0	100		0,26	100		18,6	100		1,5	100		0,1	100		116505,5	100		10,4	100		141,2	100		911,9	100		in Betrieb
11:30		1,8	100		1,5	100		0,09	100		3,6	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,1	100		115335,9	100		10,1	100		141,7	100		917,2	100		in Betrieb
12:00		1,7	100		1,6	100		0,09	73		3,4	100		0,26	100		26,4	100		1,6	100		0,1	100		116440,4	100		10,3	100		141,4	100		916,7	100		in Betrieb
12:30		2,4	100		2,0	100		0,11	100		3,8	100		0,26	100		19,4	100		1,5	100		0,1	100		116581,0	100		10,4	100		141,1	100		915,6	100		in Betrieb
13:00		1,8	100		0,0	100		0,06	100		3,5	100		0,26	100		16,7	100		1,5	100		0,0	100		116942,3	100		10,6	100		141,2	100		919,2	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,0	100		0,09	100		3,3	100		0,26	95		20,2	100		1,5	100		0,1	100		115615,8	100		10,4	100		140,9	100		925,3	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		0,5	100		0,09	73		3,5	100		0,26	100		28,6	100		1,5	100		0,1	100		114278,4	100		10,4	100		140,7	100		926,4	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		1,7	100		0,05	100		3,6	100		0,26	100		38,8	100		1,6	100		0,1	100		113981,1	100		10,1	100		140,9	100		929,0	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		2,3	100		0,07	100		3,0	100		0,26	100		37,1	100		1,6	100		0,1	100		114094,8	100		10,0	100		141,1	100		935,0	100		in Betrieb
15:30		1,7	100		0,7	100		0,06	100		3,3	100		0,26	100		26,5	100		1,5	100		0,1	100		114816,5	100		10,4	100		140,9	100		921,5	100		in Betrieb
16:00		3,4	100		2,3	100		0,1	73		3,5	100		0,26	100		21,0	100		1,5	100		0,1	100		114212,0	100		10,2	100		140,8	100		928,4	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		0,0	100		0,04	100		3,2	100		0,26	100		22,4	100		1,5	100		0,1	100		114674,8	100		10,3	100		140,9	100		925,8	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,0	100		0,06	100		3,2	100		0,26	100		23,4	100		1,5	100		0,1	100		114703,5	100		10,2	100		140,9	100		926,0	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		0,4	100		0,06	100		3,0	100		0,26	94		23,6	100		1,5	100		0,1	100		114874,4	100		10,2	100		140,9	100		926,0	100		in Betrieb
18:00		2,0	100		1,3	100		0,01	73		3,5	100		0,26	100		23,5	100		1,5	100		0,1	100		115165,1	100		10,2	100		141,1	100		927,4	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		1,8	100		0,09	100		3,3	100		0,26	100		23,5	100		1,6	100		0,1	100		114853,3	100		10,3	100		141,3	100		925,0	100		in Betrieb
19:00		2,3	86		2,2	86		0,11	100		3,2	86		0,26	100		25,6	86		1,6	86		0,1	86		114968,3	100		9,9	86		141,3	100		930,9	100		in Betrieb
19:30		3,2	78		1,3	78		0,08	100		3,4	78		0,26	100		19,4	78		1,5	78		0,1	78		115517,3	100		10,4	78		140,9	100		922,6	100		in Betrieb
20:00		4,1	100		0,0	100		0,03	73		4,0	100		0,26	100		16,7	100		1,5	100		0,1	100		115276,3	100		10,5	100		140,6	100		921,2	100		in Betrieb
20:30		1,8	100		0,0	100		0,07	100		3,9	100		0,26	100		26,4	100		1,5	100		0,1	100		114682,4	100		10,2	100		141,1	100		926,5	100		in Betrieb
21:00		2,1	100		1,5	100		0,19	100		3,4	100		0,26	100		29,9	100		1,5	100		0,2	100		114648,0	100		10,3	100		140,9	100		921,8	100		in Betrieb
21:30		2,1	100		1,6	100		0,1	100		3,1	100		0,26	94		25,7	100																				