

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto	
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note
00:30		2,3	100		0,0	100		0,21	100		3,6	100		0,25	100		23,2	100		1,5	100		0,1	100		109610,5	100		9,2	100		140,2	100		966,9	100		In marcia
01:00		2,4	100		0,4	100		0,22	100		3,5	100		0,25	100		27,6	100		1,5	100		0,1	100		109759,0	100		9,1	100		140,8	100		967,6	100		In marcia
01:30		5,0	100		1,4	100		0,13	100		5,2	100		0,25	94		23,2	100		1,5	100		0,1	100		109439,7	100		9,1	100		139,9	100		963,3	100		In marcia
02:00		2,8	100		1,2	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		28,7	100		1,5	100		0,1	100		110984,3	100		9,2	100		140,9	100		973,8	100		In marcia
02:30		3,5	100		2,3	100		0,53	100		3,1	100		0,25	100		28,0	100		1,5	100		0,0	100		111554,3	100		9,5	100		140,3	100		972,0	100		In marcia
03:00		3,4	100		1,3	100		0,28	100		3,3	100		0,25	100		23,9	100		1,5	100		0,1	100		111249,7	100		9,5	100		140,0	100		960,9	100		In marcia
03:30		3,8	100		0,3	100		0,12	100		3,9	100		0,25	100		19,5	100		1,5	100		0,0	100		111247,6	100		9,2	100		140,7	100		974,2	100		In marcia
04:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		20,0	100		1,5	100		0,0	100		113045,7	100		9,8	100		140,6	100		961,7	100		In marcia
04:30		2,3	100		0,4	100		0,24	100		3,5	100		0,25	100		29,4	100		1,5	100		0,1	100		111472,7	100		9,4	100		140,5	100		961,0	100		In marcia
05:00		2,4	100		1,5	100		0,27	100		3,4	100		0,25	100		26,3	100		1,5	100		0,1	100		112233,9	100		9,3	100		141,0	100		961,1	100		In marcia
05:30		2,3	100		2,0	100		0,53	100		3,4	100		0,25	94		27,5	100		1,5	100		0,1	100		112327,2	100		9,2	100		140,6	100		971,9	100		In marcia
06:00		4,6	100		2,1	100		0,28	73		3,6	100		0,25	100		23,3	100		1,5	100		0,1	100		112495,7	100		9,4	100		140,5	100		966,9	100		In marcia
06:30		3,2	100		0,3	100		0,45	100		4,3	100		0,25	100		20,5	100		1,5	100		0,0	100		113205,9	100		9,5	100		140,6	100		966,7	100		In marcia
07:00		3,5	84		0,2	84		0,35	100		3,8	84		0,25	100		23,7	84		1,5	84		0,1	84		111745,3	100		9,3	84		140,7	100		959,7	100		In marcia
07:30		7,5	79		0,4	79		0,22	100		5,1	79		0,25	100		15,5	79		1,5	79		0,0	79		112713,1	100		9,6	79		140,1	100		954,1	100		In marcia
08:00		5,3	100		0,0	100		0,09	73		5,6	100		0,25	100		14,9	100		1,5	100		0,0	100		112050,9	100		9,5	100		140,9	100		967,3	100		In marcia
08:30		2,3	100		0,0	100		0,57	100		4,3	100		0,25	100		17,0	100		1,5	100		0,0	100		111482,6	100		9,4	100		143,8	100		964,9	100		In marcia
09:00		3,1	100		0,0	100		0,43	100		4,6	100		0,25	100		23,9	100		1,5	100		0,1	100		111875,5	100		9,4	100		143,6	100		966,6	100		In marcia
09:30		5,5	100		0,0	100		0,35	100		5,2	100		0,25	95		27,1	100		1,5	100		0,1	100		111638,3	100		9,5	100		144,5	100		962,8	100		In marcia
10:00		5,1	100		0,0	100		0,21	73		6,3	100		0,25	100		23,4	100		1,5	100		0,1	100		111676,5	100		9,3	100		143,2	100		970,6	100		In marcia
10:30		1,8	100		0,0	100		0,28	100		5,6	100		0,25	100		28,0	100		1,5	100		0,2	100		112187,4	100		9,4	100		142,9	100		972,7	100		In marcia
11:00		2,0	100		0,0	100		0,6	100		4,0	100		0,25	100		38,3	100		1,5	100		0,1	100		112352,2	100		9,3	100		144,2	100		965,9	100		In marcia
11:30		3,4	100		0,0	100		1,41	100		3,7	100		0,25	100		35,6	100		1,5	100		0,1	100		112689,0	100		9,5	100		144,5	100		961,8	100		In marcia
12:00		3,8	100		0,3	100		1,46	73		3,9	100		0,25	100		36,5	100		1,5	100		0,1	100		112887,0	100		9,3	100		145,8	100		972,2	100		In marcia
12:30		4,7	100		0,5	100		1,65	100		3,6	100		0,25	100		28,5	100		1,5	100		0,1	100		112056,2	100		9,5	100		146,2	100		967,9	100		In marcia
13:00		4,2	100		0,0	100		0,91	100		5,7	100		0,25	100		18,9	100		1,5	100		0,0	100		111236,5	100		9,4	100		145,9	100		968,0	100		In marcia
13:30		4,8	100		0,0	100		0,68	100		6,0	100		0,25	94		16,2	100		1,5	100		0,1	100		111313,7	100		9,4	100		144,7	100		960,5	100		In marcia
14:00		3,7	100		0,0	100		0,26	73		4,5	100		0,25	100		19,0	100		1,5	100		0,1	100		111215,4	100		9,3	100		144,3	100		969,8	100		In marcia
14:30		3,1	100		0,0	100		0,34	100		4,3	100		0,25	100		21,3	100		1,5	100		0,0	100		110776,9	100		9,4	100		144,0	100		973,6	100		In marcia
15:00		4,0	100		0,1	100		0,55	100		4,2	100		0,26	100		29,5	100		1,5	100		0,1	100		111681,6	100		9,3	100		145,1	100		972,6	100		In marcia
15:30		4,4	100		0,5	100		0,51	100		4,1	100		0,25	100		28,2	100		1,5	100		0,1	100		111997,5	100		9,3	100		146,3	100		973,3	100		In marcia
16:00		2,5	100		0,4	100		0,39	73		3,6	100		0,26	100		30,9	100		1,5	100		0,0	100		112723,5	100		9,3	100		147,2	100		972,8	100		In marcia
16:30		3,9	100		1,4	100		0,84	100		3,4	100		0,26	100		33,9	100		1,5	100		0,0	100		113143,8	100		9,3	100		148,0	100		971,3	100		In marcia
17:00		3,3	100		0,8	100		0,75	100		2,9	100		0,25	100		26,7	100		1,5	100		0,1	100		112887,3	100		9,6	100		147,6	100		961,5	100		In marcia
17:30		4,8	100		1,7	100		1,29	100		3,2	100		0,25	94		21,9	100		1,5	100		0,2	100		112574,3	100		9,3	100		147,1	100		970,8	100		In marcia
18:00		4,6	100		1,0	100		0,78	73		3,1	100		0,26	100		23,9	100		1,6	100		0,1	100		112696,2	100		9,3	100		147,6	100		964,5	100		In marcia
18:30		3,2	100		0,0	100		0,67	100		3,3	100		0,26	100		19,8	100		1,5	100		0,1	100		112609,7	100		9,5	100		147,8	100		957,3	100		In marcia
19:00		3,1	86		0,7	86		0,88	100		3,8	86		0,26	100		22,6	86		1,5	86		0,1	86		112622,0	100		9,2	86		148,1	100		966,3	100		In marcia
19:30		4,9	78		1,2	78		0,54	100		3,4	78		0,25	100		17,4	78		1,5	78		0,2	78		113141,0	100		9,6	78		147,3	100		969,0	100		In marcia
20:00		3,1	100		0,0	100		0,28	73		3,1	100		0,25	100		20,1	100		1,5	100		0,3	100		112930,4	100		9,4	100		147,1	100		967,7	100		In marcia
20:30		4,8	100		0,7	100		0,77	100		3,3	100		0,26	100		24,8	100		1,5	100		0,3	100		112935,5	100		9,3	100		147,5	100		964,4	100		In marcia
21:00		5,2	100		0,9	100		0,88	100		3,6	100		0,26	100		26,0	100		1,5	100		0,2	100		113261,4	100		9,4	100		148,4	100		973,2	100		In marcia
21:30		3,6	100		0,2	100		0,63	100		3,4	100		0,																								

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,3	100		0,0	100		0,21	100		3,6	100		0,25	100		23,2	100		1,5	100		0,1	100		109610,5	100		9,2	100		140,2	100		966,9	100		in Betrieb
01:00		2,4	100		0,4	100		0,22	100		3,5	100		0,25	100		27,6	100		1,5	100		0,1	100		109759,0	100		9,1	100		140,8	100		967,6	100		in Betrieb
01:30		5,0	100		1,4	100		0,13	100		5,2	100		0,25	94		23,2	100		1,5	100		0,1	100		109439,7	100		9,1	100		139,9	100		963,3	100		in Betrieb
02:00		2,8	100		1,2	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		28,7	100		1,5	100		0,1	100		110984,3	100		9,2	100		140,9	100		973,8	100		in Betrieb
02:30		3,5	100		2,3	100		0,53	100		3,1	100		0,25	100		28,0	100		1,5	100		0,0	100		111554,3	100		9,5	100		140,3	100		972,0	100		in Betrieb
03:00		3,4	100		1,3	100		0,28	100		3,3	100		0,25	100		23,9	100		1,5	100		0,1	100		111249,7	100		9,5	100		140,0	100		960,9	100		in Betrieb
03:30		3,8	100		0,3	100		0,12	100		3,9	100		0,25	100		19,5	100		1,5	100		0,0	100		111247,6	100		9,2	100		140,7	100		974,2	100		in Betrieb
04:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		20,0	100		1,5	100		0,0	100		113045,7	100		9,8	100		140,6	100		961,7	100		in Betrieb
04:30		2,3	100		0,4	100		0,24	100		3,5	100		0,25	100		29,4	100		1,5	100		0,1	100		111472,7	100		9,4	100		140,5	100		961,0	100		in Betrieb
05:00		2,4	100		1,5	100		0,27	100		3,4	100		0,25	100		26,3	100		1,5	100		0,1	100		112233,9	100		9,3	100		141,0	100		961,1	100		in Betrieb
05:30		2,3	100		2,0	100		0,53	100		3,4	100		0,25	94		27,5	100		1,5	100		0,1	100		112327,2	100		9,2	100		140,6	100		971,9	100		in Betrieb
06:00		4,6	100		2,1	100		0,28	73		3,6	100		0,25	100		23,3	100		1,5	100		0,1	100		112495,7	100		9,4	100		140,5	100		966,9	100		in Betrieb
06:30		3,2	100		0,3	100		0,45	100		4,3	100		0,25	100		20,5	100		1,5	100		0,0	100		113205,9	100		9,5	100		140,6	100		966,7	100		in Betrieb
07:00		3,5	84		0,2	84		0,35	100		3,8	84		0,25	100		23,7	84		1,5	84		0,1	84		111745,3	100		9,3	84		140,7	100		959,7	100		in Betrieb
07:30		7,5	79		0,4	79		0,22	100		5,1	79		0,25	100		15,5	79		1,5	79		0,0	79		112713,1	100		9,6	79		140,1	100		954,1	100		in Betrieb
08:00		5,3	100		0,0	100		0,09	73		5,6	100		0,25	100		14,9	100		1,5	100		0,0	100		112050,9	100		9,5	100		140,9	100		967,3	100		in Betrieb
08:30		2,3	100		0,0	100		0,57	100		4,3	100		0,25	100		17,0	100		1,5	100		0,0	100		111482,6	100		9,4	100		143,8	100		964,9	100		in Betrieb
09:00		3,1	100		0,0	100		0,43	100		4,6	100		0,25	100		23,9	100		1,5	100		0,1	100		111875,5	100		9,4	100		143,6	100		966,6	100		in Betrieb
09:30		5,5	100		0,0	100		0,35	100		5,2	100		0,25	95		27,1	100		1,5	100		0,1	100		111638,3	100		9,5	100		144,5	100		962,8	100		in Betrieb
10:00		5,1	100		0,0	100		0,21	73		6,3	100		0,25	100		23,4	100		1,5	100		0,1	100		111676,5	100		9,3	100		143,2	100		970,6	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		0,0	100		0,28	100		5,6	100		0,25	100		28,0	100		1,5	100		0,2	100		112187,4	100		9,4	100		142,9	100		972,7	100		in Betrieb
11:00		2,0	100		0,0	100		0,6	100		4,0	100		0,25	100		38,3	100		1,5	100		0,1	100		112352,2	100		9,3	100		144,2	100		965,9	100		in Betrieb
11:30		3,4	100		0,0	100		1,41	100		3,7	100		0,25	100		35,6	100		1,5	100		0,1	100		112689,0	100		9,5	100		144,5	100		961,8	100		in Betrieb
12:00		3,8	100		0,3	100		1,46	73		3,9	100		0,25	100		36,5	100		1,5	100		0,1	100		112887,0	100		9,3	100		145,8	100		972,2	100		in Betrieb
12:30		4,7	100		0,5	100		1,65	100		3,6	100		0,25	100		28,5	100		1,5	100		0,1	100		112056,2	100		9,5	100		146,2	100		967,9	100		in Betrieb
13:00		4,2	100		0,0	100		0,91	100		5,7	100		0,25	100		18,9	100		1,5	100		0,0	100		111236,5	100		9,4	100		145,9	100		968,0	100		in Betrieb
13:30		4,8	100		0,0	100		0,68	100		6,0	100		0,25	94		16,2	100		1,5	100		0,1	100		111313,7	100		9,4	100		144,7	100		960,5	100		in Betrieb
14:00		3,7	100		0,0	100		0,26	73		4,5	100		0,25	100		19,0	100		1,5	100		0,1	100		111215,4	100		9,3	100		144,3	100		969,8	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		0,0	100		0,34	100		4,3	100		0,25	100		21,3	100		1,5	100		0,0	100		110776,9	100		9,4	100		144,0	100		973,6	100		in Betrieb
15:00		4,0	100		0,1	100		0,55	100		4,2	100		0,26	100		29,5	100		1,5	100		0,1	100		111681,6	100		9,3	100		145,1	100		972,6	100		in Betrieb
15:30		4,4	100		0,5	100		0,51	100		4,1	100		0,25	100		28,2	100		1,5	100		0,1	100		111997,5	100		9,3	100		146,3	100		973,3	100		in Betrieb
16:00		2,5	100		0,4	100		0,39	73		3,6	100		0,26	100		30,9	100		1,5	100		0,0	100		112723,5	100		9,3	100		147,2	100		972,8	100		in Betrieb
16:30		3,9	100		1,4	100		0,84	100		3,4	100		0,26	100		33,9	100		1,5	100		0,0	100		113143,8	100		9,3	100		148,0	100		971,3	100		in Betrieb
17:00		3,3	100		0,8	100		0,75	100		2,9	100		0,25	100		26,7	100		1,5	100		0,1	100		112887,3	100		9,6	100		147,6	100		961,5	100		in Betrieb
17:30		4,8	100		1,7	100		1,29	100		3,2	100		0,25	94		21,9	100		1,5	100		0,2	100		112574,3	100		9,3	100		147,1	100		970,8	100		in Betrieb
18:00		4,6	100		1,0	100		0,78	73		3,1	100		0,26	100		23,9	100		1,6	100		0,1	100		112696,2	100		9,3	100		147,6	100		964,5	100		in Betrieb
18:30		3,2	100		0,0	100		0,67	100		3,3	100		0,26	100		19,8	100		1,5	100		0,1	100		112609,7	100		9,5	100		147,8	100		957,3	100		in Betrieb
19:00		3,1	86		0,7	86		0,88	100		3,8	86		0,26	100		22,6	86		1,5	86		0,1	86		112622,0	100		9,2	86		148,1	100		966,3	100		in Betrieb
19:30		4,9	78		1,2	78		0,54	100		3,4	78		0,25	100		17,4	78		1,5	78		0,2	78		113141,0	100		9,6	78		147,3	100		969,0	100		in Betrieb
20:00		3,1	100		0,0	100		0,28	73		3,1	100		0,25	100		20,1	100		1,5	100		0,3	100		112930,4	100		9,4	100		147,1	100		967,7	100		in Betrieb
20:30		4,8	100		0,7	100		0,77	100		3,3	100		0,26	100		24,8	100		1,5	100		0,3	100		112935,5	100		9,3	100		147,5	100		964,4	100		in Betrieb
21:00		5,2	100		0,9	100		0,88	100		3,6	100		0,26	100		26,0	100		1,5	100		0,2	100		113261,4	100		9,4	100		148,4	100		973,2	100		in Betrieb
21:30		3,6	100		0,2	100		0,63	100		3,4	100		0,25	94		28,1	100		1,5	100		0,3	100		1												