

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 30/01/2024**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %		
00:30		1,7	100		1,0	100	3,36	100	3,0	100	0,25	100	13,0	100	1,5	100	0,1	100	115698,8	100	9,6	100	140,3	100	976,9	100	In marcia	
01:00		2,1	100		1,7	100	3,74	100	2,5	100	0,25	100	17,2	100	1,6	100	0,1	100	114991,6	100	9,3	100	140,0	100	979,7	100	In marcia	
01:30		1,7	100		1,3	100	3,04	100	2,5	100	0,25	95	18,8	100	1,6	100	0,0	100	114999,1	100	9,5	100	139,9	100	982,7	100	In marcia	
02:00		2,8	100		1,8	100	2,88	73	2,5	100	0,26	100	28,6	100	1,6	100	0,1	100	116054,1	100	9,1	100	141,8	100	987,0	100	In marcia	
02:30		2,8	100		1,6	100	1,84	100	3,1	100	0,25	100	23,7	100	1,5	100	0,1	100	115329,9	100	9,7	100	140,2	100	964,8	100	In marcia	
03:00		3,1	100		1,8	100	1,85	100	2,7	100	0,25	100	31,6	100	1,6	100	0,1	100	114937,2	100	9,5	100	139,7	100	964,3	100	In marcia	
03:30		3,1	100		1,7	100	1,49	100	2,7	100	0,25	100	32,5	100	1,6	100	0,1	100	115292,6	100	9,5	100	139,9	100	967,7	100	In marcia	
04:00		2,4	100		0,9	100	0,88	73	3,1	100	0,25	100	31,2	100	1,6	100	0,1	100	114973,5	100	9,4	100	140,1	100	969,7	100	In marcia	
04:30		2,9	100		1,6	100	1,34	100	2,5	100	0,25	100	24,5	100	1,6	100	0,0	100	115628,6	100	9,5	100	140,7	100	970,9	100	In marcia	
05:00		3,9	100		2,0	100	1,05	100	3,3	100	0,25	100	24,3	100	1,6	100	0,1	100	116020,0	100	9,4	100	141,0	100	975,5	100	In marcia	
05:30		3,6	100		1,5	100	0,56	100	4,6	100	0,25	94	20,2	100	1,6	100	0,0	100	117337,9	100	9,8	100	140,3	100	971,7	100	In marcia	
06:00		1,6	100		0,0	100	0,13	73	3,9	100	0,25	100	21,4	100	1,6	100	0,1	100	115642,3	100	9,5	100	140,5	100	972,1	100	In marcia	
06:30		1,6	100		0,0	100	0,23	100	3,1	100	0,26	100	31,4	100	1,6	100	0,0	100	116113,3	100	9,2	100	142,8	100	971,8	100	In marcia	
07:00		1,7	86		0,0	86	0,66	100	3,0	86	0,26	100	25,0	86	1,6	86	0,0	86	116491,0	100	9,4	86	143,7	100	973,2	100	In marcia	
07:30		2,6	78		1,2	78	0,87	100	2,9	78	0,25	100	21,5	78	1,5	78	0,2	78	118788,7	100	10,0	78	141,8	100	963,3	100	In marcia	
08:00		2,0	100		0,0	100	0,17	73	3,0	100	0,25	100	22,2	100	1,5	100	0,3	100	117809,8	100	9,7	100	141,7	100	968,9	100	In marcia	
08:30		4,1	100		2,3	100	0,35	100	3,4	100	0,25	100	14,3	100	1,5	100	0,1	100	116650,1	100	10,0	100	140,1	100	965,5	100	In marcia	
09:00		1,6	100		0,0	100	0,22	100	2,9	100	0,25	100	21,0	100	1,5	100	0,3	100	115796,1	100	9,4	100	140,7	100	976,2	100	In marcia	
09:30		1,6	100		1,3	100	0,48	100	2,8	100	0,25	94	43,6	100	1,6	100	0,2	100	115131,8	100	9,4	100	140,9	100	971,5	100	In marcia	
10:00		1,9	100		1,7	100	0,43	73	3,2	100	0,26	100	48,1	100	1,6	100	0,2	100	116029,5	100	9,4	100	141,4	100	972,0	100	In marcia	
10:30		1,7	100		1,5	100	0,34	100	3,1	100	0,25	100	35,4	100	1,6	100	0,2	100	116960,0	100	9,4	100	140,8	100	969,4	100	In marcia	
11:00		1,8	100		1,6	100	0,29	100	2,7	100	0,25	100	15,7	100	1,5	100	0,2	100	116488,1	100	9,7	100	140,4	100	973,3	100	In marcia	
11:30		1,6	100		0,8	100	0,24	100	2,3	100	0,25	100	12,0	100	1,5	100	0,2	100	115714,4	100	9,6	100	139,8	100	975,8	100	In marcia	
12:00		1,7	100		1,8	100	0,3	73	2,3	100	0,25	100	15,2	100	1,5	100	0,2	100	114748,7	100	9,5	100	139,9	100	979,5	100	In marcia	
12:30		1,6	100		0,9	100	0,18	100	2,5	100	0,25	100	26,6	100	1,6	100	0,2	100	114583,0	100	9,4	100	140,6	100	977,0	100	In marcia	
13:00		1,6	100		1,9	100	0,2	100	2,1	100	0,25	100	20,9	100	1,5	100	0,2	100	114740,7	100	9,6	100	139,8	100	967,3	100	In marcia	
13:30		1,8	100		2,0	100	0,08	100	4,3	100	0,24	94	11,7	100	1,5	100	0,2	100	113027,0	100	9,5	100	138,9	100	976,6	100	In marcia	
14:00		1,6	100		0,0	100	0,0	73	2,5	100	0,25	100	22,5	100	1,5	100	0,2	100	113320,8	100	9,4	100	140,5	100	972,6	100	In marcia	
14:30		1,6	100		0,0	100	0,25	100	2,3	100	0,25	100	25,5	100	1,5	100	0,2	100	113237,4	100	9,4	100	140,2	100	976,6	100	In marcia	
15:00		1,7	100		1,0	100	0,33	100	2,8	100	0,26	100	38,5	100	1,6	100	0,3	100	113695,2	100	9,4	100	141,3	100	970,2	100	In marcia	
15:30		2,0	100		2,4	100	0,35	100	2,5	100	0,26	100	45,7	100	1,6	100	0,2	100	115426,1	100	9,2	100	141,6	100	970,4	100	In marcia	
16:00		3,1	100		1,2	100	0,21	73	2,9	100	0,25	100	22,6	100	1,5	100	0,2	100	116478,0	100	9,9	100	140,0	100	961,3	100	In marcia	
16:30		2,3	100		0,0	100	0,12	100	3,6	100	0,25	100	18,6	100	1,5	100	0,2	100	115074,7	100	9,6	100	140,0	100	971,4	100	In marcia	
17:00		2,0	100		0,6	100	0,14	100	2,6	100	0,25	100	24,2	100	1,5	100	0,2	100	114872,4	100	9,5	100	140,5	100	968,8	100	In marcia	
17:30		2,1	100		2,3	100	0,17	100	2,7	100	0,25	94	27,6	100	1,6	100	0,2	100	116154,9	100	9,5	100	140,6	100	973,6	100	In marcia	
18:00		5,3	100		1,1	100	0,06	73	3,3	100	0,25	100	16,5	100	1,5	100	0,2	100	115451,9	100	9,8	100	140,0	100	961,6	100	In marcia	
18:30		1,9	100		0,0	100	0,0	100	2,9	100	0,25	100	18,3	100	1,5	100	0,2	100	114860,1	100	9,5	100	140,8	100	967,1	100	In marcia	
19:00		2,7	86		0,3	86	0,14	100	2,7	86	0,25	100	26,4	86	1,6	86	0,3	86	115534,7	100	9,4	86	141,3	100	971,1	100	In marcia	
19:30		11,6	78		0,3	78	0,05	100	4,7	78	0,25	100	18,2	78	1,6	78	0,0	78	118133,7	100	9,7	78	140,7	100	956,9	100	In marcia	
20:00		3,9	100		0,0	100	0,0	73	5,8	100	0,24	100	8,1	100	1,6	100	0,0	100	122224,8	100	11,0	100	140,9	100	941,7	100	In marcia	
20:30		1,8	100		0,0	100	0,11	100	4,9	100	0,25	100	9,3	100	1,6	100	0,0	100	115630,4	100	10,0	100	140,4	100	961,3	100	In marcia	
21:00		3,1	100		0,0	100	0,41	100	4,8	100	0,26	100	29,3	100	1,6	100	0,0	100	115206,7	100	9,3	100	141,8	100	978,5	100	In marcia	
21:30		1,6	100		0,0	100	0,42	100	3,8	100	0,25	95	41,7	100	1,6	100	0,0	100	115782,0	100	9,2	100	141,0	100	981,6	100	In marcia	
22:00		1,6	100		0,0	100	0,88	73	3,3	100	0,25	100	42,8	100	1,6	100	0,0	100	115937,8	100	9,5	100	140,4	100	975,3	100	In marcia	
22:30		1,8	100		0,3	100	2,1	100	2,8	100	0,25	100	44,2	100	1,6	100	0,0	100	115792,4	100	9,7	100	140,4	100	968,9	100	In marcia	
23:00		2,8	100		0,5	100	2,45	100	2,5	100	0,25	100	40,1	100	1,6	100	0,0	100	115446,8	100	9,4	100	140,6	100	963,1	100	In marcia	
23:30		2,4	100		1,4	100	2,63	100	2,6	100	0,25	100	30,5	100	1,6	100	0,0	100	115142,7	100	9,6	100	140,3	100	966,5	100	In marcia	
24:00		6,5	100		2,0	100	2,02	73	3,1	100	0,25	100	12,8	100	1,5	100	0,0	100	116186,4	100	10,0	100	139,5	100	959,0	100	In marcia	
<b>MIN</b>		1,6			0		0		2,1		0,24		8,1		1,5		0		113027		9,1		138,9		941,7			
<b>MAX</b>		11,6			2,4		3,74		5,8		0,26		48,1		1,6		0,3		122224,8		11		143,7		987			
<b>Limite Semiorario</b>		200																										

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,7	100		1,0	100		3,36	100		3,0	100		0,25	100		13,0	100		1,5	100		0,1	100		115698,8	100	9,6	100		140,3	100		976,9	100		in Betrieb
01:00		2,1	100		1,7	100		3,74	100		2,5	100		0,25	100		17,2	100		1,6	100		0,1	100		114991,6	100	9,3	100		140,0	100		979,7	100		in Betrieb
01:30		1,7	100		1,3	100		3,04	100		2,5	100		0,25	95		18,8	100		1,6	100		0,0	100		114999,1	100	9,5	100		139,9	100		982,7	100		in Betrieb
02:00		2,8	100		1,8	100		2,88	73		2,5	100		0,26	100		28,6	100		1,6	100		0,1	100		116054,1	100	9,1	100		141,8	100		987,0	100		in Betrieb
02:30		2,8	100		1,6	100		1,84	100		3,1	100		0,25	100		23,7	100		1,5	100		0,1	100		115329,9	100	9,7	100		140,2	100		964,8	100		in Betrieb
03:00		3,1	100		1,8	100		1,85	100		2,7	100		0,25	100		31,6	100		1,6	100		0,1	100		114937,2	100	9,5	100		139,7	100		964,3	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		1,7	100		1,49	100		2,7	100		0,25	100		32,5	100		1,6	100		0,1	100		115292,6	100	9,5	100		139,9	100		967,7	100		in Betrieb
04:00		2,4	100		0,9	100		0,88	73		3,1	100		0,25	100		31,2	100		1,6	100		0,1	100		114973,5	100	9,4	100		140,1	100		969,7	100		in Betrieb
04:30		2,9	100		1,6	100		1,34	100		2,5	100		0,25	100		24,5	100		1,6	100		0,0	100		115628,6	100	9,5	100		140,7	100		970,9	100		in Betrieb
05:00		3,9	100		2,0	100		1,05	100		3,3	100		0,25	100		24,3	100		1,6	100		0,1	100		116020,0	100	9,4	100		141,0	100		975,5	100		in Betrieb
05:30		3,6	100		1,5	100		0,56	100		4,6	100		0,25	94		20,2	100		1,6	100		0,0	100		117337,9	100	9,8	100		140,3	100		971,7	100		in Betrieb
06:00		1,6	100		0,0	100		0,13	73		3,9	100		0,25	100		21,4	100		1,6	100		0,1	100		115642,3	100	9,5	100		140,5	100		972,1	100		in Betrieb
06:30		1,6	100		0,0	100		0,23	100		3,1	100		0,26	100		31,4	100		1,6	100		0,0	100		116113,3	100	9,2	100		142,8	100		971,8	100		in Betrieb
07:00		1,7	86		0,0	86		0,66	100		3,0	86		0,26	100		25,0	86		1,6	86		0,0	86		116491,0	100	9,4	86		143,7	100		973,2	100		in Betrieb
07:30		2,6	78		1,2	78		0,87	100		2,9	78		0,25	100		21,5	78		1,5	78		0,2	78		118788,7	100	10,0	78		141,8	100		963,3	100		in Betrieb
08:00		2,0	100		0,0	100		0,17	73		3,0	100		0,25	100		22,2	100		1,5	100		0,3	100		117809,8	100	9,7	100		141,7	100		968,9	100		in Betrieb
08:30		4,1	100		2,3	100		0,35	100		3,4	100		0,25	100		14,3	100		1,5	100		0,1	100		116650,1	100	10,0	100		140,1	100		965,5	100		in Betrieb
09:00		1,6	100		0,0	100		0,22	100		2,9	100		0,25	100		21,0	100		1,5	100		0,3	100		115796,1	100	9,4	100		140,7	100		976,2	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		1,3	100		0,48	100		2,8	100		0,25	94		43,6	100		1,6	100		0,2	100		115131,8	100	9,4	100		140,9	100		971,5	100		in Betrieb
10:00		1,9	100		1,7	100		0,43	73		3,2	100		0,26	100		48,1	100		1,6	100		0,2	100		116029,5	100	9,4	100		141,4	100		972,0	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		1,5	100		0,34	100		3,1	100		0,25	100		35,4	100		1,6	100		0,2	100		116960,0	100	9,4	100		140,8	100		969,4	100		in Betrieb
11:00		1,8	100		1,6	100		0,29	100		2,7	100		0,25	100		15,7	100		1,5	100		0,2	100		116488,1	100	9,7	100		140,4	100		973,3	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,8	100		0,24	100		2,3	100		0,25	100		12,0	100		1,5	100		0,2	100		115714,4	100	9,6	100		139,8	100		975,8	100		in Betrieb
12:00		1,7	100		1,8	100		0,3	73		2,3	100		0,25	100		15,2	100		1,5	100		0,2	100		114748,7	100	9,5	100		139,9	100		979,5	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,9	100		0,18	100		2,5	100		0,25	100		26,6	100		1,6	100		0,2	100		114583,0	100	9,4	100		140,6	100		977,0	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		1,9	100		0,2	100		2,1	100		0,25	100		20,9	100		1,5	100		0,2	100		114740,7	100	9,6	100		139,8	100		967,3	100		in Betrieb
13:30		1,8	100		2,0	100		0,08	100		4,3	100		0,24	94		11,7	100		1,5	100		0,2	100		113027,0	100	9,5	100		138,9	100		976,6	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		22,5	100		1,5	100		0,2	100		113320,8	100	9,4	100		140,5	100		972,6	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,0	100		0,25	100		2,3	100		0,25	100		25,5	100		1,5	100		0,2	100		113237,4	100	9,4	100		140,2	100		976,6	100		in Betrieb
15:00		1,7	100		1,0	100		0,33	100		2,8	100		0,26	100		38,5	100		1,6	100		0,3	100		113695,2	100	9,4	100		141,3	100		970,2	100		in Betrieb
15:30		2,0	100		2,4	100		0,35	100		2,5	100		0,26	100		45,7	100		1,6	100		0,2	100		115426,1	100	9,2	100		141,6	100		970,4	100		in Betrieb
16:00		3,1	100		1,2	100		0,21	73		2,9	100		0,25	100		22,6	100		1,5	100		0,2	100		116478,0	100	9,9	100		140,0	100		961,3	100		in Betrieb
16:30		2,3	100		0,0	100		0,12	100		3,6	100		0,25	100		18,6	100		1,5	100		0,2	100		115074,7	100	9,6	100		140,0	100		971,4	100		in Betrieb
17:00		2,0	100		0,6	100		0,14	100		2,6	100		0,25	100		24,2	100		1,5	100		0,2	100		114872,4	100	9,5	100		140,5	100		968,8	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		2,3	100		0,17	100		2,7	100		0,25	94		27,6	100		1,6	100		0,2	100		116154,9	100	9,5	100		140,6	100		973,6	100		in Betrieb
18:00		5,3	100		1,1	100		0,06	73		3,3	100		0,25	100		16,5	100		1,5	100		0,2	100		115451,9	100	9,8	100		140,0	100		961,6	100		in Betrieb
18:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		18,3	100		1,5	100		0,2	100		114860,1	100	9,5	100		140,8	100		967,1	100		in Betrieb
19:00		2,7	86		0,3	86		0,14	100		2,7	86		0,25	100		26,4	86		1,6	86		0,3	86		115534,7	100	9,4	86		141,3	100		971,1	100		in Betrieb
19:30		11,6	78		0,3	78		0,05	100		4,7	78		0,25	100		18,2	78		1,6	78		0,0	78		118133,7	100	9,7	78		140,7	100		956,9	100		in Betrieb
20:00		3,9	100		0,0	100		0,0	73		5,8	100		0,24	100		8,1	100		1,6	100		0,0	100		122224,8	100	11,0	100		140,9	100		941,7	100		in Betrieb
20:30		1,8	100		0,0	100		0,11	100		4,9	100		0,25	100		9,3	100		1,6	100		0,0	100		115630,4	100	10,0	100		140,4	100		961,3	100		in Betrieb
21:00		3,1	100		0,0	100		0,41	100		4,8	100		0,26	100		29,3	100		1,6	100		0,0	100		115206,7	100	9,3	100		141,8	100		978,5	100		in Betrieb
21:30		1,6	100		0,0	100		0,42	100		3,8	100		0,25	95		41,7	100		1,6	100		0,0	100		115782,0	100	9,2	100		141,0	100		981,6	100		in Betrieb
22:00		1,6	100		0,0	100		0,88	7																												