

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 02/02/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		4,1	100		1,0	100		0,14	100		2,5	100		0,25	100		28,3	100		1,6	100		0,0	100		111398,9	100		9,6	100		140,3	100		964,4	100	In marcia
01:00		3,9	100		1,0	100		0,14	100		2,8	100		0,25	100		26,3	100		1,6	100		0,0	100		110277,1	100		9,4	100		140,2	100		964,1	100	In marcia
01:30		4,8	100		0,9	100		0,2	100		3,0	100		0,25	94		25,4	100		1,5	100		0,0	100		109888,5	100		9,0	100		140,2	100		970,1	100	In marcia
02:00		5,2	100		0,7	100		0,12	73		3,1	100		0,25	100		17,4	100		1,5	100		0,0	100		110079,8	100		9,3	100		139,9	100		965,3	100	In marcia
02:30		2,9	100		0,0	100		0,14	100		3,8	100		0,25	100		23,1	100		1,5	100		0,0	100		110530,6	100		9,0	100		140,4	100		967,2	100	In marcia
03:00		3,4	100		0,2	100		0,15	100		4,3	100		0,25	100		21,5	100		1,5	100		0,0	100		112359,2	100		9,5	100		140,1	100		967,8	100	In marcia
03:30		3,7	100		1,1	100		0,16	100		3,1	100		0,25	100		27,9	100		1,5	100		0,0	100		111688,2	100		9,4	100		140,0	100		964,0	100	In marcia
04:00		3,3	100		0,9	100		0,1	73		2,7	100		0,25	100		29,0	100		1,5	100		0,0	100		111525,3	100		9,6	100		140,2	100		960,5	100	In marcia
04:30		6,1	100		1,5	100		0,14	100		3,4	100		0,25	100		29,8	100		1,5	100		0,0	100		111471,0	100		9,5	100		140,0	100		963,8	100	In marcia
05:00		4,5	100		0,4	100		0,11	100		3,5	100		0,25	100		22,1	100		1,5	100		0,0	100		111336,0	100		9,5	100		139,8	100		964,8	100	In marcia
05:30		3,4	100		0,0	100		0,11	100		4,8	100		0,25	94		28,3	100		1,5	100		0,0	100		112383,2	100		9,4	100		140,1	100		967,8	100	In marcia
06:00		4,4	100		0,5	100		0,09	73		3,7	100		0,25	100		25,1	100		1,5	100		0,0	100		112383,4	100		9,5	100		139,9	100		962,1	100	In marcia
06:30		3,6	100		0,2	100		0,12	100		3,5	100		0,25	100		27,2	100		1,5	100		0,0	100		112705,6	100		9,4	100		140,1	100		966,9	100	In marcia
07:00		2,9	86		0,2	86		0,13	100		3,4	86		0,25	100		28,6	86		1,5	86		0,0	86		112899,1	100		9,4	86		140,5	100		968,3	100	In marcia
07:30		7,6	79		0,1	79		0,14	100		3,5	79		0,25	100		25,9	79		1,6	79		0,1	79		113349,3	100		9,5	79		139,7	100		964,4	100	In marcia
08:00		1,8	100		0,0	100		0,06	73		3,4	100		0,25	100		18,8	100		1,5	100		0,2	100		112826,2	100		9,5	100		140,0	100		963,4	100	In marcia
08:30		1,7	100		0,0	100		0,15	100		2,6	100		0,25	100		15,1	100		1,5	100		0,1	100		112700,7	100		9,5	100		140,2	100		962,6	100	In marcia
09:00		1,8	100		0,9	100		0,25	100		2,6	100		0,25	100		25,3	100		1,5	100		0,1	100		112969,4	100		9,4	100		140,6	100		968,7	100	In marcia
09:30		3,8	100		2,3	100		0,23	100		3,0	100		0,25	95		26,5	100		1,5	100		0,1	100		114099,2	100		9,6	100		140,6	100		965,7	100	In marcia
10:00		2,8	100		1,1	100		0,19	73		2,6	100		0,25	100		21,2	100		1,5	100		0,2	100		113633,0	100		9,6	100		140,7	100		970,7	100	In marcia
10:30		3,3	100		2,8	100		0,15	100		3,4	100		0,25	100		19,0	100		1,5	100		0,1	100		113131,8	100		9,6	100		140,5	100		966,8	100	In marcia
11:00		2,4	100		1,9	100		0,09	100		3,9	100		0,25	100		19,7	100		1,5	100		0,1	100		113391,3	100		9,6	100		140,4	100		965,1	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,03	100		3,2	100		0,25	100		27,6	100		1,5	100		0,1	100		112825,4	100		9,4	100		140,8	100		969,8	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,04	73		3,1	100		0,26	100		37,5	100		1,6	100		0,2	100		113385,7	100		9,4	100		141,5	100		954,7	100	In marcia
12:30		1,6	100		0,0	100		0,34	100		4,3	100		0,26	100		44,3	100		1,6	100		0,1	100		112452,3	100		9,1	100		141,3	100		973,7	100	In marcia
13:00		1,6	100		0,5	100		0,21	100		3,5	100		0,25	100		25,6	100		1,5	100		0,1	100		114106,5	100		9,4	100		140,6	100		970,2	100	In marcia
13:30		1,6	100		0,0	100		0,17	100		2,3	100		0,25	94		19,3	100		1,6	100		0,3	100		114277,1	100		9,4	100		140,7	100		970,1	100	In marcia
14:00		1,6	100		1,1	100		0,19	73		2,2	100		0,25	100		16,2	100		1,5	100		0,1	100		114929,5	100		9,6	100		140,3	100		971,8	100	In marcia
14:30		1,6	100		0,7	100		0,19	100		2,7	100		0,26	100		22,7	100		1,6	100		0,2	100		113626,1	100		9,3	100		140,8	100		968,1	100	In marcia
15:00		1,6	100		0,5	100		0,24	100		3,9	100		0,26	100		27,3	100		1,6	100		0,2	100		114905,8	100		9,2	100		141,1	100		968,6	100	In marcia
15:30		1,7	100		1,4	100		0,22	100		3,0	100		0,26	100		30,5	100		1,6	100		0,1	100		116634,7	100		9,6	100		141,3	100		960,6	100	In marcia
16:00		1,6	100		0,5	100		0,14	73		2,7	100		0,26	100		30,1	100		1,6	100		0,1	100		116473,7	100		9,4	100		141,3	100		964,2	100	In marcia
16:30		1,6	100		0,8	100		0,16	100		2,8	100		0,25	100		17,9	100		1,6	100		0,2	100		116260,3	100		9,8	100		140,6	100		963,1	100	In marcia
17:00		1,7	100		0,6	100		0,18	100		3,7	100		0,26	100		23,3	100		1,6	100		0,1	100		116206,9	100		9,4	100		141,2	100		973,0	100	In marcia
17:30		3,0	100		1,5	100		0,17	100		2,7	100		0,25	94		17,5	100		1,5	100		0,2	100		117397,1	100		9,3	100		140,8	100		972,6	100	In marcia
18:00		2,1	100		1,0	100		0,11	73		2,2	100		0,25	100		16,8	100		1,5	100		0,1	100		115881,6	100		9,8	100		140,3	100		960,8	100	In marcia
18:30		4,6	100		2,0	100		0,14	100		2,3	100		0,25	100		14,3	100		1,5	100		0,1	100		114747,8	100		9,7	100		139,8	100		971,6	100	In marcia
19:00		4,7	86		0,4	86		0,13	100		2,5	86		0,25	100		13,4	86		1,5	86		0,1	86		114112,3	100		9,6	86		139,0	100		975,0	100	In marcia
19:30		2,4	79		0,5	79		0,16	100		2,1	79		0,25	100		23,6	79		1,5	79		0,0	79		112825,7	100		9,5	79		139,8	100		974,3	100	In marcia
20:00		2,1	100		0,4	100		0,1	73		2,8	100		0,25	100		36,2	100		1,5	100		0,0	100		112492,9	100		9,5	100		140,3	100		972,5	100	In marcia
20:30		2,9	100		1,8	100		0,08	100		2,5	100		0,25	100		42,6	100		1,5	100		0,0	100		113213,9	100		9,4	100		140,3	100		964,6	100	In marcia
21:00		3,0	100		1,9	100		0,04	100		2,9	100		0,25	100		40,4	100		1,6	100		0,0	100		114138,6	100		9,4	100		140,4	100		969,7	100	In marcia
21:30		4,1	100		1,4	100		0,05	100		2,8	100		0,25	94		22,5	100		1,5	100		0,0	100		1											

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,1	100		1,0	100		0,14	100		2,5	100		0,25	100		28,3	100		1,6	100		0,0	100		111398,9	100		9,6	100		140,3	100		964,4	100		in Betrieb
01:00		3,9	100		1,0	100		0,14	100		2,8	100		0,25	100		26,3	100		1,6	100		0,0	100		110277,1	100		9,4	100		140,2	100		964,1	100		in Betrieb
01:30		4,8	100		0,9	100		0,2	100		3,0	100		0,25	94		25,4	100		1,5	100		0,0	100		109888,5	100		9,0	100		140,2	100		970,1	100		in Betrieb
02:00		5,2	100		0,7	100		0,12	73		3,1	100		0,25	100		17,4	100		1,5	100		0,0	100		110079,8	100		9,3	100		139,9	100		965,3	100		in Betrieb
02:30		2,9	100		0,0	100		0,14	100		3,8	100		0,25	100		23,1	100		1,5	100		0,0	100		110530,6	100		9,0	100		140,4	100		967,2	100		in Betrieb
03:00		3,4	100		0,2	100		0,15	100		4,3	100		0,25	100		21,5	100		1,5	100		0,0	100		112359,2	100		9,5	100		140,1	100		967,8	100		in Betrieb
03:30		3,7	100		1,1	100		0,16	100		3,1	100		0,25	100		27,9	100		1,5	100		0,0	100		111688,2	100		9,4	100		140,0	100		964,0	100		in Betrieb
04:00		3,3	100		0,9	100		0,1	73		2,7	100		0,25	100		29,0	100		1,5	100		0,0	100		111525,3	100		9,6	100		140,2	100		960,5	100		in Betrieb
04:30		6,1	100		1,5	100		0,14	100		3,4	100		0,25	100		29,8	100		1,5	100		0,0	100		111471,0	100		9,5	100		140,0	100		963,8	100		in Betrieb
05:00		4,5	100		0,4	100		0,11	100		3,5	100		0,25	100		22,1	100		1,5	100		0,0	100		111336,0	100		9,5	100		139,8	100		964,8	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		0,0	100		0,11	100		4,8	100		0,25	94		28,3	100		1,5	100		0,0	100		112383,2	100		9,4	100		140,1	100		967,8	100		in Betrieb
06:00		4,4	100		0,5	100		0,09	73		3,7	100		0,25	100		25,1	100		1,5	100		0,0	100		112383,4	100		9,5	100		139,9	100		962,1	100		in Betrieb
06:30		3,6	100		0,2	100		0,12	100		3,5	100		0,25	100		27,2	100		1,5	100		0,0	100		112705,6	100		9,4	100		140,1	100		966,9	100		in Betrieb
07:00		2,9	86		0,2	86		0,13	100		3,4	86		0,25	100		28,6	86		1,5	86		0,0	86		112899,1	100		9,4	86		140,5	100		968,3	100		in Betrieb
07:30		7,6	79		0,1	79		0,14	100		3,5	79		0,25	100		25,9	79		1,6	79		0,1	79		113349,3	100		9,5	79		139,7	100		964,4	100		in Betrieb
08:00		1,8	100		0,0	100		0,06	73		3,4	100		0,25	100		18,8	100		1,5	100		0,2	100		112826,2	100		9,5	100		140,0	100		963,4	100		in Betrieb
08:30		1,7	100		0,0	100		0,15	100		2,6	100		0,25	100		15,1	100		1,5	100		0,1	100		112700,7	100		9,5	100		140,2	100		962,6	100		in Betrieb
09:00		1,8	100		0,9	100		0,25	100		2,6	100		0,25	100		25,3	100		1,5	100		0,1	100		112969,4	100		9,4	100		140,6	100		968,7	100		in Betrieb
09:30		3,8	100		2,3	100		0,23	100		3,0	100		0,25	95		26,5	100		1,5	100		0,1	100		114099,2	100		9,6	100		140,6	100		965,7	100		in Betrieb
10:00		2,8	100		1,1	100		0,19	73		2,6	100		0,25	100		21,2	100		1,5	100		0,2	100		113633,0	100		9,6	100		140,7	100		970,7	100		in Betrieb
10:30		3,3	100		2,8	100		0,15	100		3,4	100		0,25	100		19,0	100		1,5	100		0,1	100		113131,8	100		9,6	100		140,5	100		966,8	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		1,9	100		0,09	100		3,9	100		0,25	100		19,7	100		1,5	100		0,1	100		113391,3	100		9,6	100		140,4	100		965,1	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,03	100		3,2	100		0,25	100		27,6	100		1,5	100		0,1	100		112825,4	100		9,4	100		140,8	100		969,8	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,04	73		3,1	100		0,26	100		37,5	100		1,6	100		0,2	100		113385,7	100		9,4	100		141,5	100		954,7	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		0,34	100		4,3	100		0,26	100		44,3	100		1,6	100		0,1	100		112452,3	100		9,1	100		141,3	100		973,7	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		0,5	100		0,21	100		3,5	100		0,25	100		25,6	100		1,5	100		0,1	100		114106,5	100		9,4	100		140,6	100		970,2	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,0	100		0,17	100		2,3	100		0,25	94		19,3	100		1,6	100		0,3	100		114277,1	100		9,4	100		140,7	100		970,1	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		1,1	100		0,19	73		2,2	100		0,25	100		16,2	100		1,5	100		0,1	100		114929,5	100		9,6	100		140,3	100		971,8	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,7	100		0,19	100		2,7	100		0,26	100		22,7	100		1,6	100		0,2	100		113626,1	100		9,3	100		140,8	100		968,1	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		0,5	100		0,24	100		3,9	100		0,26	100		27,3	100		1,6	100		0,2	100		114905,8	100		9,2	100		141,1	100		968,6	100		in Betrieb
15:30		1,7	100		1,4	100		0,22	100		3,0	100		0,26	100		30,5	100		1,6	100		0,1	100		116634,7	100		9,6	100		141,3	100		960,6	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		0,5	100		0,14	73		2,7	100		0,26	100		30,1	100		1,6	100		0,1	100		116473,7	100		9,4	100		141,3	100		964,2	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		0,8	100		0,16	100		2,8	100		0,25	100		17,9	100		1,6	100		0,2	100		116260,3	100		9,8	100		140,6	100		963,1	100		in Betrieb
17:00		1,7	100		0,6	100		0,18	100		3,7	100		0,26	100		23,3	100		1,6	100		0,1	100		116206,9	100		9,4	100		141,2	100		973,0	100		in Betrieb
17:30		3,0	100		1,5	100		0,17	100		2,7	100		0,25	94		17,5	100		1,5	100		0,2	100		117397,1	100		9,3	100		140,8	100		972,6	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		1,0	100		0,11	73		2,2	100		0,25	100		16,8	100		1,5	100		0,1	100		115881,6	100		9,8	100		140,3	100		960,8	100		in Betrieb
18:30		4,6	100		2,0	100		0,14	100		2,3	100		0,25	100		14,3	100		1,5	100		0,1	100		114747,8	100		9,7	100		139,8	100		971,6	100		in Betrieb
19:00		4,7	86		0,4	86		0,13	100		2,5	86		0,25	100		13,4	86		1,5	86		0,1	86		114112,3	100		9,6	86		139,0	100		975,0	100		in Betrieb
19:30		2,4	79		0,5	79		0,16	100		2,1	79		0,25	100		23,6	79		1,5	79		0,0	79		112825,7	100		9,5	79		139,8	100		974,3	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		0,4	100		0,1	73		2,8	100		0,25	100		36,2	100		1,5	100		0,0	100		112492,9	100		9,5	100		140,3	100		972,5	100		in Betrieb
20:30		2,9	100		1,8	100		0,08	100		2,5	100		0,25	100		42,6	100		1,5	100		0,0	100		113213,9	100		9,4	100		140,3	100		964,6	100		in Betrieb
21:00		3,0	100		1,9	100		0,04	100		2,9	100		0,25	100		40,4	100		1,6	100		0,0	100		114138,6	100		9,4	100		140,4	100		969,7	100		in Betrieb
21:30		4,1	100		1,4	100		0,05	100		2,8	100		0,25	94		22,5	100		1,5	100		0,0	100</														