

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 20/02/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,7	100		0,1	100		0,03	100		3,1	100		0,25	100		23,7	100		1,5	100		0,0	100		108948,1	100		9,5	100		140,3	100		954,3	100	In marcia
01:00		3,7	100		0,5	100		0,02	100		3,2	100		0,25	100		31,0	100		1,5	100		0,0	100		110351,8	100		9,5	100		140,8	100		955,2	100	In marcia
01:30		4,1	100		1,6	100		0,03	100		3,1	100		0,25	94		30,0	100		1,5	100		0,0	100		110919,1	100		9,7	100		140,6	100		957,4	100	In marcia
02:00		5,1	100		0,4	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		23,6	100		1,5	100		0,0	100		109774,4	100		9,6	100		140,5	100		954,5	100	In marcia
02:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		25,8	100		1,5	100		0,0	100		109749,9	100		9,5	100		140,7	100		954,6	100	In marcia
03:00		3,7	100		0,2	100		0,02	100		3,0	100		0,25	100		23,7	100		1,5	100		0,0	100		109720,0	100		9,5	100		140,3	100		959,5	100	In marcia
03:30		2,9	100		0,2	100		0,02	100		3,3	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,0	100		109251,8	100		9,6	100		140,6	100		954,0	100	In marcia
04:00		5,3	100		1,2	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		24,3	100		1,5	100		0,1	100		109804,3	100		9,7	100		140,5	100		953,1	100	In marcia
04:30		2,8	100		0,3	100		0,01	100		3,5	100		0,26	100		34,4	100		1,6	100		0,0	100		109505,9	100		9,3	100		140,9	100		954,3	100	In marcia
05:00		3,7	100		1,4	100		0,07	100		3,4	100		0,26	100		30,2	100		1,6	100		0,0	100		112067,3	100		9,6	100		141,0	100		949,1	100	In marcia
05:30		3,8	100		1,7	100		0,05	100		3,5	100		0,25	95		23,8	100		1,5	100		0,1	100		111629,5	100		9,7	100		140,5	100		951,4	100	In marcia
06:00		3,8	100		1,2	100		0,02	73		3,3	100		0,25	100		19,0	100		1,5	100		0,0	100		111475,9	100		9,6	100		140,5	100		951,7	100	In marcia
06:30		7,7	100		0,3	100		0,02	100		3,9	100		0,26	100		20,7	100		1,6	100		0,0	100		110959,6	100		9,7	100		140,8	100		950,8	100	In marcia
07:00		3,9	85		0,0	85		0,0	100		4,5	85		0,25	100		19,1	85		1,5	85		0,0	85		110651,1	100		9,6	85		140,3	100		953,6	100	In marcia
07:30		2,1	78		0,0	78		0,02	100		4,9	78		0,25	100		10,2	78		1,5	78		0,0	78		109997,8	100		9,7	78		139,8	100		961,6	100	In marcia
08:00		2,3	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		18,2	100		1,5	100		0,0	100		110187,0	100		9,5	100		140,2	100		953,4	100	In marcia
08:30		2,8	100		0,0	100		0,02	100		2,7	100		0,25	100		24,4	100		1,5	100		0,0	100		110180,5	100		9,7	100		140,2	100		948,9	100	In marcia
09:00		5,7	100		0,1	100		0,04	100		6,3	100		0,25	100		23,4	100		1,5	100		0,0	100		108918,8	100		9,5	100		139,8	100		957,7	100	In marcia
09:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	94		25,4	100		1,5	100		0,0	100		108206,6	100		9,5	100		139,9	100		959,9	100	In marcia
10:00		2,5	100		0,2	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		34,8	100		1,6	100		0,0	100		107782,5	100		9,2	100		140,3	100		954,7	100	In marcia
10:30		2,5	100		2,4	100		0,03	100		3,0	100		0,25	100		37,8	100		1,5	100		0,0	100		109545,3	100		9,5	100		140,4	100		955,9	100	In marcia
11:00		3,5	100		1,6	100		0,02	100		3,1	100		0,26	100		38,6	100		1,6	100		0,0	100		109672,7	100		9,5	100		140,8	100		950,1	100	In marcia
11:30		3,5	100		0,2	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		28,4	100		1,5	100		0,0	100		110240,5	100		9,5	100		140,7	100		956,2	100	In marcia
12:00		3,0	100		0,5	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		24,5	100		1,6	100		0,0	100		110006,7	100		9,5	100		140,8	100		959,8	100	In marcia
12:30		2,0	100		0,2	100		0,04	100		3,4	100		0,26	100		22,5	100		1,6	100		0,0	100		109843,8	100		9,5	100		140,6	100		953,8	100	In marcia
13:00		2,1	100		2,2	100		0,11	100		3,2	100		0,26	100		20,8	100		1,6	100		0,0	100		111604,3	100		9,3	100		140,6	100		963,7	100	In marcia
13:30		2,3	100		2,1	100		0,03	100		2,9	100		0,25	94		15,3	100		1,5	100		0,0	100		111904,8	100		9,8	100		140,4	100		954,2	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,1	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		16,1	100		1,5	100		0,0	100		112040,6	100		9,7	100		140,5	100		954,3	100	In marcia
14:30		3,4	100		1,0	100		0,03	100		3,0	100		0,26	100		21,6	100		1,6	100		0,0	100		110938,4	100		9,5	100		140,6	100		955,7	100	In marcia
15:00		4,2	100		0,9	100		0,02	100		3,1	100		0,25	100		17,4	100		1,5	100		0,0	100		110373,3	100		9,8	100		139,9	100		951,8	100	In marcia
15:30		4,4	100		0,5	100		0,03	100		3,0	100		0,25	100		25,0	100		1,5	100		0,0	100		108244,3	100		9,5	100		140,0	100		956,6	100	In marcia
16:00		4,1	100		1,0	100		0,0	73		2,3	100		0,25	100		29,8	100		1,5	100		0,0	100		108543,8	100		9,4	100		140,0	100		960,2	100	In marcia
16:30		2,5	100		1,2	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		31,3	100		1,5	100		0,0	100		109231,4	100		9,4	100		140,3	100		965,2	100	In marcia
17:00		9,9	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		18,8	100		1,5	100		0,0	100		110160,0	100		10,0	100		139,9	100		953,3	100	In marcia
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	94		18,5	100		1,5	100		0,0	100		106651,7	100		9,5	100		139,8	100		963,8	100	In marcia
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		30,3	100		1,6	100		0,1	100		106354,3	100		9,1	100		140,5	100		970,2	100	In marcia
18:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		32,0	100		1,5	100		0,1	100		106612,8	100		9,1	100		140,1	100		971,0	100	In marcia
19:00		1,6	86		0,0	86		0,0	100		2,9	86		0,25	100		24,6	86		1,5	86		0,0	86		107367,5	100		9,6	86		140,2	100		961,1	100	In marcia
19:30		1,8	78		0,2	78		0,0	100		2,6	78		0,25	100		32,1	78		1,5	78		0,2	78		106455,7	100		9,1	78		140,4	100		966,5	100	In marcia
20:00		4,0	100		2,3	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		32,6	100		1,5	100		0,2	100		107092,0	100		9,2	100		140,5	100		967,0	100	In marcia
20:30		3,8	100		0,3	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,2	100		106794,8	100		9,7	100		140,5	100		953,7	100	In marcia
21:00		3,4	100		0,0	100		0,18	100		3,0	100		0,25	100		23,4	100		1,5	100		0,2	100		105379,2	100		9,2	100		140,5	100		960,5	100	In marcia
21:30		3,3	100		0,7	100		0,15	100		2,8	100		0,25	94		28,1	100		1,5	100		0,2	100		106234,8	100		9,1	100		140,9	100		965,0	100	In marcia
22:00		3,8	100		2,																																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,7	100		0,1	100		0,03	100		3,1	100		0,25	100		23,7	100		1,5	100		0,0	100		108948,1	100		9,5	100		140,3	100		954,3	100		in Betrieb
01:00		3,7	100		0,5	100		0,02	100		3,2	100		0,25	100		31,0	100		1,5	100		0,0	100		110351,8	100		9,5	100		140,8	100		955,2	100		in Betrieb
01:30		4,1	100		1,6	100		0,03	100		3,1	100		0,25	94		30,0	100		1,5	100		0,0	100		110919,1	100		9,7	100		140,6	100		957,4	100		in Betrieb
02:00		5,1	100		0,4	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		23,6	100		1,5	100		0,0	100		109774,4	100		9,6	100		140,5	100		954,5	100		in Betrieb
02:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		25,8	100		1,5	100		0,0	100		109749,9	100		9,5	100		140,7	100		954,6	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		0,2	100		0,02	100		3,0	100		0,25	100		23,7	100		1,5	100		0,0	100		109720,0	100		9,5	100		140,3	100		959,5	100		in Betrieb
03:30		2,9	100		0,2	100		0,02	100		3,3	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,0	100		109251,8	100		9,6	100		140,6	100		954,0	100		in Betrieb
04:00		5,3	100		1,2	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		24,3	100		1,5	100		0,1	100		109804,3	100		9,7	100		140,5	100		953,1	100		in Betrieb
04:30		2,8	100		0,3	100		0,01	100		3,5	100		0,26	100		34,4	100		1,6	100		0,0	100		109505,9	100		9,3	100		140,9	100		954,3	100		in Betrieb
05:00		3,7	100		1,4	100		0,07	100		3,4	100		0,26	100		30,2	100		1,6	100		0,0	100		112067,3	100		9,6	100		141,0	100		949,1	100		in Betrieb
05:30		3,8	100		1,7	100		0,05	100		3,5	100		0,25	95		23,8	100		1,5	100		0,1	100		111629,5	100		9,7	100		140,5	100		951,4	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		1,2	100		0,02	73		3,3	100		0,25	100		19,0	100		1,5	100		0,0	100		111475,9	100		9,6	100		140,5	100		951,7	100		in Betrieb
06:30		7,7	100		0,3	100		0,02	100		3,9	100		0,26	100		20,7	100		1,6	100		0,0	100		110959,6	100		9,7	100		140,8	100		950,8	100		in Betrieb
07:00		3,9	85		0,0	85		0,0	100		4,5	85		0,25	100		19,1	85		1,5	85		0,0	85		110651,1	100		9,6	85		140,3	100		953,6	100		in Betrieb
07:30		2,1	78		0,0	78		0,02	100		4,9	78		0,25	100		10,2	78		1,5	78		0,0	78		109997,8	100		9,7	78		139,8	100		961,6	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		18,2	100		1,5	100		0,0	100		110187,0	100		9,5	100		140,2	100		953,4	100		in Betrieb
08:30		2,8	100		0,0	100		0,02	100		2,7	100		0,25	100		24,4	100		1,5	100		0,0	100		110180,5	100		9,7	100		140,2	100		948,9	100		in Betrieb
09:00		5,7	100		0,1	100		0,04	100		6,3	100		0,25	100		23,4	100		1,5	100		0,0	100		108918,8	100		9,5	100		139,8	100		957,7	100		in Betrieb
09:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	94		25,4	100		1,5	100		0,0	100		108206,6	100		9,5	100		139,9	100		959,9	100		in Betrieb
10:00		2,5	100		0,2	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		34,8	100		1,6	100		0,0	100		107782,5	100		9,2	100		140,3	100		954,7	100		in Betrieb
10:30		2,5	100		2,4	100		0,03	100		3,0	100		0,25	100		37,8	100		1,5	100		0,0	100		109545,3	100		9,5	100		140,4	100		955,9	100		in Betrieb
11:00		3,5	100		1,6	100		0,02	100		3,1	100		0,26	100		38,6	100		1,6	100		0,0	100		109672,7	100		9,5	100		140,8	100		950,1	100		in Betrieb
11:30		3,5	100		0,2	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		28,4	100		1,5	100		0,0	100		110240,5	100		9,5	100		140,7	100		956,2	100		in Betrieb
12:00		3,0	100		0,5	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		24,5	100		1,6	100		0,0	100		110006,7	100		9,5	100		140,8	100		959,8	100		in Betrieb
12:30		2,0	100		0,2	100		0,04	100		3,4	100		0,26	100		22,5	100		1,6	100		0,0	100		109843,8	100		9,5	100		140,6	100		953,8	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		2,2	100		0,11	100		3,2	100		0,26	100		20,8	100		1,6	100		0,0	100		111604,3	100		9,3	100		140,6	100		963,7	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		2,1	100		0,03	100		2,9	100		0,25	94		15,3	100		1,5	100		0,0	100		111904,8	100		9,8	100		140,4	100		954,2	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,1	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		16,1	100		1,5	100		0,0	100		112040,6	100		9,7	100		140,5	100		954,3	100		in Betrieb
14:30		3,4	100		1,0	100		0,03	100		3,0	100		0,26	100		21,6	100		1,6	100		0,0	100		110938,4	100		9,5	100		140,6	100		955,7	100		in Betrieb
15:00		4,2	100		0,9	100		0,02	100		3,1	100		0,25	100		17,4	100		1,5	100		0,0	100		110373,3	100		9,8	100		139,9	100		951,8	100		in Betrieb
15:30		4,4	100		0,5	100		0,03	100		3,0	100		0,25	100		25,0	100		1,5	100		0,0	100		108244,3	100		9,5	100		140,0	100		956,6	100		in Betrieb
16:00		4,1	100		1,0	100		0,0	73		2,3	100		0,25	100		29,8	100		1,5	100		0,0	100		108543,8	100		9,4	100		140,0	100		960,2	100		in Betrieb
16:30		2,5	100		1,2	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		31,3	100		1,5	100		0,0	100		109231,4	100		9,4	100		140,3	100		965,2	100		in Betrieb
17:00		9,9	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		18,8	100		1,5	100		0,0	100		110160,0	100		10,0	100		139,9	100		953,3	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	94		18,5	100		1,5	100		0,0	100		106651,7	100		9,5	100		139,8	100		963,8	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		30,3	100		1,6	100		0,1	100		106354,3	100		9,1	100		140,5	100		970,2	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		32,0	100		1,5	100		0,1	100		106612,8	100		9,1	100		140,1	100		971,0	100		in Betrieb
19:00		1,6	86		0,0	86		0,0	100		2,9	86		0,25	100		24,6	86		1,5	86		0,0	86		107367,5	100		9,6	86		140,2	100		961,1	100		in Betrieb
19:30		1,8	78		0,2	78		0,0	100		2,6	78		0,25	100		32,1	78		1,5	78		0,2	78		106455,7	100		9,1	78		140,4	100		966,5	100		in Betrieb
20:00		4,0	100		2,3	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		32,6	100		1,5	100		0,2	100		107092,0	100		9,2	100		140,5	100		967,0	100		in Betrieb
20:30		3,8	100		0,3	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,2	100		106794,8	100		9,7	100		140,5	100		953,7	100		in Betrieb
21:00		3,4	100		0,0	100		0,18	100		3,0	100		0,25	100		23,4	100		1,5	100		0,2	100		105379,2	100		9,2	100		140,5	100		960,5	100		in Betrieb
21:30		3,3	100		0,7	100		0,15	100		2,8	100		0,25	94		28,1	100		1,5	100		0,2</															