

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		26,3	100		1,6	100		0,1	100		104277,3	100	9,5	100		140,4	100		954,1	100	In marcia
01:00		1,6	100		0,0	100		0,03	100		3,1	100		0,26	100		33,9	100		1,6	100		0,1	100		104342,5	100	9,5	100		140,7	100		952,6	100	In marcia
01:30		1,6	100		0,0	100		0,15	100		3,2	100		0,26	94		40,9	100		1,6	100		0,0	100		104640,4	100	9,5	100		141,0	100		952,4	100	In marcia
02:00		1,9	100		1,1	100		0,75	73		2,8	100		0,26	100		34,2	100		1,6	100		0,0	100		105498,7	100	9,3	100		141,0	100		954,6	100	In marcia
02:30		1,7	100		0,9	100		0,56	100		2,7	100		0,26	100		21,4	100		1,5	100		0,0	100		105628,1	100	9,7	100		140,6	100		944,4	100	In marcia
03:00		2,3	100		1,7	100		0,59	100		2,4	100		0,26	100		22,0	100		1,5	100		0,0	100		104914,4	100	9,8	100		140,2	100		947,4	100	In marcia
03:30		2,7	100		1,2	100		0,31	100		2,6	100		0,26	100		24,2	100		1,5	100		0,1	100		104641,3	100	9,8	100		140,3	100		942,6	100	In marcia
04:00		1,6	100		0,0	100		0,15	73		2,5	100		0,26	100		27,2	100		1,6	100		0,0	100		105044,1	100	9,6	100		140,5	100		948,8	100	In marcia
04:30		1,7	100		1,4	100		0,55	100		2,2	100		0,26	100		20,9	100		1,6	100		0,0	100		103546,1	100	9,6	100		140,2	100		953,5	100	In marcia
05:00		2,3	100		1,5	100		0,35	100		2,1	100		0,26	100		18,1	100		1,5	100		0,0	100		103565,8	100	9,7	100		140,1	100		946,8	100	In marcia
05:30		1,9	100		1,9	100		0,5	100		2,7	100		0,27	94		32,1	100		1,6	100		0,1	100		105163,8	100	9,2	100		140,9	100		947,3	100	In marcia
06:00		1,7	100		2,1	100		0,44	73		2,2	100		0,26	100		24,4	100		1,6	100		0,0	100		104805,3	100	9,8	100		140,5	100		948,5	100	In marcia
06:30		1,6	100		0,4	100		0,13	100		2,4	100		0,26	100		27,1	100		1,6	100		0,0	100		105203,0	100	9,6	100		140,6	100		942,6	100	In marcia
07:00		1,7	86		0,9	86		0,35	100		2,7	86		0,26	100		27,3	86		1,6	86		0,0	86		105006,9	100	9,4	86		140,7	100		939,2	100	In marcia
07:30		2,3	78		2,9	78		0,28	100		2,5	78		0,26	100		24,3	78		1,6	78		0,1	78		105538,3	100	9,4	78		140,5	100		940,7	100	In marcia
08:00		2,3	100		1,8	100		0,14	73		2,5	100		0,26	100		18,4	100		1,5	100		0,0	100		105705,5	100	9,8	100		140,2	100		936,6	100	In marcia
08:30		3,7	100		0,0	100		0,03	100		3,1	100		0,25	100		11,6	100		1,5	100		0,0	100		104805,3	100	10,0	100		139,8	100		939,1	100	In marcia
09:00		1,8	100		0,0	100		0,01	100		2,5	100		0,26	100		17,7	100		1,5	100		0,1	100		103618,4	100	9,7	100		140,2	100		945,5	100	In marcia
09:30		1,6	100		0,0	100		0,04	100		2,0	100		0,26	94		23,7	100		1,6	100		0,1	100		102552,1	100	9,4	100		140,4	100		950,9	100	In marcia
10:00		1,6	100		0,0	100		0,05	73		2,5	100		0,27	100		32,2	100		1,6	100		0,1	100		103608,1	100	9,2	100		140,6	100		951,4	100	In marcia
10:30		1,6	100		0,6	100		0,15	100		2,4	100		0,26	100		28,2	100		1,6	100		0,0	100		105659,7	100	9,7	100		140,4	100		949,1	100	In marcia
11:00		1,6	100		1,6	100		0,16	100		2,2	100		0,26	100		26,3	100		1,5	100		0,1	100		105198,8	100	9,8	100		140,4	100		939,9	100	In marcia
11:30		1,6	100		1,8	100		0,13	100		2,4	100		0,26	100		23,0	100		1,5	100		0,1	100		103448,2	100	9,7	100		139,9	100		949,4	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,2	100		0,01	73		2,1	100		0,26	100		28,3	100		1,6	100		0,0	100		102324,1	100	9,5	100		140,1	100		949,4	100	In marcia
12:30		1,6	100		0,0	100		0,03	100		2,3	100		0,26	100		32,2	100		1,6	100		0,1	100		102784,3	100	9,3	100		140,4	100		947,3	100	In marcia
13:00		3,2	100		0,7	100		0,07	100		2,2	100		0,26	100		29,3	100		1,6	100		0,1	100		102719,1	100	9,4	100		140,5	100		940,1	100	In marcia
13:30		6,9	100		0,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		16,7	100		1,5	100		0,1	100		103403,5	100	9,6	100		140,1	100		948,9	100	In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		16,6	100		1,5	100		0,0	100		102794,6	100	9,7	100		140,3	100		944,4	100	In marcia
14:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		18,6	100		1,6	100		0,1	100		102525,3	100	9,6	100		140,6	100		950,2	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,0	100		0,01	100		2,4	100		0,26	100		21,4	100		1,5	100		0,1	100		103299,8	100	9,6	100		140,5	100		950,6	100	In marcia
15:30		3,8	100		0,8	100		0,02	100		2,5	100		0,26	100		20,1	100		1,5	100		0,0	100		101915,9	100	9,6	100		140,4	100		951,5	100	In marcia
16:00		3,6	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		18,9	100		1,5	100		0,0	100		101975,0	100	9,5	100		140,4	100		954,5	100	In marcia
16:30		4,6	100		0,4	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		26,3	100		1,5	100		0,0	100		102262,7	100	9,5	100		140,7	100		952,5	100	In marcia
17:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		29,6	100		1,5	100		0,0	100		102079,2	100	9,6	100		140,8	100		952,0	100	In marcia
17:30		4,6	100		0,0	100		0,02	100		3,1	100		0,26	95		35,8	100		1,5	100		0,0	100		101242,8	100	9,6	100		140,8	100		941,8	100	In marcia
18:00		4,4	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		23,4	100		1,5	100		0,0	100		100669,2	100	9,4	100		140,5	100		951,5	100	In marcia
18:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		29,2	100		1,5	100		0,1	100		100414,3	100	9,4	100		140,8	100		951,5	100	In marcia
19:00		3,2	84		0,0	84		0,0	100		3,4	84		0,26	100		37,9	84		1,6	84		0,2	84		101459,5	100	9,2	84		141,0	100		953,9	100	In marcia
19:30		4,3	79		0,3	79		0,01	100		3,3	79		0,26	100		31,5	79		1,5	79		0,0	79		101680,5	100	9,7	79		140,9	100		944,9	100	In marcia
20:00		4,9	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		36,3	100		1,6	100		0,1	100		102356,8	100	9,3	100		141,0	100		955,1	100	In marcia
20:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		29,2	100		1,6	100		0,1	100		102982,7	100	9,6	100		141,0	100		947,7	100	In marcia
21:00		3,7	100		0,0	100		0,02	100		3,0	100		0,26	100		23,3	100		1,5	100		0,1	100		103104,5	100	9,6	100		140,8	100		950,5	100	In marcia
21:30		3,3	100		0,0	100		0,01	100		2,8	100		0,26	94		15,6	100		1,5	100		0,1	100		102417,8	100	9,7	100		140,4	100		950,1	100	In marcia
22:00		4,9	100		0,6	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		12,9	100		1,5	100		0,1	100		101724,1	100	9,5	100		140,3	100		950,6		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		26,3	100		1,6	100		0,1	100		104277,3	100	9,5	100		140,4	100		954,1	100		in Betrieb
01:00		1,6	100		0,0	100		0,03	100		3,1	100		0,26	100		33,9	100		1,6	100		0,1	100		104342,5	100	9,5	100		140,7	100		952,6	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		0,0	100		0,15	100		3,2	100		0,26	94		40,9	100		1,6	100		0,0	100		104640,4	100	9,5	100		141,0	100		952,4	100		in Betrieb
02:00		1,9	100		1,1	100		0,75	73		2,8	100		0,26	100		34,2	100		1,6	100		0,0	100		105498,7	100	9,3	100		141,0	100		954,6	100		in Betrieb
02:30		1,7	100		0,9	100		0,56	100		2,7	100		0,26	100		21,4	100		1,5	100		0,0	100		105628,1	100	9,7	100		140,6	100		944,4	100		in Betrieb
03:00		2,3	100		1,7	100		0,59	100		2,4	100		0,26	100		22,0	100		1,5	100		0,0	100		104914,4	100	9,8	100		140,2	100		947,4	100		in Betrieb
03:30		2,7	100		1,2	100		0,31	100		2,6	100		0,26	100		24,2	100		1,5	100		0,1	100		104641,3	100	9,8	100		140,3	100		942,6	100		in Betrieb
04:00		1,6	100		0,0	100		0,15	73		2,5	100		0,26	100		27,2	100		1,6	100		0,0	100		105044,1	100	9,6	100		140,5	100		948,8	100		in Betrieb
04:30		1,7	100		1,4	100		0,55	100		2,2	100		0,26	100		20,9	100		1,6	100		0,0	100		103546,1	100	9,6	100		140,2	100		953,5	100		in Betrieb
05:00		2,3	100		1,5	100		0,35	100		2,1	100		0,26	100		18,1	100		1,5	100		0,0	100		103565,8	100	9,7	100		140,1	100		946,8	100		in Betrieb
05:30		1,9	100		1,9	100		0,5	100		2,7	100		0,27	94		32,1	100		1,6	100		0,1	100		105163,8	100	9,2	100		140,9	100		947,3	100		in Betrieb
06:00		1,7	100		2,1	100		0,44	73		2,2	100		0,26	100		24,4	100		1,6	100		0,0	100		10240,0	100	9,8	100		140,5	100		948,5	100		in Betrieb
06:30		1,6	100		0,4	100		0,13	100		2,4	100		0,26	100		27,1	100		1,6	100		0,0	100		105203,0	100	9,6	100		140,6	100		942,6	100		in Betrieb
07:00		1,7	86		0,9	86		0,35	100		2,7	86		0,26	100		27,3	86		1,6	86		0,0	86		105006,9	100	9,4	86		140,7	100		939,2	100		in Betrieb
07:30		2,3	78		2,9	78		0,28	100		2,5	78		0,26	100		24,3	78		1,6	78		0,1	78		105538,3	100	9,4	78		140,5	100		940,7	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		1,8	100		0,14	73		2,5	100		0,26	100		18,4	100		1,5	100		0,0	100		105705,5	100	9,8	100		140,2	100		936,6	100		in Betrieb
08:30		3,7	100		0,0	100		0,03	100		3,1	100		0,25	100		11,6	100		1,5	100		0,0	100		104805,3	100	10,0	100		139,8	100		939,1	100		in Betrieb
09:00		1,8	100		0,0	100		0,01	100		2,5	100		0,26	100		17,7	100		1,5	100		0,1	100		103618,4	100	9,7	100		140,2	100		945,5	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		0,0	100		0,04	100		2,0	100		0,26	94		23,7	100		1,6	100		0,1	100		102552,1	100	9,4	100		140,4	100		950,9	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		0,0	100		0,05	73		2,5	100		0,27	100		32,2	100		1,6	100		0,1	100		103608,1	100	9,2	100		140,6	100		951,4	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		0,6	100		0,15	100		2,4	100		0,26	100		28,2	100		1,6	100		0,0	100		105659,7	100	9,7	100		140,4	100		949,1	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		1,6	100		0,16	100		2,2	100		0,26	100		26,3	100		1,5	100		0,1	100		105198,8	100	9,8	100		140,4	100		939,9	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		1,8	100		0,13	100		2,4	100		0,26	100		23,0	100		1,5	100		0,1	100		103448,2	100	9,7	100		139,9	100		949,4	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,2	100		0,01	73		2,1	100		0,26	100		28,3	100		1,6	100		0,0	100		102324,1	100	9,5	100		140,1	100		949,4	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		0,03	100		2,3	100		0,26	100		32,2	100		1,6	100		0,1	100		102784,3	100	9,3	100		140,4	100		947,3	100		in Betrieb
13:00		3,2	100		0,7	100		0,07	100		2,2	100		0,26	100		29,3	100		1,6	100		0,1	100		102719,1	100	9,4	100		140,5	100		940,1	100		in Betrieb
13:30		6,9	100		0,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		16,7	100		1,5	100		0,1	100		103403,5	100	9,6	100		140,1	100		948,9	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		16,6	100		1,5	100		0,0	100		102794,6	100	9,7	100		140,3	100		944,4	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		18,6	100		1,6	100		0,1	100		102525,3	100	9,6	100		140,6	100		950,2	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,0	100		0,01	100		2,4	100		0,26	100		21,4	100		1,5	100		0,1	100		103299,8	100	9,6	100		140,5	100		950,6	100		in Betrieb
15:30		3,8	100		0,8	100		0,02	100		2,5	100		0,26	100		20,1	100		1,5	100		0,0	100		101915,9	100	9,6	100		140,4	100		951,5	100		in Betrieb
16:00		3,6	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		18,9	100		1,5	100		0,0	100		101975,0	100	9,5	100		140,4	100		954,5	100		in Betrieb
16:30		4,6	100		0,4	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		26,3	100		1,5	100		0,0	100		102262,7	100	9,5	100		140,7	100		952,5	100		in Betrieb
17:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		29,6	100		1,5	100		0,0	100		102079,2	100	9,6	100		140,8	100		952,0	100		in Betrieb
17:30		4,6	100		0,0	100		0,02	100		3,1	100		0,26	95		35,8	100		1,5	100		0,0	100		101242,8	100	9,6	100		140,8	100		941,8	100		in Betrieb
18:00		4,4	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		23,4	100		1,5	100		0,0	100		100669,2	100	9,4	100		140,5	100		951,5	100		in Betrieb
18:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		29,2	100		1,5	100		0,1	100		100414,3	100	9,4	100		140,8	100		951,5	100		in Betrieb
19:00		3,2	84		0,0	84		0,0	100		3,4	84		0,26	100		37,9	84		1,6	84		0,2	84		101459,5	100	9,2	84		141,0	100		953,9	100		in Betrieb
19:30		4,3	79		0,3	79		0,01	100		3,3	79		0,26	100		31,5	79		1,5	79		0,0	79		101680,5	100	9,7	79		140,9	100		944,9	100		in Betrieb
20:00		4,9	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		36,3	100		1,6	100		0,1	100		102356,8	100	9,3	100		141,0	100		955,1	100		in Betrieb
20:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		29,2	100		1,6	100		0,1	100		102982,7	100	9,6	100		141,0	100		947,7	100		in Betrieb
21:00		3,7	100		0,0	100		0,02	100		3,0	100		0,26	100		23,3	100		1,5	100		0,1	100		103104,5	100	9,6	100		140,8	100		950,5	100		in Betrieb
21:30		3,3	100		0,0	100		0,01	100		2,8	100		0,26	94		15,6	100		1,5	100		0,1	100		102417,8	100	9,7	100		140,4	100		950,1	100		in Betrieb
22:00		4,9	100		0,6	100		0,0	73		3,																										