

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 06/03/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		3,7	100		2,0	100		0,36	100		2,5	100		0,26	100		17,2	100		1,6	100		0,1	100		106928,6	100	9,8	100	140,0	100	946,0	100	In marcia
01:00		3,8	100		1,4	100		0,3	100		2,4	100		0,26	100		13,4	100		1,6	100		0,1	100		104705,8	100	9,9	100	139,3	100	940,1	100	In marcia
01:30		2,0	100		0,2	100		0,34	100		3,0	100		0,26	95		24,3	100		1,6	100		0,1	100		104823,2	100	9,5	100	140,3	100	941,7	100	In marcia
02:00		4,4	100		1,9	100		0,47	73		2,6	100		0,26	100		20,3	100		1,6	100		0,1	100		105526,9	100	9,8	100	140,5	100	952,4	100	In marcia
02:30		4,4	100		1,4	100		0,2	100		3,2	100		0,25	100		18,3	100		1,5	100		0,1	100		105324,1	100	9,9	100	140,3	100	949,7	100	In marcia
03:00		4,7	100		0,5	100		0,06	100		2,9	100		0,25	100		18,4	100		1,5	100		0,1	100		103264,2	100	9,8	100	140,0	100	950,9	100	In marcia
03:30		3,5	100		0,0	100		0,08	100		3,2	100		0,25	100		24,1	100		1,5	100		0,1	100		101778,4	100	9,6	100	140,0	100	953,6	100	In marcia
04:00		3,2	100		0,0	100		0,04	73		2,7	100		0,26	100		32,4	100		1,6	100		0,2	100		101100,8	100	9,4	100	140,4	100	954,7	100	In marcia
04:30		4,1	100		0,5	100		0,03	100		2,7	100		0,26	100		33,4	100		1,5	100		0,1	100		101654,5	100	9,6	100	140,5	100	952,5	100	In marcia
05:00		4,2	100		0,5	100		0,05	100		3,2	100		0,26	100		30,0	100		1,5	100		0,0	100		102289,8	100	9,4	100	140,6	100	955,3	100	In marcia
05:30		3,5	100		0,4	100		0,08	100		3,6	100		0,26	94		30,6	100		1,6	100		0,1	100		101869,4	100	9,6	100	141,0	100	947,9	100	In marcia
06:00		5,0	100		1,0	100		0,09	73		3,4	100		0,26	100		34,4	100		1,6	100		0,1	100		102307,8	100	9,3	100	140,9	100	948,6	100	In marcia
06:30		4,5	100		0,1	100		0,01	100		3,3	100		0,26	100		30,1	100		1,6	100		0,1	100		103511,5	100	9,6	100	141,0	100	951,5	100	In marcia
07:00		3,6	85		0,0	85		0,01	100		3,4	85		0,26	100		27,0	85		1,6	85		0,0	85		102902,7	100	9,6	85	140,9	100	949,8	100	In marcia
07:30		4,4	79		0,0	79		0,04	100		3,0	79		0,26	100		14,0	79		1,5	79		0,2	79		103073,1	100	9,7	79	140,4	100	953,9	100	In marcia
08:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		17,4	100		1,6	100		0,1	100		102760,7	100	9,3	100	140,6	100	956,9	100	In marcia
08:30		3,0	100		0,0	100		0,29	100		2,6	100		0,26	100		14,9	100		1,5	100		0,1	100		103744,3	100	9,6	100	140,7	100	958,3	100	In marcia
09:00		2,1	100		1,2	100		0,91	100		2,7	100		0,26	100		25,8	100		1,6	100		0,1	100		103098,1	100	9,4	100	140,8	100	951,3	100	In marcia
09:30		1,9	100		1,9	100		1,55	100		2,6	100		0,26	94		32,5	100		1,6	100		0,0	100		105117,4	100	9,6	100	140,9	100	945,5	100	In marcia
10:00		2,5	100		1,7	100		1,38	73		2,5	100		0,26	100		32,7	100		1,6	100		0,1	100		105699,9	100	9,5	100	140,9	100	951,9	100	In marcia
10:30		1,7	100		0,0	100		0,75	100		2,2	100		0,26	100		30,1	100		1,6	100		0,1	100		105782,1	100	9,6	100	140,8	100	942,8	100	In marcia
11:00		3,9	100		0,3	100		1,51	100		2,0	100		0,26	100		21,6	100		1,5	100		0,0	100		105145,6	100	10,0	100	140,3	100	943,0	100	In marcia
11:30		3,2	100		0,0	100		0,48	100		2,5	100		0,26	100		22,6	100		1,6	100		0,1	100		104043,2	100	9,6	100	140,3	100	949,2	100	In marcia
12:00		4,5	100		1,0	100		0,27	73		2,1	100		0,26	100		22,8	100		1,6	100		0,1	100		103885,3	100	9,6	100	140,2	100	952,7	100	In marcia
12:30		4,2	100		0,3	100		0,06	100		2,2	100		0,26	100		31,0	100		1,6	100		0,1	100		103703,0	100	9,6	100	140,6	100	954,5	100	In marcia
13:00		3,8	100		0,5	100		0,12	100		2,2	100		0,26	100		26,7	100		1,6	100		0,1	100		103162,3	100	9,4	100	140,2	100	952,7	100	In marcia
13:30		4,1	100		1,0	100		0,07	100		2,4	100		0,26	94		21,9	100		1,6	100		0,1	100		104134,9	100	9,4	100	140,5	100	947,9	100	In marcia
14:00		3,3	100		2,1	100		0,02	73		2,4	100		0,26	100		22,4	100		1,6	100		0,2	100		104780,6	100	9,6	100	140,5	100	948,5	100	In marcia
14:30		1,9	100		1,5	100		0,03	100		2,4	100		0,25	100		14,7	100		1,5	100		0,1	100		104387,8	100	9,8	100	140,1	100	946,4	100	In marcia
15:00		1,9	100		1,7	100		0,05	100		2,3	100		0,25	100		11,6	100		1,5	100		0,0	100		102951,1	100	9,9	100	139,9	100	949,0	100	In marcia
15:30		2,6	100		0,5	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		20,2	100		1,5	100		0,0	100		103381,9	100	9,6	100	140,3	100	951,4	100	In marcia
16:00		2,3	100		0,4	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		21,3	100		1,5	100		0,1	100		102328,2	100	9,9	100	140,0	100	945,2	100	In marcia
16:30		1,7	100		1,8	100		0,14	100		2,8	100		0,26	100		33,3	100		1,5	100		0,1	100		102789,4	100	9,6	100	140,4	100	944,3	100	In marcia
17:00		1,6	100		0,0	100		0,23	100		2,6	100		0,26	100		36,4	100		1,5	100		0,1	100		102987,5	100	9,5	100	140,5	100	950,5	100	In marcia
17:30		1,6	100		0,0	100		0,37	100		2,4	100		0,26	94		37,4	100		1,6	100		0,1	100		103753,7	100	9,7	100	140,9	100	939,5	100	In marcia
18:00		1,6	100		0,0	100		0,51	73		2,7	100		0,27	100		45,0	100		1,6	100		0,0	100		104311,3	100	9,4	100	141,2	100	946,7	100	In marcia
18:30		1,6	100		0,0	100		1,07	100		2,7	100		0,26	100		30,4	100		1,6	100		0,1	100		106903,8	100	10,0	100	140,9	100	941,2	100	In marcia
19:00		1,6	84		0,0	84		2,2	100		2,3	84		0,26	100		26,1	84		1,6	84		0,1	84		108965,2	100	9,7	84	141,2	100	939,0	100	In marcia
19:30		1,8	79		0,0	79		4,45	100		1,9	79		0,26	100		13,0	79		1,6	79		0,0	79		107884,0	100	10,1	79	140,7	100	941,3	100	In marcia
20:00		1,8	100		0,0	100		2,4	73		2,6	100		0,25	100		8,1	100		1,5	100		0,0	100		106360,5	100	10,2	100	140,2	100	940,5	100	In marcia
20:30		2,0	100		0,5	100		0,92	100		2,3	100		0,25	100		9,3	100		1,5	100		0,0	100		104814,8	100	9,9	100	140,0	100	949,4	100	In marcia
21:00		3,7	100		1,5	100		0,47	100		1,9	100		0,25	100		10,6	100		1,5	100		0,0	100		104853,0	100	9,9	100	140,0	100	947,4	100	In marcia
21:30		2,2	100		1,5	100		0,21	100		1,8	100		0,26	95		17,8	100		1,5	100		0,1	100		104584,9	100	9,7	100	140,1	100	943,6	100	In marcia
22:00		3,6	100		5,6	100		0,19	73		2,4	100		0,26	100		22,1	100		1,6	100		0,0	100		105046,1	100	9,8	100	139,9	100	948,8	100	In marcia
22:30		1,6	100		0,0	100		0,08	100		3,4	100		0,26	100		30,8	100		1,7	100		0,1	100		105931,3	100	9,9	100	140,1	100	948,9	100	In marcia
23:00		1,6	100		0,0	100		0																										

MVA Bozen

Datum: 06/03/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,7	100		2,0	100		0,36	100		2,5	100		0,26	100		17,2	100		1,6	100		0,1	100		106928,6	100		9,8	100		140,0	100		946,0	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		1,4	100		0,3	100		2,4	100		0,26	100		13,4	100		1,6	100		0,1	100		104705,8	100		9,9	100		139,3	100		940,1	100		in Betrieb
01:30		2,0	100		0,2	100		0,34	100		3,0	100		0,26	95		24,3	100		1,6	100		0,1	100		104823,2	100		9,5	100		140,3	100		941,7	100		in Betrieb
02:00		4,4	100		1,9	100		0,47	73		2,6	100		0,26	100		20,3	100		1,6	100		0,1	100		105526,9	100		9,8	100		140,5	100		952,4	100		in Betrieb
02:30		4,4	100		1,4	100		0,2	100		3,2	100		0,25	100		18,3	100		1,5	100		0,1	100		105324,1	100		9,9	100		140,3	100		949,7	100		in Betrieb
03:00		4,7	100		0,5	100		0,06	100		2,9	100		0,25	100		18,4	100		1,5	100		0,1	100		103264,2	100		9,8	100		140,0	100		950,9	100		in Betrieb
03:30		3,5	100		0,0	100		0,08	100		3,2	100		0,25	100		24,1	100		1,5	100		0,1	100		101778,4	100		9,6	100		140,0	100		953,6	100		in Betrieb
04:00		3,2	100		0,0	100		0,04	73		2,7	100		0,26	100		32,4	100		1,6	100		0,2	100		101100,8	100		9,4	100		140,4	100		954,7	100		in Betrieb
04:30		4,1	100		0,5	100		0,03	100		2,7	100		0,26	100		33,4	100		1,5	100		0,1	100		101654,5	100		9,6	100		140,5	100		952,5	100		in Betrieb
05:00		4,2	100		0,5	100		0,05	100		3,2	100		0,26	100		30,0	100		1,5	100		0,0	100		102289,8	100		9,4	100		140,6	100		955,3	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		0,4	100		0,08	100		3,6	100		0,26	94		30,6	100		1,6	100		0,1	100		101869,4	100		9,6	100		141,0	100		947,9	100		in Betrieb
06:00		5,0	100		1,0	100		0,09	73		3,4	100		0,26	100		34,4	100		1,6	100		0,1	100		102307,8	100		9,3	100		140,9	100		948,6	100		in Betrieb
06:30		4,5	100		0,1	100		0,01	100		3,3	100		0,26	100		30,1	100		1,6	100		0,1	100		103511,5	100		9,6	100		141,0	100		951,5	100		in Betrieb
07:00		3,6	85		0,0	85		0,01	100		3,4	85		0,26	100		27,0	85		1,6	85		0,0	85		102902,7	100		9,6	85		140,9	100		949,8	100		in Betrieb
07:30		4,4	79		0,0	79		0,04	100		3,0	79		0,26	100		14,0	79		1,5	79		0,2	79		103073,1	100		9,7	79		140,4	100		953,9	100		in Betrieb
08:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		17,4	100		1,6	100		0,1	100		102760,7	100		9,3	100		140,6	100		956,9	100		in Betrieb
08:30		3,0	100		0,0	100		0,29	100		2,6	100		0,26	100		14,9	100		1,5	100		0,1	100		103744,3	100		9,6	100		140,7	100		958,3	100		in Betrieb
09:00		2,1	100		1,2	100		0,91	100		2,7	100		0,26	100		25,8	100		1,6	100		0,1	100		103098,1	100		9,4	100		140,8	100		951,3	100		in Betrieb
09:30		1,9	100		1,9	100		1,55	100		2,6	100		0,26	94		32,5	100		1,6	100		0,0	100		105117,4	100		9,6	100		140,9	100		945,5	100		in Betrieb
10:00		2,5	100		1,7	100		1,38	73		2,5	100		0,26	100		32,7	100		1,6	100		0,1	100		105699,9	100		9,5	100		140,9	100		951,9	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		0,0	100		0,75	100		2,2	100		0,26	100		30,1	100		1,6	100		0,1	100		105782,1	100		9,6	100		140,8	100		942,8	100		in Betrieb
11:00		3,9	100		0,3	100		1,51	100		2,0	100		0,26	100		21,6	100		1,5	100		0,0	100		105145,6	100		10,0	100		140,3	100		943,0	100		in Betrieb
11:30		3,2	100		0,0	100		0,48	100		2,5	100		0,26	100		22,6	100		1,6	100		0,1	100		104043,2	100		9,6	100		140,3	100		949,2	100		in Betrieb
12:00		4,5	100		1,0	100		0,27	73		2,1	100		0,26	100		22,8	100		1,6	100		0,1	100		103885,3	100		9,6	100		140,2	100		952,7	100		in Betrieb
12:30		4,2	100		0,3	100		0,06	100		2,2	100		0,26	100		31,0	100		1,6	100		0,1	100		103703,0	100		9,6	100		140,6	100		954,5	100		in Betrieb
13:00		3,8	100		0,5	100		0,12	100		2,2	100		0,26	100		26,7	100		1,6	100		0,1	100		103162,3	100		9,4	100		140,2	100		952,7	100		in Betrieb
13:30		4,1	100		1,0	100		0,07	100		2,4	100		0,26	94		21,9	100		1,6	100		0,1	100		104134,9	100		9,4	100		140,5	100		947,9	100		in Betrieb
14:00		3,3	100		2,1	100		0,02	73		2,4	100		0,26	100		22,4	100		1,6	100		0,2	100		104780,6	100		9,6	100		140,5	100		948,5	100		in Betrieb
14:30		1,9	100		1,5	100		0,03	100		2,4	100		0,25	100		14,7	100		1,5	100		0,1	100		104387,8	100		9,8	100		140,1	100		946,4	100		in Betrieb
15:00		1,9	100		1,7	100		0,05	100		2,3	100		0,25	100		11,6	100		1,5	100		0,0	100		102951,1	100		9,9	100		139,9	100		949,0	100		in Betrieb
15:30		2,6	100		0,5	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		20,2	100		1,5	100		0,0	100		103381,9	100		9,6	100		140,3	100		951,4	100		in Betrieb
16:00		2,3	100		0,4	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		21,3	100		1,5	100		0,1	100		102328,2	100		9,9	100		140,0	100		945,2	100		in Betrieb
16:30		1,7	100		1,8	100		0,14	100		2,8	100		0,26	100		33,3	100		1,5	100		0,1	100		102789,4	100		9,6	100		140,4	100		944,3	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		0,0	100		0,23	100		2,6	100		0,26	100		36,4	100		1,5	100		0,1	100		102987,5	100		9,5	100		140,5	100		950,5	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		0,0	100		0,37	100		2,4	100		0,26	94		37,4	100		1,6	100		0,1	100		103753,7	100		9,7	100		140,9	100		939,5	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		0,0	100		0,51	73		2,7	100		0,27	100		45,0	100		1,6	100		0,0	100		104311,3	100		9,4	100		141,2	100		946,7	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		0,0	100		1,07	100		2,7	100		0,26	100		30,4	100		1,6	100		0,1	100		106903,8	100		10,0	100		140,9	100		941,2	100		in Betrieb
19:00		1,6	84		0,0	84		2,2	100		2,3	84		0,26	100		26,1	84		1,6	84		0,1	84		108965,2	100		9,7	84		141,2	100		939,0	100		in Betrieb
19:30		1,8	79		0,0	79		4,45	100		1,9	79		0,26	100		13,0	79		1,6	79		0,0	79		107884,0	100		10,1	79		140,7	100		941,3	100		in Betrieb
20:00		1,8	100		0,0	100		2,4	73		2,6	100		0,25	100		8,1	100		1,5	100		0,0	100		106360,5	100		10,2	100		140,2	100		940,5	100		in Betrieb
20:30		2,0	100		0,5	100		0,92	100		2,3	100		0,25	100		9,3	100		1,5	100		0,0	100		104814,8	100		9,9	100		140,0	100		949,4	100		in Betrieb
21:00		3,7	100		1,5	100		0,47	100		1,9	100		0,25	100		10,6	100		1,5	100		0,0	100		104853,0	100		9,9	100		140,0	100		947,4	100		in Betrieb
21:30		2,2	100		1,5	100		0,21	100		1,8	100		0,26	95		17,8	100		1,5	100		0,1	100														