

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 28/03/2024**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi ° C		Note	T camera Postcomb. ° C		Stato	Impianto
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		
00:30		3,1	100		1,9	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		21,2	100		1,5	100		0,2	100		105639,9	100		9,6	100		140,8	100		949,4	100	In marcia	
01:00		3,3	100		1,4	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		16,0	100		1,5	100		0,1	100		105729,4	100		9,6	100		140,8	100		953,4	100	In marcia	
01:30		4,0	100		0,8	100		0,0	100		2,9	100		0,26	94		16,8	100		1,5	100		0,1	100		106741,7	100		9,6	100		140,9	100		956,7	100	In marcia	
02:00		2,7	100		0,4	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		22,5	100		1,5	100		0,2	100		105956,7	100		9,5	100		141,0	100		951,7	100	In marcia	
02:30		3,0	100		1,4	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		26,1	100		1,5	100		0,2	100		105616,7	100		9,8	100		140,5	100		936,1	100	In marcia	
03:00		2,5	100		1,2	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,5	100		1,6	100		0,2	100		106316,8	100		9,6	100		140,8	100		942,4	100	In marcia	
03:30		3,2	100		1,7	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		26,1	100		1,6	100		0,3	100		107254,6	100		9,4	100		140,9	100		954,7	100	In marcia	
04:00		3,1	100		1,5	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		22,8	100		1,5	100		0,2	100		106636,8	100		9,6	100		140,5	100		950,3	100	In marcia	
04:30		5,2	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		22,7	100		1,5	100		0,2	100		105473,5	100		9,5	100		140,0	100		954,0	100	In marcia	
05:00		3,8	100		0,1	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		25,0	100		1,5	100		0,2	100		106869,3	100		9,6	100		140,3	100		953,0	100	In marcia	
05:30		4,4	100		0,6	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		29,5	100		1,5	100		0,1	100		105399,8	100		9,4	100		140,4	100		963,6	100	In marcia	
06:00		3,0	100		0,4	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		23,6	100		1,5	100		0,1	100		105685,4	100		9,5	100		140,4	100		958,9	100	In marcia	
06:30		2,7	100		0,3	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		25,4	100		1,6	100		0,2	100		107137,8	100		9,7	100		140,7	100		945,7	100	In marcia	
07:00		3,4	86		0,6	86		0,0	100		2,6	86		0,26	100		27,0	86		1,6	86		0,2	86		105927,7	100		9,4	86		140,7	100		950,6	100	In marcia	
07:30		3,5	79		0,9	79		0,0	100		2,9	79		0,26	100		29,5	79		1,6	79		0,2	79		106066,1	100		9,6	79		140,5	100		951,9	100	In marcia	
08:00		2,9	100		0,6	100		0,0	73		3,5	100		0,27	100		31,2	100		1,6	100		0,2	100		106152,4	100		9,3	100		140,8	100		955,2	100	In marcia	
08:30		6,4	100		2,2	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		26,0	100		1,5	100		0,1	100		107101,6	100		9,7	100		140,6	100		952,2	100	In marcia	
09:00		7,3	100		0,5	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		23,4	100		1,5	100		0,1	100		106911,0	100		9,8	100		140,6	100		947,1	100	In marcia	
09:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	94		14,1	100		1,5	100		0,1	100		106650,2	100		9,7	100		140,5	100		955,8	100	In marcia	
10:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		11,1	100		1,5	100		0,1	100		106065,8	100		9,7	100		140,1	100		952,5	100	In marcia	
10:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		20,4	100		1,5	100		0,1	100		105859,8	100		9,6	100		140,3	100		950,7	100	In marcia	
11:00		2,8	100		0,8	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		23,9	100		1,5	100		0,1	100		107064,9	100		9,7	100		140,6	100		942,5	100	In marcia	
11:30		1,6	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		31,7	100		1,6	100		0,1	100		107645,4	100		9,7	100		140,9	100		947,6	100	In marcia	
12:00		1,6	100		1,3	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		35,7	100		1,6	100		0,2	100		107629,2	100		9,8	100		140,7	100		937,4	100	In marcia	
12:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,27	100		44,6	100		1,6	100		0,1	100		107766,7	100		9,2	100		141,1	100		943,8	100	In marcia	
13:00		1,7	100		1,2	100		0,0	100		2,7	100		0,27	100		30,8	100		1,6	100		0,1	100		109595,5	100		9,5	100		141,2	100		944,2	100	In marcia	
13:30		1,6	100		0,6	100		0,0	100		2,8	100		0,26	94		20,4	100		1,6	100		0,2	100		108111,9	100		10,0	100		140,2	100		941,8	100	In marcia	
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		20,7	100		1,6	100		0,1	100		107389,3	100		9,7	100		140,1	100		946,0	100	In marcia	
14:30		1,9	100		0,5	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		16,0	100		1,6	100		0,1	100		105639,0	100		9,5	100		139,9	100		951,7	100	In marcia	
15:00		3,6	100		0,8	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		14,7	100		1,5	100		0,2	100		104922,0	100		9,3	100		139,6	100		954,6	100	In marcia	
15:30		2,8	100		0,9	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		20,3	100		1,6	100		0,2	100		104680,9	100		9,3	100		140,1	100		942,8	100	In marcia	
16:00		1,7	100		1,8	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		18,9	100		1,6	100		0,1	100		105290,0	100		9,6	100		140,0	100		943,7	100	In marcia	
16:30		2,1	100		1,8	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		26,2	100		1,6	100		0,1	100		105011,2	100		9,3	100		140,2	100		948,2	100	In marcia	
17:00		1,6	100		1,8	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		32,9	100		1,6	100		0,1	100		105641,3	100		9,3	100		140,0	100		958,6	100	In marcia	
17:30		1,6	100		0,3	100		0,0	100		2,2	100		0,26	94		25,0	100		1,5	100		0,1	100		105300,5	100		9,8	100		139,7	100		948,4	100	In marcia	
18:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,27	100		32,9	100		1,6	100		0,2	100		103589,0	100		9,0	100		140,3	100		953,8	100	In marcia	
18:30		2,0	100		0,9	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		26,8	100		1,5	100		0,1	100		104839,9	100		9,4	100		140,1	100		950,3	100	In marcia	
19:00		1,9	84		1,0	84		0,0	100		2,2	84		0,26	100		22,9	84		1,5	84		0,1	84		104279,2	100		9,7	84		139,9	100		945,5	100	In marcia	
19:30		1,8	79		1,1	79		0,0	100		3,0	79		0,26	100		25,2	79		1,6	79		0,1	79		103275,9	100		9,3	79		140,5	100		956,8	100	In marcia	
20:00		1,9	100		1,5	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		23,4	100		1,6	100		0,1	100		103252,0	100		9,3	100		140,2	100		957,6	100	In marcia	
20:30		2,2	100		1,6	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		24,4	100		1,5	100		0,2	100		103329,9	100		9,5	100		140,0	100		949,8	100	In marcia	
21:00		1,6	100		0,8	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		32,9	100		1,6	100		0,1	100		104305,3	100		9,0	100		140,5	100		962,7	100	In marcia	
21:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		2,4	100		0,26	94		28,0	100		1,5	100		0,2	100		105339,3	100		9,6</									

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,1	100		1,9	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		21,2	100		1,5	100		0,2	100		105639,9	100	9,6	100		140,8	100		949,4	100		in Betrieb
01:00		3,3	100		1,4	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		16,0	100		1,5	100		0,1	100		105729,4	100	9,6	100		140,8	100		953,4	100		in Betrieb
01:30		4,0	100		0,8	100		0,0	100		2,9	100		0,26	94		16,8	100		1,5	100		0,1	100		106741,7	100	9,6	100		140,9	100		956,7	100		in Betrieb
02:00		2,7	100		0,4	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		22,5	100		1,5	100		0,2	100		105956,7	100	9,5	100		141,0	100		951,7	100		in Betrieb
02:30		3,0	100		1,4	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		26,1	100		1,5	100		0,2	100		105616,7	100	9,8	100		140,5	100		936,1	100		in Betrieb
03:00		2,5	100		1,2	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,5	100		1,6	100		0,2	100		106316,8	100	9,6	100		140,8	100		942,4	100		in Betrieb
03:30		3,2	100		1,7	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		26,1	100		1,6	100		0,3	100		107254,6	100	9,4	100		140,9	100		954,7	100		in Betrieb
04:00		3,1	100		1,5	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		22,8	100		1,5	100		0,2	100		106636,8	100	9,6	100		140,5	100		950,3	100		in Betrieb
04:30		5,2	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		22,7	100		1,5	100		0,2	100		105473,5	100	9,5	100		140,0	100		954,0	100		in Betrieb
05:00		3,8	100		0,1	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		25,0	100		1,5	100		0,2	100		106869,3	100	9,6	100		140,3	100		953,0	100		in Betrieb
05:30		4,4	100		0,6	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		29,5	100		1,5	100		0,1	100		105399,8	100	9,4	100		140,4	100		963,6	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		0,4	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		23,6	100		1,5	100		0,1	100		105685,4	100	9,5	100		140,4	100		958,9	100		in Betrieb
06:30		2,7	100		0,3	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		25,4	100		1,6	100		0,2	100		107137,8	100	9,7	100		140,7	100		945,7	100		in Betrieb
07:00		3,4	86		0,6	86		0,0	100		2,6	86		0,26	100		27,0	86		1,6	86		0,2	86		105927,7	100	9,4	86		140,7	100		950,6	100		in Betrieb
07:30		3,5	79		0,9	79		0,0	100		2,9	79		0,26	100		29,5	79		1,6	79		0,2	79		106066,1	100	9,6	79		140,5	100		951,9	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		0,6	100		0,0	73		3,5	100		0,27	100		31,2	100		1,6	100		0,2	100		106152,4	100	9,3	100		140,8	100		955,2	100		in Betrieb
08:30		6,4	100		2,2	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		26,0	100		1,5	100		0,1	100		107101,6	100	9,7	100		140,6	100		952,2	100		in Betrieb
09:00		7,3	100		0,5	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		23,4	100		1,5	100		0,1	100		106911,0	100	9,8	100		140,6	100		947,1	100		in Betrieb
09:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	94		14,1	100		1,5	100		0,1	100		106650,2	100	9,7	100		140,5	100		955,8	100		in Betrieb
10:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		11,1	100		1,5	100		0,1	100		106065,8	100	9,7	100		140,1	100		952,5	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		20,4	100		1,5	100		0,1	100		105859,8	100	9,6	100		140,3	100		950,7	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		0,8	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		23,9	100		1,5	100		0,1	100		107064,9	100	9,7	100		140,6	100		942,5	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		31,7	100		1,6	100		0,1	100		107645,4	100	9,7	100		140,9	100		947,6	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		1,3	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		35,7	100		1,6	100		0,2	100		107629,2	100	9,8	100		140,7	100		937,4	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,27	100		44,6	100		1,6	100		0,1	100		107766,7	100	9,2	100		141,1	100		943,8	100		in Betrieb
13:00		1,7	100		1,2	100		0,0	100		2,7	100		0,27	100		30,8	100		1,6	100		0,1	100		109595,5	100	9,5	100		141,2	100		944,2	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,6	100		0,0	100		2,8	100		0,26	94		20,4	100		1,6	100		0,2	100		108111,9	100	10,0	100		140,2	100		941,8	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		20,7	100		1,6	100		0,1	100		107389,3	100	9,7	100		140,1	100		946,0	100		in Betrieb
14:30		1,9	100		0,5	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		16,0	100		1,6	100		0,1	100		105639,0	100	9,5	100		139,9	100		951,7	100		in Betrieb
15:00		3,6	100		0,8	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		14,7	100		1,5	100		0,2	100		104922,0	100	9,3	100		139,6	100		954,6	100		in Betrieb
15:30		2,8	100		0,9	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		20,3	100		1,6	100		0,2	100		104680,9	100	9,3	100		140,1	100		942,8	100		in Betrieb
16:00		1,7	100		1,8	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		18,9	100		1,6	100		0,1	100		105290,0	100	9,6	100		140,0	100		943,7	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		1,8	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		26,2	100		1,6	100		0,1	100		105011,2	100	9,3	100		140,2	100		948,2	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		1,8	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		32,9	100		1,6	100		0,1	100		105641,3	100	9,3	100		140,0	100		958,6	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		0,3	100		0,0	100		2,2	100		0,26	94		25,0	100		1,5	100		0,1	100		105300,5	100	9,8	100		139,7	100		948,4	100		in Betrieb
18:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,27	100		32,9	100		1,6	100		0,2	100		103589,0	100	9,0	100		140,3	100		953,8	100		in Betrieb
18:30		2,0	100		0,9	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		26,8	100		1,5	100		0,1	100		104839,9	100	9,4	100		140,1	100		950,3	100		in Betrieb
19:00		1,9	84		1,0	84		0,0	100		2,2	84		0,26	100		22,9	84		1,5	84		0,1	84		104279,2	100	9,7	84		139,9	100		945,5	100		in Betrieb
19:30		1,8	79		1,1	79		0,0	100		3,0	79		0,26	100		25,2	79		1,6	79		0,1	79		103275,9	100	9,3	79		140,5	100		956,8	100		in Betrieb
20:00		1,9	100		1,5	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		23,4	100		1,6	100		0,1	100		103252,0	100	9,3	100		140,2	100		957,6	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		1,6	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		24,4	100		1,5	100		0,2	100		103329,9	100	9,5	100		140,0	100		949,8	100		in Betrieb
21:00		1,6	100		0,8	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		32,9	100		1,6	100		0,1	100		104305,3	100	9,0	100		140,5	100		962,7	100		in Betrieb
21:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		2,4	100		0,26	94		28,0	100		1,5	100		0,2	100		105339,3	100	9,6	100		140,4	100		955,4	100		in Betrieb
22:00		1,6	100		1,3	100		0,0	73		2,5	100		0,26	10																						