

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 07/04/2024**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		27,6	100		1,5	100		0,0	100		104215,4	100		10,5	100		140,4	100		929,6	100	In marcia
01:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		27,7	100		1,5	100		0,0	100		105167,4	100		10,8	100		140,3	100		932,9	100	In marcia
01:30		4,0	100		0,5	100		0,0	100		2,5	100		0,25	94		27,0	100		1,5	100		0,0	100		104753,1	100		10,9	100		140,2	100		924,3	100	In marcia
02:00		4,7	100		0,2	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		27,4	100		1,5	100		0,0	100		104605,0	100		10,6	100		140,5	100		929,7	100	In marcia
02:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		27,3	100		1,5	100		0,0	100		104725,3	100		10,7	100		140,4	100		922,9	100	In marcia
03:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		20,1	100		1,5	100		0,0	100		104215,7	100		10,6	100		140,2	100		923,1	100	In marcia
03:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		22,1	100		1,5	100		0,0	100		104087,3	100		10,6	100		140,5	100		929,1	100	In marcia
04:00		3,6	100		0,3	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		21,9	100		1,5	100		0,0	100		104090,0	100		10,7	100		140,2	100		920,2	100	In marcia
04:30		4,2	100		0,5	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		18,5	100		1,5	100		0,0	100		104411,3	100		10,8	100		140,1	100		925,3	100	In marcia
05:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		26,8	100		1,5	100		0,0	100		105018,3	100		10,9	100		140,5	100		920,6	100	In marcia
05:30		7,7	100		0,9	100		0,0	100		2,7	100		0,25	95		28,8	100		1,5	100		0,0	100		104422,6	100		10,6	100		140,6	100		929,7	100	In marcia
06:00		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		24,3	100		1,6	100		0,0	100		104331,1	100		10,6	100		140,3	100		929,6	100	In marcia
06:30		1,5	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		21,6	100		1,6	100		0,0	100		104625,2	100		10,8	100		140,3	100		930,4	100	In marcia
07:00		1,5	84		0,0	84		0,0	100		3,0	84		0,25	100		24,2	84		1,5	84		0,0	84		104555,4	100		10,8	84		140,5	100		924,5	100	In marcia
07:30		2,1	80		0,0	80		0,0	100		3,8	80		0,25	100		21,7	80		1,5	80		0,0	80		103378,2	100		10,5	80		140,5	100		934,8	100	In marcia
08:00		4,0	100		0,5	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		23,0	100		1,5	100		0,1	100		103713,7	100		10,7	100		140,4	100		923,5	100	In marcia
08:30		5,9	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		31,4	100		1,5	100		0,0	100		103967,9	100		10,5	100		140,7	100		928,4	100	In marcia
09:00		4,7	100		0,6	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		25,8	100		1,5	100		0,1	100		103959,9	100		10,6	100		140,4	100		932,3	100	In marcia
09:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,24	95		20,0	100		1,5	100		0,0	100		105242,1	100		11,0	100		140,4	100		933,5	100	In marcia
10:00		3,6	100		0,5	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		26,0	100		1,6	100		0,0	100		102959,5	100		11,0	100		140,2	100		930,2	100	In marcia
10:30		4,6	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		26,7	100		1,6	100		0,1	100		100165,4	100		10,5	100		139,8	100		923,9	100	In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		27,1	100		1,6	100		0,1	100		100373,3	100		10,3	100		140,2	100		932,1	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		26,7	100		1,6	100		0,1	100		100080,8	100		10,0	100		140,4	100		943,3	100	In marcia
12:00		1,5	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		19,1	100		1,5	100		0,0	100		99783,2	100		10,5	100		140,2	100		933,9	100	In marcia
12:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		29,8	100		1,5	100		0,0	100		100522,8	100		10,4	100		140,4	100		933,6	100	In marcia
13:00		2,4	100		0,9	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		35,5	100		1,5	100		0,2	100		100153,7	100		10,2	100		140,3	100		928,5	100	In marcia
13:30		5,8	100		2,4	100		0,0	100		1,9	100		0,26	94		33,1	100		1,6	100		0,1	100		99976,7	100		10,3	100		140,5	100		922,1	100	In marcia
14:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		30,8	100		1,5	100		0,1	100		100596,5	100		10,4	100		140,6	100		926,5	100	In marcia
14:30		1,6	100		0,0	100		0,3	100		2,8	100		0,25	100		20,5	100		1,5	100		0,0	100		100734,5	100		10,2	100		140,5	100		932,4	100	In marcia
15:00		1,8	100		0,0	100		0,32	100		2,3	100		0,25	100		13,6	100		1,5	100		0,0	100		101127,1	100		10,5	100		140,3	100		935,1	100	In marcia
15:30		4,6	100		1,5	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		16,9	100		1,5	100		0,1	100		100953,7	100		10,5	100		140,4	100		928,6	100	In marcia
16:00		6,4	100		1,1	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		23,2	100		1,6	100		0,1	100		100430,5	100		10,5	100		140,4	100		925,7	100	In marcia
16:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		26,4	100		1,6	100		0,0	100		100434,7	100		10,3	100		140,7	100		930,3	100	In marcia
17:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		22,8	100		1,6	100		0,1	100		99551,7	100		9,9	100		140,4	100		944,7	100	In marcia
17:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	94		20,0	100		1,6	100		0,1	100		99719,0	100		10,4	100		140,3	100		931,5	100	In marcia
18:00		3,7	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		25,9	100		1,5	100		0,0	100		99951,7	100		10,5	100		140,3	100		923,9	100	In marcia
18:30		5,2	100		0,2	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		26,4	100		1,6	100		0,0	100		100291,4	100		10,4	100		140,4	100		933,6	100	In marcia
19:00		3,5	84		0,0	84		0,0	100		2,9	84		0,25	100		32,0	84		1,6	84		0,1	84		99880,7	100		10,3	84		140,6	100		934,9	100	In marcia
19:30		2,4	79		0,0	79		0,0	100		2,7	79		0,26	100		34,1	79		1,6	79		0,0	79		100259,5	100		10,6	79		141,0	100		932,6	100	In marcia
20:00		6,3	100		1,2	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		28,6	100		1,5	100		0,0	100		100983,3	100		10,5	100		140,7	100		937,2	100	In marcia
20:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		25,8	100		1,6	100		0,0	100		101267,9	100		10,6	100		140,8	100		924,8	100	In marcia
21:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		23,4	100		1,6	100		0,0	100		100869,9	100		10,5	100		140,7	100		927,7	100	In marcia
21:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	94		24,6	100		1,6	100		0,0	100		101296,8	100		10,5	100		140,9	100		934,1	100	In marcia
22:00		5,4	1																																		

MVA Bozen

Datum: 07/04/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		27,6	100		1,5	100		0,0	100		104215,4	100	10,5	100		140,4	100		929,6	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		27,7	100		1,5	100		0,0	100		105167,4	100	10,8	100		140,3	100		932,9	100		in Betrieb
01:30		4,0	100		0,5	100		0,0	100		2,5	100		0,25	94		27,0	100		1,5	100		0,0	100		104753,1	100	10,9	100		140,2	100		924,3	100		in Betrieb
02:00		4,7	100		0,2	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		27,4	100		1,5	100		0,0	100		104605,0	100	10,6	100		140,5	100		929,7	100		in Betrieb
02:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		27,3	100		1,5	100		0,0	100		104725,3	100	10,7	100		140,4	100		922,9	100		in Betrieb
03:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		20,1	100		1,5	100		0,0	100		104215,7	100	10,6	100		140,2	100		923,1	100		in Betrieb
03:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		22,1	100		1,5	100		0,0	100		104087,3	100	10,6	100		140,5	100		929,1	100		in Betrieb
04:00		3,6	100		0,3	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		21,9	100		1,5	100		0,0	100		104090,0	100	10,7	100		140,2	100		920,2	100		in Betrieb
04:30		4,2	100		0,5	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		18,5	100		1,5	100		0,0	100		104411,3	100	10,8	100		140,1	100		925,3	100		in Betrieb
05:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		26,8	100		1,5	100		0,0	100		103918,3	100	10,9	100		140,5	100		920,6	100		in Betrieb
05:30		7,7	100		0,9	100		0,0	100		2,7	100		0,25	95		28,8	100		1,5	100		0,0	100		104422,6	100	10,6	100		140,6	100		929,7	100		in Betrieb
06:00		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		24,3	100		1,6	100		0,0	100		104331,1	100	10,6	100		140,3	100		929,6	100		in Betrieb
06:30		1,5	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		21,6	100		1,6	100		0,0	100		104625,2	100	10,8	100		140,3	100		930,4	100		in Betrieb
07:00		1,5	84		0,0	84		0,0	100		3,0	84		0,25	100		24,2	84		1,5	84		0,0	84		104555,4	100	10,8	84		140,5	100		924,5	100		in Betrieb
07:30		2,1	80		0,0	80		0,0	100		3,8	80		0,25	100		21,7	80		1,5	80		0,0	80		103378,2	100	10,5	80		140,5	100		934,8	100		in Betrieb
08:00		4,0	100		0,5	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		23,0	100		1,5	100		0,1	100		103713,7	100	10,7	100		140,4	100		923,5	100		in Betrieb
08:30		5,9	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		31,4	100		1,5	100		0,0	100		103967,9	100	10,5	100		140,7	100		928,4	100		in Betrieb
09:00		4,7	100		0,6	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		25,8	100		1,5	100		0,1	100		103959,9	100	10,6	100		140,4	100		932,3	100		in Betrieb
09:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,24	95		20,0	100		1,5	100		0,0	100		105242,1	100	11,0	100		140,4	100		933,5	100		in Betrieb
10:00		3,6	100		0,5	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		26,0	100		1,6	100		0,0	100		102959,5	100	11,0	100		140,2	100		930,2	100		in Betrieb
10:30		4,6	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		26,7	100		1,6	100		0,1	100		100165,4	100	10,5	100		139,8	100		923,9	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		27,1	100		1,6	100		0,1	100		100373,3	100	10,3	100		140,2	100		932,1	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		26,7	100		1,6	100		0,1	100		100080,8	100	10,0	100		140,4	100		943,3	100		in Betrieb
12:00		1,5	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		19,1	100		1,5	100		0,0	100		99783,2	100	10,5	100		140,2	100		933,9	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		29,8	100		1,5	100		0,0	100		100522,8	100	10,4	100		140,4	100		933,6	100		in Betrieb
13:00		2,4	100		0,9	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		35,5	100		1,5	100		0,2	100		100153,7	100	10,2	100		140,3	100		928,5	100		in Betrieb
13:30		5,8	100		2,4	100		0,0	100		1,9	100		0,26	94		33,1	100		1,6	100		0,1	100		99976,7	100	10,3	100		140,5	100		922,1	100		in Betrieb
14:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		30,8	100		1,5	100		0,1	100		100596,5	100	10,4	100		140,6	100		926,5	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,0	100		0,3	100		2,8	100		0,25	100		20,5	100		1,5	100		0,0	100		100734,5	100	10,2	100		140,5	100		932,4	100		in Betrieb
15:00		1,8	100		0,0	100		0,32	100		2,3	100		0,25	100		13,6	100		1,5	100		0,0	100		101127,1	100	10,5	100		140,3	100		935,1	100		in Betrieb
15:30		4,6	100		1,5	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		16,9	100		1,5	100		0,1	100		100953,7	100	10,5	100		140,4	100		928,6	100		in Betrieb
16:00		6,4	100		1,1	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		23,2	100		1,6	100		0,1	100		100430,5	100	10,5	100		140,4	100		925,7	100		in Betrieb
16:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		26,4	100		1,6	100		0,0	100		100434,7	100	10,3	100		140,7	100		930,3	100		in Betrieb
17:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		22,8	100		1,6	100		0,1	100		99551,7	100	9,9	100		140,4	100		944,7	100		in Betrieb
17:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	94		20,0	100		1,6	100		0,1	100		99719,0	100	10,4	100		140,3	100		931,5	100		in Betrieb
18:00		3,7	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		25,9	100		1,5	100		0,0	100		99951,7	100	10,5	100		140,3	100		923,9	100		in Betrieb
18:30		5,2	100		0,2	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		26,4	100		1,6	100		0,0	100		100291,4	100	10,4	100		140,4	100		933,6	100		in Betrieb
19:00		3,5	84		0,0	84		0,0	100		2,9	84		0,25	100		32,0	84		1,6	84		0,1	84		99880,7	100	10,3	84		140,6	100		934,9	100		in Betrieb
19:30		2,4	79		0,0	79		0,0	100		2,7	79		0,26	100		34,1	79		1,6	79		0,0	79		100259,5	100	10,6	79		141,0	100		932,6	100		in Betrieb
20:00		6,3	100		1,2	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		28,6	100		1,5	100		0,0	100		100983,3	100	10,5	100		140,7	100		937,2	100		in Betrieb
20:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		25,8	100		1,6	100		0,0	100		101267,9	100	10,6	100		140,8	100		924,8	100		in Betrieb
21:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		23,4	100		1,6	100		0,0	100		100869,9	100	10,5	100		140,7	100		927,7	100		in Betrieb
21:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	94		24,6	100		1,6	100		0,0	100		101296,8	100	10,5	100		140,9	100		934,1	100		in Betrieb
22:00		5,4	100		0,7	100		0,0	73																												