

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,9	100		1,1	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		25,2	100		1,3	100		0,5	100		114020,1	100		10,3	100		142,1	100		951,3	100	In marcia
01:00		1,8	100		1,1	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		21,5	100		1,3	100		0,5	100		114073,4	100		10,6	100		141,4	100		944,0	100	In marcia
01:30		1,8	100		0,4	100		0,0	100		2,7	100		0,26	94		21,4	100		1,3	100		0,5	100		114142,4	100		10,6	100		141,3	100		961,6	100	In marcia
02:00		1,8	100		0,3	100		0,0	73		2,0	100		0,26	100		27,5	100		1,3	100		0,3	100		120145,5	100		11,0	100		143,1	100		957,5	100	In marcia
02:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		34,2	100		1,3	100		0,4	100		118902,9	100		10,7	100		143,7	100		942,2	100	In marcia
03:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		30,7	100		1,3	100		0,4	100		114970,5	100		10,3	100		142,5	100		940,6	100	In marcia
03:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		25,3	100		1,3	100		0,5	100		115681,9	100		10,2	100		142,3	100		945,7	100	In marcia
04:00		1,8	100		0,9	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		24,2	100		1,3	100		0,5	100		113978,7	100		10,2	100		141,5	100		951,7	100	In marcia
04:30		1,8	100		0,6	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		17,8	100		1,3	100		0,5	100		112694,4	100		10,0	100		140,7	100		958,2	100	In marcia
05:00		1,8	100		0,8	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		15,5	100		1,3	100		0,4	100		112201,0	100		10,5	100		139,7	100		939,0	100	In marcia
05:30		1,9	100		0,3	100		0,0	100		3,0	100		0,27	94		38,7	100		1,4	100		0,5	100		111050,4	100		10,1	100		140,6	100		937,9	100	In marcia
06:00		1,8	100		1,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		22,7	100		1,3	100		0,6	100		110752,9	100		10,0	100		139,8	100		948,0	100	In marcia
06:30		1,8	100		0,9	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		16,5	100		1,3	100		0,4	100		111871,8	100		10,2	100		139,2	100		961,3	100	In marcia
07:00		2,0	100		1,6	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		28,7	100		1,3	100		0,4	100		112058,4	100		10,0	100		139,9	100		961,5	100	In marcia
07:30		1,8	100		0,8	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		27,3	100		1,3	100		0,5	100		111908,2	100		10,1	100		139,5	100		963,5	100	In marcia
08:00		2,5	100		1,9	100		0,0	73		2,3	100		0,25	100		20,1	100		1,3	100		0,3	100		109779,6	100		10,3	100		137,9	100		960,3	100	In marcia
08:30		2,0	100		1,0	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		20,5	100		1,3	100		0,3	100		108449,7	100		10,1	100		137,1	100		964,7	100	In marcia
09:00		2,4	85		1,3	85		0,0	100		2,0	85		0,25	100		25,2	85		1,3	85		0,4	85		106877,0	100		9,9	85		137,4	100		967,0	100	In marcia
09:30		1,9	78		2,0	78		0,0	100		2,6	78		0,25	94		26,5	78		1,3	78		0,1	78		106165,8	100		9,8	78		138,5	100		959,5	100	In marcia
10:00		1,9	100		1,9	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		23,9	100		1,3	100		0,1	100		105850,7	100		9,7	100		138,8	100		969,7	100	In marcia
10:30		1,8	100		1,1	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		25,0	100		1,3	100		0,1	100		106057,9	100		9,8	100		139,4	100		967,9	100	In marcia
11:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		36,8	100		1,3	100		0,3	100		106264,2	100		9,6	100		140,1	100		971,3	100	In marcia
11:30		1,8	100		1,7	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		30,0	100		1,3	100		0,2	100		107311,6	100		9,8	100		140,3	100		967,8	100	In marcia
12:00		1,8	100		1,1	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		35,9	100		1,3	100		0,2	100		108586,6	100		9,8	100		140,6	100		953,4	100	In marcia
12:30		1,9	100		1,4	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		32,0	100		1,3	100		0,2	100		109145,5	100		10,1	100		140,8	100		941,3	100	In marcia
13:00		2,1	100		2,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		19,0	100		1,3	100		0,2	100		110794,2	100		9,7	100		140,8	100		961,3	100	In marcia
13:30		2,0	100		1,1	100		0,0	100		2,9	100		0,26	94		13,9	100		1,3	100		0,2	100		110967,1	100		10,0	100		140,8	100		964,3	100	In marcia
14:00		1,8	100		0,1	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		11,0	100		1,3	100		0,1	100		110755,6	100		10,3	100		140,2	100		957,0	100	In marcia
14:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		18,3	100		1,3	100		0,2	100		109968,8	100		10,2	100		139,9	100		955,8	100	In marcia
15:00		1,8	100		0,3	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		26,4	100		1,3	100		0,2	100		111435,4	100		10,0	100		141,1	100		954,8	100	In marcia
15:30		1,8	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		31,8	100		1,3	100		0,2	100		111135,1	100		10,0	100		140,8	100		951,8	100	In marcia
16:00		2,0	100		1,6	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		31,6	100		1,3	100		0,2	100		111429,2	100		10,1	100		140,9	100		951,2	100	In marcia
16:30		2,6	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		31,2	100		1,3	100		0,2	100		111818,1	100		9,9	100		141,0	100		955,8	100	In marcia
17:00		3,5	100		2,2	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		22,5	100		1,3	100		0,1	100		111956,3	100		10,3	100		140,2	100		945,2	100	In marcia
17:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,25	95		23,3	100		1,3	100		0,2	100		110136,3	100		10,1	100		139,7	100		946,5	100	In marcia
18:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		6,4	100		0,25	100		18,4	100		1,3	100		0,2	100		111183,3	100		9,9	100		140,6	100		965,6	100	In marcia
18:30		4,0	100		0,3	100		0,0	100		6,5	100		0,25	100		16,0	100		1,3	100		0,2	100		111318,9	100		10,0	100		140,6	100		957,1	100	In marcia
19:00		3,4	100		0,3	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		19,5	100		1,3	100		0,2	100		110795,3	100		10,1	100		140,8	100		945,2	100	In marcia
19:30		3,8	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		21,5	100		1,3	100		0,3	100		110435,9	100		10,1	100		140,7	100		949,9	100	In marcia
20:00		2,0	100		0,5	100		0,0	73		4,6	100		0,26	100		41,3	100		1,4	100		0,3	100		111306,3	100		9,6	100		141,5	100		960,5	100	In marcia
20:30		3,7	100		2,8	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		24,7	100		1,3	100		0,2	100		112022,0	100		10,3	100		140,6	100		950,1	100	In marcia
21:00		1,9	84		0,0	84		0,0	100		5,9	84		0,26	100		35,9	84		1,3	84		0,2	84		112886,6	100		10,2	84		141,4	100		938,6	100	In marcia
21:30		1,9	79		0,0	79		0,0	100		4,0	79		0,26	94		34,3	79		1,4	79		0,2	79		112973,7	100		10,1	79		141,9	100		947,1	100	In marcia
22:00		1,8	100																																		

MVA Bozen

Datum: 10/04/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO ₂ mg/Nm ³		HCL mg/Nm ³		Hg ug/Nm ³		CO mg/Nm ³		POLV mg/Nm ³		NOX mg/Nm ³		COT mg/Nm ³		NH ₃ mg/Nm ³		Q Rauchgas Nm ³ /h		O ₂ %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %			Note	Wert	ID %									
00:30		1,9	100		1,1	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		25,2	100		1,3	100		0,5	100		114020,1	100		10,3	100		142,1	100		951,3	100		in Betrieb
01:00		1,8	100		1,1	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		21,5	100		1,3	100		0,5	100		114073,4	100		10,6	100		141,4	100		944,0	100		in Betrieb
01:30		1,8	100		0,4	100		0,0	100		2,7	100		0,26	94		21,4	100		1,3	100		0,5	100		114142,4	100		10,6	100		141,3	100		961,6	100		in Betrieb
02:00		1,8	100		0,3	100		0,0	73		2,0	100		0,26	100		27,5	100		1,3	100		0,3	100		120145,5	100		11,0	100		143,1	100		957,5	100		in Betrieb
02:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		34,2	100		1,3	100		0,4	100		118902,9	100		10,7	100		143,7	100		942,2	100		in Betrieb
03:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		30,7	100		1,3	100		0,4	100		114970,5	100		10,3	100		142,5	100		940,6	100		in Betrieb
03:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		25,3	100		1,3	100		0,5	100		115681,9	100		10,2	100		142,3	100		945,7	100		in Betrieb
04:00		1,8	100		0,9	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		24,2	100		1,3	100		0,5	100		113978,7	100		10,2	100		141,5	100		951,7	100		in Betrieb
04:30		1,8	100		0,6	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		17,8	100		1,3	100		0,5	100		112694,4	100		10,0	100		140,7	100		958,2	100		in Betrieb
05:00		1,8	100		0,8	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		15,5	100		1,3	100		0,4	100		112201,0	100		10,5	100		139,7	100		939,0	100		in Betrieb
05:30		1,9	100		0,3	100		0,0	100		3,0	100		0,27	94		38,7	100		1,4	100		0,5	100		111050,4	100		10,1	100		140,6	100		937,9	100		in Betrieb
06:00		1,8	100		1,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		22,7	100		1,3	100		0,6	100		110752,9	100		10,0	100		139,8	100		948,0	100		in Betrieb
06:30		1,8	100		0,9	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		16,5	100		1,3	100		0,4	100		111871,8	100		10,2	100		139,2	100		961,3	100		in Betrieb
07:00		2,0	100		1,6	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		28,7	100		1,3	100		0,4	100		112058,4	100		10,0	100		139,9	100		961,5	100		in Betrieb
07:30		1,8	100		0,8	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		27,3	100		1,3	100		0,5	100		111908,2	100		10,1	100		139,5	100		963,5	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		1,9	100		0,0	73		2,3	100		0,25	100		20,1	100		1,3	100		0,3	100		109779,6	100		10,3	100		137,9	100		960,3	100		in Betrieb
08:30		2,0	100		1,0	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		20,5	100		1,3	100		0,3	100		108449,7	100		10,1	100		137,1	100		964,7	100		in Betrieb
09:00		2,4	85		1,3	85		0,0	100		2,0	85		0,25	100		25,2	85		1,3	85		0,4	85		106877,0	100		9,9	85		137,4	100		967,0	100		in Betrieb
09:30		1,9	78		2,0	78		0,0	100		2,6	78		0,25	94		26,5	78		1,3	78		0,1	78		106165,8	100		9,8	78		138,5	100		959,5	100		in Betrieb
10:00		1,9	100		1,9	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		23,9	100		1,3	100		0,1	100		105850,7	100		9,7	100		138,8	100		969,7	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		1,1	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		25,0	100		1,3	100		0,1	100		106057,9	100		9,8	100		139,4	100		967,9	100		in Betrieb
11:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		36,8	100		1,3	100		0,3	100		106264,2	100		9,6	100		140,1	100		971,3	100		in Betrieb
11:30		1,8	100		1,7	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		30,0	100		1,3	100		0,2	100		107311,6	100		9,8	100		140,3	100		967,8	100		in Betrieb
12:00		1,8	100		1,1	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		35,9	100		1,3	100		0,2	100		108586,6	100		9,8	100		140,6	100		953,4	100		in Betrieb
12:30		1,9	100		1,4	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		32,0	100		1,3	100		0,2	100		109145,5	100		10,1	100		140,8	100		941,3	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		2,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		39,0	100		1,3	100		0,2	100		110794,2	100		9,7	100		140,8	100		961,3	100		in Betrieb
13:30		2,0	100		1,1	100		0,0	100		2,9	100		0,26	94		13,9	100		1,3	100		0,2	100		110967,1	100		10,0	100		140,8	100		964,3	100		in Betrieb
14:00		1,8	100		0,1	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		11,0	100		1,3	100		0,1	100		110755,6	100		10,3	100		140,2	100		957,0	100		in Betrieb
14:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		18,3	100		1,3	100		0,2	100		109968,8	100		10,2	100		139,9	100		955,8	100		in Betrieb
15:00		1,8	100		0,3	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		26,4	100		1,3	100		0,2	100		111435,4	100		10,0	100		141,1	100		954,8	100		in Betrieb
15:30		1,8	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		31,8	100		1,3	100		0,2	100		111135,1	100		10,0	100		140,8	100		951,8	100		in Betrieb
16:00		2,0	100		1,6	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		31,6	100		1,3	100		0,2	100		111429,2	100		10,1	100		140,9	100		951,2	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		31,2	100		1,3	100		0,2	100		111818,1	100		9,9	100		141,0	100		955,8	100		in Betrieb
17:00		3,5	100		2,2	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		22,5	100		1,3	100		0,1	100		111956,3	100		10,3	100		140,2	100		945,2	100		in Betrieb
17:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,25	95		23,3	100		1,3	100		0,2	100		110136,3	100		10,1	100		139,7	100		946,5	100		in Betrieb
18:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		6,4	100		0,25	100		18,4	100		1,3	100		0,2	100		111183,3	100		9,9	100		140,6	100		965,6	100		in Betrieb
18:30		4,0	100		0,3	100		0,0	100		6,5	100		0,25	100		16,0	100		1,3	100		0,2	100		111318,9	100		10,0	100		140,6	100		957,1	100		in Betrieb
19:00		3,4	100		0,3	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		19,5	100		1,3	100		0,2	100		110795,3	100		10,1	100		140,8	100		945,2	100		in Betrieb
19:30		3,8	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		21,5	100		1,3	100		0,3	100		110435,9	100		10,1	100		140,7	100		949,9	100		in Betrieb
20:00		2,0	100		0,5	100		0,0	73		4,6	100		0,26	100		41,3	100		1,4	100		0,3	100		111306,3	100		9,6	100		141,5	100		960,5	100		in Betrieb
20:30		3,7	100		2,8	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		24,7	100		1,3	100		0,2	100		112022,0	100		10,3	100		140,6	100		950,1	100		in Betrieb
21:00		1,9	84		0,0	84		0,0	100		5,9	84		0,26	100		35,9	84		1,3	84		0,2	84		112886,6	100		10,2	84		141,4	100		938,6	100		in Betrieb
21:30		1,9	79		0,0	79		0,0	100		4,0	79		0,26	9																							